

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.24	20.00	66.38	0.25	0.49	0.87	0.31	0.04	0.86	2.87	0.01	0.02	0.04	1168
01:00	7.98	22.12	69.07	0.25	0.44	0.83	0.34	0.05	0.95	2.97	0.01	0.02	0.04	1133
01:30	4.70	13.29	65.96	0.25	0.45	0.94	0.20	0.08	0.57	2.81	0.01	0.02	0.04	1147
02:00	8.49	19.47	66.85	0.25	0.51	0.92	0.37	0.08	0.85	2.91	0.01	0.02	0.04	1142
02:30	6.45	25.54	66.65	0.24	0.47	0.78	0.28	0.09	1.12	2.93	0.01	0.02	0.03	1141
03:00	4.25	16.03	66.00	0.24	0.45	0.75	0.18	0.05	0.69	2.84	0.01	0.02	0.03	1142
03:30	5.31	24.66	66.41	0.25	0.47	0.69	0.23	0.05	1.07	2.88	0.01	0.02	0.03	1140
04:00	5.45	19.17	65.15	0.25	0.49	0.74	0.23	0.06	0.80	2.73	0.01	0.02	0.03	1145
04:30	3.68	7.61	68.55	0.26	0.40	0.82	0.15	0.04	0.31	2.81	0.01	0.02	0.03	1141
05:00	5.23	23.94	65.22	0.26	0.51	0.69	0.21	0.05	0.97	2.64	0.01	0.02	0.03	1128
05:30	7.87	19.27	68.47	0.26	0.48	0.68	0.31	0.04	0.77	2.74	0.01	0.02	0.03	1127
06:00	5.08	18.49	64.81	0.26	0.45	0.75	0.21	0.06	0.76	2.66	0.01	0.02	0.03	1129
06:30	5.82	21.59	67.31	0.26	0.40	0.69	0.24	0.07	0.89	2.77	0.01	0.02	0.03	1137
07:00	6.28	24.59	57.61	1.03	0.19	1.71	0.27	0.07	1.05	2.45	0.04	0.01	0.07	1127
07:30	5.28	27.28	52.36	1.18	0.18	1.96	0.23	0.07	1.19	2.28	0.05	0.01	0.09	1123
08:00	8.12	32.13	57.51	1.18	0.16	1.95	0.34	0.04	1.36	2.43	0.05	0.01	0.08	1132
08:30	6.35	23.42	57.35	1.16	0.18	1.92	0.27	0.07	1.00	2.45	0.05	0.01	0.08	1140
09:00	4.51	9.12	60.46	1.19	0.20	1.98	0.19	0.05	0.39	2.59	0.05	0.01	0.08	1140
09:30	3.76	8.53	57.94	1.38	0.19	2.33	0.16	0.06	0.37	2.49	0.06	0.01	0.10	1105
10:00	4.00	9.65	56.94	1.43	0.18	2.41	0.17	0.08	0.42	2.48	0.06	0.01	0.10	1136
10:30	6.98	18.21	56.47	1.44	0.16	2.43	0.30	0.07	0.79	2.46	0.06	0.01	0.11	1123
11:00	8.64	17.12	49.99	1.60	0.11	2.68	0.33	0.13	0.65	1.89	0.06	0.00	0.10	1046
11:30	6.23	23.44	55.89	1.40	0.18	2.34	0.27	0.08	1.00	2.39	0.06	0.01	0.10	1110
12:00	8.22	30.52	49.26	1.34	0.16	2.23	0.34	0.05	1.24	2.01	0.05	0.01	0.09	1127
12:30	5.57	10.18	62.31	1.29	0.21	2.15	0.23	0.09	0.42	2.59	0.05	0.01	0.09	1166
13:00	4.61	16.32	56.06	1.17	0.20	1.96	0.20	0.07	0.71	2.45	0.05	0.01	0.09	1178
13:30	4.29	7.18	61.61	1.17	0.20	1.94	0.19	0.05	0.32	2.71	0.05	0.01	0.09	1128
14:00	4.86	11.33	53.20	1.22	0.21	2.03	0.20	0.05	0.48	2.24	0.05	0.01	0.09	1120
14:30	9.07	18.34	56.43	1.09	0.16	1.79	0.37	0.04	0.76	2.33	0.04	0.01	0.07	1135
15:00	9.11	17.66	58.59	1.06	0.16	1.74	0.37	0.09	0.72	2.38	0.04	0.01	0.07	1110
15:30	7.00	36.87	58.23	1.03	0.15	1.68	0.27	0.05	1.42	2.24	0.04	0.01	0.06	1127
16:00	5.75	25.34	58.62	0.97	0.17	1.58	0.24	0.06	1.06	2.46	0.04	0.01	0.07	1149
16:30	5.06	9.22	58.85	0.91	0.16	1.48	0.23	0.08	0.41	2.63	0.04	0.01	0.07	1143
17:00	4.28	14.63	62.26	0.61	0.18	0.99	0.19	0.09	0.66	2.82	0.03	0.01	0.04	1155
17:30	8.39	23.43	64.63	0.22	0.20	0.31	0.37	0.07	1.04	2.86	0.01	0.01	0.01	1140
18:00	5.38	10.44	69.58	0.21	0.23	0.29	0.24	0.12	0.46	3.09	0.01	0.01	0.01	1167
18:30	3.69	13.49	62.75	0.22	0.26	0.37	0.17	0.09	0.61	2.83	0.01	0.01	0.02	1150
19:00	5.49	22.41	58.89	0.69	0.22	1.09	0.25	0.08	1.04	2.72	0.03	0.01	0.05	1132
19:30	6.94	9.65	60.61	0.81	0.25	1.33	0.31	0.06	0.43	2.71	0.04	0.01	0.06	1181
20:00	4.25	9.09	58.80	0.86	0.29	1.38	0.19	0.08	0.40	2.62	0.04	0.01	0.06	1179
20:30	4.21	14.07	56.69	0.96	0.29	1.60	0.19	0.10	0.64	2.58	0.04	0.01	0.07	1152
21:00	6.03	15.01	57.96	1.01	0.27	1.67	0.27	0.13	0.68	2.61	0.05	0.01	0.08	1161
21:30	6.37	14.31	60.48	1.00	0.29	1.66	0.29	0.09	0.66	2.78	0.05	0.01	0.08	1159
22:00	6.76	13.60	57.89	1.00	0.26	1.66	0.31	0.09	0.63	2.68	0.05	0.01	0.08	1160
22:30	7.04	17.08	58.42	1.01	0.21	1.69	0.32	0.07	0.79	2.69	0.05	0.01	0.08	1151
23:00	5.12	19.11	51.22	0.99	0.25	1.65	0.24	0.28	0.90	2.42	0.05	0.01	0.08	1158
23:30	5.98	23.67	55.28	1.03	0.20	1.71	0.27	0.04	1.05	2.45	0.05	0.01	0.08	1096
00:00	8.63	23.22	57.65	1.00	0.21	1.65	0.38	0.06	1.03	2.55	0.04	0.01	0.07	1136
min	3,68	7,18	49,26	0,21	0,11	0,29	0,15	0,04	0,31	1,89	0,01	0,00	0,01	1046
max	9,11	36,87	69,58	1,60	0,51	2,68	0,38	0,28	1,42	3,09	0,06	0,02	0,11	1181
moyenne	6,04	18,14	60,33	0,82	0,27	1,45								1139
Total							12,46	12,33	37,39	124,94	1,69	0,57	2,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.