

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,76	17,74	59,49	1,04	0,23	1,72	0,48	0,05	0,80	2,68	0,05	0,01	0,08	1129
01:00	14,06	24,06	56,51	1,07	0,20	1,78	0,64	0,06	1,09	2,56	0,05	0,01	0,08	1107
01:30	4,82	0,56	59,65	1,09	0,23	1,81	0,22	0,05	0,03	2,68	0,05	0,01	0,08	1108
02:00	2,93	7,92	66,07	0,22	0,22	0,56	0,13	0,10	0,35	2,88	0,01	0,01	0,02	1129
02:30	6,60	27,72	67,64	0,24	0,22	0,59	0,29	0,07	1,22	2,97	0,01	0,01	0,03	1126
03:00	5,29	17,22	66,72	0,24	0,19	0,61	0,23	0,09	0,76	2,96	0,01	0,01	0,03	1111
03:30	5,26	20,09	65,02	0,25	0,20	0,50	0,23	0,06	0,86	2,79	0,01	0,01	0,02	1111
04:00	5,98	24,26	69,49	0,24	0,20	0,52	0,25	0,07	1,02	2,93	0,01	0,01	0,02	1142
04:30	4,62	23,61	64,58	0,24	0,26	0,61	0,20	0,06	1,02	2,79	0,01	0,01	0,03	1131
05:00	5,31	28,94	64,48	0,23	0,23	0,62	0,23	0,07	1,25	2,78	0,01	0,01	0,03	1137
05:30	6,26	36,56	67,79	0,24	0,23	0,66	0,27	0,06	1,57	2,90	0,01	0,01	0,03	1133
06:00	6,87	30,78	64,89	0,24	0,22	0,77	0,29	0,07	1,31	2,77	0,01	0,01	0,03	1126
06:30	5,77	22,87	70,31	0,23	0,24	0,73	0,25	0,08	0,98	3,01	0,01	0,01	0,03	1142
07:00	5,21	31,68	61,00	1,00	0,28	1,71	0,23	0,09	1,42	2,74	0,05	0,01	0,08	1133
07:30	4,57	33,29	57,00	1,24	0,31	2,06	0,21	0,08	1,55	2,66	0,06	0,01	0,10	1144
08:00	5,35	39,53	56,89	1,31	0,28	2,19	0,24	0,07	1,78	2,57	0,06	0,01	0,10	1112
08:30	5,35	21,69	60,47	1,36	0,31	2,28	0,24	0,10	0,98	2,73	0,06	0,01	0,10	1135
09:00	5,24	22,34	58,20	1,36	0,30	2,28	0,24	0,10	1,03	2,68	0,06	0,01	0,10	1143
09:30	7,54	26,08	54,59	1,30	0,30	2,19	0,35	0,07	1,20	2,51	0,06	0,01	0,10	1135
10:00	6,06	9,65	60,79	1,21	0,29	1,99	0,27	0,13	0,43	2,74	0,05	0,01	0,09	1148
10:30	3,78	5,63	59,10	1,19	0,30	1,97	0,17	0,10	0,26	2,69	0,05	0,01	0,09	1141
11:00	8,81	114,31	145,79	1,28	0,29	2,09	0,38	0,07	4,99	6,37	0,06	0,01	0,09	1141
11:30	4,08	2,65	50,27	1,18	0,28	1,93	0,18	0,07	0,12	2,19	0,05	0,01	0,08	1130
12:00	3,79	14,54	42,87	1,16	0,26	1,92	0,17	0,09	0,65	1,90	0,05	0,01	0,09	1111
12:30	10,14	21,76	59,94	1,15	0,32	1,90	0,44	0,09	0,95	2,62	0,05	0,01	0,08	1143
13:00	8,16	17,28	60,34	1,07	0,31	1,76	0,37	0,08	0,78	2,71	0,05	0,01	0,08	1161
13:30	4,31	10,40	58,15	0,81	0,29	1,34	0,19	0,07	0,46	2,55	0,04	0,01	0,06	1143
14:00	6,07	20,68	64,33	0,25	0,28	0,57	0,26	0,09	0,90	2,80	0,01	0,01	0,02	1128
14:30	6,59	25,90	61,07	0,25	0,24	0,39	0,28	0,06	1,11	2,61	0,01	0,01	0,02	1113
15:00	5,62	8,85	76,12	0,24	0,23	0,39	0,23	0,11	0,37	3,18	0,01	0,01	0,02	1141
15:30	4,16	5,56	64,86	0,24	0,26	0,54	0,18	0,12	0,25	2,88	0,01	0,01	0,02	1147
16:00	5,51	19,27	58,41	0,25	0,28	0,54	0,24	0,09	0,84	2,55	0,01	0,01	0,02	1140
16:30	5,31	13,18	27,09	0,29	0,20	0,48	0,19	0,08	0,47	0,96	0,01	0,01	0,02	1087
17:00	2,41	0,97	54,82	0,28	0,24	0,43	0,08	0,06	0,03	1,86	0,01	0,01	0,01	1122
17:30	2,11	1,57	67,75	0,27	0,26	0,41	0,07	0,04	0,05	2,36	0,01	0,01	0,01	1162
18:00	3,17	3,19	54,54	0,27	0,24	0,46	0,11	0,06	0,11	1,81	0,01	0,01	0,02	1166
18:30	2,92	3,24	64,46	0,29	0,25	0,51	0,11	0,07	0,12	2,40	0,01	0,01	0,02	1137
19:00	5,29	9,05	62,83	0,92	0,20	1,53	0,22	0,08	0,38	2,62	0,04	0,01	0,06	1131
19:30	8,15	11,84	58,80	1,08	0,21	1,82	0,37	0,06	0,54	2,68	0,05	0,01	0,08	1171
20:00	5,24	5,32	58,42	1,22	0,21	2,07	0,23	0,10	0,24	2,61	0,05	0,01	0,09	1185
20:30	5,32	15,55	62,07	1,21	0,20	2,05	0,24	0,09	0,72	2,86	0,06	0,01	0,09	1128
21:00	3,97	4,95	56,96	1,21	0,20	2,04	0,18	0,09	0,22	2,58	0,05	0,01	0,09	1116
21:30	5,50	21,64	55,75	1,16	0,22	1,93	0,26	0,09	1,02	2,62	0,05	0,01	0,09	1154
22:00	8,70	10,91	58,30	1,25	0,19	2,06	0,38	0,11	0,48	2,56	0,05	0,01	0,09	1115
22:30	4,13	1,26	42,31	1,33	0,13	2,17	0,15	0,05	0,05	1,55	0,05	0,00	0,08	1052
23:00	2,58	0,11	40,38	1,44	0,13	2,32	0,07	0,03	0,00	1,09	0,04	0,00	0,06	1075
23:30	4,00	0,74	23,50	1,52	0,05	2,47	0,10	0,05	0,02	0,60	0,04	0,00	0,06	974
00:00	3,98	1,76	33,34	1,19	0,17	1,94	0,13	0,05	0,06	1,07	0,04	0,01	0,06	1158
min	2,11	0,11	23,50	0,22	0,05	0,39	0,07	0,03	0,00	0,60	0,01	0,00	0,01	974
max	14,06	114,31	145,79	1,52	0,32	2,47	0,64	0,13	4,99	6,37	0,06	0,01	0,10	1171
moyenne	5,58	17,47	59,88	0,80	0,24	1,38								1128
Total							11,50	11,57	36,80	122,60	1,62	0,49	2,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.