

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.10	12.01	56.70	1.50	0.24	2.55	0.32	0.03	0.54	2.57	0.07	0.01	0.12	1138	
01:00	6.96	5.18	58.35	1.51	0.20	2.56	0.30	0.06	0.22	2.50	0.06	0.01	0.11	1138	
01:30	6.75	4.19	58.12	1.49	0.25	2.51	0.29	0.04	0.18	2.53	0.06	0.01	0.11	1145	
02:00	4.21	0.09	59.08	1.50	0.29	2.53	0.19	0.09	0.00	2.61	0.07	0.01	0.11	1169	
02:30	3.69	3.61	52.18	1.46	0.25	2.48	0.17	0.10	0.17	2.43	0.07	0.01	0.12	1139	
03:00	5.37	7.59	60.53	1.52	0.24	2.58	0.24	0.09	0.34	2.74	0.07	0.01	0.12	1146	
03:30	7.85	7.04	54.39	1.49	0.24	2.53	0.36	0.07	0.32	2.50	0.07	0.01	0.12	1136	
04:00	5.32	6.82	51.79	1.53	0.20	2.62	0.24	0.18	0.31	2.38	0.07	0.01	0.12	1127	
04:30	4.61	5.62	57.26	1.48	0.22	2.52	0.21	0.06	0.25	2.58	0.07	0.01	0.11	1148	
05:00	5.65	9.71	60.84	1.07	0.23	1.82	0.25	0.09	0.43	2.72	0.05	0.01	0.08	1143	
05:30	5.05	7.19	67.61	0.33	0.13	0.58	0.22	0.06	0.31	2.94	0.01	0.01	0.03	1150	
06:00	5.08	6.56	65.46	0.34	0.16	0.65	0.22	0.11	0.29	2.85	0.01	0.01	0.03	1162	
06:30	5.08	9.54	68.54	0.31	0.13	0.69	0.22	0.10	0.41	2.95	0.01	0.01	0.03	1142	
07:00	5.33	8.29	58.85	1.29	0.24	2.17	0.25	0.10	0.39	2.74	0.06	0.01	0.10	1146	
07:30	5.75	7.97	58.68	1.54	0.25	2.62	0.26	0.06	0.36	2.65	0.07	0.01	0.12	1158	
08:00	5.18	6.60	58.42	1.12	0.22	1.99	0.23	0.10	0.30	2.64	0.05	0.01	0.09	1152	
08:30	5.34	12.13	64.74	0.26	0.21	0.71	0.24	0.06	0.53	2.85	0.01	0.01	0.03	1132	
09:00	7.46	10.08	66.20	0.32	0.12	0.75	0.29	0.11	0.40	2.62	0.01	0.00	0.03	1127	
09:30	3.64	4.05	66.69	0.29	0.13	0.75	0.14	0.06	0.16	2.60	0.01	0.00	0.03	1127	
10:00	4.31	19.49	69.41	0.29	0.18	0.76	0.18	0.10	0.83	2.94	0.01	0.01	0.03	1131	
10:30	5.74	10.94	68.90	0.26	0.18	0.94	0.25	0.09	0.48	3.05	0.01	0.01	0.04	1133	
11:00	8.30	11.49	69.23	0.26	0.13	0.84	0.37	0.12	0.52	3.11	0.01	0.01	0.04	1142	
11:30	3.74	1.14	60.50	0.23	0.16	0.72	0.17	0.06	0.05	2.72	0.01	0.01	0.03	1140	
12:00	3.05	9.21	66.47	0.25	0.17	0.66	0.13	0.05	0.39	2.83	0.01	0.01	0.03	1152	
12:30	5.50	11.58	71.92	0.27	0.16	0.70	0.23	0.09	0.49	3.07	0.01	0.01	0.03	1149	
13:00	5.20	8.41	65.53	0.25	0.15	0.69	0.23	0.07	0.37	2.85	0.01	0.01	0.03	1146	
13:30	4.95	8.94	69.72	0.28	0.12	0.76	0.22	0.15	0.39	3.03	0.01	0.01	0.03	1149	
14:00	6.43	17.00	67.58	0.28	0.15	0.84	0.28	0.12	0.73	2.89	0.01	0.01	0.04	1129	
14:30	5.35	21.53	67.72	0.26	0.16	0.89	0.24	0.10	0.96	3.03	0.01	0.01	0.04	1161	
15:00	4.59	41.32	64.79	0.30	0.16	0.81	0.21	0.11	1.90	2.98	0.01	0.01	0.04	1131	
15:30	5.10	35.51	64.20	0.29	0.13	0.85	0.23	0.09	1.61	2.90	0.01	0.01	0.04	1112	
16:00	6.20	33.88	65.60	0.29	0.13	0.76	0.26	0.10	1.43	2.77	0.01	0.01	0.03	1100	
16:30	4.66	22.21	67.97	0.27	0.16	0.70	0.20	0.08	0.94	2.86	0.01	0.01	0.03	1141	
17:00	6.21	33.88	65.05	0.26	0.16	0.74	0.27	0.07	1.47	2.82	0.01	0.01	0.03	1150	
17:30	4.79	33.38	72.30	0.27	0.15	0.78	0.21	0.09	1.44	3.13	0.01	0.01	0.03	1129	
18:00	4.47	38.70	62.04	0.25	0.17	0.82	0.20	0.10	1.75	2.81	0.01	0.01	0.04	1145	
18:30	4.90	54.95	66.29	2.63	0.14	0.95	0.22	1.16	2.47	2.98	0.12	0.01	0.04	1133	
19:00	4.83	36.74	60.49	1.34	0.21	2.25	0.22	0.10	1.68	2.77	0.06	0.01	0.10	1142	
19:30	5.15	31.77	55.23	1.69	0.21	2.89	0.22	0.08	1.36	2.37	0.07	0.01	0.12	1120	
20:00	5.16	20.40	56.57	1.69	0.22	2.89	0.21	0.06	0.85	2.35	0.07	0.01	0.12	1129	
20:30	6.62	27.44	58.36	1.61	0.25	2.75	0.28	0.05	1.18	2.51	0.07	0.01	0.12	1137	
21:00	5.16	12.98	59.38	1.62	0.26	2.75	0.23	0.07	0.58	2.66	0.07	0.01	0.12	1169	
21:30	5.31	19.78	58.19	1.64	0.22	2.80	0.23	0.07	0.88	2.57	0.07	0.01	0.12	1142	
22:00	5.44	14.82	57.20	1.68	0.25	2.86	0.24	0.09	0.66	2.55	0.07	0.01	0.13	1149	
22:30	6.11	15.05	56.01	1.65	0.24	2.82	0.28	0.07	0.69	2.56	0.08	0.01	0.13	1149	
23:00	5.74	13.86	51.79	1.63	0.25	2.77	0.26	0.09	0.63	2.36	0.07	0.01	0.13	1129	
23:30	5.55	14.41	57.46	1.66	0.27	2.82	0.26	0.08	0.67	2.66	0.08	0.01	0.13	1138	
00:00	5.64	32.81	51.37	1.63	0.22	2.77	0.26	0.06	1.51	2.36	0.07	0.01	0.13	1140	
min	3,05	0,09	51,37	0,23	0,12	0,58	0,13	0,03	0,00	2,35	0,01	0,00	0,03	1100	
max	8,30	54,95	72,30	2,63	0,29	2,89	0,37	1,16	2,47	3,13	0,12	0,01	0,13	1169	
moyenne	5,41	16,41	61,91	0,95	0,19	1,67								1141	
Total							11,45	12,39	34,83	130,88	2,02	0,41	3,57		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.