

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,24	28,85	66,50	0,26	0,03	1,17	0,22	0,06	1,19	2,74	0,01	0,00	0,05	1150
01:00	4,80	27,09	68,11	0,24	0,02	1,13	0,20	0,07	1,14	2,86	0,01	0,00	0,05	1153
01:30	4,94	40,29	66,39	0,26	0,04	1,20	0,21	0,05	1,71	2,81	0,01	0,00	0,05	1161
02:00	5,51	35,90	66,15	0,25	0,03	1,21	0,23	0,07	1,52	2,81	0,01	0,00	0,05	1155
02:30	4,87	19,62	63,84	0,27	0,02	1,41	0,20	0,10	0,81	2,62	0,01	0,00	0,06	1122
03:00	3,23	14,34	64,71	0,24	0,05	1,40	0,14	0,05	0,60	2,73	0,01	0,00	0,06	1139
03:30	2,39	10,06	62,33	0,24	0,04	1,25	0,10	0,05	0,42	2,60	0,01	0,00	0,05	1158
04:00	7,15	22,52	70,00	0,26	0,03	1,37	0,28	0,05	0,90	2,79	0,01	0,00	0,05	1148
04:30	7,94	21,89	68,38	0,27	0,04	1,32	0,32	0,04	0,88	2,76	0,01	0,00	0,05	1168
05:00	6,12	25,00	63,15	0,25	0,05	1,19	0,25	0,05	1,01	2,56	0,01	0,00	0,05	1169
05:30	5,02	16,71	68,89	0,27	0,02	1,23	0,20	0,03	0,67	2,74	0,01	0,00	0,05	1157
06:00	4,87	15,53	63,33	0,27	0,01	1,19	0,19	0,04	0,60	2,44	0,01	0,00	0,05	1137
06:30	5,15	16,48	70,77	0,28	0,03	0,97	0,20	0,03	0,65	2,79	0,01	0,00	0,04	1140
07:00	5,40	21,53	59,59	1,17	0,19	2,06	0,23	0,06	0,90	2,49	0,05	0,01	0,09	1142
07:30	5,98	21,40	57,60	1,36	0,21	2,30	0,26	0,06	0,94	2,53	0,06	0,01	0,10	1143
08:00	5,32	12,23	59,41	1,35	0,21	2,30	0,24	0,07	0,54	2,63	0,06	0,01	0,10	1146
08:30	6,30	18,96	57,30	1,35	0,19	2,30	0,29	0,04	0,86	2,60	0,06	0,01	0,10	1134
09:00	5,81	16,27	58,55	1,35	0,20	2,29	0,27	0,10	0,75	2,71	0,06	0,01	0,11	1142
09:30	4,87	11,98	58,31	1,35	0,21	2,31	0,22	0,11	0,54	2,65	0,06	0,01	0,10	1147
10:00	3,82	3,67	51,81	1,30	0,21	2,21	0,16	0,15	0,16	2,23	0,06	0,01	0,09	1136
10:30	4,34	14,56	59,56	1,18	0,27	2,00	0,20	0,07	0,66	2,68	0,05	0,01	0,09	1132
11:00	7,44	7,95	56,80	1,23	0,17	2,07	0,32	0,09	0,34	2,41	0,05	0,01	0,09	1115
11:30	6,76	2,99	58,19	1,17	0,19	1,96	0,29	0,07	0,13	2,47	0,05	0,01	0,08	1102
12:00	5,70	2,00	49,20	1,13	0,19	1,88	0,23	0,05	0,08	1,95	0,04	0,01	0,07	1119
12:30	5,54	2,46	51,77	1,04	0,22	1,74	0,26	0,27	0,11	2,40	0,05	0,01	0,08	1137
13:00	3,74	1,40	58,94	1,05	0,19	1,77	0,17	0,05	0,06	2,68	0,05	0,01	0,08	1119
13:30	4,46	4,42	61,87	1,05	0,16	1,75	0,20	0,13	0,20	2,77	0,05	0,01	0,08	1107
14:00	7,85	6,20	57,76	0,97	0,26	1,61	0,36	0,12	0,29	2,67	0,04	0,01	0,07	1152
14:30	5,36	2,68	57,72	0,88	0,22	1,45	0,24	0,11	0,12	2,63	0,04	0,01	0,07	1166
15:00	6,76	6,58	58,54	0,80	0,23	1,32	0,32	0,11	0,31	2,74	0,04	0,01	0,06	1152
15:30	5,16	6,40	68,39	0,21	0,25	0,63	0,23	0,08	0,29	3,07	0,01	0,01	0,03	1128
16:00	6,18	6,08	64,57	0,25	0,27	0,65	0,27	0,11	0,27	2,82	0,01	0,01	0,03	1130
16:30	4,59	11,54	69,13	0,23	0,26	0,70	0,21	0,11	0,53	3,15	0,01	0,01	0,03	1152
17:00	5,30	10,68	67,61	0,24	0,25	0,73	0,23	0,10	0,47	2,99	0,01	0,01	0,03	1135
17:30	5,06	9,90	62,96	0,25	0,25	0,75	0,22	0,10	0,43	2,74	0,01	0,01	0,03	1116
18:00	4,63	9,94	60,51	0,29	0,20	0,67	0,17	0,05	0,37	2,27	0,01	0,01	0,03	1076
18:30	5,46	12,40	66,96	0,28	0,21	0,61	0,21	0,04	0,47	2,56	0,01	0,01	0,02	1132
19:00	7,04	12,02	63,91	0,94	0,26	1,61	0,30	0,07	0,51	2,72	0,04	0,01	0,07	1131
19:30	5,17	5,90	58,20	1,15	0,27	1,94	0,24	0,09	0,27	2,69	0,05	0,01	0,09	1131
20:00	4,79	13,13	57,78	1,16	0,31	1,97	0,22	0,10	0,61	2,70	0,05	0,01	0,09	1144
20:30	5,18	17,04	57,71	1,24	0,32	2,12	0,23	0,10	0,76	2,59	0,06	0,01	0,10	1136
21:00	5,84	23,39	58,90	0,62	0,24	1,24	0,24	0,07	0,97	2,45	0,03	0,01	0,05	1093
21:30	4,53	11,72	69,58	0,28	0,32	0,75	0,18	0,06	0,46	2,75	0,01	0,01	0,03	1130
22:00	4,97	16,54	62,34	0,25	0,26	0,80	0,20	0,07	0,66	2,50	0,01	0,01	0,03	1144
22:30	5,08	10,57	64,52	0,26	0,37	0,89	0,21	0,08	0,44	2,66	0,01	0,02	0,04	1137
23:00	5,96	19,94	58,31	0,25	0,27	0,90	0,25	0,07	0,82	2,41	0,01	0,01	0,04	1115
23:30	3,38	4,02	63,86	0,25	0,26	0,92	0,14	0,07	0,17	2,67	0,01	0,01	0,04	1156
00:00	3,30	6,41	60,91	0,24	0,31	1,03	0,14	0,09	0,27	2,61	0,01	0,01	0,04	1126
min	2,39	1,40	49,20	0,21	0,01	0,61	0,10	0,03	0,06	1,95	0,01	0,00	0,02	1076
max	7,94	40,29	70,77	1,36	0,37	2,31	0,36	0,27	1,71	3,15	0,06	0,02	0,11	1169
moyenne	5,30	13,73	61,90	0,66	0,18	1,42								1136
Total							10,88	11,33	27,88	126,85	1,38	0,38	2,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,47			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.