

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.13	12.43	63.07	0.25	0.34	1.06	0.18	0.09	0.54	2.75	0.01	0.01	0.05	1142
01:00	5.92	17.92	57.80	0.24	0.29	1.08	0.25	0.09	0.77	2.49	0.01	0.01	0.05	1138
01:30	3.99	7.34	61.64	0.24	0.30	1.15	0.17	0.08	0.32	2.68	0.01	0.01	0.05	1136
02:00	5.35	16.20	62.88	0.22	0.31	1.35	0.24	0.09	0.72	2.80	0.01	0.01	0.06	1149
02:30	5.43	15.69	61.15	0.25	0.32	1.50	0.24	0.09	0.69	2.68	0.01	0.01	0.07	1133
03:00	4.38	10.14	60.58	0.24	0.34	1.54	0.19	0.12	0.45	2.67	0.01	0.01	0.07	1127
03:30	3.84	11.29	64.08	0.26	0.33	1.55	0.17	0.08	0.49	2.76	0.01	0.01	0.07	1133
04:00	4.75	14.59	60.39	0.24	0.27	1.61	0.21	0.11	0.64	2.64	0.01	0.01	0.07	1141
04:30	5.25	12.18	61.02	0.25	0.27	1.66	0.22	0.09	0.52	2.61	0.01	0.01	0.07	1140
05:00	4.20	6.92	61.63	0.26	0.29	1.60	0.17	0.10	0.28	2.50	0.01	0.01	0.06	1117
05:30	3.84	7.93	59.40	0.27	0.32	1.59	0.16	0.08	0.34	2.51	0.01	0.01	0.07	1140
06:00	6.06	9.92	61.87	0.25	0.26	1.58	0.25	0.09	0.42	2.59	0.01	0.01	0.07	1115
06:30	4.50	4.17	60.57	0.27	0.28	1.49	0.18	0.06	0.17	2.42	0.01	0.01	0.06	1134
07:00	4.32	6.95	54.98	1.26	0.26	2.28	0.18	0.06	0.29	2.33	0.05	0.01	0.10	1140
07:30	4.94	8.25	53.47	1.51	0.22	2.56	0.21	0.04	0.35	2.26	0.06	0.01	0.11	1135
08:00	5.70	8.39	47.87	1.51	0.22	2.56	0.24	0.12	0.36	2.03	0.06	0.01	0.11	1137
08:30	5.16	6.49	54.31	1.51	0.24	2.56	0.22	0.05	0.27	2.30	0.06	0.01	0.11	1129
09:00	4.39	5.92	53.74	1.50	0.22	2.55	0.19	0.09	0.25	2.29	0.06	0.01	0.11	1124
09:30	4.98	13.34	54.75	1.51	0.24	2.55	0.21	0.07	0.56	2.31	0.06	0.01	0.11	1128
10:00	6.76	20.54	46.02	1.46	0.22	2.45	0.28	1.67	0.86	1.94	0.06	0.01	0.10	1151
10:30	4.23	5.07	42.94	1.43	0.22	2.37	0.18	0.08	0.21	1.82	0.06	0.01	0.10	1134
11:00	5.01	10.33	44.75	1.46	0.23	2.44	0.19	0.06	0.39	1.68	0.05	0.01	0.09	1101
11:30	5.20	7.02	55.22	1.35	0.21	2.24	0.20	0.05	0.27	2.10	0.05	0.01	0.09	1107
12:00	5.28	7.02	49.26	1.24	0.21	2.06	0.21	0.04	0.27	1.92	0.05	0.01	0.08	1111
12:30	4.79	1.12	54.87	1.19	0.23	1.97	0.19	0.06	0.05	2.22	0.05	0.01	0.08	1159
13:00	5.67	45.91	50.82	1.18	0.19	1.95	0.24	0.06	1.91	2.12	0.05	0.01	0.08	1131
13:30	3.09	8.81	51.94	1.16	0.23	1.90	0.13	0.08	0.36	2.12	0.05	0.01	0.08	1139
14:00	5.00	27.24	57.02	1.16	0.19	1.93	0.21	0.04	1.14	2.38	0.05	0.01	0.08	1148
14:30	7.37	29.33	53.05	1.20	0.22	1.98	0.32	0.10	1.29	2.33	0.05	0.01	0.09	1105
15:00	9.64	12.29	51.92	1.08	0.17	1.78	0.43	0.11	0.54	2.29	0.05	0.01	0.08	1110
15:30	5.72	4.67	55.36	1.07	0.22	1.76	0.25	0.08	0.20	2.41	0.05	0.01	0.08	1118
16:00	5.37	6.58	58.05	1.06	0.18	1.74	0.23	0.04	0.29	2.53	0.05	0.01	0.08	1125
16:30	5.19	3.44	63.78	1.08	0.21	1.78	0.23	0.10	0.15	2.79	0.05	0.01	0.08	1137
17:00	4.49	14.67	61.17	0.85	0.24	1.56	0.21	0.12	0.67	2.80	0.04	0.01	0.07	1135
17:30	4.67	71.24	88.16	0.25	0.26	1.00	0.20	0.08	3.12	3.86	0.01	0.01	0.04	1114
18:00	4.29	87.97	68.31	0.26	0.31	0.79	0.18	0.10	3.78	2.93	0.01	0.01	0.03	1111
18:30	2.42	11.48	66.77	0.28	0.29	0.91	0.10	0.14	0.48	2.82	0.01	0.01	0.04	1120
19:00	4.37	47.59	60.07	1.01	0.15	1.76	0.20	0.13	2.17	2.73	0.05	0.01	0.08	1112
19:30	4.68	43.47	59.42	1.25	0.14	2.08	0.22	0.12	2.01	2.75	0.06	0.01	0.10	1128
20:00	4.88	49.71	58.45	1.27	0.08	2.12	0.22	0.14	2.27	2.67	0.06	0.00	0.10	1107
20:30	4.67	55.03	56.51	1.17	0.10	1.96	0.22	0.18	2.55	2.62	0.05	0.00	0.09	1112
21:00	3.32	36.09	54.98	1.17	0.10	1.93	0.15	0.14	1.66	2.54	0.05	0.00	0.09	1126
21:30	2.71	25.86	52.71	1.17	0.10	1.94	0.12	0.15	1.15	2.34	0.05	0.00	0.09	1116
22:00	3.08	50.21	58.84	1.16	0.10	1.92	0.13	0.12	2.19	2.57	0.05	0.00	0.08	1122
22:30	3.45	33.45	61.98	1.07	0.15	1.84	0.15	0.12	1.49	2.76	0.05	0.01	0.08	1131
23:00	3.46	37.08	62.87	0.27	0.32	1.02	0.15	0.11	1.61	2.73	0.01	0.01	0.04	1115
23:30	3.51	34.30	55.84	0.26	0.30	1.03	0.15	0.11	1.51	2.46	0.01	0.01	0.05	1118
00:00	4.02	48.26	54.69	0.28	0.29	1.00	0.17	0.06	2.05	2.33	0.01	0.01	0.04	1119
min	2,42	1,12	42,94	0,22	0,08	0,79	0,10	0,04	0,05	1,68	0,01	0,00	0,03	1101
max	9,64	87,97	88,16	1,51	0,34	2,56	0,43	1,67	3,78	3,86	0,06	0,01	0,11	1159
moyenne	4,74	21,50	57,73	0,85	0,23	1,77								1128
Total							9,76	15,61	45,07	119,19	1,75	0,48	3,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.