

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.90	32.33	68.57	0.25	0.29	0.15	0.21	0.10	1.40	2.96	0.01	0.01	0.01	1136
01:00	5.08	31.59	61.98	0.28	0.30	0.16	0.22	0.08	1.37	2.69	0.01	0.01	0.01	1117
01:30	3.71	18.08	69.29	0.25	0.28	0.13	0.16	0.10	0.77	2.94	0.01	0.01	0.01	1140
02:00	5.97	29.49	69.02	0.28	0.31	0.15	0.25	0.12	1.26	2.94	0.01	0.01	0.01	1139
02:30	5.34	27.47	66.87	0.75	0.33	0.17	0.23	0.08	1.20	2.93	0.03	0.01	0.01	1121
03:00	6.34	23.64	66.69	0.26	0.35	0.18	0.28	0.11	1.04	2.93	0.01	0.02	0.01	1128
03:30	5.25	33.13	68.21	0.24	0.34	0.22	0.23	0.08	1.47	3.02	0.01	0.02	0.01	1124
04:00	4.69	30.11	66.39	0.26	0.28	0.18	0.20	0.10	1.30	2.87	0.01	0.01	0.01	1112
04:30	5.77	38.64	68.05	0.24	0.34	0.20	0.25	0.08	1.68	2.96	0.01	0.01	0.01	1133
05:00	5.26	30.37	64.93	0.25	0.29	0.19	0.23	0.11	1.33	2.85	0.01	0.01	0.01	1133
05:30	4.63	18.74	70.04	0.24	0.29	0.17	0.20	0.08	0.82	3.05	0.01	0.01	0.01	1142
06:00	5.25	27.46	62.69	0.25	0.30	0.20	0.23	0.09	1.18	2.69	0.01	0.01	0.01	1123
06:30	5.76	23.37	67.32	0.23	0.32	0.19	0.25	0.06	1.03	2.96	0.01	0.01	0.01	1153
07:00	6.37	22.25	58.18	1.12	0.30	1.81	0.30	0.08	1.05	2.74	0.05	0.01	0.09	1129
07:30	5.74	15.09	58.01	1.34	0.27	2.26	0.27	0.04	0.70	2.70	0.06	0.01	0.11	1144
08:00	5.37	16.18	55.43	1.32	0.29	2.22	0.25	0.07	0.76	2.60	0.06	0.01	0.10	1148
08:30	5.72	18.80	60.03	1.33	0.24	2.25	0.26	0.04	0.85	2.71	0.06	0.01	0.10	1136
09:00	5.04	12.62	57.66	1.28	0.26	2.16	0.23	0.08	0.57	2.60	0.06	0.01	0.10	1142
09:30	6.08	15.60	53.48	1.29	0.26	2.18	0.28	0.05	0.72	2.47	0.06	0.01	0.10	1135
10:00	5.89	8.90	59.56	1.35	0.24	2.26	0.27	0.09	0.40	2.69	0.06	0.01	0.10	1127
10:30	7.98	15.80	57.05	1.41	0.25	2.40	0.37	0.05	0.73	2.64	0.07	0.01	0.11	1120
11:00	5.71	11.62	58.81	1.38	0.27	2.32	0.26	0.09	0.54	2.71	0.06	0.01	0.11	1145
11:30	4.23	5.44	56.66	1.35	0.24	2.27	0.19	0.06	0.25	2.59	0.06	0.01	0.10	1131
12:00	4.41	19.17	37.69	1.15	0.25	1.92	0.21	0.17	0.90	1.76	0.05	0.01	0.09	1129
12:30	8.30	14.80	47.33	1.11	0.27	1.86	0.38	0.10	0.68	2.18	0.05	0.01	0.09	1147
13:00	7.28	5.91	58.60	1.14	0.27	1.89	0.34	0.06	0.27	2.72	0.05	0.01	0.09	1138
13:30	4.41	3.37	56.34	1.05	0.28	1.72	0.20	0.07	0.15	2.51	0.05	0.01	0.08	1117
14:00	4.41	11.96	58.45	0.95	0.31	1.53	0.20	0.12	0.53	2.59	0.04	0.01	0.07	1144
14:30	5.05	21.36	59.80	0.84	0.30	1.38	0.23	0.08	0.98	2.74	0.04	0.01	0.06	1153
15:00	7.77	18.74	58.54	0.84	0.30	1.37	0.36	0.10	0.87	2.73	0.04	0.01	0.06	1116
15:30	7.69	13.26	56.28	0.92	0.33	1.52	0.36	0.09	0.62	2.64	0.04	0.02	0.07	1131
16:00	4.89	7.48	58.53	0.96	0.28	1.55	0.23	0.10	0.35	2.71	0.04	0.01	0.07	1116
16:30	7.12	18.72	58.26	0.79	0.25	1.28	0.33	0.07	0.86	2.68	0.04	0.01	0.06	1111
17:00	6.10	15.56	59.98	0.61	0.38	1.00	0.27	0.13	0.68	2.62	0.03	0.02	0.04	1135
17:30	3.79	4.81	65.59	0.23	0.59	0.59	0.16	0.08	0.20	2.74	0.01	0.02	0.02	1137
18:00	5.73	45.68	64.58	0.24	0.56	0.66	0.24	0.09	1.93	2.72	0.01	0.02	0.03	1114
18:30	3.88	14.21	70.17	0.24	0.57	0.73	0.16	0.07	0.59	2.91	0.01	0.02	0.03	1136
19:00	4.86	38.66	57.60	1.20	0.21	2.04	0.21	0.10	1.66	2.47	0.05	0.01	0.09	1122
19:30	5.02	46.12	57.23	1.32	0.17	2.21	0.23	0.06	2.07	2.57	0.06	0.01	0.10	1150
20:00	5.44	51.32	60.81	1.31	0.18	2.22	0.24	0.09	2.29	2.71	0.06	0.01	0.10	1155
20:30	5.17	37.35	57.38	1.27	0.19	2.13	0.23	0.09	1.69	2.60	0.06	0.01	0.10	1135
21:00	5.38	41.19	56.75	1.35	0.17	2.27	0.24	0.09	1.83	2.52	0.06	0.01	0.10	1114
21:30	5.65	46.99	58.61	1.33	0.16	2.24	0.26	0.08	2.16	2.69	0.06	0.01	0.10	1120
22:00	5.10	63.51	62.10	0.59	0.16	1.20	0.22	0.09	2.71	2.65	0.03	0.01	0.05	1115
22:30	4.40	50.47	68.06	0.27	0.23	0.75	0.19	0.09	2.14	2.88	0.01	0.01	0.03	1125
23:00	4.70	32.32	65.58	0.26	0.17	0.79	0.20	0.07	1.36	2.77	0.01	0.01	0.03	1125
23:30	6.71	27.44	67.33	0.25	0.17	0.71	0.29	0.07	1.17	2.86	0.01	0.01	0.03	1132
00:00	6.30	40.33	63.09	0.24	0.11	0.71	0.27	0.07	1.75	2.74	0.01	0.00	0.03	1128
min	3,71	3,37	37,69	0,23	0,11	0,13	0,16	0,04	0,15	1,76	0,01	0,00	0,01	1111
max	8,30	63,51	70,17	1,41	0,59	2,40	0,38	0,17	2,71	3,05	0,07	0,02	0,11	1155
moyenne	5,53	24,95	61,03	0,78	0,28	1,26								1131
Total							11,85	12,56	52,84	129,95	1,69	0,60	2,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.