

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.02	14.90	57.42	0.78	0.26	1.26	0.23	0.07	0.69	2.67	0.04	0.01	0.06	1159
01:00	7.36	34.32	53.99	0.78	0.25	1.27	0.33	0.07	1.55	2.44	0.04	0.01	0.06	1132
01:30	5.37	17.16	57.53	0.78	0.24	1.26	0.24	0.06	0.78	2.60	0.04	0.01	0.06	1149
02:00	9.16	23.59	56.71	0.78	0.26	1.25	0.42	0.05	1.07	2.58	0.04	0.01	0.06	1147
02:30	10.24	18.61	57.28	0.92	0.27	1.49	0.47	0.05	0.86	2.64	0.04	0.01	0.07	1144
03:00	7.21	6.52	58.83	0.94	0.26	1.55	0.33	0.07	0.30	2.68	0.04	0.01	0.07	1140
03:30	3.88	6.71	56.83	0.92	0.28	1.50	0.18	0.06	0.31	2.62	0.04	0.01	0.07	1131
04:00	4.79	9.75	57.74	0.98	0.26	1.60	0.22	0.07	0.44	2.60	0.04	0.01	0.07	1128
04:30	7.99	17.76	58.25	0.98	0.24	1.63	0.36	0.05	0.79	2.60	0.04	0.01	0.07	1128
05:00	7.78	13.91	58.36	0.81	0.26	1.28	0.34	0.07	0.61	2.55	0.04	0.01	0.06	1159
05:30	7.57	17.09	67.70	0.67	0.22	0.15	0.31	0.63	0.71	2.80	0.03	0.01	0.01	1157
06:00	5.42	12.95	67.97	0.23	0.23	0.16	0.23	0.06	0.54	2.85	0.01	0.01	0.01	1161
06:30	5.27	15.25	65.89	0.22	0.26	0.17	0.23	0.04	0.65	2.82	0.01	0.01	0.01	1154
07:00	5.19	13.82	59.22	0.80	0.21	1.25	0.23	0.05	0.61	2.63	0.04	0.01	0.06	1159
07:30	5.25	13.11	58.55	0.90	0.17	1.48	0.23	0.05	0.59	2.62	0.04	0.01	0.07	1154
08:00	5.63	16.50	58.19	1.00	0.20	1.68	0.26	0.11	0.76	2.70	0.05	0.01	0.08	1158
08:30	5.58	17.55	58.22	1.01	0.21	1.66	0.26	0.04	0.81	2.67	0.05	0.01	0.08	1133
09:00	4.83	7.61	56.40	1.06	0.19	1.76	0.22	0.11	0.34	2.55	0.05	0.01	0.08	1140
09:30	3.61	2.55	56.64	1.05	0.28	1.74	0.16	0.15	0.11	2.50	0.05	0.01	0.08	1142
10:00	4.16	7.17	58.55	1.00	0.23	1.65	0.18	0.07	0.31	2.55	0.04	0.01	0.07	1141
10:30	6.78	8.65	58.89	0.88	0.30	1.42	0.31	0.07	0.39	2.68	0.04	0.01	0.06	1178
11:00	8.38	10.37	59.96	0.84	0.22	1.37	0.39	0.10	0.49	2.82	0.04	0.01	0.06	1147
11:30	4.89	2.31	55.37	0.93	0.30	1.54	0.22	0.11	0.10	2.51	0.04	0.01	0.07	1144
12:00	4.09	1.98	52.45	0.99	0.29	1.61	0.18	0.09	0.09	2.30	0.04	0.01	0.07	1130
12:30	3.86	4.24	58.65	0.86	0.18	1.40	0.17	0.09	0.19	2.58	0.04	0.01	0.06	1113
13:00	13.22	23.46	50.93	0.80	0.16	1.30	0.59	0.06	1.06	2.29	0.04	0.01	0.06	1120
13:30	4.97	3.01	63.47	0.51	0.23	0.72	0.21	0.06	0.13	2.71	0.02	0.01	0.03	1126
14:00	5.96	12.60	54.79	0.31	0.25	0.25	0.25	0.06	0.54	2.34	0.01	0.01	0.01	1132
14:30	4.46	9.02	69.56	0.23	0.26	0.23	0.19	0.08	0.38	2.96	0.01	0.01	0.01	1127
15:00	5.67	21.76	67.01	0.21	0.23	0.25	0.25	0.10	0.94	2.90	0.01	0.01	0.01	1168
15:30	5.13	25.12	64.53	0.25	0.25	0.52	0.22	0.09	1.06	2.72	0.01	0.01	0.02	1134
16:00	6.14	30.45	67.42	0.24	0.20	0.49	0.25	0.09	1.22	2.70	0.01	0.01	0.02	1130
16:30	4.90	14.45	66.22	0.27	0.23	0.46	0.20	0.58	0.59	2.70	0.01	0.01	0.02	1146
17:00	15.85	21.16	89.73	1.05	0.24	0.57	0.65	0.23	0.87	3.67	0.04	0.01	0.02	1132
17:30	7.55	18.28	65.69	0.24	0.20	0.42	0.31	0.05	0.74	2.66	0.01	0.01	0.02	1141
18:00	5.18	18.97	65.18	0.21	0.25	0.31	0.21	0.09	0.79	2.70	0.01	0.01	0.01	1184
18:30	4.18	8.54	67.41	0.23	0.21	0.23	0.18	0.11	0.36	2.86	0.01	0.01	0.01	1169
19:00	3.81	5.48	56.60	0.67	0.25	1.05	0.17	0.07	0.25	2.56	0.03	0.01	0.05	1155
19:30	4.62	9.96	55.04	0.79	0.30	1.27	0.21	0.09	0.45	2.49	0.04	0.01	0.06	1150
20:00	5.63	9.06	54.07	0.43	0.29	0.70	0.24	0.13	0.39	2.33	0.02	0.01	0.03	1169
20:30	6.08	12.84	61.03	0.25	0.18	0.40	0.25	0.07	0.53	2.52	0.01	0.01	0.02	1115
21:00	5.73	24.81	66.74	0.88	0.23	0.43	0.24	0.09	1.04	2.78	0.04	0.01	0.02	1157
21:30	5.32	25.10	67.24	0.25	0.23	0.43	0.23	0.06	1.06	2.85	0.01	0.01	0.02	1166
22:00	4.82	13.60	62.12	0.23	0.18	0.41	0.20	0.06	0.56	2.57	0.01	0.01	0.02	1122
22:30	4.78	18.33	64.96	0.26	0.18	0.42	0.19	0.05	0.74	2.63	0.01	0.01	0.02	1139
23:00	7.52	23.97	67.30	0.23	0.16	0.37	0.32	0.07	1.01	2.83	0.01	0.01	0.02	1159
23:30	5.40	21.65	68.03	0.24	0.19	0.30	0.23	0.06	0.91	2.86	0.01	0.01	0.01	1132
00:00	5.11	25.78	66.70	0.22	0.27	0.35	0.22	0.08	1.09	2.83	0.01	0.01	0.01	1135
min	3,61	1,98	50,93	0,21	0,16	0,15	0,16	0,04	0,09	2,29	0,01	0,01	0,01	1113
max	15,85	34,32	89,73	1,06	0,30	1,76	0,65	0,63	1,55	3,67	0,05	0,01	0,08	1184
moyenne	6,07	14,83	61,40	0,63	0,23	0,94								1145
Total							12,69	16,53	30,80	128,00	1,33	0,49	2,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	6,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,75			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.