

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.34	9.34	59.69	1.53	0.17	2.63	0.25	0.09	0.43	2.75	0.07	0.01	0.12	1139
01:00	8.00	9.84	54.62	1.50	0.18	2.57	0.37	0.12	0.45	2.52	0.07	0.01	0.12	1132
01:30	4.56	3.11	59.80	1.54	0.17	2.62	0.21	0.08	0.14	2.74	0.07	0.01	0.12	1139
02:00	4.53	9.16	58.24	1.51	0.18	2.58	0.21	0.13	0.42	2.67	0.07	0.01	0.12	1140
02:30	8.45	13.14	56.44	1.55	0.16	2.65	0.38	0.08	0.59	2.54	0.07	0.01	0.12	1118
03:00	5.07	0.74	59.55	1.55	0.20	2.64	0.23	0.12	0.03	2.72	0.07	0.01	0.12	1154
03:30	4.49	6.56	55.02	1.52	0.16	2.59	0.21	0.07	0.30	2.53	0.07	0.01	0.12	1138
04:00	5.33	8.24	59.50	1.53	0.17	2.61	0.24	0.08	0.38	2.71	0.07	0.01	0.12	1144
04:30	5.79	8.14	56.96	1.49	0.19	2.56	0.27	0.07	0.38	2.63	0.07	0.01	0.12	1148
05:00	4.94	9.21	59.38	1.10	0.25	2.06	0.23	0.16	0.42	2.71	0.05	0.01	0.09	1160
05:30	5.45	8.10	70.03	0.37	0.28	1.36	0.23	0.06	0.35	3.01	0.02	0.01	0.06	1164
06:00	4.39	7.39	64.98	0.37	0.29	1.31	0.19	0.09	0.31	2.77	0.02	0.01	0.06	1145
06:30	6.01	9.95	65.75	0.30	0.30	1.23	0.26	0.06	0.43	2.81	0.01	0.01	0.05	1142
07:00	4.62	6.94	58.00	1.31	0.19	2.34	0.20	0.08	0.31	2.57	0.06	0.01	0.10	1130
07:30	6.94	10.29	64.70	0.77	0.28	1.60	0.30	0.07	0.44	2.75	0.03	0.01	0.07	1132
08:00	5.26	5.33	66.98	0.43	0.35	1.11	0.23	0.12	0.24	2.96	0.02	0.02	0.05	1167
08:30	4.14	7.78	68.23	0.53	0.36	1.12	0.18	0.15	0.35	3.03	0.02	0.02	0.05	1130
09:00	4.46	9.48	67.74	0.41	0.37	1.19	0.20	0.13	0.42	3.02	0.02	0.02	0.05	1138
09:30	5.20	12.45	64.34	0.56	0.36	1.05	0.23	0.08	0.55	2.84	0.02	0.02	0.05	1157
10:00	5.88	13.19	67.24	0.50	0.40	1.11	0.26	0.11	0.59	3.00	0.02	0.02	0.05	1136
10:30	4.65	8.36	66.74	0.36	0.36	1.23	0.20	0.07	0.37	2.92	0.02	0.02	0.05	1137
11:00	5.07	12.70	66.33	0.34	0.34	1.00	0.22	0.09	0.56	2.94	0.02	0.02	0.04	1170
11:30	5.64	13.50	70.60	0.28	0.32	0.91	0.25	0.08	0.60	3.14	0.01	0.01	0.04	1170
12:00	6.12	8.86	64.40	0.28	0.33	0.91	0.27	0.09	0.39	2.86	0.01	0.01	0.04	1160
12:30	6.47	6.25	67.30	0.28	0.32	0.89	0.28	0.14	0.28	2.96	0.01	0.01	0.04	1144
13:00	3.83	1.87	64.92	0.26	0.35	0.73	0.16	0.07	0.08	2.73	0.01	0.01	0.03	1128
13:30	4.47	9.54	66.99	0.27	0.35	0.64	0.20	0.09	0.42	2.96	0.01	0.02	0.03	1149
14:00	5.89	10.89	66.50	0.26	0.29	0.65	0.25	0.08	0.47	2.84	0.01	0.01	0.03	1130
14:30	5.35	4.99	67.99	0.27	0.31	0.73	0.24	0.12	0.22	2.99	0.01	0.01	0.03	1172
15:00	3.65	5.30	67.20	0.23	0.36	0.79	0.16	0.08	0.24	3.02	0.01	0.02	0.04	1150
15:30	8.41	8.97	66.73	0.24	0.33	0.85	0.38	0.09	0.41	3.01	0.01	0.01	0.04	1139
16:00	4.12	1.42	61.44	0.25	0.44	0.80	0.18	0.11	0.06	2.64	0.01	0.02	0.03	1186
16:30	3.66	7.82	69.08	0.25	0.38	0.83	0.16	0.09	0.34	3.00	0.01	0.02	0.04	1127
17:00	5.89	9.90	68.81	0.25	0.40	0.91	0.26	0.13	0.44	3.09	0.01	0.02	0.04	1132
17:30	6.04	7.50	68.49	0.25	0.38	0.77	0.27	0.08	0.34	3.10	0.01	0.02	0.04	1152
18:00	6.59	9.14	64.83	0.31	0.34	0.80	0.28	0.09	0.39	2.80	0.01	0.01	0.03	1116
18:30	4.54	6.13	65.34	0.36	0.34	0.56	0.19	0.07	0.26	2.78	0.02	0.01	0.02	1138
19:00	4.73	5.43	58.27	1.31	0.26	2.15	0.21	0.10	0.24	2.61	0.06	0.01	0.10	1150
19:30	8.91	11.61	59.60	1.53	0.22	2.59	0.41	0.08	0.53	2.73	0.07	0.01	0.12	1143
20:00	4.84	0.28	57.71	1.50	0.22	2.53	0.22	0.11	0.01	2.65	0.07	0.01	0.12	1121
20:30	4.64	6.24	58.37	1.49	0.24	2.54	0.22	0.08	0.29	2.72	0.07	0.01	0.12	1122
21:00	5.33	4.96	59.52	1.54	0.26	2.62	0.25	0.09	0.23	2.74	0.07	0.01	0.12	1145
21:30	5.58	7.65	53.60	1.55	0.23	2.64	0.25	0.07	0.35	2.42	0.07	0.01	0.12	1124
22:00	4.24	2.46	56.92	1.58	0.23	2.68	0.19	0.09	0.11	2.49	0.07	0.01	0.12	1120
22:30	4.35	5.73	58.91	1.53	0.21	2.60	0.19	0.06	0.25	2.60	0.07	0.01	0.11	1147
23:00	5.91	7.53	58.71	1.56	0.27	2.65	0.26	0.10	0.34	2.63	0.07	0.01	0.12	1150
23:30	5.83	3.78	56.96	1.62	0.23	2.76	0.25	0.07	0.16	2.43	0.07	0.01	0.12	1124
00:00	5.05	6.39	57.80	1.56	0.25	2.66	0.22	0.09	0.28	2.54	0.07	0.01	0.12	1128
min	3,65	0,28	53,60	0,23	0,16	0,56	0,16	0,06	0,01	2,42	0,01	0,01	0,02	1116
max	8,91	13,50	70,60	1,62	0,44	2,76	0,41	0,16	0,60	3,14	0,07	0,02	0,12	1186
moyenne	5,39	7,57	62,65	0,87	0,28	1,69								1144
Total							11,52	12,48	16,18	133,65	1,88	0,60	3,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.