

Rapport DREAL Mensuel: novembre 2023



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process	Compteur						
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT		Q-NH3	Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
LASSE Ligne 1																						
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0							
VLE 30 min	60			200	400	20	30	150														
Autre seuil		150																			85%	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
01.11.23	6,47	5,19	100,00	18,51	63,24	0,57	0,25	1,32	13,53	10,94	38,75	131,56	1,19	0,51	2,75	1146	00:00	00:00	00:00	100,00		
02.11.23	6,75	6,57	100,00	19,80	58,30	0,64	0,24	1,19	14,22	13,79	42,10	123,04	1,36	0,51	2,52	1142	00:00	00:00	00:00	100,00		
03.11.23	6,04	6,38	99,31	28,31	59,53	0,89	0,20	1,61	12,68	15,15	59,62	124,50	1,87	0,42	3,38	1141	00:00	00:00	00:00	100,00		
04.11.23	6,66	5,11	100,00	13,47	60,13	0,59	0,21	1,25	13,75	10,56	28,04	123,80	1,21	0,42	2,58	1146	00:00	00:00	00:00	100,00		
05.11.23	6,30	3,59	100,00	14,54	58,99	0,62	0,24	1,12	13,55	7,74	31,28	126,82	1,34	0,52	2,40	1150	00:00	00:00	00:00	100,00		
06.11.23	6,17	4,90	100,00	19,63	59,07	0,79	0,25	1,34	13,09	10,43	41,65	125,09	1,68	0,54	2,84	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
07.11.23	7,07	5,28	100,00	11,34	59,71	0,81	0,25	1,67	14,77	10,98	23,69	124,35	1,70	0,52	3,49	1123	00:00	00:00	00:00	100,00		
08.11.23	7,06	6,50	100,00	20,14	59,54	0,71	0,24	1,39	15,05	13,83	42,97	126,73	1,52	0,50	2,96	1134	00:00	00:00	00:00	100,00		
09.11.23	6,52	4,54	100,00	20,15	56,41	0,73	0,24	1,29	13,69	9,55	42,59	117,69	1,53	0,51	2,70	1133	00:00	00:00	00:00	100,00		
10.11.23	6,59	5,80	100,00	25,47	62,06	0,65	0,32	1,32	14,24	12,56	54,98	133,38	1,42	0,69	2,87	1141	00:00	00:00	00:00	100,00		
11.11.23	6,20	4,87	100,00	25,11	58,99	0,91	0,30	1,58	13,36	10,49	54,19	126,96	1,97	0,65	3,42	1148	00:00	00:00	00:00	100,00		
12.11.23	6,14	4,35	100,00	18,98	59,02	0,57	0,27	0,89	12,94	9,14	40,09	123,79	1,21	0,57	1,87	1146	00:00	00:00	00:00	100,00		
13.11.23	6,36	6,03	97,93	16,87	57,41	0,46	0,26	0,59	13,37	20,95	35,68	120,76	0,97	0,55	1,25	1141	00:00	00:00	00:00	100,00		
14.11.23	6,14	5,94	100,00	20,32	61,36	0,45	0,26	0,76	12,61	12,22	41,91	126,12	0,93	0,53	1,57	1136	00:00	00:00	00:00	91,53		
15.11.23	6,83	6,62	100,00	14,22	60,64	0,62	0,26	1,08	14,60	14,29	30,36	129,37	1,34	0,56	2,31	1136	00:00	00:00	00:00	100,00		
16.11.23	6,70	5,53	100,00	13,27	59,12	0,59	0,27	0,95	14,30	11,73	28,26	126,04	1,27	0,58	2,06	1135	00:00	00:00	00:00	100,00		
17.11.23	6,44	5,68	100,00	19,23	60,78	0,64	0,27	1,06	13,61	12,11	41,30	128,42	1,37	0,56	2,25	1138	00:00	00:00	00:00	100,00		
18.11.23	6,68	4,97	100,00	20,46	59,16	0,74	0,27	1,22	14,42	10,74	44,33	127,43	1,61	0,57	2,63	1143	00:00	00:00	00:00	100,00		
19.11.23	6,40	3,80	100,00	13,27	58,05	0,68	0,23	1,06	12,99	7,75	26,96	117,64	1,37	0,47	2,14	1140	00:00	00:00	00:00	100,00		
20.11.23	7,49	7,62	100,00	16,47	60,45	0,76	0,29	1,12	15,55	15,48	33,98	125,04	1,61	0,59	2,41	1130	00:00	00:00	00:00	100,00		
21.11.23	7,08	5,89	100,00	19,79	58,54	0,70	0,20	1,15	14,98	12,55	42,22	123,86	1,50	0,43	2,44	1134	00:00	00:00	00:00	100,00		
22.11.23	6,70	6,05	100,00	23,64	62,92	0,63	0,17	1,24	13,87	12,66	49,46	130,55	1,33	0,35	2,60	1138	00:00	00:00	00:00	100,00		
23.11.23	5,99	5,14	100,00	18,82	61,84	0,72	0,30	1,19	12,39	10,73	38,71	128,06	1,51	0,61	2,49	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
24.11.23	5,51	5,71	100,00	15,43	60,71	0,40	0,28	0,75	11,25	11,69	31,52	123,56	0,83	0,58	1,55	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
25.11.23	5,48	4,54	100,00	15,76	61,58	0,90	0,20	1,72	11,29	9,39	32,37	126,46	1,89	0,41	3,59	1140	00:00	00:00	00:00	100,00		
26.11.23	5,55	4,74	100,00	14,52	61,03	0,97	0,28	1,81	11,48	9,91	30,03	126,14	2,03	0,58	3,78	1135	00:00	00:00	00:00	100,00		
27.11.23	6,04	5,94	100,00	18,14	60,33	0,82	0,27	1,45	12,46	12,33	37,39	124,94	1,69	0,57	2,99	1139	00:00	00:00	00:00	100,00		
28.11.23	5,58	5,71	100,00	17,47	59,88	0,80	0,24	1,38	11,50	11,57	36,80	122,60	1,62	0,49	2,81	1128	00:00	00:00	00:00	100,00		
29.11.23	5,54	6,32	100,00	9,06	58,68	1,18	0,19	2,03	11,86	13,69	19,41	125,51	2,55	0,41	4,37	1134	00:00	00:00	00:00	100,00		
30.11.23	5,39	5,84	100,00	7,57	62,65	0,87	0,28	1,69	11,52	12,48	16,18	133,65	1,88	0,60	3,65	1144	00:00	00:00	00:00	100,00		
min	5,39	3,59	97,93	7,57	56,41	0,40	0,17	0,59	11,25	7,74	16,18	117,64	0,83	0,35	1,25	1123						
max	7,49	7,62	100,00	28,31	63,24	1,18	0,32	2,03	15,55	20,95	59,62	133,65	2,55	0,69	4,37	1150						
moy	6,33	5,50	99,91	17,66	60,00	0,71	0,25	1,27								1139				99,72		
Total									398,9	357,4	1116,8	3773,9	45,3	15,8	80,7		00:00	00:00	00:00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/										
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00								01:20	
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An									00:00	
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									99,72	98,93

Off = Arrêt Incineration  
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
 Rouge = Moyenne en dépassement