

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.97	11.03	55.55	0.45	0.23	0.70	0.23	0.07	0.51	2.58	0.02	0.01	0.03	1158
01:00	8.29	13.72	58.43	0.50	0.27	0.79	0.38	0.04	0.62	2.66	0.02	0.01	0.04	1153
01:30	4.05	3.21	54.47	0.55	0.27	0.86	0.18	0.06	0.15	2.47	0.03	0.01	0.04	1156
02:00	5.99	13.10	53.59	0.56	0.27	0.89	0.28	0.04	0.60	2.47	0.03	0.01	0.04	1154
02:30	5.91	15.59	56.56	0.57	0.24	0.88	0.27	0.03	0.71	2.56	0.03	0.01	0.04	1157
03:00	6.09	16.24	59.66	0.52	0.24	0.81	0.28	0.05	0.73	2.69	0.02	0.01	0.04	1168
03:30	5.29	15.92	57.04	0.52	0.26	0.81	0.24	0.06	0.73	2.60	0.02	0.01	0.04	1152
04:00	5.75	17.49	59.16	0.56	0.25	0.89	0.26	0.06	0.80	2.70	0.03	0.01	0.04	1148
04:30	4.60	14.17	57.49	0.61	0.25	0.95	0.21	0.06	0.65	2.64	0.03	0.01	0.04	1148
05:00	5.56	19.24	60.12	0.45	0.33	1.16	0.25	0.07	0.88	2.74	0.02	0.02	0.05	1145
05:30	5.05	14.93	66.23	0.27	0.41	1.59	0.22	0.05	0.65	2.89	0.01	0.02	0.07	1144
06:00	6.04	16.25	63.59	0.23	0.35	1.52	0.26	0.04	0.69	2.71	0.01	0.01	0.06	1147
06:30	6.78	13.44	61.02	0.29	0.34	1.52	0.29	0.04	0.57	2.57	0.01	0.01	0.06	1145
07:00	4.74	5.21	57.32	0.51	0.16	0.87	0.20	0.04	0.22	2.47	0.02	0.01	0.04	1156
07:30	4.68	5.99	58.14	0.54	0.10	0.83	0.20	0.03	0.26	2.51	0.02	0.00	0.04	1146
08:00	4.99	9.25	58.88	0.41	0.16	0.94	0.22	0.03	0.40	2.55	0.02	0.01	0.04	1166
08:30	6.20	8.24	68.46	0.29	0.23	1.18	0.26	0.04	0.34	2.86	0.01	0.01	0.05	1143
09:00	6.14	12.19	66.02	0.23	0.22	1.19	0.26	0.06	0.52	2.79	0.01	0.01	0.05	1151
09:30	4.71	6.10	66.86	0.29	0.22	1.15	0.20	0.05	0.26	2.83	0.01	0.01	0.05	1164
10:00	4.81	8.62	67.92	0.23	0.16	1.11	0.21	0.05	0.37	2.92	0.01	0.01	0.05	1155
10:30	5.25	8.59	63.30	0.29	0.24	1.08	0.23	0.08	0.38	2.77	0.01	0.01	0.05	1138
11:00	5.68	8.87	66.20	0.22	0.21	1.04	0.25	0.05	0.39	2.91	0.01	0.01	0.05	1161
11:30	5.11	5.47	66.69	0.27	0.18	0.97	0.22	0.05	0.23	2.84	0.01	0.01	0.04	1145
12:00	4.95	5.67	65.12	0.22	0.24	0.91	0.21	0.05	0.24	2.76	0.01	0.01	0.04	1144
12:30	6.32	9.24	65.83	0.22	0.24	0.83	0.28	0.07	0.40	2.88	0.01	0.01	0.04	1165
13:00	5.23	8.38	70.25	0.27	0.21	0.80	0.22	0.05	0.35	2.96	0.01	0.01	0.03	1150
13:30	3.88	3.16	68.21	0.21	0.22	0.69	0.17	0.05	0.14	2.92	0.01	0.01	0.03	1155
14:00	6.06	7.12	64.93	0.34	0.27	0.72	0.26	0.05	0.31	2.83	0.01	0.01	0.03	1169
14:30	6.12	5.52	68.95	0.26	0.24	0.64	0.26	0.05	0.24	2.98	0.01	0.01	0.03	1154
15:00	4.95	9.18	65.86	0.20	0.25	0.47	0.21	0.04	0.40	2.85	0.01	0.01	0.02	1156
15:30	5.30	10.10	65.51	0.26	0.26	0.40	0.23	0.05	0.44	2.83	0.01	0.01	0.02	1148
16:00	6.12	12.93	70.30	0.21	0.24	0.32	0.26	0.05	0.56	3.03	0.01	0.01	0.01	1148
16:30	8.26	17.94	65.37	0.25	0.26	0.36	0.36	0.05	0.78	2.84	0.01	0.01	0.02	1149
17:00	6.44	11.43	65.16	0.20	0.23	0.48	0.28	0.05	0.50	2.87	0.01	0.01	0.02	1174
17:30	4.83	11.32	63.05	0.27	0.22	0.54	0.20	0.03	0.47	2.64	0.01	0.01	0.02	1149
18:00	5.35	20.60	65.87	0.21	0.30	0.58	0.22	0.03	0.86	2.76	0.01	0.01	0.02	1145
18:30	4.97	12.17	66.82	0.26	0.23	0.65	0.21	0.05	0.52	2.86	0.01	0.01	0.03	1169
19:00	4.80	12.26	55.30	0.20	0.15	0.31	0.21	0.03	0.54	2.44	0.01	0.01	0.01	1154
19:30	5.64	12.53	61.44	0.23	0.16	0.29	0.26	0.04	0.57	2.80	0.01	0.01	0.01	1158
20:00	7.04	18.56	57.58	0.25	0.13	0.31	0.32	0.03	0.84	2.62	0.01	0.01	0.01	1150
20:30	4.93	6.74	59.14	0.23	0.18	0.30	0.23	0.04	0.31	2.71	0.01	0.01	0.01	1152
21:00	4.85	8.32	58.84	0.25	0.13	0.33	0.22	0.06	0.37	2.63	0.01	0.01	0.01	1134
21:30	4.90	7.80	56.28	0.24	0.18	0.31	0.22	0.05	0.35	2.54	0.01	0.01	0.01	1149
22:00	6.10	13.50	59.20	0.24	0.18	0.30	0.28	0.05	0.61	2.68	0.01	0.01	0.01	1153
22:30	5.42	10.87	58.22	0.21	0.17	0.24	0.25	0.05	0.50	2.67	0.01	0.01	0.01	1140
23:00	5.76	11.49	56.54	0.14	0.12	0.15	0.26	0.04	0.51	2.53	0.01	0.01	0.01	1123
23:30	5.34	9.86	57.61	0.12	0.12	0.12	0.24	0.05	0.45	2.60	0.01	0.01	0.01	1146
00:00	6.15	12.52	61.06	0.13	0.15	0.14	0.28	0.06	0.56	2.75	0.01	0.01	0.01	1139
min	3,88	3,16	53,59	0,12	0,10	0,12	0,17	0,03	0,14	2,44	0,01	0,00	0,01	1123
max	8,29	20,60	70,30	0,61	0,41	1,59	0,38	0,08	0,88	3,03	0,03	0,02	0,07	1174
moyenne	5,55	11,08	61,98	0,31	0,22	0,73								1151
Total							11,73	8,58	23,49	130,74	0,66	0,47	1,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.