

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,29	25,83	59,23	0,29	0,38	0,39	0,26	0,07	1,09	2,49	0,01	0,02	0,02	1178
01:00	7,54	30,92	58,00	0,51	0,37	0,81	0,34	0,11	1,41	2,64	0,02	0,02	0,04	1147
01:30	4,26	17,19	59,71	0,46	0,38	0,68	0,19	0,10	0,78	2,70	0,02	0,02	0,03	1144
02:00	5,94	32,78	53,19	0,28	0,34	0,37	0,27	0,09	1,50	2,43	0,01	0,02	0,02	1130
02:30	4,89	11,17	61,92	0,25	0,41	0,31	0,22	0,09	0,51	2,82	0,01	0,02	0,01	1140
03:00	5,86	28,42	56,50	0,19	0,35	0,22	0,27	0,07	1,30	2,58	0,01	0,02	0,01	1111
03:30	5,63	12,49	58,97	0,19	0,40	0,22	0,26	0,08	0,58	2,73	0,01	0,02	0,01	1142
04:00	4,66	12,87	56,87	0,19	0,41	0,22	0,22	0,08	0,60	2,63	0,01	0,02	0,01	1171
04:30	4,33	9,31	58,22	0,23	0,40	0,26	0,20	0,10	0,43	2,69	0,01	0,02	0,01	1151
05:00	7,00	15,40	57,92	0,20	0,31	0,49	0,30	0,06	0,66	2,48	0,01	0,01	0,02	1144
05:30	5,52	9,53	69,36	0,29	0,24	0,97	0,23	0,08	0,39	2,86	0,01	0,01	0,04	1141
06:00	6,46	20,99	62,56	0,23	0,17	0,98	0,27	0,06	0,87	2,59	0,01	0,01	0,04	1131
06:30	5,30	14,56	66,51	0,28	0,22	0,89	0,22	0,06	0,60	2,75	0,01	0,01	0,04	1148
07:00	4,84	7,77	61,74	0,15	0,10	0,25	0,21	0,07	0,34	2,69	0,01	0,00	0,01	1150
07:30	4,73	11,29	59,40	0,18	0,09	0,22	0,21	0,07	0,50	2,61	0,01	0,00	0,01	1146
08:00	5,14	15,53	56,54	0,21	0,09	0,26	0,23	0,06	0,68	2,49	0,01	0,00	0,01	1137
08:30	5,32	13,86	58,61	0,18	0,09	0,19	0,23	0,08	0,61	2,57	0,01	0,00	0,01	1140
09:00	5,79	18,99	57,57	0,12	0,13	0,14	0,26	0,09	0,85	2,59	0,01	0,01	0,01	1152
09:30	7,95	16,85	57,20	0,08	0,04	0,08	0,36	0,06	0,76	2,57	0,00	0,00	0,00	1124
10:00	5,12	12,63	52,85	0,07	0,06	0,03	0,23	0,05	0,56	2,35	0,00	0,00	0,00	1129
10:30	7,83	16,28	57,77	0,07	0,11	0,00	0,35	0,15	0,74	2,62	0,00	0,00	0,00	1159
11:00	9,42	10,67	60,98	0,07	0,10	0,02	0,41	0,09	0,47	2,69	0,00	0,00	0,00	1171
11:30	4,61	2,65	55,08	0,08	0,13	0,09	0,21	0,10	0,12	2,50	0,00	0,01	0,00	1175
12:00	3,72	7,24	58,96	0,07	0,12	0,06	0,17	0,11	0,33	2,66	0,00	0,01	0,00	1148
12:30	6,21	28,16	57,09	0,07	0,12	0,01	0,28	0,11	1,25	2,54	0,00	0,01	0,00	1123
13:00	6,87	21,93	55,48	0,07	0,08	0,02	0,30	0,06	0,97	2,46	0,00	0,00	0,00	1122
13:30	3,93	6,24	57,16	0,07	0,08	0,00	0,17	0,07	0,27	2,47	0,00	0,00	0,00	1148
14:00	6,01	16,34	57,72	0,09	0,11	0,10	0,26	0,12	0,71	2,50	0,00	0,00	0,00	1164
14:30	5,55	20,29	60,08	0,13	0,13	0,11	0,25	0,10	0,91	2,70	0,01	0,01	0,01	1156
15:00	6,40	29,17	58,70	0,12	0,10	0,14	0,30	0,08	1,35	2,72	0,01	0,00	0,01	1152
15:30	4,94	10,27	51,75	0,18	0,08	0,21	0,22	0,08	0,45	2,27	0,01	0,00	0,01	1111
16:00	5,74	14,74	57,81	0,13	0,09	0,14	0,25	0,05	0,65	2,55	0,01	0,00	0,01	1139
16:30	7,04	9,23	62,49	0,10	0,10	0,13	0,32	0,06	0,41	2,81	0,00	0,00	0,01	1143
17:00	8,41	22,67	62,29	0,15	0,16	0,38	0,38	0,09	1,02	2,81	0,01	0,01	0,02	1144
17:30	7,84	21,09	63,29	0,27	0,18	0,83	0,35	0,08	0,93	2,80	0,01	0,01	0,04	1136
18:00	8,23	12,65	68,39	0,20	0,19	0,84	0,37	0,10	0,56	3,05	0,01	0,01	0,04	1143
18:30	4,88	4,81	67,95	0,26	0,22	0,99	0,22	0,12	0,21	3,01	0,01	0,01	0,04	1171
19:00	6,60	35,94	58,95	0,28	0,20	0,53	0,31	0,09	1,70	2,79	0,01	0,01	0,03	1143
19:30	5,33	28,09	53,77	0,30	0,20	0,41	0,25	0,07	1,33	2,55	0,01	0,01	0,02	1146
20:00	4,83	13,49	58,39	0,26	0,18	0,35	0,23	0,06	0,63	2,73	0,01	0,01	0,02	1133
20:30	4,02	5,00	55,26	0,26	0,18	0,33	0,19	0,05	0,23	2,58	0,01	0,01	0,02	1129
21:00	4,66	7,99	59,93	0,25	0,20	0,32	0,21	0,05	0,36	2,68	0,01	0,01	0,01	1157
21:30	6,91	9,41	59,63	0,24	0,22	0,33	0,32	0,06	0,43	2,73	0,01	0,01	0,02	1167
22:00	6,10	11,08	52,43	0,26	0,17	0,34	0,28	0,79	0,50	2,38	0,01	0,01	0,02	1162
22:30	5,54	9,83	56,23	0,28	0,18	0,38	0,24	0,03	0,43	2,46	0,01	0,01	0,02	1141
23:00	6,74	11,01	58,60	0,31	0,18	0,44	0,30	0,04	0,49	2,62	0,01	0,01	0,02	1134
23:30	9,45	9,82	55,79	0,30	0,19	0,43	0,43	0,04	0,45	2,54	0,01	0,01	0,02	1127
00:00	6,35	10,81	61,23	0,33	0,20	0,46	0,28	0,04	0,48	2,72	0,01	0,01	0,02	1144
min	3,72	2,65	51,75	0,07	0,04	0,00	0,17	0,03	0,12	2,27	0,00	0,00	0,00	1111
max	9,45	35,94	69,36	0,51	0,41	0,99	0,43	0,79	1,70	3,05	0,02	0,02	0,04	1178
moyenne	5,97	15,53	58,88	0,20	0,19	0,34								1144
Total							12,81	14,24	33,41	126,19	0,44	0,41	0,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.