

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.68	10.14	60.26	1.00	0.14	1.63	0.20	0.03	0.44	2.61	0.04	0.01	0.07	1138
01:00	6.11	16.91	60.99	1.02	0.17	1.64	0.26	0.07	0.73	2.64	0.04	0.01	0.07	1168
01:30	4.12	5.87	54.16	1.01	0.13	1.63	0.18	0.04	0.25	2.33	0.04	0.01	0.07	1129
02:00	6.98	10.03	57.61	1.00	0.12	1.61	0.30	0.07	0.44	2.50	0.04	0.01	0.07	1137
02:30	7.11	9.39	59.79	0.98	0.18	1.59	0.31	0.04	0.41	2.63	0.04	0.01	0.07	1135
03:00	5.55	7.56	58.78	0.98	0.11	1.60	0.24	0.09	0.33	2.58	0.04	0.00	0.07	1151
03:30	6.62	7.07	56.24	0.99	0.15	1.61	0.30	0.05	0.32	2.51	0.04	0.01	0.07	1143
04:00	6.17	11.73	58.25	0.96	0.13	1.57	0.28	0.07	0.52	2.60	0.04	0.01	0.07	1144
04:30	5.26	8.46	58.61	0.96	0.17	1.55	0.24	0.05	0.38	2.65	0.04	0.01	0.07	1158
05:00	4.98	5.59	61.30	0.78	0.17	2.07	0.23	0.13	0.25	2.78	0.04	0.01	0.09	1146
05:30	5.15	9.83	66.93	0.31	0.17	3.02	0.23	0.08	0.43	2.93	0.01	0.01	0.13	1132
06:00	5.27	8.51	62.81	0.28	0.20	3.09	0.23	0.09	0.37	2.74	0.01	0.01	0.13	1136
06:30	5.26	10.57	72.63	0.32	0.21	3.23	0.23	0.10	0.46	3.14	0.01	0.01	0.14	1167
07:00	4.16	2.35	57.73	1.07	0.20	2.11	0.19	0.11	0.11	2.62	0.05	0.01	0.10	1144
07:30	5.36	5.56	57.17	1.17	0.14	1.93	0.24	0.10	0.25	2.58	0.05	0.01	0.09	1139
08:00	5.74	3.22	57.65	1.14	0.17	1.89	0.26	0.10	0.15	2.62	0.05	0.01	0.09	1136
08:30	5.96	3.26	55.87	1.20	0.15	1.98	0.27	0.09	0.15	2.56	0.06	0.01	0.09	1145
09:00	5.50	2.86	57.71	1.20	0.17	2.00	0.25	0.11	0.13	2.64	0.05	0.01	0.09	1141
09:30	5.39	2.70	58.80	1.22	0.15	2.01	0.24	0.09	0.12	2.67	0.06	0.01	0.09	1138
10:00	6.58	3.44	57.92	1.14	0.17	1.88	0.30	0.13	0.16	2.64	0.05	0.01	0.09	1144
10:30	5.33	0.87	60.05	1.04	0.17	1.71	0.25	0.09	0.04	2.79	0.05	0.01	0.08	1156
11:00	4.53	1.99	55.06	1.05	0.17	1.73	0.21	0.10	0.09	2.53	0.05	0.01	0.08	1134
11:30	5.98	4.68	57.35	1.09	0.17	1.78	0.27	0.10	0.21	2.60	0.05	0.01	0.08	1138
12:00	5.44	1.85	60.06	1.14	0.20	1.89	0.25	0.09	0.09	2.77	0.05	0.01	0.09	1161
12:30	4.65	2.60	58.14	1.14	0.20	1.90	0.21	0.12	0.12	2.69	0.05	0.01	0.09	1156
13:00	5.50	4.66	54.41	1.17	0.18	1.95	0.23	0.08	0.20	2.32	0.05	0.01	0.08	1105
13:30	4.10	1.27	57.88	1.15	0.17	1.90	0.18	0.10	0.06	2.58	0.05	0.01	0.08	1129
14:00	5.86	6.42	52.31	1.11	0.21	1.83	0.26	0.07	0.29	2.35	0.05	0.01	0.08	1149
14:30	8.36	7.70	59.26	1.01	0.17	1.69	0.38	0.07	0.35	2.67	0.05	0.01	0.08	1148
15:00	5.68	3.95	55.36	1.05	0.19	1.73	0.26	0.10	0.18	2.54	0.05	0.01	0.08	1149
15:30	4.79	5.08	55.00	1.10	0.16	1.82	0.22	0.05	0.23	2.48	0.05	0.01	0.08	1132
16:00	6.58	5.37	63.81	1.13	0.17	1.86	0.30	0.08	0.24	2.88	0.05	0.01	0.08	1152
16:30	5.20	5.92	55.80	1.10	0.20	1.84	0.25	0.07	0.28	2.63	0.05	0.01	0.09	1155
17:00	6.02	9.18	60.82	0.82	0.20	2.44	0.27	0.10	0.41	2.75	0.04	0.01	0.11	1156
17:30	5.22	9.20	66.14	0.32	0.23	3.25	0.23	0.06	0.40	2.87	0.01	0.01	0.14	1152
18:00	5.33	8.92	66.94	0.31	0.20	3.27	0.23	0.09	0.38	2.88	0.01	0.01	0.14	1145
18:30	5.51	8.74	67.16	0.34	0.22	3.37	0.24	0.07	0.39	2.96	0.02	0.01	0.15	1139
19:00	5.09	5.88	57.06	1.06	0.15	2.09	0.23	0.08	0.27	2.58	0.05	0.01	0.09	1139
19:30	4.98	8.58	58.12	1.19	0.15	1.98	0.23	0.05	0.39	2.65	0.05	0.01	0.09	1153
20:00	6.57	9.85	60.90	1.26	0.13	2.10	0.30	0.08	0.46	2.82	0.06	0.01	0.10	1162
20:30	5.40	6.70	56.64	1.29	0.17	2.17	0.25	0.08	0.31	2.63	0.06	0.01	0.10	1157
21:00	4.86	6.40	58.64	1.22	0.12	2.04	0.22	0.09	0.29	2.66	0.06	0.01	0.09	1167
21:30	5.29	11.46	56.85	1.16	0.15	1.93	0.24	0.05	0.53	2.62	0.05	0.01	0.09	1145
22:00	5.24	7.69	55.88	1.20	0.15	2.02	0.24	0.09	0.35	2.55	0.06	0.01	0.09	1138
22:30	5.97	10.10	58.76	1.24	0.13	2.07	0.27	0.07	0.46	2.69	0.06	0.01	0.09	1139
23:00	6.14	7.80	59.78	1.23	0.17	2.08	0.29	0.09	0.36	2.78	0.06	0.01	0.10	1161
23:30	4.96	7.09	56.29	1.32	0.14	2.22	0.23	0.09	0.33	2.61	0.06	0.01	0.10	1166
00:00	7.32	13.12	59.55	1.43	0.11	2.41	0.33	0.08	0.59	2.70	0.07	0.00	0.11	1138
min	4,10	0,87	52,31	0,28	0,11	1,55	0,18	0,03	0,04	2,32	0,01	0,00	0,07	1105
max	8,36	16,91	72,63	1,43	0,23	3,37	0,38	0,13	0,73	3,14	0,07	0,01	0,15	1168
moyenne	5,58	6,84	59,07	1,01	0,17	2,06								1144
Total							12,06	11,45	14,70	127,53	2,19	0,36	4,43	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.