

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.14	27.83	52.26	1.36	0.18	2.25	0.42	0.06	1.28	2.40	0.06	0.01	0.10	1131
01:00	9.19	17.74	60.09	1.35	0.17	2.25	0.41	0.08	0.79	2.68	0.06	0.01	0.10	1150
01:30	3.55	3.24	55.68	1.30	0.19	2.13	0.16	0.07	0.14	2.43	0.06	0.01	0.09	1146
02:00	4.72	18.86	58.25	1.30	0.15	2.13	0.21	0.08	0.83	2.57	0.06	0.01	0.09	1152
02:30	6.14	18.02	61.13	1.29	0.16	2.12	0.28	0.07	0.81	2.74	0.06	0.01	0.09	1152
03:00	5.28	12.48	58.16	1.28	0.17	2.13	0.24	0.12	0.57	2.64	0.06	0.01	0.10	1160
03:30	4.85	14.46	53.45	1.28	0.19	2.13	0.22	0.08	0.66	2.43	0.06	0.01	0.10	1148
04:00	4.95	11.61	58.16	1.25	0.17	2.07	0.23	0.09	0.53	2.66	0.06	0.01	0.09	1138
04:30	6.41	14.79	56.11	1.20	0.21	1.98	0.29	0.05	0.67	2.53	0.05	0.01	0.09	1148
05:00	6.98	12.97	56.32	0.80	0.27	2.21	0.31	0.09	0.57	2.50	0.04	0.01	0.10	1160
05:30	7.53	11.84	69.56	0.23	0.28	2.73	0.32	0.13	0.50	2.92	0.01	0.01	0.11	1144
06:00	6.23	7.21	63.79	0.47	0.27	2.42	0.27	0.09	0.31	2.74	0.02	0.01	0.10	1147
06:30	5.44	8.70	57.11	1.02	0.22	1.67	0.25	0.07	0.40	2.61	0.05	0.01	0.08	1141
07:00	5.34	9.85	55.42	0.97	0.22	1.60	0.25	0.08	0.46	2.58	0.05	0.01	0.07	1171
07:30	5.29	11.24	59.15	1.02	0.18	1.68	0.24	0.06	0.51	2.70	0.05	0.01	0.08	1148
08:00	5.32	14.03	55.69	1.05	0.23	1.68	0.24	0.12	0.64	2.53	0.05	0.01	0.08	1151
08:30	5.89	17.99	58.97	1.04	0.20	1.70	0.27	0.03	0.82	2.68	0.05	0.01	0.08	1158
09:00	5.38	14.58	52.06	0.99	0.23	1.61	0.24	0.06	0.66	2.35	0.04	0.01	0.07	1161
09:30	5.12	17.83	54.83	1.01	0.21	1.64	0.23	0.05	0.82	2.51	0.05	0.01	0.07	1146
10:00	5.36	16.49	60.69	0.95	0.20	1.54	0.23	0.03	0.72	2.64	0.04	0.01	0.07	1159
10:30	6.67	24.40	60.51	0.95	0.24	1.54	0.30	0.06	1.09	2.71	0.04	0.01	0.07	1150
11:00	6.74	30.89	56.73	0.95	0.23	1.55	0.32	0.10	1.45	2.67	0.04	0.01	0.07	1173
11:30	5.39	15.73	58.35	0.99	0.23	1.60	0.25	0.07	0.72	2.68	0.05	0.01	0.07	1142
12:00	3.65	7.26	58.43	0.94	0.23	1.54	0.17	0.06	0.33	2.69	0.04	0.01	0.07	1150
12:30	5.60	18.77	56.38	0.91	0.22	1.48	0.26	0.07	0.86	2.59	0.04	0.01	0.07	1135
13:00	6.97	9.95	58.79	0.88	0.22	1.41	0.32	0.07	0.45	2.66	0.04	0.01	0.06	1159
13:30	4.16	2.76	56.99	0.86	0.24	1.37	0.19	0.06	0.13	2.61	0.04	0.01	0.06	1138
14:00	4.67	14.37	54.72	0.91	0.22	1.46	0.21	0.07	0.64	2.43	0.04	0.01	0.06	1131
14:30	7.74	19.79	61.93	0.79	0.21	1.27	0.35	0.06	0.90	2.82	0.04	0.01	0.06	1139
15:00	6.17	17.44	52.92	0.71	0.22	1.11	0.28	0.10	0.79	2.39	0.03	0.01	0.05	1141
15:30	5.10	13.34	63.04	0.69	0.21	1.10	0.23	0.05	0.59	2.80	0.03	0.01	0.05	1140
16:00	5.43	18.60	57.54	0.69	0.22	1.11	0.25	0.09	0.86	2.66	0.03	0.01	0.05	1170
16:30	5.80	22.55	57.82	0.69	0.23	1.11	0.27	0.05	1.05	2.69	0.03	0.01	0.05	1160
17:00	4.95	13.07	58.25	0.50	0.28	1.24	0.22	0.07	0.59	2.61	0.02	0.01	0.06	1151
17:30	5.66	18.27	71.89	0.21	0.37	1.47	0.24	0.07	0.78	3.07	0.01	0.02	0.06	1129
18:00	5.10	13.03	63.66	0.21	0.35	1.45	0.22	0.06	0.56	2.73	0.01	0.02	0.06	1141
18:30	4.58	12.90	71.20	0.20	0.34	1.39	0.20	0.07	0.56	3.10	0.01	0.01	0.06	1164
19:00	4.47	10.11	57.63	0.66	0.26	1.12	0.20	0.05	0.46	2.62	0.03	0.01	0.05	1139
19:30	5.68	11.40	59.94	0.68	0.26	1.07	0.26	0.08	0.52	2.75	0.03	0.01	0.05	1133
20:00	5.38	6.50	56.46	0.66	0.29	1.04	0.25	0.08	0.30	2.60	0.03	0.01	0.05	1155
20:30	5.98	10.50	60.33	0.65	0.28	1.00	0.27	0.07	0.48	2.76	0.03	0.01	0.05	1144
21:00	6.43	12.96	55.29	0.59	0.30	0.91	0.29	0.06	0.58	2.49	0.03	0.01	0.04	1158
21:30	5.50	12.89	54.00	0.56	0.28	0.85	0.25	0.08	0.59	2.49	0.03	0.01	0.04	1160
22:00	5.30	7.18	57.52	0.56	0.27	0.86	0.24	0.09	0.33	2.61	0.03	0.01	0.04	1144
22:30	4.71	12.55	58.44	0.62	0.24	0.95	0.22	0.05	0.57	2.67	0.03	0.01	0.04	1139
23:00	6.14	16.76	58.07	0.58	0.30	0.90	0.28	0.06	0.77	2.66	0.03	0.01	0.04	1145
23:30	7.86	18.25	56.66	0.59	0.26	0.92	0.35	0.05	0.81	2.53	0.03	0.01	0.04	1142
00:00	5.21	14.06	50.69	0.55	0.27	0.85	0.24	0.15	0.66	2.37	0.03	0.01	0.04	1155
min	3,55	2,76	50,69	0,20	0,15	0,85	0,16	0,03	0,13	2,35	0,01	0,01	0,04	1129
max	9,19	30,89	71,89	1,36	0,37	2,73	0,42	0,15	1,45	3,10	0,06	0,02	0,11	1173
moyenne	5,73	14,33	58,36	0,83	0,24	1,53								1147
Total							12,42	10,79	31,10	126,29	1,81	0,51	3,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.