

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,12	5,70	55,80	0,57	0,08	0,86	0,23	0,05	0,25	2,48	0,03	0,00	0,04	1150
01:00	5,01	9,49	58,72	0,56	0,11	0,84	0,23	0,08	0,43	2,66	0,03	0,00	0,04	1149
01:30	4,41	7,22	57,93	0,57	0,13	0,87	0,20	0,07	0,33	2,65	0,03	0,01	0,04	1143
02:00	6,50	11,97	56,25	0,59	0,12	0,91	0,29	0,09	0,54	2,53	0,03	0,01	0,04	1132
02:30	7,27	7,88	59,22	0,59	0,13	0,90	0,33	0,09	0,36	2,68	0,03	0,01	0,04	1136
03:00	7,57	8,57	55,22	0,58	0,10	0,90	0,34	0,06	0,39	2,50	0,03	0,00	0,04	1131
03:30	11,04	14,55	51,66	0,56	0,10	0,85	0,50	0,05	0,66	2,34	0,03	0,00	0,04	1145
04:00	10,17	8,61	58,66	0,54	0,09	0,82	0,44	0,04	0,37	2,52	0,02	0,00	0,04	1144
04:30	5,36	2,39	56,45	0,57	0,09	0,85	0,23	0,03	0,10	2,46	0,02	0,00	0,04	1143
05:00	7,66	14,37	59,12	0,44	0,19	0,97	0,33	0,08	0,62	2,56	0,02	0,01	0,04	1148
05:30	6,24	6,84	58,54	0,21	0,28	1,10	0,26	0,06	0,28	2,43	0,01	0,01	0,05	1099
06:00	5,03	4,29	66,60	0,22	0,22	1,08	0,20	0,07	0,17	2,68	0,01	0,01	0,04	1125
06:30	7,18	4,03	68,02	0,21	0,24	1,05	0,29	0,06	0,16	2,77	0,01	0,01	0,04	1138
07:00	10,39	14,05	47,07	0,54	0,26	0,87	0,46	0,11	0,62	2,07	0,02	0,01	0,04	1117
07:30	6,16	3,75	40,76	0,55	0,26	0,83	0,25	0,08	0,15	1,68	0,02	0,01	0,03	1115
08:00	4,85	0,96	23,98	0,67	0,23	1,02	0,18	0,03	0,04	0,89	0,02	0,01	0,04	1146
08:30	4,55	2,99	6,78	0,69	0,27	1,08	0,16	0,21	0,11	0,24	0,02	0,01	0,04	1171
09:00	5,60	4,88	11,88	0,63	0,24	0,97	0,19	0,05	0,17	0,40	0,02	0,01	0,03	1162
09:30	6,35	2,89	34,12	0,55	0,27	0,82	0,22	0,02	0,10	1,18	0,02	0,01	0,03	1178
10:00	6,25	3,49	50,81	0,42	0,25	0,60	0,22	0,02	0,12	1,78	0,01	0,01	0,02	1159
10:30	9,35	18,78	45,70	0,38	0,28	0,53	0,34	0,09	0,68	1,66	0,01	0,01	0,02	1158
11:00	14,18	30,50	50,79	0,33	0,29	0,45	0,60	0,06	1,28	2,13	0,01	0,01	0,02	1157
11:30	13,39	20,36	5,12	0,29	0,28	0,38	0,49	0,15	0,74	0,19	0,01	0,01	0,01	1115
12:00	5,85	3,93	7,62	0,24	0,22	0,28	0,20	0,07	0,13	0,26	0,01	0,01	0,01	1147
12:30	4,76	2,84	32,85	0,25	0,30	0,34	0,17	0,03	0,10	1,16	0,01	0,01	0,01	1166
13:00	5,56	5,97	55,36	0,31	0,32	0,41	0,22	0,06	0,24	2,19	0,01	0,01	0,02	1164
13:30	3,98	1,37	53,97	0,30	0,30	0,39	0,17	0,07	0,06	2,24	0,01	0,01	0,02	1156
14:00	6,86	29,55	54,36	0,34	0,35	0,45	0,30	0,07	1,28	2,35	0,01	0,02	0,02	1158
14:30	4,98	16,15	60,85	0,36	0,32	0,51	0,22	0,10	0,72	2,72	0,02	0,01	0,02	1151
15:00	3,84	6,99	57,66	0,34	0,29	0,46	0,17	0,08	0,31	2,56	0,01	0,01	0,02	1140
15:30	7,27	12,20	53,78	0,24	0,29	0,29	0,32	0,07	0,54	2,39	0,01	0,01	0,01	1115
16:00	8,27	11,24	56,80	0,20	0,25	0,22	0,36	0,06	0,49	2,46	0,01	0,01	0,01	1134
16:30	11,12	20,42	58,07	0,20	0,27	0,24	0,48	0,05	0,88	2,50	0,01	0,01	0,01	1130
17:00	9,04	20,42	63,52	0,23	0,24	0,56	0,39	0,09	0,88	2,74	0,01	0,01	0,02	1147
17:30	4,09	10,16	66,35	0,19	0,20	0,99	0,18	0,08	0,44	2,86	0,01	0,01	0,04	1121
18:00	5,96	24,00	64,19	0,19	0,26	1,07	0,26	0,08	1,03	2,75	0,01	0,01	0,05	1127
18:30	5,15	19,76	68,61	0,19	0,23	1,08	0,22	0,07	0,83	2,89	0,01	0,01	0,05	1130
19:00	5,53	31,20	63,18	0,49	0,17	0,82	0,25	0,11	1,41	2,86	0,02	0,01	0,04	1139
19:30	4,25	36,36	49,22	0,55	0,12	0,82	0,19	0,07	1,67	2,26	0,03	0,01	0,04	1108
20:00	4,56	47,75	60,87	0,55	0,13	0,83	0,20	0,08	2,11	2,69	0,02	0,01	0,04	1138
20:30	4,30	23,90	62,21	0,58	0,18	0,88	0,20	0,10	1,10	2,86	0,03	0,01	0,04	1172
21:00	5,28	15,88	53,29	0,64	0,15	0,98	0,23	0,11	0,69	2,31	0,03	0,01	0,04	1107
21:30	7,44	18,95	57,99	0,63	0,13	0,96	0,33	0,07	0,85	2,59	0,03	0,01	0,04	1134
22:00	7,57	14,31	58,55	0,65	0,15	0,98	0,33	0,08	0,62	2,55	0,03	0,01	0,04	1127
22:30	8,27	27,32	53,98	0,63	0,13	0,95	0,37	0,06	1,22	2,40	0,03	0,01	0,04	1127
23:00	9,18	29,01	60,37	0,59	0,12	0,90	0,41	0,07	1,29	2,68	0,03	0,01	0,04	1129
23:30	10,66	41,51	59,82	0,59	0,09	0,90	0,48	0,08	1,86	2,68	0,03	0,00	0,04	1128
00:00	7,49	23,28	58,53	0,64	0,12	0,99	0,34	0,10	1,04	2,62	0,03	0,01	0,04	1128
min	3,84	0,96	5,12	0,19	0,08	0,22	0,16	0,02	0,04	0,19	0,01	0,00	0,01	1099
max	14,18	47,75	68,61	0,69	0,35	1,10	0,60	0,21	2,11	2,89	0,03	0,02	0,05	1178
moyenne	6,89	14,65	51,48	0,45	0,21	0,77								1141
Total							13,94	10,51	30,46	106,03	0,91	0,41	1,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.