

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,25	4,32	55,95	0,69	0,23	1,08	0,24	0,04	0,20	2,60	0,03	0,01	0,05	1162
01:00	6,45	8,71	62,26	0,67	0,23	1,05	0,29	0,08	0,40	2,84	0,03	0,01	0,05	1139
01:30	4,29	1,99	55,65	0,69	0,23	1,10	0,20	0,05	0,09	2,56	0,03	0,01	0,05	1171
02:00	4,06	3,51	58,01	0,80	0,22	1,27	0,18	0,06	0,16	2,61	0,04	0,01	0,06	1144
02:30	6,50	7,84	57,63	0,75	0,23	1,17	0,30	0,06	0,36	2,66	0,03	0,01	0,05	1140
03:00	6,00	6,05	57,92	0,78	0,22	1,23	0,27	0,06	0,28	2,65	0,04	0,01	0,06	1136
03:30	5,71	5,55	58,02	0,80	0,26	1,28	0,26	0,05	0,25	2,62	0,04	0,01	0,06	1143
04:00	5,39	3,12	55,49	0,83	0,23	1,33	0,24	0,08	0,14	2,52	0,04	0,01	0,06	1142
04:30	4,82	2,27	60,79	0,83	0,25	1,33	0,22	0,05	0,10	2,81	0,04	0,01	0,06	1165
05:00	4,85	6,40	58,88	0,57	0,28	1,45	0,22	0,07	0,28	2,62	0,03	0,01	0,06	1150
05:30	7,31	8,14	64,74	0,19	0,45	1,74	0,31	0,06	0,35	2,75	0,01	0,02	0,07	1131
06:00	4,79	1,93	70,66	0,19	0,49	1,84	0,21	0,05	0,08	3,03	0,01	0,02	0,08	1172
06:30	3,42	2,48	66,81	0,19	0,43	1,86	0,15	0,06	0,11	2,86	0,01	0,02	0,08	1151
07:00	5,06	5,73	58,05	0,82	0,19	1,45	0,23	0,07	0,26	2,68	0,04	0,01	0,07	1158
07:30	6,96	5,75	57,16	0,91	0,25	1,46	0,32	0,06	0,27	2,66	0,04	0,01	0,07	1123
08:00	5,91	4,30	58,31	0,96	0,17	1,56	0,27	0,06	0,20	2,68	0,04	0,01	0,07	1136
08:30	4,54	2,89	57,25	1,00	0,18	1,63	0,21	0,06	0,13	2,64	0,05	0,01	0,08	1134
09:00	5,32	4,48	58,71	1,01	0,19	1,65	0,25	0,08	0,21	2,72	0,05	0,01	0,08	1150
09:30	5,63	2,67	58,80	1,03	0,19	1,67	0,26	0,13	0,12	2,70	0,05	0,01	0,08	1143
10:00	4,64	0,41	54,65	0,99	0,17	1,62	0,20	0,09	0,02	2,36	0,04	0,01	0,07	1122
10:30	4,74	1,21	56,38	0,90	0,17	1,45	0,20	0,13	0,05	2,33	0,04	0,01	0,06	1106
11:00	8,23	5,00	58,33	0,72	0,15	1,10	0,36	0,05	0,22	2,58	0,03	0,01	0,05	1115
11:30	6,91	1,15	59,17	0,65	0,16	1,01	0,30	0,11	0,05	2,60	0,03	0,01	0,04	1148
12:00	4,20	0,12	57,68	0,51	0,23	0,76	0,19	0,10	0,01	2,64	0,02	0,01	0,03	1160
12:30	5,45	3,41	57,78	0,40	0,20	0,60	0,25	0,12	0,16	2,63	0,02	0,01	0,03	1148
13:00	8,33	3,83	59,12	0,36	0,18	0,50	0,38	0,10	0,18	2,73	0,02	0,01	0,02	1140
13:30	4,37	1,87	46,94	0,29	0,19	0,37	0,20	0,07	0,09	2,14	0,01	0,01	0,02	1105
14:00	4,55	3,53	61,27	0,30	0,19	0,38	0,20	0,09	0,16	2,70	0,01	0,01	0,02	1160
14:30	7,77	16,79	58,68	0,27	0,20	0,36	0,36	0,07	0,77	2,70	0,01	0,01	0,02	1179
15:00	4,10	2,96	41,66	0,30	0,15	0,43	0,19	0,08	0,14	1,95	0,01	0,01	0,02	1158
15:30	4,49	6,41	47,20	0,25	0,19	0,33	0,20	0,10	0,29	2,10	0,01	0,01	0,01	1158
16:00	5,64	9,19	47,86	0,16	0,31	0,35	0,24	0,05	0,40	2,06	0,01	0,01	0,02	1139
16:30	7,03	8,73	44,39	0,17	0,31	0,35	0,31	0,06	0,38	1,94	0,01	0,01	0,02	1147
17:00	5,01	9,24	51,56	0,22	0,25	0,40	0,21	0,06	0,39	2,20	0,01	0,01	0,02	1150
17:30	4,91	14,72	63,90	0,18	0,39	0,55	0,21	0,09	0,62	2,71	0,01	0,02	0,02	1187
18:00	6,78	19,59	62,80	0,18	0,35	0,58	0,29	0,09	0,84	2,70	0,01	0,01	0,02	1162
18:30	7,34	9,22	70,34	0,18	0,39	0,69	0,31	0,06	0,39	2,97	0,01	0,02	0,03	1159
19:00	6,23	9,95	54,42	0,48	0,24	0,78	0,29	0,09	0,46	2,49	0,02	0,01	0,04	1145
19:30	6,80	9,51	60,51	0,49	0,27	0,75	0,31	0,06	0,43	2,76	0,02	0,01	0,03	1147
20:00	5,28	5,38	61,64	0,45	0,25	0,67	0,24	0,07	0,25	2,81	0,02	0,01	0,03	1161
20:30	3,97	3,39	55,98	0,49	0,25	0,74	0,18	0,09	0,15	2,55	0,02	0,01	0,03	1153
21:00	4,96	11,08	58,32	0,54	0,28	0,83	0,23	0,09	0,51	2,67	0,02	0,01	0,04	1152
21:30	6,70	10,86	55,11	0,56	0,24	0,87	0,30	0,08	0,49	2,49	0,03	0,01	0,04	1134
22:00	7,45	9,74	59,43	0,58	0,25	0,87	0,33	0,07	0,43	2,65	0,03	0,01	0,04	1128
22:30	5,07	7,59	54,62	0,53	0,26	0,81	0,22	0,05	0,34	2,41	0,02	0,01	0,04	1152
23:00	4,75	6,71	59,16	0,56	0,23	0,85	0,20	0,07	0,29	2,55	0,02	0,01	0,04	1130
23:30	4,77	12,11	54,80	0,54	0,26	0,82	0,21	0,06	0,54	2,43	0,02	0,01	0,04	1163
00:00	5,37	11,00	62,41	0,54	0,27	0,83	0,25	0,05	0,50	2,85	0,02	0,01	0,04	1156
min	3,42	0,12	41,66	0,16	0,15	0,33	0,15	0,04	0,01	1,94	0,01	0,01	0,01	1105
max	8,33	19,59	70,66	1,03	0,49	1,86	0,38	0,13	0,84	3,03	0,05	0,02	0,08	1187
moyenne	5,58	6,31	57,65	0,55	0,25	1,00								1148
Total							12,01	10,44	13,52	123,91	1,20	0,53	2,14	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.