

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.94	1.34	57.52	0.36	0.20	0.52	0.18	0.06	0.06	2.60	0.02	0.01	0.02	1154
01:00	4.25	9.94	56.03	0.36	0.20	0.52	0.19	0.07	0.46	2.57	0.02	0.01	0.02	1158
01:30	4.95	5.60	59.12	0.39	0.23	0.56	0.22	0.05	0.25	2.68	0.02	0.01	0.03	1153
02:00	7.05	8.94	54.77	0.39	0.21	0.57	0.32	0.06	0.40	2.47	0.02	0.01	0.03	1142
02:30	6.27	9.77	57.42	0.42	0.22	0.62	0.28	0.06	0.44	2.60	0.02	0.01	0.03	1140
03:00	6.63	22.26	59.82	0.41	0.20	0.60	0.30	0.08	1.01	2.71	0.02	0.01	0.03	1160
03:30	6.04	27.49	57.45	0.40	0.21	0.58	0.27	0.06	1.24	2.59	0.02	0.01	0.03	1140
04:00	5.35	21.28	56.00	0.35	0.22	0.51	0.25	0.07	0.98	2.57	0.02	0.01	0.02	1145
04:30	5.29	12.78	60.68	0.36	0.23	0.51	0.24	0.05	0.57	2.72	0.02	0.01	0.02	1145
05:00	4.43	10.09	61.08	0.31	0.36	0.53	0.20	0.09	0.46	2.80	0.01	0.02	0.02	1156
05:30	5.28	24.81	66.18	0.25	0.42	0.58	0.23	0.05	1.08	2.89	0.01	0.02	0.03	1142
06:00	5.87	18.48	61.20	0.23	0.45	0.64	0.25	0.07	0.78	2.59	0.01	0.02	0.03	1126
06:30	5.13	17.01	65.00	0.26	0.48	0.77	0.22	0.07	0.74	2.84	0.01	0.02	0.03	1142
07:00	4.77	8.75	59.36	0.32	0.27	0.54	0.22	0.07	0.40	2.72	0.01	0.01	0.02	1182
07:30	4.59	11.44	53.81	0.32	0.20	0.45	0.20	0.04	0.51	2.39	0.01	0.01	0.02	1145
08:00	8.80	12.18	60.52	0.32	0.21	0.45	0.40	0.07	0.55	2.74	0.01	0.01	0.02	1149
08:30	8.93	9.42	56.66	0.32	0.22	0.44	0.40	0.05	0.43	2.57	0.01	0.01	0.02	1150
09:00	9.48	9.12	58.87	0.33	0.21	0.45	0.43	0.07	0.42	2.68	0.01	0.01	0.02	1158
09:30	5.75	2.95	57.44	0.31	0.18	0.42	0.26	0.07	0.13	2.61	0.01	0.01	0.02	1150
10:00	4.38	4.64	56.85	0.27	0.21	0.38	0.20	0.06	0.21	2.61	0.01	0.01	0.02	1151
10:30	5.77	10.68	54.01	0.21	0.17	0.26	0.26	0.06	0.49	2.46	0.01	0.01	0.01	1128
11:00	5.98	4.32	58.13	0.16	0.18	0.17	0.27	0.09	0.19	2.58	0.01	0.01	0.01	1138
11:30	4.36	1.74	56.71	0.16	0.21	0.16	0.19	0.06	0.08	2.51	0.01	0.01	0.01	1152
12:00	4.92	2.94	62.89	0.12	0.22	0.13	0.22	0.05	0.13	2.83	0.01	0.01	0.01	1151
12:30	6.01	3.95	59.21	0.10	0.20	0.12	0.27	0.08	0.18	2.67	0.00	0.01	0.01	1146
13:00	6.41	4.55	57.82	0.13	0.22	0.14	0.29	0.04	0.21	2.65	0.01	0.01	0.01	1166
13:30	4.68	0.87	60.35	0.12	0.23	0.13	0.21	0.06	0.04	2.72	0.01	0.01	0.01	1137
14:00	4.62	3.57	54.32	0.11	0.21	0.13	0.20	0.04	0.16	2.39	0.00	0.01	0.01	1125
14:30	8.50	11.27	62.21	0.10	0.20	0.08	0.38	0.06	0.50	2.78	0.00	0.01	0.00	1132
15:00	6.18	12.58	54.70	0.12	0.18	0.10	0.28	0.06	0.57	2.47	0.01	0.01	0.00	1121
15:30	5.84	11.30	59.13	0.14	0.22	0.14	0.26	0.06	0.50	2.61	0.01	0.01	0.01	1131
16:00	5.48	9.46	57.47	0.14	0.22	0.14	0.25	0.07	0.43	2.62	0.01	0.01	0.01	1142
16:30	4.33	2.94	59.87	0.16	0.18	0.18	0.20	0.06	0.13	2.72	0.01	0.01	0.01	1122
17:00	6.16	19.71	60.17	0.19	0.16	0.32	0.28	0.06	0.89	2.72	0.01	0.01	0.01	1125
17:30	5.21	14.26	63.01	0.26	0.09	0.51	0.23	0.07	0.63	2.77	0.01	0.00	0.02	1103
18:00	4.73	8.38	70.29	0.20	0.11	0.60	0.21	0.07	0.37	3.13	0.01	0.00	0.03	1163
18:30	4.36	12.57	64.36	0.27	0.10	0.68	0.19	0.06	0.56	2.85	0.01	0.00	0.03	1133
19:00	5.61	5.39	59.40	0.33	0.29	0.53	0.25	0.07	0.24	2.61	0.01	0.01	0.02	1139
19:30	4.61	6.09	55.38	0.37	0.32	0.52	0.21	0.07	0.27	2.48	0.02	0.01	0.02	1132
20:00	5.08	7.46	57.25	0.30	0.30	0.42	0.23	0.04	0.33	2.57	0.01	0.01	0.02	1154
20:30	5.94	6.08	56.94	0.29	0.30	0.39	0.26	0.05	0.27	2.50	0.01	0.01	0.02	1150
21:00	5.27	6.64	56.75	0.26	0.31	0.35	0.24	0.04	0.30	2.54	0.01	0.01	0.02	1156
21:30	5.93	5.45	59.23	0.26	0.29	0.35	0.27	0.07	0.24	2.65	0.01	0.01	0.02	1148
22:00	4.81	4.51	56.12	0.27	0.29	0.36	0.21	0.07	0.20	2.51	0.01	0.01	0.02	1140
22:30	6.04	7.20	58.75	0.28	0.30	0.37	0.28	0.06	0.33	2.69	0.01	0.01	0.02	1157
23:00	6.61	8.63	57.69	0.25	0.28	0.33	0.31	0.05	0.41	2.72	0.01	0.01	0.02	1185
23:30	6.32	16.99	53.55	0.24	0.28	0.31	0.29	0.03	0.79	2.49	0.01	0.01	0.01	1181
00:00	5.96	9.11	60.57	0.23	0.28	0.28	0.27	0.04	0.41	2.72	0.01	0.01	0.01	1178
min	3,94	0,87	53,55	0,10	0,09	0,08	0,18	0,03	0,04	2,39	0,00	0,00	0,00	1103
max	9,48	27,49	70,29	0,42	0,48	0,77	0,43	0,09	1,24	3,13	0,02	0,02	0,03	1185
moyenne	5,68	9,73	58,79	0,26	0,24	0,39								1147
Total							12,28	9,11	20,98	126,89	0,56	0,51	0,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.