

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.44	18.51	54.07	0.51	0.20	0.76	0.25	0.07	0.85	2.50	0.02	0.01	0.04	1144
01:00	6.86	18.62	59.29	0.48	0.17	0.71	0.31	0.08	0.84	2.69	0.02	0.01	0.03	1163
01:30	4.21	4.47	58.51	0.52	0.21	0.77	0.19	0.06	0.20	2.61	0.02	0.01	0.03	1140
02:00	5.84	17.68	51.54	0.47	0.18	0.68	0.26	0.06	0.80	2.32	0.02	0.01	0.03	1122
02:30	5.95	12.92	63.89	0.45	0.21	0.66	0.27	0.07	0.58	2.85	0.02	0.01	0.03	1155
03:00	4.77	10.58	56.71	0.57	0.18	0.87	0.22	0.06	0.48	2.58	0.03	0.01	0.04	1139
03:30	5.72	9.43	59.24	0.65	0.23	1.02	0.26	0.08	0.43	2.69	0.03	0.01	0.05	1145
04:00	7.19	9.84	55.82	0.72	0.21	1.13	0.33	0.10	0.45	2.56	0.03	0.01	0.05	1136
04:30	7.71	9.08	55.20	0.72	0.19	1.11	0.35	0.05	0.41	2.48	0.03	0.01	0.05	1124
05:00	7.66	11.38	64.19	0.52	0.25	1.30	0.33	0.06	0.49	2.78	0.02	0.01	0.06	1146
05:30	5.43	9.26	66.57	0.23	0.33	1.47	0.23	0.05	0.39	2.77	0.01	0.01	0.06	1146
06:00	4.49	8.47	61.98	0.23	0.29	1.45	0.19	0.08	0.35	2.57	0.01	0.01	0.06	1142
06:30	6.37	16.03	72.29	0.23	0.26	1.40	0.27	0.05	0.68	3.07	0.01	0.01	0.06	1134
07:00	4.96	4.55	60.46	0.77	0.17	1.28	0.22	0.05	0.20	2.67	0.03	0.01	0.06	1144
07:30	3.77	4.57	57.08	0.75	0.20	1.17	0.17	0.10	0.21	2.59	0.03	0.01	0.05	1148
08:00	5.04	10.89	60.98	0.50	0.20	1.25	0.22	0.09	0.48	2.71	0.02	0.01	0.06	1139
08:30	6.70	7.97	66.37	0.22	0.19	1.41	0.29	0.10	0.35	2.88	0.01	0.01	0.06	1117
09:00	6.18	7.52	62.52	0.22	0.21	1.36	0.27	0.10	0.32	2.69	0.01	0.01	0.06	1123
09:30	7.47	7.72	67.23	0.22	0.23	1.43	0.32	0.09	0.33	2.86	0.01	0.01	0.06	1134
10:00	3.95	1.09	66.61	0.20	0.17	1.37	0.18	0.10	0.05	2.97	0.01	0.01	0.06	1168
10:30	2.59	1.57	66.67	0.21	0.16	1.32	0.11	0.06	0.07	2.87	0.01	0.01	0.06	1142
11:00	4.08	7.25	67.76	0.20	0.21	1.27	0.17	0.06	0.31	2.89	0.01	0.01	0.05	1133
11:30	8.18	8.78	55.65	0.20	0.18	1.22	0.34	0.06	0.37	2.34	0.01	0.01	0.05	1129
12:00	5.37	2.96	65.94	0.21	0.19	1.26	0.22	0.09	0.12	2.72	0.01	0.01	0.05	1122
12:30	3.83	4.81	56.91	0.19	0.19	1.21	0.16	0.07	0.21	2.43	0.01	0.01	0.05	1121
13:00	5.90	8.58	66.68	0.20	0.20	1.17	0.25	0.06	0.36	2.82	0.01	0.01	0.05	1131
13:30	4.73	4.75	59.54	0.22	0.20	1.16	0.20	0.27	0.20	2.49	0.01	0.01	0.05	1119
14:00	4.43	5.29	70.59	0.21	0.22	1.32	0.18	0.08	0.22	2.94	0.01	0.01	0.06	1112
14:30	9.61	23.16	62.44	0.21	0.10	1.24	0.42	0.07	1.00	2.70	0.01	0.00	0.05	1104
15:00	5.94	14.80	66.72	0.21	0.19	1.22	0.25	0.07	0.62	2.82	0.01	0.01	0.05	1117
15:30	3.91	7.10	67.61	0.20	0.15	1.17	0.16	0.06	0.30	2.85	0.01	0.01	0.05	1129
16:00	6.00	53.86	58.61	0.22	0.16	1.14	0.25	0.05	2.23	2.42	0.01	0.01	0.05	1114
16:30	6.97	31.69	66.17	0.21	0.15	1.15	0.28	0.06	1.29	2.70	0.01	0.01	0.05	1124
17:00	13.33	45.24	62.34	0.21	0.16	1.12	0.54	0.05	1.85	2.55	0.01	0.01	0.05	1120
17:30	11.55	30.79	56.42	0.20	0.17	1.08	0.48	0.04	1.28	2.34	0.01	0.01	0.05	1137
18:00	5.23	11.44	65.07	0.20	0.18	1.09	0.21	0.04	0.46	2.64	0.01	0.01	0.04	1122
18:30	4.86	11.13	68.95	0.21	0.18	1.17	0.20	0.04	0.45	2.81	0.01	0.01	0.05	1128
19:00	5.14	11.66	62.36	0.53	0.16	0.86	0.23	0.09	0.52	2.77	0.02	0.01	0.04	1126
19:30	5.52	12.45	55.82	0.64	0.16	1.00	0.25	0.05	0.57	2.55	0.03	0.01	0.05	1140
20:00	4.72	10.58	58.79	0.78	0.14	1.23	0.21	0.06	0.47	2.63	0.03	0.01	0.06	1126
20:30	6.31	29.89	55.77	0.65	0.15	0.98	0.29	0.05	1.37	2.55	0.03	0.01	0.05	1109
21:00	6.87	31.45	54.24	0.50	0.15	0.75	0.30	0.06	1.39	2.39	0.02	0.01	0.03	1120
21:30	5.91	29.95	57.43	0.46	0.14	0.67	0.26	0.05	1.31	2.51	0.02	0.01	0.03	1127
22:00	5.46	18.97	60.76	0.41	0.18	0.61	0.24	0.09	0.84	2.70	0.02	0.01	0.03	1154
22:30	4.67	14.01	61.40	0.41	0.17	0.59	0.21	0.07	0.64	2.80	0.02	0.01	0.03	1151
23:00	4.78	14.77	55.10	0.42	0.17	0.62	0.22	0.07	0.67	2.51	0.02	0.01	0.03	1134
23:30	5.18	17.37	59.47	0.52	0.17	0.80	0.23	0.10	0.78	2.68	0.02	0.01	0.04	1123
00:00	5.31	13.46	59.91	0.69	0.21	1.09	0.24	0.09	0.61	2.73	0.03	0.01	0.05	1139
min	2,59	1,09	51,54	0,19	0,10	0,59	0,11	0,04	0,05	2,32	0,01	0,00	0,03	1104
max	13,33	53,86	72,29	0,78	0,33	1,47	0,54	0,27	2,23	3,07	0,03	0,01	0,06	1168
moyenne	5,88	14,13	61,37	0,39	0,19	1,09								1134
Total							12,24	9,99	29,41	127,98	0,83	0,39	2,26	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.