

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,00	3,32	63,84	1,00	0,13	1,63	0,46	0,07	0,15	2,95	0,05	0,01	0,08	1123
01:00	5,49	0,48	54,58	0,98	0,09	1,60	0,25	0,08	0,02	2,50	0,04	0,00	0,07	1094
01:30	4,02	0,68	58,93	0,92	0,12	1,49	0,18	0,08	0,03	2,70	0,04	0,01	0,07	1104
02:00	5,36	3,80	59,62	0,93	0,12	1,51	0,25	0,07	0,17	2,73	0,04	0,01	0,07	1125
02:30	8,76	6,21	55,70	0,87	0,11	1,41	0,40	0,14	0,28	2,55	0,04	0,01	0,06	1123
03:00	8,81	3,94	60,39	0,84	0,12	1,38	0,41	0,09	0,18	2,79	0,04	0,01	0,06	1151
03:30	5,60	1,73	52,20	0,87	0,13	1,42	0,26	0,05	0,08	2,39	0,04	0,01	0,07	1121
04:00	5,21	2,77	63,53	0,91	0,12	1,48	0,23	0,07	0,12	2,85	0,04	0,01	0,07	1146
04:30	6,56	11,37	51,88	0,90	0,13	1,47	0,30	0,05	0,53	2,40	0,04	0,01	0,07	1121
05:00	6,61	7,24	63,75	0,64	0,08	1,81	0,29	0,05	0,32	2,78	0,03	0,00	0,08	1141
05:30	8,46	14,33	63,43	0,22	0,09	2,28	0,36	0,03	0,62	2,73	0,01	0,00	0,10	1145
06:00	5,96	5,14	73,78	0,22	0,05	2,39	0,25	0,06	0,22	3,12	0,01	0,00	0,10	1151
06:30	5,09	6,05	63,36	0,22	0,08	2,41	0,22	0,06	0,27	2,77	0,01	0,00	0,11	1129
07:00	4,58	1,74	60,31	0,93	0,26	1,70	0,21	0,11	0,08	2,80	0,04	0,01	0,08	1132
07:30	4,87	5,18	56,01	0,99	0,25	1,62	0,23	0,08	0,24	2,60	0,05	0,01	0,08	1131
08:00	8,13	8,25	60,23	1,00	0,25	1,65	0,38	0,07	0,38	2,78	0,05	0,01	0,08	1135
08:30	6,14	2,82	56,54	0,99	0,25	1,63	0,28	0,06	0,13	2,62	0,05	0,01	0,08	1113
09:00	4,86	1,20	55,49	0,95	0,26	1,55	0,22	0,06	0,05	2,46	0,04	0,01	0,07	1139
09:30	3,71	1,15	61,11	0,92	0,27	1,49	0,17	0,17	0,05	2,80	0,04	0,01	0,07	1151
10:00	4,96	6,71	60,04	0,86	0,28	1,38	0,23	0,07	0,31	2,77	0,04	0,01	0,06	1144
10:30	8,06	3,85	58,33	0,81	0,27	1,30	0,38	0,09	0,18	2,73	0,04	0,01	0,06	1175
11:00	4,96	0,38	56,82	0,74	0,30	1,19	0,23	0,09	0,02	2,64	0,03	0,01	0,06	1141
11:30	4,64	3,49	53,20	0,70	0,27	1,12	0,21	0,06	0,16	2,43	0,03	0,01	0,05	1116
12:00	8,61	9,95	60,40	0,68	0,27	1,07	0,40	0,08	0,46	2,78	0,03	0,01	0,05	1152
12:30	7,99	5,55	55,26	0,65	0,24	1,02	0,37	0,07	0,26	2,54	0,03	0,01	0,05	1139
13:00	10,21	20,06	58,77	0,54	0,26	0,82	0,46	0,09	0,91	2,66	0,02	0,01	0,04	1137
13:30	6,41	8,48	49,56	0,47	0,26	0,69	0,29	0,06	0,39	2,26	0,02	0,01	0,03	1114
14:00	10,03	17,02	55,26	0,39	0,22	0,57	0,45	0,06	0,76	2,46	0,02	0,01	0,03	1113
14:30	9,51	24,88	57,81	0,34	0,27	0,48	0,42	0,66	1,10	2,56	0,01	0,01	0,02	1128
15:00	7,57	22,48	54,81	0,33	0,26	0,46	0,35	0,10	1,04	2,54	0,02	0,01	0,02	1113
15:30	7,27	12,06	57,12	0,34	0,28	0,48	0,34	0,14	0,56	2,65	0,02	0,01	0,02	1123
16:00	7,25	20,37	60,22	0,39	0,23	0,57	0,32	0,05	0,89	2,64	0,02	0,01	0,02	1117
16:30	7,50	25,57	55,58	0,40	0,27	0,58	0,34	0,11	1,15	2,49	0,02	0,01	0,03	1123
17:00	8,51	30,38	60,12	0,32	0,20	0,84	0,37	0,07	1,33	2,62	0,01	0,01	0,04	1111
17:30	6,14	11,10	68,89	0,18	0,19	1,23	0,26	0,06	0,47	2,91	0,01	0,01	0,05	1136
18:00	8,00	19,88	68,76	0,18	0,19	1,29	0,35	0,09	0,87	3,01	0,01	0,01	0,06	1144
18:30	4,86	7,76	62,79	0,18	0,19	1,38	0,21	0,06	0,34	2,77	0,01	0,01	0,06	1126
19:00	4,42	8,60	60,96	0,41	0,18	0,72	0,20	0,08	0,40	2,83	0,02	0,01	0,03	1120
19:30	6,16	15,31	48,11	0,45	0,21	0,68	0,28	0,05	0,69	2,17	0,02	0,01	0,03	1112
20:00	6,61	13,58	61,20	0,54	0,17	0,84	0,29	0,06	0,60	2,72	0,02	0,01	0,04	1122
20:30	6,66	11,20	48,16	0,58	0,17	0,90	0,30	0,13	0,51	2,18	0,03	0,01	0,04	1113
21:00	4,85	6,87	61,71	0,61	0,18	0,96	0,22	0,07	0,31	2,82	0,03	0,01	0,04	1128
21:30	5,23	10,97	56,09	0,64	0,18	1,02	0,24	0,12	0,49	2,53	0,03	0,01	0,05	1127
22:00	6,69	19,97	51,65	0,67	0,17	1,07	0,30	0,06	0,90	2,34	0,03	0,01	0,05	1134
22:30	5,49	11,47	59,40	0,66	0,20	1,05	0,25	0,11	0,53	2,75	0,03	0,01	0,05	1120
23:00	7,90	38,54	58,21	0,65	0,16	1,02	0,36	0,11	1,77	2,67	0,03	0,01	0,05	1099
23:30	6,84	37,99	61,03	0,65	0,15	1,03	0,31	0,10	1,72	2,76	0,03	0,01	0,05	1117
00:00	5,68	28,59	57,17	0,63	0,19	0,99	0,26	0,12	1,31	2,63	0,03	0,01	0,05	1116
min	3,71	0,38	48,11	0,18	0,05	0,46	0,17	0,03	0,02	2,17	0,01	0,00	0,02	1094
max	10,21	38,54	73,78	1,00	0,30	2,41	0,46	0,66	1,77	3,12	0,05	0,01	0,11	1175
moyenne	6,61	11,26	58,58	0,63	0,20	1,22								1129
Total							14,36	12,91	24,36	127,19	1,38	0,43	2,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.