



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	6.00	0.38	5.37	7.65	0.55	56.17	0.27	0.00	0.04	0.27	0.02	0.24	0.35	0.02	2.55	0.01	0.00	0.0019	1124
01:00	6.43	0.39	4.79	16.33	0.58	58.22	0.29	0.00	0.12	0.29	0.02	0.22	0.74	0.03	2.63	0.01	0.00	0.0056	1123
01:30	6.33	0.44	5.88	52.91	1.35	93.29	0.31	0.00	1.41	0.27	0.02	0.25	2.28	0.06	4.02	0.01	0.00	0.0610	1134
02:00	4.92	0.46	4.27	23.45	1.66	62.32	0.31	0.00	0.18	0.21	0.02	0.19	1.02	0.07	2.70	0.01	0.00	0.0079	1135
02:30	5.05	0.42	5.65	18.48	1.75	70.98	0.27	0.00	0.10	0.22	0.02	0.25	0.81	0.08	3.09	0.01	0.00	0.0045	1121
03:00	6.16	0.43	4.96	14.55	1.85	65.58	0.27	0.00	0.17	0.27	0.02	0.22	0.64	0.08	2.86	0.01	0.00	0.0075	1120
03:30	4.78	0.51	6.46	13.47	1.88	62.37	0.28	0.00	0.19	0.21	0.02	0.28	0.58	0.08	2.70	0.01	0.00	0.0081	1109
04:00	5.16	0.52	4.73	4.58	1.94	70.04	0.30	0.00	0.06	0.21	0.02	0.20	0.19	0.08	2.91	0.01	0.00	0.0024	1111
04:30	6.05	0.58	4.74	5.64	2.01	65.70	0.28	0.00	0.08	0.26	0.02	0.20	0.24	0.09	2.79	0.01	0.00	0.0033	1138
05:00	5.79	0.52	6.15	5.06	2.03	70.59	0.23	0.00	0.01	0.25	0.02	0.27	0.22	0.09	3.04	0.01	0.00	0.0005	1136
05:30	8.55	0.51	4.79	5.38	1.97	58.10	0.26	0.00	0.01	0.37	0.02	0.21	0.23	0.08	2.50	0.01	0.00	0.0006	1119
06:00	6.57	0.43	5.39	8.75	1.95	73.81	0.29	0.00	0.10	0.28	0.02	0.23	0.37	0.08	3.13	0.01	0.00	0.0043	1124
06:30	5.52	0.39	5.44	9.05	1.99	65.08	0.25	0.00	0.11	0.24	0.02	0.23	0.39	0.09	2.81	0.01	0.00	0.0046	1120
07:00	4.70	0.55	5.31	7.73	0.91	56.19	0.21	0.00	0.00	0.21	0.02	0.24	0.35	0.04	2.54	0.01	0.00	0.0000	1114
07:30	3.97	0.58	4.48	7.27	0.91	55.29	0.23	0.00	0.01	0.17	0.03	0.20	0.32	0.04	2.44	0.01	0.00	0.0003	1121
08:00	3.79	0.59	5.72	8.65	0.94	58.24	0.24	0.00	0.02	0.17	0.03	0.25	0.38	0.04	2.59	0.01	0.00	0.0010	1142
08:30	5.09	0.55	5.70	6.74	0.87	61.44	0.25	0.00	0.04	0.23	0.02	0.26	0.30	0.04	2.78	0.01	0.00	0.0018	1148
09:00	5.84	0.54	10.95	9.34	0.87	58.53	0.26	0.00	0.01	0.27	0.02	0.50	0.42	0.04	2.66	0.01	0.00	0.0005	1144
09:30	5.64	0.45	9.20	8.48	0.69	55.68	0.29	0.00	0.00	0.26	0.02	0.43	0.40	0.03	2.61	0.01	0.00	0.0002	1140
10:00	5.15	0.41	5.38	3.10	0.59	55.52	0.23	0.00	0.00	0.24	0.02	0.25	0.14	0.03	2.59	0.01	0.00	0.0000	1136
10:30	17.72	0.34	4.83	8.84	0.49	40.58	0.23	0.00	0.01	0.82	0.02	0.22	0.41	0.02	1.87	0.01	0.00	0.0007	1107
11:00	7.44	0.29	6.86	8.21	0.40	51.53	0.22	0.00	0.00	0.33	0.01	0.31	0.37	0.02	2.30	0.01	0.00	0.0002	1120
11:30	3.88	0.23	8.32	4.94	0.30	64.43	0.27	0.00	0.01	0.17	0.01	0.37	0.22	0.01	2.84	0.01	0.00	0.0002	1132
12:00	5.10	0.20	8.25	6.00	0.25	59.04	0.30	0.00	0.01	0.23	0.01	0.37	0.27	0.01	2.66	0.01	0.00	0.0003	1137
12:30	4.29	0.13	5.76	10.61	0.12	53.17	0.23	0.00	0.27	0.19	0.01	0.26	0.48	0.01	2.41	0.01	0.00	0.0121	1139
13:00	4.50	0.08	8.82	14.02	0.02	60.75	0.26	0.00	0.14	0.20	0.00	0.39	0.62	0.00	2.70	0.01	0.00	0.0064	1135
13:30	6.08	0.07	8.78	29.48	0.00	58.18	0.26	0.00	1.11	0.28	0.00	0.40	1.36	0.00	2.68	0.01	0.00	0.0513	1138
14:00	6.42	0.07	6.33	21.19	0.00	59.47	0.31	0.00	0.82	0.29	0.00	0.28	0.95	0.00	2.66	0.01	0.00	0.0366	1142
14:30	7.55	0.07	5.10	19.68	0.00	55.36	0.28	0.00	0.81	0.35	0.00	0.24	0.92	0.00	2.60	0.01	0.00	0.0380	1130
15:00	7.53	0.07	6.31	16.31	0.00	55.83	0.28	0.00	0.21	0.35	0.00	0.29	0.76	0.00	2.61	0.01	0.00	0.0099	1133
15:30	6.17	0.07	4.43	5.67	0.00	62.53	0.26	0.00	0.04	0.28	0.00	0.20	0.26	0.00	2.86	0.01	0.00	0.0019	1139
16:00	7.30	0.07	3.90	3.79	0.00	59.18	0.29	0.00	0.02	0.33	0.00	0.17	0.17	0.00	2.64	0.01	0.00	0.0008	1133
16:30	7.47	0.07	4.61	7.30	0.00	56.27	0.28	0.00	0.07	0.34	0.00	0.21	0.33	0.00	2.56	0.01	0.00	0.0033	1136
17:00	5.81	0.14	8.81	10.84	0.26	60.90	0.29	0.00	0.11	0.26	0.01	0.40	0.49	0.01	2.76	0.01	0.00	0.0051	1138
17:30	6.97	0.22	5.38	5.86	0.85	66.94	0.36	0.00	0.14	0.31	0.01	0.24	0.26	0.04	2.93	0.02	0.00	0.0061	1136
18:00	3.85	0.20	4.01	6.73	0.88	62.82	0.40	0.00	0.15	0.17	0.01	0.18	0.30	0.04	2.78	0.02	0.00	0.0067	1134
18:30	4.76	0.22	3.87	6.79	0.89	74.50	0.33	0.00	0.16	0.20	0.01	0.16	0.29	0.04	3.17	0.01	0.00	0.0067	1128
19:00	7.24	0.37	5.67	9.44	0.56	55.93	0.22	0.00	0.01	0.34	0.02	0.27	0.45	0.03	2.65	0.01	0.00	0.0005	1160
19:30	6.56	0.38	5.96	5.86	0.58	60.32	0.26	0.00	0.02	0.31	0.02	0.28	0.27	0.03	2.83	0.01	0.00	0.0007	1156
20:00	5.99	0.42	6.29	10.44	0.64	56.17	0.20	0.00	0.03	0.28	0.02	0.30	0.49	0.03	2.65	0.01	0.00	0.0014	1146
20:30	6.08	0.41	7.19	9.03	0.62	55.87	0.18	0.00	0.03	0.28	0.02	0.34	0.42	0.03	2.61	0.01	0.00	0.0016	1132
21:00	4.98	0.44	5.64	6.06	0.68	61.83	0.17	0.00	0.01	0.23	0.02	0.26	0.28	0.03	2.85	0.01	0.00	0.0004	1129
21:30	5.97	0.47	4.80	9.90	0.71	55.53	0.19	0.00	0.02	0.28	0.02	0.23	0.47	0.03	2.62	0.01	0.00	0.0010	1142
22:00	6.29	0.52	5.95	9.51	0.83	55.70	0.20	0.00	0.05	0.30	0.02	0.28	0.45	0.04	2.62	0.01	0.00	0.0024	1135
22:30	5.29	0.58	5.44	9.68	0.93	55.92	0.18	0.00	0.05	0.24	0.03	0.25	0.44	0.04	2.54	0.01	0.00	0.0022	1125
23:00	4.07	0.54	6.36	16.20	0.83	58.05	0.16	0.00	0.06	0.19	0.03	0.29	0.75	0.04	2.68	0.01	0.00	0.0029	1127
23:30	4.48	0.43	4.33	7.49	0.65	58.83	0.18	0.00	0.01	0.21	0.02	0.20	0.35	0.03	2.74	0.01	0.00	0.0003	1136
00:00	42.84	0.44	5.31	26.86	0.67	50.41	0.17	0.00	0.50	1.98	0.02	0.25	1.24	0.03	2.33	0.01	0.00	0.0231	1126
Min	3.79	0.07	3.87	3.10	0.00	40.58	0.16	0.00	0.00	0.17	0.00	0.16	0.14	0.00	1.87	0.01	0.00	0.0000	1107
Max	42.84	0.59	10.95	52.91	2.03	93.29	0.40	0.00	1.41	1.98	0.03	0.50	2.28	0.09	4.02	0.02	0.00	0.0610	1160
Moyenne	6.75	0.36	5.89	11.32	0.82	60.40	0.26	0.00	0.16	14.66	0.77	12.74	24.44	1.74	130.11	0.55	0.00	0.3390	1132

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.77						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.