



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												Foyer
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5,82	0,42	4,09	8,03	0,65	60,11	0,17	0,00	0,03	0,27	0,02	0,19	0,38	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0013	00:30
01:00	5,47	0,44	6,71	17,11	0,66	58,93	0,18	0,00	0,06	0,26	0,02	0,31	0,80	0,03	2,75	0,01	0,00	0,0027	00:30
01:30	4,83	0,41	6,25	8,93	0,63	57,43	0,17	0,00	0,04	0,23	0,02	0,29	0,42	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0017	00:30
02:00	5,60	0,40	5,77	8,49	0,62	57,77	0,18	0,00	0,01	0,26	0,02	0,27	0,39	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0003	00:30
02:30	4,68	0,41	5,67	9,76	0,62	56,19	0,19	0,00	0,03	0,21	0,02	0,26	0,45	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0016	00:30
03:00	4,43	0,43	5,05	9,53	0,67	58,26	0,15	0,00	0,00	0,20	0,02	0,23	0,44	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0001	00:30
03:30	3,43	0,43	8,25	17,27	0,66	54,99	0,15	0,00	0,12	0,16	0,02	0,38	0,79	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0053	00:30
04:00	4,85	0,49	6,20	8,37	0,75	61,14	0,17	0,00	0,00	0,22	0,02	0,28	0,38	0,03	2,81	0,01	0,00	0,0001	00:30
04:30	5,88	0,51	5,45	8,31	0,79	57,30	0,18	0,00	0,03	0,27	0,02	0,25	0,38	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0015	00:30
05:00	4,82	0,34	6,25	8,47	1,12	60,81	0,27	0,00	0,02	0,22	0,02	0,28	0,38	0,05	2,75	0,01	0,00	0,0008	00:30
05:30	5,15	0,21	5,18	6,32	1,62	68,79	0,32	0,00	0,00	0,23	0,01	0,23	0,28	0,07	3,03	0,01	0,00	0,0002	00:30
06:00	6,02	0,22	4,19	6,23	1,67	66,40	0,33	0,00	0,00	0,26	0,01	0,18	0,27	0,07	2,87	0,01	0,00	0,0002	00:30
06:30	7,31	0,22	5,56	12,56	1,65	70,72	0,37	0,00	0,10	0,32	0,01	0,25	0,56	0,07	3,13	0,02	0,00	0,0045	00:30
07:00	5,47	0,55	9,44	10,22	0,89	57,95	0,20	0,00	0,03	0,26	0,03	0,44	0,48	0,04	2,71	0,01	0,00	0,0012	00:30
07:30	5,79	0,56	7,89	6,51	0,90	57,35	0,21	0,00	0,01	0,27	0,03	0,37	0,30	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0004	00:30
08:00	5,33	0,44	8,92	6,96	0,68	59,60	0,21	0,00	0,01	0,25	0,02	0,41	0,32	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0004	00:30
08:30	6,64	0,35	6,39	5,88	0,51	54,79	0,22	0,00	0,05	0,31	0,02	0,30	0,28	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0023	00:30
09:00	5,71	0,35	6,98	7,03	0,51	58,07	0,20	0,00	0,00	0,26	0,02	0,32	0,32	0,02	2,65	0,01	0,00	0,0002	00:30
09:30	3,69	0,37	5,04	3,77	0,55	57,68	0,20	0,00	0,00	0,17	0,02	0,23	0,17	0,02	2,59	0,01	0,00	0,0002	00:30
10:00	3,02	0,34	6,50	8,09	0,52	54,51	0,19	0,00	0,01	0,14	0,02	0,30	0,37	0,02	2,52	0,01	0,00	0,0003	00:30
10:30	4,97	0,28	5,48	4,53	0,38	62,41	0,23	0,00	0,03	0,22	0,01	0,24	0,20	0,02	2,78	0,01	0,00	0,0013	00:30
11:00	4,16	0,22	5,16	6,98	0,31	57,18	0,21	0,00	0,01	0,19	0,01	0,24	0,32	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0004	00:30
11:30	3,40	0,21	5,80	7,73	0,26	56,19	0,22	0,00	0,00	0,16	0,01	0,27	0,36	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0002	00:30
12:00	4,09	0,20	8,59	9,18	0,24	60,79	0,20	0,00	0,00	0,19	0,01	0,39	0,42	0,01	2,76	0,01	0,00	0,0000	00:30
12:30	4,43	0,17	5,36	4,08	0,18	49,50	0,22	0,00	0,03	0,20	0,01	0,24	0,18	0,01	2,23	0,01	0,00	0,0014	00:30
13:00	3,25	0,14	8,36	5,95	0,14	60,37	0,20	0,00	0,00	0,14	0,01	0,37	0,27	0,01	2,69	0,01	0,00	0,0001	00:30
13:30	2,72	0,12	5,18	1,96	0,09	59,23	0,22	0,00	0,00	0,12	0,01	0,23	0,09	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0000	00:30
14:00	3,19	0,11	5,02	4,37	0,08	56,42	0,24	0,00	0,00	0,14	0,01	0,22	0,20	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0000	00:30
14:30	4,03	0,11	9,01	11,68	0,10	54,16	0,21	0,00	0,04	0,19	0,01	0,41	0,54	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0018	00:30
15:00	2,60	0,18	6,90	6,43	0,21	56,94	0,22	0,00	0,00	0,12	0,01	0,31	0,29	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0002	00:30
15:30	8,42	0,20	5,01	7,30	0,26	53,54	0,17	0,00	0,00	0,38	0,01	0,23	0,33	0,01	2,42	0,01	0,00	0,0001	00:30
16:00	2,59	0,23	5,09	9,50	0,30	57,95	0,23	0,00	0,01	0,12	0,01	0,23	0,43	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0005	00:30
16:30	6,73	0,21	5,34	7,97	0,26	53,02	0,20	0,00	0,03	0,30	0,01	0,24	0,36	0,01	2,37	0,01	0,00	0,0014	00:30
17:00	12,66	0,16	4,55	10,00	0,30	49,32	0,24	0,00	0,07	0,56	0,01	0,20	0,44	0,01	2,17	0,01	0,00	0,0031	00:30
17:30	19,10	0,27	5,41	14,09	0,45	65,65	0,39	0,00	0,23	0,82	0,01	0,23	0,60	0,02	2,81	0,02	0,00	0,0097	00:30
18:00	3,79	0,20	5,83	13,36	0,60	57,75	0,35	0,00	0,21	0,16	0,01	0,25	0,57	0,03	2,48	0,02	0,00	0,0089	00:30
18:30	6,51	0,20	6,86	13,73	0,70	60,73	0,34	0,00	0,20	0,28	0,01	0,29	0,58	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0083	00:30
19:00	2,16	0,28	5,98	7,43	0,41	57,34	0,25	0,00	0,01	0,10	0,01	0,27	0,33	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0003	00:30
19:30	2,97	0,36	5,34	8,85	0,53	53,52	0,20	0,00	0,00	0,13	0,02	0,24	0,40	0,02	2,40	0,01	0,00	0,0001	00:30
20:00	3,53	0,39	7,27	10,51	0,58	61,38	0,20	0,00	0,01	0,16	0,02	0,32	0,46	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0002	00:30
20:30	3,19	0,34	5,50	6,42	0,50	55,01	0,26	0,00	0,02	0,14	0,02	0,25	0,29	0,02	2,48	0,01	0,00	0,0009	00:30
21:00	5,09	0,22	5,40	8,34	0,27	59,44	0,25	0,00	0,00	0,22	0,01	0,24	0,37	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0002	00:30
21:30	2,51	0,35	6,94	14,54	0,52	57,54	0,25	0,00	0,14	0,11	0,02	0,31	0,66	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0063	00:30
22:00	3,77	0,43	5,16	6,83	0,67	58,02	0,25	0,00	0,00	0,17	0,02	0,23	0,31	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0001	00:30
22:30	3,36	0,47	5,54	10,48	0,75	54,60	0,24	0,00	0,04	0,15	0,02	0,25	0,48	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0019	00:30
23:00	2,82	0,52	5,10	5,78	0,81	62,74	0,25	0,00	0,00	0,13	0,02	0,23	0,26	0,04	2,82	0,01	0,00	0,0001	00:30
23:30	4,16	0,54	5,15	7,99	0,87	61,04	0,24	0,00	0,00	0,19	0,02	0,24	0,37	0,04	2,79	0,01	0,00	0,0002	00:30
00:00	5,89	0,56	5,12	8,14	0,90	58,36	0,29	0,00	0,01	0,27	0,03	0,24	0,38	0,04	2,71	0,01	0,00	0,0004	00:30
Min	2.16	0.11	4.09	1.96	0.08	49.32	0.15	0.00	0.00	0.10	0.01	0.18	0.09	0.00	2.17	0.01	0.00	0.0000	
Max	19.10	0.56	9.44	17.27	1.67	70.72	0.39	0.00	0.23	0.82	0.03	0.44	0.80	0.07	3.13	0.02	0.00	0.0097	
Donnée Moyenne	5.00	0.32	6.07	8.58	0.59	58.31	0.23	0.00	0.03	10.82	0.71	13.20	18.63	1.28	126.61	0.50	0.00	0.0735	
																			24:00

Synthèse des dépassements & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99.77						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.