



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,10	0,07	8,17	14,44	0,00	56,47	0,26	0,00	0,45	0,19	0,00	0,37	0,66	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0204	1123
01:00	4,29	0,07	4,69	3,56	0,00	58,76	0,26	0,00	0,32	0,20	0,00	0,21	0,16	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0149	1134
01:30	4,15	0,07	4,81	8,18	0,00	56,34	0,30	0,00	0,58	0,19	0,00	0,22	0,37	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0264	1136
02:00	3,41	0,07	6,05	10,01	0,00	58,12	0,28	0,00	1,03	0,16	0,00	0,28	0,47	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0479	1146
02:30	3,72	0,07	6,51	7,50	0,00	57,24	0,26	0,00	0,82	0,17	0,00	0,30	0,34	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0374	1139
03:00	7,41	0,09	5,07	4,36	0,03	59,36	0,29	0,00	0,66	0,35	0,00	0,24	0,21	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0312	1153
03:30	2,91	0,13	6,61	5,44	0,11	56,40	0,27	0,00	0,70	0,13	0,01	0,30	0,25	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0315	1132
04:00	3,01	0,09	4,92	4,21	0,04	56,07	0,29	0,00	0,55	0,14	0,00	0,23	0,19	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0255	1141
04:30	18,46	0,07	5,43	7,36	0,00	58,28	0,27	0,00	0,43	0,86	0,00	0,25	0,34	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0201	1141
05:00	3,36	0,13	4,86	6,05	0,14	63,65	0,30	0,00	0,54	0,15	0,01	0,22	0,27	0,01	2,88	0,01	0,00	0,0243	1145
05:30	4,27	0,20	6,40	10,95	0,35	70,90	0,39	0,00	0,70	0,19	0,01	0,28	0,48	0,02	3,09	0,02	0,00	0,0305	1131
06:00	4,91	0,20	6,84	9,58	0,50	63,04	0,45	0,00	0,69	0,22	0,01	0,30	0,42	0,02	2,77	0,02	0,00	0,0302	1140
06:30	4,17	0,20	8,23	11,84	0,46	68,18	0,36	0,00	0,76	0,18	0,01	0,36	0,51	0,02	2,96	0,02	0,00	0,0331	1133
07:00	3,58	0,37	8,32	7,18	0,55	57,72	0,24	0,00	1,51	0,16	0,02	0,38	0,33	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0693	1142
07:30	3,93	0,36	6,37	5,58	0,51	54,36	0,24	0,00	2,05	0,18	0,02	0,29	0,26	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0947	1143
08:00	4,51	0,46	4,88	4,49	0,67	61,00	0,23	0,00	0,86	0,21	0,02	0,22	0,21	0,03	2,81	0,01	0,00	0,0394	1132
08:30	4,54	0,42	5,27	5,14	0,62	58,92	0,26	0,00	0,77	0,21	0,02	0,24	0,24	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0359	1143
09:00	5,83	0,42	4,87	5,16	0,61	57,04	0,24	0,00	0,85	0,27	0,02	0,23	0,24	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0393	1152
09:30	6,64	0,30	4,39	3,33	0,38	58,06	0,25	0,00	0,92	0,30	0,01	0,20	0,15	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0415	1152
10:00	6,47	0,15	4,35	4,27	0,13	56,38	0,26	0,00	0,96	0,28	0,01	0,19	0,19	0,01	2,48	0,01	0,00	0,0421	1134
10:30	8,34	0,08	6,29	5,32	0,01	59,17	0,27	0,00	0,79	0,37	0,00	0,28	0,24	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0347	1143
11:00	5,19	0,07	8,62	8,58	0,00	57,16	0,26	0,00	0,49	0,23	0,00	0,39	0,39	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0222	1131
11:30	5,07	0,07	11,33	8,77	0,00	58,56	0,18	0,00	0,62	0,23	0,00	0,51	0,39	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0278	1100
12:00	7,12	0,07	12,90	7,48	0,00	60,27	0,28	0,00	1,01	0,32	0,00	0,58	0,34	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0457	1136
12:30	6,65	0,07	5,99	2,55	0,00	56,95	0,29	0,00	0,92	0,30	0,00	0,27	0,12	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0423	1153
13:00	7,25	0,07	3,96	3,11	0,00	55,70	0,24	0,00	0,38	0,33	0,00	0,18	0,14	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0171	1119
13:30	5,57	0,07	13,17	19,03	0,00	53,85	0,22	0,00	0,73	0,24	0,00	0,57	0,83	0,00	2,34	0,01	0,00	0,0317	1082
14:00	22,99	0,07	17,05	52,77	0,00	68,51	0,21	0,00	2,02	1,03	0,00	0,77	2,37	0,00	3,08	0,01	0,00	0,0908	1129
14:30	5,88	0,07	12,32	26,74	0,00	59,78	0,20	0,00	0,93	0,26	0,00	0,54	1,18	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0410	1109
15:00	4,39	0,07	8,07	7,85	0,00	54,21	0,22	0,00	0,07	0,19	0,00	0,36	0,35	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0031	1142
15:30	4,73	0,07	8,83	10,62	0,00	60,35	0,25	0,00	0,14	0,21	0,00	0,39	0,47	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0061	1150
16:00	4,11	0,07	14,95	16,05	0,00	55,96	0,27	0,00	0,22	0,18	0,00	0,66	0,71	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0097	1143
16:30	4,49	0,06	14,62	15,79	0,00	53,53	0,23	0,00	0,22	0,20	0,00	0,66	0,71	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0100	1140
17:00	4,01	0,07	10,64	11,18	0,00	54,97	0,23	0,00	0,32	0,18	0,00	0,48	0,50	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0143	1125
17:30	4,64	0,07	9,70	7,35	0,00	57,30	0,30	0,00	0,17	0,21	0,00	0,43	0,33	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0075	1136
18:00	3,56	0,07	3,91	3,99	0,00	51,41	0,30	0,00	0,00	0,16	0,00	0,17	0,18	0,00	2,28	0,01	0,00	0,0002	1132
18:30	4,70	0,07	4,87	7,57	0,00	59,66	0,32	0,00	0,09	0,21	0,00	0,22	0,34	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0041	1146
19:00	4,20	0,06	5,57	10,39	0,00	59,61	0,31	0,00	0,05	0,19	0,00	0,25	0,47	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0021	1144
19:30	5,61	0,07	4,30	2,45	0,00	59,28	0,35	0,00	0,18	0,25	0,00	0,19	0,11	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0081	1146
20:00	4,65	0,14	5,80	12,22	0,15	51,06	0,27	0,00	0,65	0,21	0,01	0,27	0,56	0,01	2,34	0,01	0,00	0,0296	1117
20:30	6,41	0,27	6,02	7,99	0,36	64,34	0,26	0,00	0,43	0,29	0,01	0,27	0,36	0,02	2,94	0,01	0,00	0,0194	1121
21:00	5,98	0,35	5,15	6,27	0,50	53,36	0,26	0,00	0,32	0,27	0,02	0,24	0,29	0,02	2,44	0,01	0,00	0,0145	1116
21:30	8,42	0,28	5,04	9,08	0,37	61,16	0,27	0,00	0,39	0,38	0,01	0,23	0,41	0,02	2,78	0,01	0,00	0,0175	1113
22:00	5,73	0,27	6,32	12,71	0,35	58,11	0,27	0,00	0,44	0,26	0,01	0,29	0,58	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0200	1129
22:30	4,12	0,28	6,84	12,04	0,37	60,65	0,25	0,00	0,74	0,19	0,01	0,31	0,55	0,02	2,79	0,01	0,00	0,0338	1125
23:00	22,63	0,35	6,29	7,60	0,49	57,86	0,28	0,00	0,27	1,03	0,02	0,28	0,34	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0123	1111
23:30	5,94	0,27	3,75	0,00	0,35	52,62	0,29	0,00	0,02	0,23	0,01	0,15	0,00	0,01	2,06	0,01	0,00	0,0008	1089
00:00	6,59	0,21	3,56	1,16	0,24	59,42	0,30	0,00	0,45	0,29	0,01	0,16	0,05	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0199	1123
Min	2,91	0,06	3,56	0,00	0,00	51,06	0,18	0,00	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,00	2,06	0,01	0,00	0,0002	1082
Max	22,99	0,46	17,05	52,77	0,67	70,90	0,45	0,00	2,05	1,03	0,02	0,77	2,37	0,03	3,09	0,02	0,00	0,0947	1153
Commentaire	6,14	0,16	7,07	9,02	0,17	58,43	0,27	0,00	0,61	13,02	0,34	14,95	19,09	0,37	123,75	0,58	0,00	1,3220	1132
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:11				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:30				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.