



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,02	0,22	13,22	15,00	0,26	58,59	0,27	0,00	0,35	0,23	0,01	0,60	0,68	0,01	2,66	0,01	0,00	0,0160	1098
01:00	11,77	0,32	16,54	22,78	0,45	58,75	0,28	0,00	0,43	0,54	0,01	0,75	1,04	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0196	1109
01:30	4,84	0,34	6,76	5,16	0,47	55,34	0,29	0,00	0,01	0,21	0,01	0,30	0,23	0,02	2,43	0,01	0,00	0,0003	1112
02:00	4,57	0,46	3,87	0,00	0,69	61,19	0,29	0,00	0,00	0,21	0,02	0,17	0,00	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0000	1125
02:30	5,02	0,55	3,76	1,71	0,85	57,97	0,31	0,00	0,14	0,24	0,03	0,18	0,08	0,04	2,72	0,01	0,00	0,0064	1140
03:00	6,41	0,58	7,77	10,12	0,91	55,70	0,31	0,00	0,09	0,30	0,03	0,37	0,48	0,04	2,64	0,01	0,00	0,0043	1129
03:30	3,59	0,56	8,15	7,21	0,86	55,47	0,25	0,00	0,00	0,16	0,03	0,37	0,33	0,04	2,52	0,01	0,00	0,0002	1119
04:00	6,96	0,57	13,98	6,99	0,90	65,95	0,29	0,00	0,01	0,31	0,03	0,63	0,32	0,04	2,98	0,01	0,00	0,0007	1131
04:30	4,60	0,54	5,44	0,44	0,82	56,37	0,31	0,00	0,02	0,22	0,03	0,26	0,02	0,04	2,65	0,01	0,00	0,0008	1155
05:00	5,02	0,45	4,59	2,49	0,88	67,05	0,36	0,00	0,20	0,21	0,02	0,20	0,11	0,04	2,86	0,02	0,00	0,0086	1153
05:30	5,87	0,39	7,20	7,10	0,95	61,30	0,43	0,00	0,21	0,23	0,02	0,28	0,28	0,04	2,41	0,02	0,00	0,0083	1146
06:00	6,91	0,39	4,14	1,80	0,89	67,21	0,44	0,00	0,19	0,27	0,02	0,16	0,07	0,03	2,64	0,02	0,00	0,0076	1143
06:30	5,66	0,39	3,68	3,35	1,01	65,91	0,38	0,00	0,45	0,22	0,02	0,14	0,13	0,04	2,59	0,02	0,00	0,0179	1125
07:00	15,05	0,43	7,88	4,44	0,64	50,32	0,22	0,00	0,06	0,69	0,02	0,36	0,20	0,03	2,32	0,01	0,00	0,0027	1119
07:30	23,72	0,35	5,92	1,18	0,49	63,47	0,21	0,00	0,01	1,06	0,02	0,26	0,05	0,02	2,84	0,01	0,00	0,0006	1121
08:00	5,59	0,33	4,90	1,69	0,46	55,99	0,21	0,00	0,03	0,25	0,02	0,22	0,08	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0014	1123
08:30	13,70	0,29	6,37	3,32	0,39	55,41	0,24	0,00	0,03	0,62	0,01	0,29	0,15	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0011	1127
09:00	5,73	0,11	5,40	0,23	0,06	66,01	0,25	0,00	0,02	0,26	0,00	0,24	0,01	0,00	2,98	0,01	0,00	0,0010	1148
09:30	5,11	0,09	4,94	0,00	0,05	52,60	0,25	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0002	1143
10:00	6,42	0,26	4,41	0,00	0,34	63,28	0,29	0,00	0,00	0,29	0,01	0,20	0,00	0,02	2,88	0,01	0,00	0,0000	1136
10:30	5,41	0,25	4,47	0,55	0,30	54,14	0,27	0,00	0,03	0,25	0,01	0,21	0,03	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0012	1126
11:00	4,50	0,14	5,18	0,05	0,10	55,44	0,20	0,00	0,01	0,20	0,01	0,23	0,00	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0005	1114
11:30	7,15	0,08	5,73	1,03	0,00	42,11	0,21	0,00	0,01	0,32	0,00	0,26	0,05	0,00	1,91	0,01	0,00	0,0004	1109
12:00	6,39	0,09	7,47	0,74	0,02	61,54	0,23	0,00	0,03	0,29	0,00	0,34	0,03	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0016	1144
12:30	6,23	0,07	5,62	1,31	0,00	52,79	0,25	0,00	0,07	0,29	0,00	0,26	0,06	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0033	1133
13:00	8,58	0,07	7,29	2,87	0,00	57,72	0,21	0,00	0,05	0,40	0,00	0,34	0,13	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0025	1120
13:30	6,67	0,07	5,16	1,18	0,00	60,88	0,25	0,00	0,31	0,30	0,00	0,23	0,05	0,00	2,77	0,01	0,00	0,0142	1137
14:00	5,15	0,07	3,99	1,02	0,00	56,81	0,31	0,00	0,53	0,24	0,00	0,18	0,05	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0246	1171
14:30	6,34	0,18	4,40	5,73	1,20	56,07	0,27	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1142
15:00	29,25	0,77	3,89	0,19	0,13	15,02	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1126
15:30	4,13	0,12	8,37	9,65	0,10	41,93	0,21	0,00	0,00	0,16	0,00	0,32	0,36	0,00	1,58	0,01	0,00	0,0000	1174
16:00	3,42	0,11	7,21	4,85	0,07	56,50	0,24	0,00	0,00	0,14	0,00	0,29	0,19	0,00	2,26	0,01	0,00	0,0000	1153
16:30	3,96	0,18	4,18	1,15	0,21	60,49	0,25	0,00	0,00	0,17	0,01	0,18	0,05	0,01	2,56	0,01	0,00	0,0000	1133
17:00	4,95	0,00	6,61	2,39	0,00	43,90	0,77	0,00	1,93	0,12	0,00	0,16	0,06	0,00	1,06	0,02	0,00	0,0466	1132
17:30	4,11	0,00	13,14	6,11	0,37	43,16	0,00	0,00	2,49	0,17	0,00	0,54	0,25	0,02	1,78	0,00	0,00	0,1027	1135
18:00	5,34	0,33	6,11	13,30	0,45	43,76	0,22	0,00	0,00	0,24	0,01	0,28	0,61	0,02	2,00	0,01	0,00	0,0000	1118
18:30	4,97	0,24	6,31	20,79	0,29	58,09	0,22	0,00	0,00	0,22	0,01	0,28	0,91	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0000	1107
19:00	4,12	0,44	3,30	3,80	1,67	71,67	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1144
19:30	278,28	0,31	7,20	20,47	0,18	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	565
20:00	308,00	0,00	3,21	1,05	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	326
20:30	60,79	2,58	2,84	0,79	1,95	64,83	1,54	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1039
21:00	5,58	1,14	3,76	22,95	1,08	25,64	0,87	0,00	0,34	0,20	0,04	0,13	0,81	0,04	0,91	0,03	0,00	0,0120	1164
21:30	3,90	0,95	5,45	44,08	1,09	59,73	0,52	0,00	0,01	0,14	0,03	0,20	1,61	0,04	2,18	0,02	0,00	0,0002	1158
22:00	10,19	0,88	7,89	49,58	1,55	54,11	0,36	0,00	0,12	0,41	0,04	0,32	2,01	0,06	2,20	0,01	0,00	0,0047	1160
22:30	5,79	0,84	5,39	12,43	1,92	70,57	0,34	0,00	0,00	0,25	0,04	0,23	0,53	0,08	3,03	0,01	0,00	0,0000	1127
23:00	5,57	0,77	3,31	6,67	1,69	63,94	0,39	0,00	0,36	0,25	0,03	0,15	0,30	0,07	2,83	0,02	0,00	0,0157	1154
23:30	8,05	0,80	4,20	13,42	1,66	64,83	0,33	0,00	0,62	0,33	0,03	0,17	0,56	0,07	2,70	0,01	0,00	0,0256	1123
00:00	7,50	0,78	5,03	12,19	1,68	64,81	0,34	0,00	0,50	0,33	0,03	0,22	0,54	0,07	2,87	0,02	0,00	0,0222	1158
Min	3,42	0,00	2,84	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	326
Max	308,00	2,58	16,54	49,58	1,95	71,87	1,54	0,00	3,36	1,06	0,04	0,75	2,01	0,08	3,03	0,03	0,00	0,1027	1174
Seuils max	6,69	0,37	6,45	7,70	0,59	56,83	0,31	0,00	0,15	12,07	0,67	11,75	13,45	1,07	103,75	0,54	0,00	0,2264	1135
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:01	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:50				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

14h30-15h00 : Mise en sécurité installation sur déclenchement du groupe turbo alternateur (production électricité)

19h00-20h30 : Mise en sécurité installation sur déclenchement du groupe turbo alternateur (production électricité)