

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,25	0,72	5,80	10,54	1,56	66,04	0,34	0,00	0,27	0,28	0,03	0,26	0,48	0,07	2,99	0,02	0,00	0,0121	1151
01:00	6,37	0,73	5,74	11,74	1,60	66,74	0,32	0,00	0,16	0,29	0,03	0,26	0,53	0,07	3,02	0,01	0,00	0,0075	1118
01:30	5,20	0,69	5,91	11,45	1,58	67,92	0,32	0,00	0,23	0,24	0,03	0,27	0,53	0,07	3,12	0,01	0,00	0,0107	1111
02:00	6,52	0,69	4,54	7,42	1,68	63,67	0,29	0,00	0,21	0,28	0,03	0,20	0,32	0,07	2,78	0,01	0,00	0,0092	1105
02:30	7,46	0,79	4,55	6,03	1,78	64,51	0,29	0,00	0,15	0,33	0,03	0,20	0,27	0,08	2,85	0,01	0,00	0,0066	1126
03:00	6,30	0,70	5,81	6,70	1,76	60,91	0,34	0,00	0,04	0,29	0,03	0,27	0,31	0,08	2,79	0,02	0,00	0,0017	1138
03:30	6,15	0,77	6,85	6,09	1,96	68,20	0,27	0,00	0,15	0,28	0,03	0,31	0,27	0,09	3,07	0,01	0,00	0,0067	1117
04:00	6,60	0,87	6,06	5,78	2,04	67,43	0,32	0,00	0,27	0,31	0,04	0,28	0,27	0,09	3,13	0,01	0,00	0,0127	1117
04:30	6,44	0,79	4,48	2,99	2,15	65,17	0,33	0,00	0,44	0,30	0,04	0,21	0,14	0,10	3,06	0,02	0,00	0,0209	1149
05:00	6,76	0,94	3,64	3,40	2,19	68,59	0,36	0,00	0,44	0,31	0,04	0,17	0,16	0,10	3,18	0,02	0,00	0,0202	1148
05:30	6,17	0,84	5,96	10,73	2,20	65,50	0,34	0,00	0,42	0,29	0,04	0,28	0,50	0,10	3,06	0,02	0,00	0,0197	1132
06:00	5,12	0,89	7,00	7,56	2,11	62,66	0,25	0,00	0,17	0,23	0,04	0,31	0,34	0,09	2,81	0,01	0,00	0,0076	1110
06:30	5,71	0,70	5,05	10,16	1,75	59,51	0,24	0,00	0,07	0,26	0,03	0,23	0,46	0,08	2,72	0,01	0,00	0,0031	1104
07:00	7,07	0,86	4,84	6,14	1,41	54,66	0,30	0,00	0,00	0,32	0,04	0,22	0,28	0,06	2,49	0,01	0,00	0,0000	1102
07:30	4,78	0,95	5,36	6,10	1,56	59,92	0,33	0,00	0,00	0,22	0,04	0,24	0,28	0,07	2,72	0,01	0,00	0,0000	1107
08:00	5,38	0,96	5,63	4,34	1,59	57,92	0,33	0,00	0,00	0,25	0,04	0,26	0,20	0,07	2,66	0,02	0,00	0,0000	1110
08:30	4,90	0,93	5,23	2,55	1,52	55,11	0,32	0,00	0,00	0,23	0,04	0,24	0,12	0,07	2,54	0,01	0,00	0,0000	1102

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.