Rapport DREAL journalier: 24/03/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,82	0,78	5,47	13,41	1,28	60,50	0,21	0,00	0,01	0,27	0,04	0,25	0,62	0,06	2,79	0,01	0,00	0,0004	1122
01:00	5,93	0,85	6,18	9,46	1,37	56,46	0,19	0,00	0,02	0,27	0,04	0,28	0,43	0,06	2,56	0,01	0,00	0,0007	1109
01:30	6,03	0,85	5,17	10,14	1,38	58,65	0,19	0,00	0,01	0,28	0,04	0,24	0,47	0,06	2,69	0,01	0,00	0,0004	1114
02:00	5,26	0,86	5,69	15,80	1,40	56,59	0,18	0,00	0,01	0,24	0,04	0,26	0,73	0,06	2,62	0,01	0,00	0,0003	1121
02:30	6,44	0,90	5,60	20,64	1,48	58,27	0,26	0,00	0,03	0,31	0,04	0,27	0,98	0,07	2,76	0,01	0,00	0,0016	1135
03:00	6,21	0,96	6,57	38,35	1,57	57,45	0,24	0,00	0,01	0,29	0,04	0,30	1,76	0,07	2,64	0,01	0,00	0,0002	1126
03:30	5,81	0,92	4,56	20,06	1,51	57,43	0,27	0,00	0,03	0,28	0,04	0,22	0,95	0,07	2,73	0,01	0,00	0,0015	1152
04:00	4,54	0,90	5,26	21,57	1,46	57,85	0,25	0,00	0,19	0,21	0,04	0,25	1,01	0,07	2,72	0,01	0,00	0,0089	1132
04:30	3,96	0,87	6,50	7,85	1,42	58,38	0,21	0,00	0,12	0,18	0,04	0,30	0,36	0,06	2,68	0,01	0,00	0,0054	1121
05:00	4,81	0,91	4,90	22,95	1,49	57,84	0,21	0,00	0,07	0,22	0,04	0,22	1,05	0,07	2,65	0,01	0,00	0,0033	1115
05:30	3,12	1,01	5,37	50,72	1,68	59,13	0,21	0,00	0,02	0,14	0,05	0,24	2,30	0,08	2,68	0,01	0,00	0,0009	1102
06:00	4,27	0,90	4,80	56,81	1,89	55,43	0,22	0,00	0,00	0,19	0,04	0,22	2,57	0,09	2,50	0,01	0,00	0,0002	1103
06:30	4,12	0,34	3,99	28,89	2,15	71,79	0,30	0,00	0,04	0,19	0,02	0,18	1,32	0,10	3,27	0,01	0,00	0,0016	1113
07:00	4,16	0,48	7,05	22,71	1,92	61,24	0,34	0,00	0,03	0,19	0,02	0,32	1,04	0,09	2,81	0,02	0,00	0,0013	1110
07:30	4,18	0,98	8,27	13,61	1,61	61,04	0,36	0,00	0,00	0,19	0,04	0,38	0,63	0,07	2,81	0,02	0,00	0,0001	1111
08:00	3,80	1,06	4,27	3,49	1,72	52,09	0,34	0,00	0,00	0,17	0,05	0,19	0,16	0,08	2,37	0,02	0,00	0,0000	1109
08:30	4,29	1,03	4,43	6,84	1,68	62,51	0,36	0,00	0,02	0,19	0,05	0,20	0,31	0,08	2,82	0,02	0,00	0,0007	1112
09:00	4,06	0,94	4,86	11,75	1,53	56,90	0,40	0,00	0,07	0,19	0,04	0,22	0,54	0,07	2,62	0,02	0,00	0,0032	1132
09:30	24,90	0,78	8,52	24,61	1,23	47,98	0,35	0,00	0,02	1,14	0,04	0,39	1,13	0,06	2,19	0,02	0,00	0,0007	1106
10:00	20,68	0,66	5,25	15,90	1,04	50,50	0,34	0,00	0,00	0,93	0,03	0,24	0,71	0,05	2,27	0,02	0,00	0,0000	1088
10:30	5,23	0,59	5,28	14,41	0,89	55,43	0,35	0,00	0,02	0,23	0,03	0,23	0,62	0,04	2,40	0,02	0,00	0,0007	1089
11:00	4,07	0,49	6,09	9,01	0,75	58,35	0,32	0,00	0,00	0,18	0,02	0,27	0,40	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0001	1103
11:30	3,73	0,49	4,99	4,72	0,73	59,41	0,35	0,00	0,00	0,17	0,02	0,23	0,22	0,03	2,74	0,02	0,00	0,0001	1136
12:00	4,14	0,51	5,79	7,01	0,78	57,01	0,35	0,00	0,00	0,19	0,02	0,26	0,32	0,04	2,59	0,02	0,00	0,0001	1123
12:30	4,76	0,49	4,09	1,41	0,74	59,77	0,33	0,00	0,02	0,21	0,02	0,18	0,06	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0009	1121
13:00	4,43	0,44	5,02	11,44	0,66	59,53	0,36	0,00	0,00	0,20	0,02	0,23	0,52	0,03	2,73	0,02	0,00	0,0001	1129
13:30	4,75	0,50	6,53	12,06	0,72	60,35	0,35	0,00	0,00	0,21	0,02	0,29	0,54	0,03	2,68	0,02	0,00	0,0000	1109
14:00	3,17	0,42	5,20	12,73	0,62	53,15	0,38	0,00	0,00	0,14	0,02	0,23	0,57	0,03	2,36	0,02	0,00	0,0000	1125
14:30	4,19	0,40	4,92	15,93	0,58	59,76	0,37	0,00	0,01	0,19	0,02	0,22	0,71	0,03	2,67	0,02	0,00	0,0005	1118
15:00	4,02	0,39	6,23	21,26	0,56	57,33	0,36	0,00	0,03	0,18	0,02	0,28	0,96	0,03	2,60	0,02	0,00	0,0011	1135
15:30	3,59	0,35	5,34	18,78	0,48	53,07	0,36	0,00	0,02	0,16	0,02	0,24	0,84	0,02	2,37	0,02	0,00	0,0009	1125
16:00	4,72	0,32	6,61	22,51	0,44	56,31	0,32	0,00	0,01	0,21	0,01	0,30	1,02	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0005	1138
16:30	3,54	0,32	4,86	21,90	0,44	56,02	0,33	0,00	0,03	0,16	0,01	0,22	0,98	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0015	1128
17:00	4,04	0,28	4,67	21,87	0,38	55,87	0,38	0,00	0,01	0,18	0,01	0,21	0,99	0,02	2,52	0,02	0,00	0,0005	1135
17:30	4,05	0,36	5,64	32,09	0,53	63,36	0,36	0,00	0,01	0,19	0,02	0,26	1,47	0,02	2,90	0,02	0,00	0,0004	1130
18:00	5,17	0,43	6,61	25,52	0,74	57,07	0,39	0,00	0,02	0,24	0,02	0,31	1,19	0,03	2,65	0,02	0,00	0,0009	1129
18:30	5,68	0,31	5,00	15,00	0,86	68,85	0,36	0,00	0,04	0,26	0,01	0,23	0,70	0,04	3,20	0,02	0,00	0,0018	1128
19:00	6,12	0,42	5,03	28,42	0,94	66,46	0,36	0,00	0,00	0,28	0,02	0,23	1,31	0,04	3,05	0,02	0,00	0,0002	1127
19:30	4,37	0,73	5,25	16,87	1,17	58,51	0,29	0,00	0,01	0,20	0,03	0,24	0,77	0,05	2,66	0,01	0,00	0,0004	1126
20:00	5,00	0,80	5,21	12,71	1,28	57,93	0,29	0,00	0,02	0,22	0,04	0,23	0,57	0,06	2,59	0,01	0,00	0,0007	1119
20:30	4,88	0,81	5,95	14,99	1,31	57,37	0,30	0,00	0,03	0,22	0,04	0,27	0,69	0,06	2,63	0,01	0,00	0,0013	1129
21:00	7,25	0,86	6,52	18,10	1,39	57,14	0,28	0,00	0,10	0,33	0,04	0,29	0,81	0,06	2,57	0,01	0,00	0,0046	1120
21:30	5,69	0,92	4,25	13,44	1,52	57,98	0,29	0,00	0,20	0,25	0,04	0,19	0,60	0,07	2,60	0,01	0,00	0,0089	1121
22:00	4,61	0,93	4,96	25,24	1,52	56,71	0,32	0,00	0,21	0,21	0,04	0,22	1,14	0,07	2,56	0,01	0,00	0,0095	1131
22:30	5,08	0,95	5,94	17,63	1,55	58,04	0,30	0,00	0,17	0,23	0,04	0,27	0,80	0,07	2,63	0,01	0,00	0,0079	1134
23:00	5,54	0,90	5,68	22,72	1,46	56,97	0,36	0,00	0,04	0,26	0,04	0,27	1,07	0,07	2,69	0,02	0,00	0,0017	1148
23:30	4,58	0,94	5,91	22,84	1,53	53,98	0,29	0,00	0,00	0,20	0,04	0,26	1,02	0,07	2,41	0,01	0,00	0,0001	1098
00:00	3,74	0,91	5,92	14,92	1,48	64,25	0,30	0,00	0,01	0,17	0,04	0,27	0,67	0,07	2,90	0,01	0,00	0,0002	1121
Min	**3,12**	**0,28**	**3,99**	**1,41**	**0,38**	**47,98**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,14**	**0,01**	**0,18**	**0,06**	**0,02**	**2,19**	**0,01**	**0,00**	**0,0000**	**1088**
Max	**24,90**	**1,06**	**8,52**	**56,81**	**2,15**	**71,79**	**0,40**	**0,00**	**0,21**	**1,14**	**0,05**	**0,39**	**2,57**	**0,10**	**3,27**	**0,02**	**0,00**	**0,0095**	**1152**
Moyenne jour Flux jour	**5,47**	**0,69**	**5,55**	**18,56**	**1,18**	**58,21**	**0,31**	**0,00**	**0,04**	**11,96**	**1,52**	**12,13**	**40,62**	**2,59**	**127,26**	**0,68**	**0,00**	**0,0772**	**1121**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	07:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,92									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.