Rapport DREAL journalier: 23/04/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,55	0,36	4,39	11,81	1,66	58,70	0,22	0,00	0,03	0,24	0,02	0,19	0,52	0,07	2,56	0,01	0,00	0,0012	1136
01:00	5,47	0,37	5,24	20,42	1,67	58,37	0,18	0,00	0,05	0,24	0,02	0,23	0,89	0,07	2,56	0,01	0,00	0,0022	1119
01:30	5,56	0,35	5,62	13,83	2,78	58,59	0,22	0,00	0,07	0,25	0,02	0,25	0,62	0,12	2,62	0,01	0,00	0,0034	1121
02:00	5,53	0,35	4,72	16,55	3,30	53,64	0,21	0,00	0,05	0,25	0,02	0,22	0,75	0,15	2,44	0,01	0,00	0,0025	1129
02:30	5,17	0,37	5,96	20,30	1,56	59,29	0,21	0,00	0,03	0,23	0,02	0,27	0,91	0,07	2,66	0,01	0,00	0,0012	1130
03:00	5,00	0,37	4,75	14,53	3,06	57,71	0,23	0,00	0,03	0,23	0,02	0,22	0,66	0,14	2,62	0,01	0,00	0,0012	1127
03:30	4,25	0,36	5,72	22,39	2,45	58,53	0,21	0,00	0,03	0,19	0,02	0,26	1,02	0,11	2,68	0,01	0,00	0,0013	1121
04:00	5,89	0,38	5,20	14,94	2,51	56,03	0,20	0,00	0,03	0,27	0,02	0,24	0,68	0,11	2,54	0,01	0,00	0,0013	1119
04:30	6,20	0,36	4,84	12,48	2,52	61,64	0,20	0,00	0,03	0,28	0,02	0,22	0,57	0,11	2,80	0,01	0,00	0,0013	1126
05:00	5,51	0,37	5,75	21,10	1,87	56,90	0,21	0,00	0,03	0,25	0,02	0,26	0,95	0,08	2,57	0,01	0,00	0,0012	1121
05:30	4,87	0,36	5,72	19,43	1,97	58,75	0,20	0,00	0,03	0,22	0,02	0,26	0,87	0,09	2,64	0,01	0,00	0,0012	1126
06:00	11,39	0,47	5,09	18,94	2,59	55,00	0,20	0,00	0,03	0,51	0,02	0,23	0,85	0,12	2,47	0,01	0,00	0,0013	1124
06:30	4,42	0,36	5,48	13,12	2,23	59,93	0,21	0,00	0,03	0,20	0,02	0,25	0,60	0,10	2,73	0,01	0,00	0,0013	1118
07:00	4,56	0,34	5,85	20,87	2,58	58,07	0,18	0,00	0,02	0,21	0,02	0,27	0,95	0,12	2,64	0,01	0,00	0,0009	1112
07:30	4,41	0,30	5,02	19,57	3,56	65,46	0,25	0,00	0,00	0,20	0,01	0,23	0,89	0,16	2,97	0,01	0,00	0,0000	1115
08:00	3,05	0,31	5,82	24,52	2,34	65,38	0,20	0,00	0,01	0,13	0,01	0,26	1,08	0,10	2,89	0,01	0,00	0,0004	1111
08:30	4,41	0,35	4,56	14,60	1,21	58,47	0,24	0,00	0,03	0,20	0,02	0,21	0,66	0,05	2,64	0,01	0,00	0,0013	1120
09:00	7,26	0,36	4,62	14,95	1,78	58,52	0,27	0,00	8,10	0,32	0,02	0,21	0,66	0,08	2,60	0,01	0,00	0,3602	1116
09:30	5,96	0,35	6,36	15,56	1,80	58,97	0,25	0,00	38,52	0,27	0,02	0,29	0,70	0,08	2,64	0,01	0,00	1,7260	1103
10:00	6,59	0,33	4,88	8,11	4,58	55,68	0,24	0,00	15,39	0,30	0,01	0,22	0,36	0,21	2,50	0,01	0,00	0,6907	1115
10:30	17,90	0,35	6,33	21,27	2,84	46,83	0,22	0,00	8,09	0,83	0,02	0,29	0,98	0,13	2,16	0,01	0,00	0,3736	1098
11:00	4,24	0,34	5,24	11,58	1,38	58,95	0,22	0,00	6,01	0,20	0,02	0,24	0,54	0,06	2,73	0,01	0,00	0,2783	1086
11:30	6,11	0,35	8,13	20,81	0,53	56,06	0,23	0,00	4,76	0,27	0,02	0,36	0,93	0,02	2,51	0,01	0,00	0,2135	1095
12:00	5,79	0,33	3,52	0,58	1,57	58,80	0,31	0,00	7,12	0,27	0,02	0,16	0,03	0,07	2,72	0,01	0,00	0,3299	1148
12:30	5,93	0,33	3,81	12,26	2,39	56,25	0,31	0,00	4,38	0,27	0,02	0,18	0,57	0,11	2,60	0,01	0,00	0,2023	1145
13:00	4,63	0,34	8,35	20,47	1,05	59,88	0,23	0,00	2,24	0,21	0,02	0,38	0,94	0,05	2,75	0,01	0,00	0,1025	1111
13:30	4,79	0,32	3,22	0,02	0,61	52,18	0,27	0,00	2,28	0,20	0,01	0,14	0,00	0,03	2,20	0,01	0,00	0,0962	1135
14:00	3,65	0,32	2,87	7,50	0,52	58,06	0,28	0,00	1,93	0,16	0,01	0,12	0,32	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0819	1137
14:30	4,83	0,32	5,23	19,33	0,30	56,16	0,25	0,00	1,07	0,21	0,01	0,23	0,85	0,01	2,48	0,01	0,00	0,0474	1126
15:00	4,08	0,30	5,48	14,74	0,54	53,67	0,24	0,00	1,42	0,19	0,01	0,25	0,67	0,02	2,45	0,01	0,00	0,0647	1126
15:30	5,40	0,33	5,07	7,49	1,28	65,85	0,24	0,00	1,09	0,25	0,01	0,23	0,34	0,06	2,99	0,01	0,00	0,0494	1105
16:00	7,28	0,32	5,06	9,26	7,01	56,88	0,29	0,00	0,80	0,33	0,01	0,23	0,42	0,31	2,55	0,01	0,00	0,0361	1108
16:30	5,76	0,31	6,60	22,31	4,20	56,63	0,27	0,00	0,54	0,26	0,01	0,30	1,02	0,19	2,59	0,01	0,00	0,0249	1100
17:00	5,58	0,34	5,23	12,09	1,02	53,24	0,25	0,00	0,58	0,25	0,02	0,24	0,54	0,05	2,40	0,01	0,00	0,0259	1091
17:30	4,53	0,33	4,95	10,66	0,46	60,07	0,27	0,00	0,83	0,20	0,01	0,22	0,48	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0372	1121
18:00	4,09	0,32	5,08	6,35	0,24	58,20	0,26	0,00	0,62	0,17	0,01	0,22	0,27	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0265	1117
18:30	4,68	0,33	4,22	4,64	0,21	58,14	0,29	0,00	0,64	0,20	0,01	0,18	0,20	0,01	2,45	0,01	0,00	0,0269	1130
19:00	7,51	0,34	4,92	12,54	0,62	58,59	0,30	0,00	0,43	0,32	0,01	0,21	0,53	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0180	1116
19:30	5,84	0,27	4,65	7,92	1,15	70,55	0,30	0,00	2,62	0,25	0,01	0,20	0,34	0,05	3,07	0,01	0,00	0,1143	1123
20:00	4,82	0,29	4,90	12,71	1,11	64,03	0,26	0,00	2,28	0,21	0,01	0,22	0,56	0,05	2,83	0,01	0,00	0,1005	1114
20:30	4,99	0,34	5,12	11,27	0,53	57,54	0,18	0,00	0,15	0,22	0,02	0,23	0,50	0,02	2,55	0,01	0,00	0,0067	1119
21:00	4,74	0,33	5,69	15,38	0,89	57,06	0,19	0,00	0,34	0,22	0,02	0,26	0,71	0,04	2,63	0,01	0,00	0,0157	1132
21:30	4,34	0,34	6,99	21,27	0,88	56,66	0,15	0,00	0,10	0,20	0,02	0,32	0,96	0,04	2,57	0,01	0,00	0,0046	1110
22:00	5,37	0,34	4,76	8,53	0,75	56,90	0,17	0,00	0,05	0,24	0,02	0,22	0,39	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0022	1117
22:30	3,61	0,34	5,04	21,89	0,42	56,08	0,15	0,00	0,21	0,16	0,02	0,23	0,99	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0095	1114
23:00	2,19	0,35	6,04	24,17	0,16	54,96	0,13	0,00	0,17	0,09	0,02	0,26	1,04	0,01	2,37	0,01	0,00	0,0075	1107
23:30	7,98	0,33	6,26	17,57	0,04	53,66	0,15	0,00	0,12	0,34	0,01	0,27	0,76	0,00	2,31	0,01	0,00	0,0053	1129
00:00	2,85	0,32	5,26	11,65	0,09	57,11	0,16	0,00	0,13	0,12	0,01	0,22	0,49	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0054	1133
Min	**2,19**	**0,27**	**2,87**	**0,02**	**0,04**	**46,83**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,01**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**2,16**	**0,01**	**0,00**	**0,0000**	**1086**
Max	**17,90**	**0,47**	**8,35**	**24,52**	**7,01**	**70,55**	**0,31**	**0,00**	**38,52**	**0,83**	**0,02**	**0,38**	**1,08**	**0,31**	**3,07**	**0,01**	**0,00**	**1,7260**	**1148**
Moyenne jour Flux jour	**5,51**	**0,34**	**5,28**	**14,67**	**1,68**	**57,97**	**0,23**	**0,00**	**1,60**	**11,85**	**0,73**	**11,35**	**31,58**	**3,64**	**124,38**	**0,49**	**0,00**	**5,1070**	**1119**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	47,32									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	86,99									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.