Rapport DREAL journalier: **25.04.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,44	0,39	3,26	5,08	1,57	60,65	0,30	0,00	0,03	0,20	0,02	0,15	0,23	0,07	2,72	0,01	0,00	0,0012	1131
01:00	4,80	0,45	4,85	16,46	0,86	52,13	0,30	0,00	0,03	0,22	0,02	0,22	0,75	0,04	2,38	0,01	0,00	0,0012	1132
01:30	3,86	0,50	5,23	10,02	0,61	58,13	0,30	0,00	0,06	0,18	0,02	0,24	0,46	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0027	1123
02:00	3,22	0,54	5,15	9,17	0,48	61,58	0,24	0,00	0,04	0,14	0,02	0,23	0,41	0,02	2,75	0,01	0,00	0,0019	1113
02:30	3,97	0,62	5,00	7,50	0,43	55,90	0,26	0,00	0,03	0,18	0,03	0,22	0,34	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0013	1118
03:00	3,79	0,50	5,50	15,29	0,24	53,03	0,27	0,00	0,03	0,17	0,02	0,25	0,69	0,01	2,39	0,01	0,00	0,0012	1108
03:30	2,39	0,41	5,62	7,63	0,14	61,22	0,24	0,00	0,03	0,11	0,02	0,25	0,34	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0011	1115
04:00	4,20	0,39	6,67	18,44	0,11	50,18	0,24	0,00	0,03	0,19	0,02	0,30	0,82	0,00	2,22	0,01	0,00	0,0012	1120
04:30	3,32	0,37	4,89	6,37	0,13	57,87	0,26	0,00	0,03	0,15	0,02	0,22	0,28	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0012	1130
05:00	2,57	0,36	6,18	11,20	0,14	52,93	0,28	0,00	0,03	0,11	0,02	0,27	0,50	0,01	2,35	0,01	0,00	0,0012	1128
05:30	2,40	0,37	6,08	7,15	0,11	54,78	0,26	0,00	0,03	0,10	0,02	0,26	0,31	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0011	1118
06:00	24,85	0,42	4,34	6,84	0,22	63,98	0,30	0,00	0,03	1,12	0,02	0,19	0,31	0,01	2,87	0,01	0,00	0,0011	1146
06:30	2,43	0,45	6,78	24,37	0,21	53,55	0,28	0,00	0,03	0,11	0,02	0,31	1,13	0,01	2,48	0,01	0,00	0,0012	1151
07:00	3,05	0,46	6,47	12,54	0,84	67,12	0,31	0,00	1,22	0,14	0,02	0,29	0,56	0,04	3,01	0,01	0,00	0,0545	1114
07:30	4,19	0,45	5,18	10,91	2,29	61,41	0,36	0,00	3,85	0,19	0,02	0,24	0,50	0,11	2,82	0,02	0,00	0,1765	1128
08:00	2,95	0,36	4,44	6,08	1,73	65,03	0,35	0,00	2,39	0,13	0,02	0,20	0,28	0,08	2,96	0,02	0,00	0,1087	1117
08:30	3,71	0,39	4,59	10,55	0,16	53,57	0,30	0,00	0,03	0,17	0,02	0,21	0,47	0,01	2,41	0,01	0,00	0,0012	1114
09:00	6,07	0,38	5,47	10,47	0,36	65,82	0,31	0,00	0,03	0,28	0,02	0,25	0,48	0,02	3,01	0,01	0,00	0,0012	1140
09:30	5,82	0,37	5,87	11,54	0,38	58,43	0,35	0,00	0,03	0,26	0,02	0,27	0,52	0,02	2,66	0,02	0,00	0,0012	1134
10:00	6,18	0,37	5,96	8,23	0,47	55,50	0,34	0,00	0,03	0,28	0,02	0,27	0,38	0,02	2,54	0,02	0,00	0,0012	1123
10:30	5,76	0,34	4,02	13,72	0,73	58,00	0,34	0,00	0,03	0,26	0,02	0,18	0,63	0,03	2,66	0,02	0,00	0,0012	1130
11:00	6,64	0,33	4,00	11,67	0,81	57,49	0,34	0,00	0,03	0,31	0,02	0,18	0,54	0,04	2,65	0,02	0,00	0,0012	1132
11:30	6,83	0,35	4,01	10,55	0,64	59,13	0,31	0,00	0,03	0,31	0,02	0,18	0,48	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0013	1122
12:00	5,68	0,35	5,27	16,75	0,37	53,31	0,29	0,00	0,11	0,26	0,02	0,24	0,77	0,02	2,46	0,01	0,00	0,0052	1116
12:30	4,18	0,38	4,94	9,41	0,35	62,45	0,30	0,00	0,72	0,19	0,02	0,22	0,42	0,02	2,80	0,01	0,00	0,0322	1113
13:00	6,92	0,37	9,06	35,85	0,23	48,04	0,32	0,00	0,20	0,31	0,02	0,41	1,63	0,01	2,19	0,01	0,00	0,0093	1107
13:30	3,35	0,34	4,63	1,71	0,14	63,95	0,31	0,00	0,03	0,15	0,01	0,21	0,08	0,01	2,85	0,01	0,00	0,0012	1126
14:00	4,03	0,33	3,40	2,89	0,41	57,14	0,37	0,00	0,03	0,18	0,01	0,15	0,13	0,02	2,55	0,02	0,00	0,0012	1137
14:30	6,58	0,34	3,69	11,88	0,45	57,66	0,35	0,00	0,03	0,30	0,02	0,17	0,54	0,02	2,62	0,02	0,00	0,0012	1132
15:00	11,45	0,46	4,14	17,14	0,73	57,52	0,32	0,00	0,03	0,52	0,02	0,19	0,78	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0012	1126
15:30	5,57	0,36	4,20	11,65	0,76	56,96	0,32	0,00	0,03	0,25	0,02	0,19	0,52	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0012	1107
16:00	5,91	0,36	5,60	17,56	0,59	54,45	0,32	0,00	0,03	0,27	0,02	0,25	0,79	0,03	2,45	0,01	0,00	0,0012	1083
16:30	4,82	0,35	12,27	34,62	0,34	45,67	0,30	0,00	0,03	0,22	0,02	0,55	1,56	0,02	2,06	0,01	0,00	0,0011	1070
17:00	3,57	0,34	5,99	5,79	0,34	67,57	0,31	0,00	0,03	0,16	0,01	0,27	0,26	0,02	3,02	0,01	0,00	0,0011	1081
17:30	2,92	0,35	4,26	8,34	0,21	36,69	0,31	0,00	0,02	0,13	0,02	0,19	0,37	0,01	1,65	0,01	0,00	0,0011	1067
18:00	2,39	0,35	4,63	8,24	0,10	56,91	0,26	0,00	0,02	0,10	0,02	0,20	0,36	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0011	1072
18:30	3,77	0,36	3,71	3,16	0,09	58,18	0,28	0,00	0,03	0,16	0,01	0,15	0,13	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0011	1072
19:00	4,31	0,33	4,82	14,01	0,36	56,52	0,26	0,00	0,04	0,19	0,01	0,21	0,62	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0017	1094
19:30	29,72	0,32	6,28	15,93	1,09	58,26	0,13	0,00	0,05	1,32	0,01	0,28	0,71	0,05	2,58	0,01	0,00	0,0023	1091
20:00	3,47	0,30	4,56	8,04	0,66	64,85	0,20	0,00	0,10	0,15	0,01	0,20	0,35	0,03	2,83	0,01	0,00	0,0045	1090
20:30	3,56	0,34	5,76	13,28	0,10	59,36	0,22	0,00	0,02	0,16	0,02	0,26	0,59	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0011	1110
21:00	3,16	0,34	10,61	21,24	0,13	57,27	0,20	0,00	0,03	0,14	0,02	0,47	0,95	0,01	2,56	0,01	0,00	0,0013	1102
21:30	3,12	0,33	4,73	0,46	0,21	60,85	0,20	0,00	0,03	0,14	0,01	0,21	0,02	0,01	2,74	0,01	0,00	0,0012	1101
22:00	3,89	0,35	4,29	8,94	0,28	55,06	0,20	0,00	0,05	0,17	0,02	0,19	0,39	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0023	1095
22:30	2,93	0,34	5,97	11,76	0,18	58,86	0,23	0,00	0,05	0,13	0,02	0,27	0,53	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0021	1107
23:00	3,94	0,33	5,11	8,46	0,28	62,39	0,20	0,00	0,06	0,18	0,02	0,23	0,39	0,01	2,86	0,01	0,00	0,0026	1118
23:30	4,56	0,36	5,64	13,55	0,28	57,86	0,22	0,00	0,03	0,20	0,02	0,25	0,60	0,01	2,58	0,01	0,00	0,0012	1105
00:00	4,03	0,35	5,83	13,19	0,30	51,89	0,23	0,00	0,03	0,18	0,02	0,27	0,60	0,01	2,37	0,01	0,00	0,0011	1105
Min	**2,39**	**0,30**	**3,26**	**0,46**	**0,09**	**36,69**	**0,13**	**0,00**	**0,02**	**0,10**	**0,01**	**0,15**	**0,02**	**0,00**	**1,65**	**0,01**	**0,00**	**0,0011**	**1067**
Max	**29,72**	**0,62**	**12,27**	**35,85**	**2,29**	**67,57**	**0,37**	**0,00**	**3,85**	**1,32**	**0,03**	**0,55**	**1,63**	**0,11**	**3,02**	**0,02**	**0,00**	**0,1765**	**1151**
Moyenne jour /Flux jour	**5,32**	**0,38**	**5,39**	**11,78**	**0,47**	**57,44**	**0,28**	**0,00**	**0,20**	**11,48**	**0,82**	**11,64**	**25,51**	**1,02**	**123,86**	**0,61**	**0,00**	**0,4466**	**1113**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	86,23									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.