



| Paramètre         | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |      | Flux massique |       |       |       |       |            |        |       | Process |        |       |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|---------|--------|-------|
|                   | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIERES | NOx    | NH3    | Res1 | Hg            | CO    | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIERES | NOx    | NH3   | Res1    | Hg     | T2S   |
| Unité             | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -    | µg/Nm³        | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -       | g/h    | °C    |
| VLE 30 min        |                                      | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    |        | 0    |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        | Foyer |
| VLE max           | 100                                  | 20     |        |        | 150        |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        |       |
| VLE jour          | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 25     | 0    |               | 86,00 | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00      | 154,00 | 48,00 | 0,00    | 0,00   |       |
| Seuils min        |                                      |        |        |        |            |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        | 850   |
| 00:30             | 3,53                                 | 0,30   | 5,08   | 9,10   | 0,03       | 60,76  | 0,30   | 0,00 | 0,08          | 0,16  | 0,01  | 0,23  | 0,41  | 0,00       | 2,76   | 0,01  | 0,00    | 0,0036 | 1131  |
| 01:00             | 4,40                                 | 0,31   | 5,54   | 13,62  | 0,02       | 52,26  | 0,28   | 0,00 | 0,12          | 0,20  | 0,01  | 0,25  | 0,61  | 0,00       | 2,33   | 0,01  | 0,00    | 0,0052 | 1125  |
| 01:30             | 2,76                                 | 0,30   | 6,00   | 11,46  | 0,05       | 61,91  | 0,33   | 0,00 | 0,04          | 0,12  | 0,01  | 0,27  | 0,52  | 0,00       | 2,79   | 0,01  | 0,00    | 0,0018 | 1129  |
| 02:00             | 3,49                                 | 0,31   | 4,98   | 12,86  | 0,01       | 51,80  | 0,29   | 0,00 | 0,06          | 0,16  | 0,01  | 0,22  | 0,58  | 0,00       | 2,32   | 0,01  | 0,00    | 0,0025 | 1122  |
| 02:30             | 3,46                                 | 0,31   | 5,94   | 15,76  | 0,00       | 62,82  | 0,32   | 0,00 | 0,05          | 0,16  | 0,01  | 0,27  | 0,72  | 0,00       | 2,86   | 0,01  | 0,00    | 0,0022 | 1128  |
| 03:00             | 2,70                                 | 0,30   | 5,44   | 15,85  | 0,03       | 55,26  | 0,29   | 0,00 | 0,17          | 0,12  | 0,01  | 0,25  | 0,72  | 0,00       | 2,52   | 0,01  | 0,00    | 0,0076 | 1134  |
| 03:30             | 2,70                                 | 0,30   | 5,58   | 14,07  | 0,00       | 55,44  | 0,28   | 0,00 | 0,11          | 0,12  | 0,01  | 0,25  | 0,63  | 0,00       | 2,48   | 0,01  | 0,00    | 0,0049 | 1123  |
| 04:00             | 3,14                                 | 0,32   | 5,34   | 12,45  | 0,00       | 57,69  | 0,27   | 0,00 | 0,12          | 0,14  | 0,01  | 0,23  | 0,54  | 0,00       | 2,49   | 0,01  | 0,00    | 0,0052 | 1123  |
| 04:30             | 1,90                                 | 0,30   | 5,61   | 12,77  | 0,00       | 58,18  | 0,29   | 0,00 | 0,26          | 0,08  | 0,01  | 0,25  | 0,56  | 0,00       | 2,56   | 0,01  | 0,00    | 0,0113 | 1143  |
| 05:00             | 1,71                                 | 0,31   | 5,98   | 11,39  | 0,00       | 56,27  | 0,30   | 0,00 | 0,13          | 0,08  | 0,01  | 0,27  | 0,51  | 0,00       | 2,50   | 0,01  | 0,00    | 0,0059 | 1130  |
| 05:30             | 2,34                                 | 0,31   | 5,31   | 8,76   | 0,02       | 60,16  | 0,29   | 0,00 | 0,22          | 0,11  | 0,01  | 0,24  | 0,39  | 0,00       | 2,71   | 0,01  | 0,00    | 0,0100 | 1124  |
| 06:00             | 3,05                                 | 0,33   | 5,31   | 8,11   | 0,04       | 60,83  | 0,32   | 0,00 | 0,22          | 0,14  | 0,01  | 0,24  | 0,36  | 0,00       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,0096 | 1119  |
| 06:30             | 2,73                                 | 0,32   | 6,60   | 9,24   | 0,04       | 52,84  | 0,27   | 0,00 | 0,30          | 0,12  | 0,01  | 0,30  | 0,42  | 0,00       | 2,40   | 0,01  | 0,00    | 0,0138 | 1115  |
| 07:00             | 4,05                                 | 0,31   | 6,33   | 9,11   | 0,48       | 64,10  | 0,25   | 0,00 | 0,26          | 0,18  | 0,01  | 0,29  | 0,41  | 0,02       | 2,89   | 0,01  | 0,00    | 0,0117 | 1105  |
| 07:30             | 5,42                                 | 0,28   | 5,27   | 5,98   | 1,42       | 59,77  | 0,25   | 0,00 | 0,02          | 0,24  | 0,01  | 0,23  | 0,26  | 0,06       | 2,64   | 0,01  | 0,00    | 0,0009 | 1108  |
| 08:00             | 3,58                                 | 0,29   | 4,38   | 5,64   | 0,99       | 65,84  | 0,25   | 0,00 | 0,06          | 0,16  | 0,01  | 0,19  | 0,25  | 0,04       | 2,92   | 0,01  | 0,00    | 0,0027 | 1105  |
| 08:30             | 3,55                                 | 0,33   | 5,93   | 9,59   | 0,04       | 60,44  | 0,18   | 0,00 | 0,03          | 0,16  | 0,01  | 0,26  | 0,43  | 0,00       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,0012 | 1106  |
| 09:00             | 10,54                                | 0,33   | 5,11   | 7,48   | 0,06       | 54,99  | 0,18   | 0,00 | 0,09          | 0,48  | 0,02  | 0,23  | 0,34  | 0,00       | 2,49   | 0,01  | 0,00    | 0,0039 | 1118  |
| 09:30             | 3,13                                 | 0,32   | 5,13   | 10,56  | 0,12       | 57,73  | 0,18   | 0,00 | 0,16          | 0,15  | 0,01  | 0,24  | 0,49  | 0,01       | 2,68   | 0,01  | 0,00    | 0,0074 | 1121  |
| 10:00             | 3,39                                 | 0,33   | 6,25   | 12,20  | 0,23       | 59,18  | 0,23   | 0,00 | 0,14          | 0,15  | 0,02  | 0,28  | 0,55  | 0,01       | 2,68   | 0,01  | 0,00    | 0,0062 | 1110  |
| 10:30             | 4,99                                 | 0,34   | 6,25   | 10,81  | 0,20       | 56,58  | 0,19   | 0,00 | 0,14          | 0,23  | 0,02  | 0,28  | 0,49  | 0,01       | 2,56   | 0,01  | 0,00    | 0,0066 | 1097  |
| 11:00             | 3,81                                 | 0,33   | 4,87   | 11,69  | 0,19       | 58,17  | 0,22   | 0,00 | 0,10          | 0,17  | 0,01  | 0,22  | 0,52  | 0,01       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0045 | 1098  |
| 11:30             | 3,11                                 | 0,31   | 5,30   | 8,15   | 0,25       | 60,07  | 0,19   | 0,00 | 0,18          | 0,14  | 0,01  | 0,24  | 0,37  | 0,01       | 2,73   | 0,01  | 0,00    | 0,0081 | 1105  |
| 12:00             | 4,03                                 | 0,32   | 4,66   | 9,78   | 0,28       | 54,23  | 0,21   | 0,00 | 0,50          | 0,18  | 0,01  | 0,21  | 0,44  | 0,01       | 2,42   | 0,01  | 0,00    | 0,0222 | 1105  |
| 12:30             | 3,24                                 | 0,29   | 5,34   | 12,07  | 0,29       | 60,22  | 0,23   | 0,00 | 0,35          | 0,15  | 0,01  | 0,25  | 0,56  | 0,01       | 2,78   | 0,01  | 0,00    | 0,0162 | 1123  |
| 13:00             | 2,81                                 | 0,31   | 5,92   | 12,91  | 0,12       | 56,94  | 0,18   | 0,00 | 0,28          | 0,13  | 0,01  | 0,27  | 0,58  | 0,01       | 2,56   | 0,01  | 0,00    | 0,0127 | 1105  |
| 13:30             | 2,42                                 | 0,30   | 5,28   | 12,55  | 0,11       | 56,58  | 0,23   | 0,00 | 0,21          | 0,11  | 0,01  | 0,24  | 0,58  | 0,00       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0098 | 1116  |
| 14:00             | 2,66                                 | 0,33   | 6,21   | 13,05  | 0,15       | 56,32  | 0,24   | 0,00 | 0,50          | 0,12  | 0,01  | 0,28  | 0,59  | 0,01       | 2,53   | 0,01  | 0,00    | 0,0226 | 1122  |
| 14:30             | 2,96                                 | 0,32   | 7,46   | 9,55   | 0,07       | 55,07  | 0,21   | 0,00 | 0,22          | 0,14  | 0,01  | 0,34  | 0,44  | 0,00       | 2,54   | 0,01  | 0,00    | 0,0102 | 1105  |
| 15:00             | 3,52                                 | 0,33   | 5,27   | 8,23   | 0,05       | 60,50  | 0,19   | 0,00 | 0,17          | 0,16  | 0,01  | 0,24  | 0,37  | 0,00       | 2,72   | 0,01  | 0,00    | 0,0075 | 1095  |
| 15:30             | 3,47                                 | 0,32   | 4,74   | 4,87   | 0,12       | 61,74  | 0,20   | 0,00 | 0,14          | 0,16  | 0,01  | 0,21  | 0,22  | 0,01       | 2,79   | 0,01  | 0,00    | 0,0064 | 1115  |
| 16:00             | 3,50                                 | 0,32   | 5,22   | 11,45  | 0,16       | 59,10  | 0,20   | 0,00 | 0,08          | 0,16  | 0,01  | 0,24  | 0,52  | 0,01       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,0036 | 1113  |
| 16:30             | 3,61                                 | 0,32   | 7,38   | 10,79  | 0,26       | 56,48  | 0,21   | 0,00 | 0,07          | 0,16  | 0,01  | 0,33  | 0,48  | 0,01       | 2,53   | 0,01  | 0,00    | 0,0031 | 1113  |
| 17:00             | 4,29                                 | 0,29   | 3,69   | 7,80   | 0,31       | 57,04  | 0,27   | 0,00 | 0,12          | 0,20  | 0,01  | 0,17  | 0,36  | 0,01       | 2,66   | 0,01  | 0,00    | 0,0056 | 1138  |
| 17:30             | 4,54                                 | 0,33   | 5,09   | 14,36  | 0,21       | 57,64  | 0,24   | 0,00 | 0,14          | 0,20  | 0,01  | 0,22  | 0,63  | 0,01       | 2,53   | 0,01  | 0,00    | 0,0063 | 1103  |
| 18:00             | 3,61                                 | 0,32   | 6,69   | 14,27  | 0,23       | 58,14  | 0,23   | 0,00 | 0,18          | 0,16  | 0,01  | 0,30  | 0,63  | 0,01       | 2,58   | 0,01  | 0,00    | 0,0079 | 1108  |
| 18:30             | 4,17                                 | 0,32   | 5,82   | 14,42  | 0,18       | 58,15  | 0,24   | 0,00 | 0,10          | 0,19  | 0,01  | 0,26  | 0,64  | 0,01       | 2,60   | 0,01  | 0,00    | 0,0043 | 1099  |
| 19:00             | 3,26                                 | 0,30   | 4,42   | 12,95  | 0,15       | 57,87  | 0,22   | 0,00 | 0,46          | 0,15  | 0,01  | 0,20  | 0,59  | 0,01       | 2,66   | 0,01  | 0,00    | 0,0212 | 1111  |
| 19:30             | 3,42                                 | 0,27   | 7,61   | 15,89  | 0,39       | 66,64  | 0,20   | 0,00 | 0,60          | 0,16  | 0,01  | 0,35  | 0,73  | 0,02       | 3,07   | 0,01  | 0,00    | 0,0277 | 1098  |
| 20:00             | 2,57                                 | 0,27   | 5,69   | 6,18   | 0,38       | 61,01  | 0,25   | 0,00 | 0,01          | 0,12  | 0,01  | 0,26  | 0,28  | 0,02       | 2,81   | 0,01  | 0,00    | 0,0006 | 1107  |
| 20:30             | 2,58                                 | 0,32   | 4,28   | 6,76   | 0,14       | 60,03  | 0,15   | 0,00 | 0,03          | 0,12  | 0,01  | 0,19  | 0,31  | 0,01       | 2,72   | 0,01  | 0,00    | 0,0014 | 1115  |
| 21:00             | 1,95                                 | 0,32   | 6,70   | 15,28  | 0,03       | 54,44  | 0,15   | 0,00 | 0,11          | 0,09  | 0,01  | 0,30  | 0,69  | 0,00       | 2,45   | 0,01  | 0,00    | 0,0048 | 1098  |
| 21:30             | 1,68                                 | 0,32   | 5,18   | 4,20   | 0,05       | 60,88  | 0,14   | 0,00 | 0,06          | 0,07  | 0,01  | 0,23  | 0,19  | 0,00       | 2,69   | 0,01  | 0,00    | 0,0025 | 1112  |
| 22:00             | 2,90                                 | 0,31   | 4,41   | 8,50   | 0,11       | 59,60  | 0,15   | 0,00 | 0,12          | 0,13  | 0,01  | 0,20  | 0,39  | 0,01       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,0054 | 1128  |
| 22:30             | 2,83                                 | 0,35   | 6,14   | 11,23  | 0,12       | 54,23  | 0,18   | 0,00 | 0,11          | 0,13  | 0,02  | 0,28  | 0,51  | 0,01       | 2,48   | 0,01  | 0,00    | 0,0051 | 1113  |
| 23:00             | 2,83                                 | 0,55   | 6,19   | 9,26   | 0,10       | 59,74  | 0,13   | 0,00 | 0,08          | 0,13  | 0,02  | 0,28  | 0,42  | 0,00       | 2,72   | 0,01  | 0,00    | 0,0038 | 1111  |
| 23:30             | 3,63                                 | 0,40   | 4,82   | 10,23  | 0,14       | 57,23  | 0,15   | 0,00 | 0,12          | 0,17  | 0,02  | 0,22  | 0,47  | 0,01       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0055 | 1126  |
| 00:00             | 2,81                                 | 0,35   | 5,23   | 12,36  | 0,14       | 60,01  | 0,13   | 0,00 | 0,09          | 0,13  | 0,02  | 0,24  | 0,57  | 0,01       | 2,75   | 0,01  | 0,00    | 0,0042 | 1116  |
| Min               | 1,68                                 | 0,27   | 3,69   | 4,20   | 0,00       | 51,80  | 0,13   | 0,00 | 0,01          | 0,07  | 0,01  | 0,17  | 0,19  | 0,00       | 2,32   | 0,01  | 0,00    | 0,0006 | 1095  |
| Max               | 10,54                                | 0,55   | 7,61   | 15,89  | 1,42       | 66,64  | 0,33   | 0,00 | 0,60          | 0,48  | 0,02  | 0,35  | 0,73  | 0,06       | 3,07   | 0,01  | 0,00    | 0,0277 | 1143  |
| Max (hors seuils) | 3,39                                 | 0,32   | 5,56   | 10,74  | 0,18       | 58,39  | 0,23   | 0,00 | 0,16          | 0,16  | 0,01  | 0,28  | 0,55  | 0,01       | 2,68   | 0,01  | 0,00    | 0,0062 | 1110  |

| Synthèse des dépass. & Indispo.            | seuil | CO_10 | COT   | HCL   | SO2   | Res1  | NOx   | NH3 | POUSSIERES | Hg | Global |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|----|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier | /     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |     | 00:00      |    | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel     | 60 h  | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |     | 00:30      |    | 00:40  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier     | /     | 0     |       |       |       |       |       |     |            |    |        |