Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: avril 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramétre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/04/2024	7,75	0,47	5,56	8,20	0,85	51,34	0,66	0,00	0,61	4,31	0,40	4,53	6,88	0,71	42,94	0,54	0,00	0,4461	1147
02/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
03/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
04/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
05/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
06/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
07/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
08/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
09/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
10/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
11/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
12/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
13/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
14/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
15/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
16/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
17/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
19/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
20/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
21/04/2024	4,45	0,41	3,05	12,62	4,27	60,14	0,47	0,00	0,77	6,07	0,56	4,25	17,83	6,84	83,11	0,65	0,00	1,0284	1125
22/04/2024	6,55	0,37	4,53	9,51	3,44	56,63	0,22	0,00	0,28	11,87	0,73	8,92	18,97	7,03	111,96	0,43	0,00	0,5647	1127
23/04/2024	5,50	0,34	5,28	14,67	1,68	57,97	0,23	0,00	1,60	11,85	0,73	11,35	31,58	3,64	124,38	0,49	0,00	5,1070	1119
24/04/2024	5,66	0,35	5,09	11,96	0,87	58,07	0,26	0,00	0,06	12,06	0,76	10,89	25,66	1,87	124,43	0,55	0,00	0,1263	1116
25/04/2024	5,37	0,38	5,39	11,78	0,47	57,44	0,28	0,00	0,20	11,48	0,82	11,64	25,51	1,02	123,86	0,61	0,00	0,4466	1113
26/04/2024	5,81	0,38	6,23	12,76	0,55	61,49	0,27	0,00	0,47	12,43	0,82	13,35	27,36	1,18	131,81	0,57	0,00	1,0120	1111
27/04/2024	5,21	0,36	5,55	13,95	0,33	58,53	0,24	0,00	0,08	11,44	0,79	12,09	30,43	0,71	127,56	0,53	0,00	0,1687	1122
28/04/2024	3,39	0,32	5,56	10,74	0,18	58,39	0,23	0,00	0,16	7,35	0,69	12,05	23,27	0,39	126,53	0,49	0,00	0,3569	1115
29/04/2024	4,49	0,31	5,45	16,13	0,24	60,66	0,23	0,00	0,41	9,72	0,66	11,82	35,14	0,53	131,64	0,50	0,00	0,8834	1116
30/04/2024	3,90	0,32	5,21	12,44	0,53	61,45	0,22	0,00	0,13	8,52	0,70	11,36	27,20	1,17	133,96	0,47	0,00	0,2778	1122
Min	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Max	**7,75**	**0,47**	**6,23**	**16,13**	**4,27**	**61,49**	**0,66**	**0,00**	**1,60**	**12,43**	**0,82**	**13,35**	**35,14**	**7,03**	**133,96**	**0,65**	**0,00**	**5,11**	**1147**
Moyenne mois /Flux mois	**5,15**	**0,36**	**5,20**	**12,49**	**1,17**	**58,75**	**0,28**	**0,00**	**0,41**	**107,1**	**7,7**	**112,3**	**269,8**	**25,1**	**1262,2**	**5,8**	**0,0**	**10,4178**	**1120**
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

02 au 20 avril UVE en arrêt technique programmé

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: mars 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:30
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**01:00**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**83,46**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**86,21**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	