Rapport DREAL journalier: 07/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,78	0,29	4,93	44,53	0,00	60,00	0,28	0,00	0,70	0,17	0,01	0,22	2,01	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0318	1117
01:00	4,22	0,29	4,73	42,69	0,00	54,41	0,27	0,00	0,62	0,19	0,01	0,22	1,96	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0287	1134
01:30	4,55	0,29	4,45	38,98	0,00	60,77	0,29	0,00	0,59	0,21	0,01	0,20	1,78	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0271	1133
02:00	3,98	0,30	5,55	39,32	0,00	58,95	0,25	0,00	0,63	0,18	0,01	0,25	1,75	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0282	1129
02:30	4,31	0,30	4,49	28,43	0,00	54,66	0,24	0,00	0,47	0,20	0,01	0,20	1,29	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0215	1124
03:00	4,61	0,29	4,77	26,44	0,00	58,28	0,29	0,00	0,55	0,21	0,01	0,22	1,23	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0256	1136
03:30	5,70	0,30	3,53	8,55	0,00	56,82	0,33	0,00	0,79	0,25	0,01	0,16	0,38	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0347	1142
04:00	3,95	0,30	3,38	11,05	0,00	57,31	0,29	0,00	0,69	0,18	0,01	0,15	0,49	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0309	1136
04:30	4,30	0,31	5,11	19,37	0,00	58,84	0,25	0,00	0,66	0,19	0,01	0,22	0,85	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0290	1128
05:00	4,16	0,31	5,77	12,01	0,00	57,02	0,25	0,00	0,66	0,18	0,01	0,25	0,52	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0286	1124
05:30	4,13	0,31	5,10	8,57	0,00	56,54	0,27	0,00	0,65	0,18	0,01	0,22	0,37	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0280	1122
06:00	3,75	0,31	5,04	12,90	0,00	54,81	0,32	0,00	1,28	0,16	0,01	0,22	0,56	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0558	1137
06:30	3,82	0,32	5,87	16,96	0,00	60,89	0,24	0,00	1,19	0,17	0,01	0,26	0,75	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0527	1113
07:00	3,47	0,29	7,02	15,73	0,47	57,32	0,26	0,00	0,49	0,15	0,01	0,30	0,68	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0209	1107
07:30	2,91	0,24	4,80	12,56	1,57	72,43	0,15	0,00	0,31	0,13	0,01	0,21	0,54	0,07	3,13	0,01	0,00	0,0135	1128
08:00	2,84	0,25	5,95	19,71	1,06	64,70	0,21	0,00	0,33	0,13	0,01	0,26	0,88	0,05	2,88	0,01	0,00	0,0147	1144
08:30	3,46	0,31	5,15	7,77	0,00	56,26	0,28	0,00	0,32	0,15	0,01	0,22	0,34	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0138	1131
09:00	4,50	0,30	4,82	5,50	0,00	58,40	0,27	0,00	0,21	0,20	0,01	0,21	0,24	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0092	1141
09:30	4,39	0,30	5,11	12,60	0,00	56,92	0,26	0,00	0,23	0,20	0,01	0,23	0,57	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0105	1140
10:00	3,41	0,29	7,13	12,60	0,03	59,23	0,27	0,00	0,07	0,16	0,01	0,33	0,58	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0034	1130
10:30	4,25	0,30	5,72	11,41	0,00	54,84	0,27	0,00	0,07	0,19	0,01	0,26	0,52	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0031	1102
11:00	4,18	0,30	6,58	12,88	0,00	62,09	0,27	0,00	0,10	0,19	0,01	0,29	0,58	0,00	2,77	0,01	0,00	0,0046	1124
11:30	4,26	0,28	3,98	3,67	0,00	53,85	0,32	0,00	0,33	0,20	0,01	0,18	0,17	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0150	1143
12:00	4,60	0,29	4,53	10,07	0,00	60,31	0,26	0,00	0,54	0,21	0,01	0,21	0,46	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0244	1138
12:30	4,45	0,28	7,04	15,72	0,02	58,61	0,27	0,00	0,21	0,21	0,01	0,33	0,73	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0098	1130
13:00	4,12	0,29	5,82	25,05	0,00	59,25	0,27	0,00	0,31	0,19	0,01	0,26	1,14	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0139	1136
13:30	3,95	0,28	4,91	30,39	0,05	55,75	0,26	0,00	0,28	0,18	0,01	0,22	1,38	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0129	1124
14:00	2,93	0,29	4,66	25,73	0,00	56,11	0,29	0,00	0,40	0,13	0,01	0,21	1,14	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0177	1120
14:30	5,05	0,35	5,32	35,01	0,00	51,83	0,24	0,00	0,24	0,20	0,01	0,21	1,40	0,00	2,08	0,01	0,00	0,0098	1075
15:00	4,99	0,28	4,82	17,36	0,00	59,30	0,29	0,00	0,37	0,22	0,01	0,21	0,76	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0162	1121
15:30	14,05	0,43	5,68	22,02	0,02	60,02	0,29	0,00	0,40	0,63	0,02	0,25	0,98	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0177	1117
16:00	22,96	0,42	5,66	14,09	0,00	58,28	0,28	0,00	0,48	1,04	0,02	0,26	0,64	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0218	1103
16:30	4,82	0,29	4,72	8,43	0,00	55,13	0,27	0,00	0,65	0,21	0,01	0,21	0,37	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0284	1095
17:00	2,85	0,29	8,08	33,70	0,00	54,46	0,23	0,00	0,20	0,13	0,01	0,37	1,53	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0090	1093
17:30	3,54	0,29	5,07	28,80	0,00	62,55	0,25	0,00	0,14	0,16	0,01	0,23	1,33	0,00	2,88	0,01	0,00	0,0065	1114
18:00	3,70	0,28	5,12	21,21	0,00	59,17	0,24	0,00	0,32	0,17	0,01	0,23	0,96	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0145	1115
18:30	3,88	0,27	4,49	13,00	0,00	57,68	0,27	0,00	0,25	0,18	0,01	0,20	0,59	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0114	1114
19:00	5,79	0,25	5,61	15,08	0,00	60,28	0,33	0,00	0,38	0,27	0,01	0,26	0,69	0,00	2,77	0,02	0,00	0,0175	1126
19:30	5,20	0,21	5,04	14,88	0,00	66,26	0,42	0,00	0,30	0,24	0,01	0,23	0,69	0,00	3,08	0,02	0,00	0,0137	1122
20:00	5,36	0,25	4,48	10,10	0,00	62,52	0,39	0,00	0,23	0,23	0,01	0,20	0,44	0,00	2,72	0,02	0,00	0,0102	1106
20:30	5,90	0,28	5,90	18,07	0,01	59,51	0,30	0,00	0,14	0,27	0,01	0,27	0,83	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0066	1122
21:00	4,10	0,30	5,76	16,51	0,00	55,69	0,28	0,00	0,33	0,18	0,01	0,25	0,72	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0144	1101
21:30	3,70	0,28	5,10	17,66	0,00	59,77	0,28	0,00	0,40	0,17	0,01	0,23	0,80	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0181	1115
22:00	3,96	0,30	5,33	15,71	0,00	55,97	0,30	0,00	0,66	0,18	0,01	0,24	0,69	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0294	1122
22:30	5,17	0,29	5,10	13,02	0,00	57,34	0,32	0,00	0,75	0,23	0,01	0,23	0,58	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0334	1132
23:00	4,06	0,30	5,44	18,61	0,00	57,98	0,26	0,00	0,37	0,18	0,01	0,24	0,82	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0163	1120
23:30	3,97	0,31	5,37	15,54	0,00	57,18	0,26	0,00	0,22	0,17	0,01	0,23	0,67	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0095	1104
00:00	4,67	0,30	5,17	14,91	0,00	56,69	0,28	0,00	0,36	0,20	0,01	0,23	0,65	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0159	1109
Min	**2,84**	**0,21**	**3,38**	**3,67**	**0,00**	**51,83**	**0,15**	**0,00**	**0,07**	**0,13**	**0,01**	**0,15**	**0,17**	**0,00**	**2,08**	**0,01**	**0,00**	**0,0031**	**1075**
Max	**22,96**	**0,43**	**8,08**	**44,53**	**1,57**	**72,43**	**0,42**	**0,00**	**1,28**	**1,04**	**0,02**	**0,37**	**2,01**	**0,07**	**3,13**	**0,02**	**0,00**	**0,0558**	**1144**
Moyenne jour Flux jour	**4,81**	**0,30**	**5,27**	**18,64**	**0,07**	**58,40**	**0,28**	**0,00**	**0,44**	**10,31**	**0,63**	**11,31**	**40,04**	**0,14**	**125,21**	**0,59**	**0,00**	**0,9300**	**1122**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	89,50									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.