Rapport DREAL journalier: **28.08.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,13	0,27	5,31	4,96	0,61	54,28	0,22	0,00	0,77	0,14	0,01	0,24	0,23	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0348	1138
01:00	3,19	0,31	5,03	5,12	0,64	60,17	0,16	0,00	0,74	0,14	0,01	0,22	0,23	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0330	1115
01:30	1,84	0,31	5,78	6,61	0,61	56,39	0,21	0,00	0,98	0,08	0,01	0,26	0,30	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0444	1125
02:00	2,62	0,31	5,57	3,71	0,64	57,58	0,20	0,00	0,78	0,12	0,01	0,25	0,16	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0342	1124
02:30	3,37	0,36	6,16	4,74	0,64	59,14	0,21	0,00	0,69	0,15	0,02	0,27	0,21	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0302	1109
03:00	2,33	0,38	6,82	5,75	0,65	53,28	0,20	0,00	0,83	0,10	0,02	0,30	0,25	0,03	2,32	0,01	0,00	0,0361	1104
03:30	1,82	0,29	4,61	1,81	0,59	53,46	0,20	0,00	0,76	0,08	0,01	0,20	0,08	0,03	2,35	0,01	0,00	0,0334	1122
04:00	45,92	0,45	4,94	11,47	0,59	40,96	0,18	0,00	0,60	1,99	0,02	0,21	0,50	0,03	1,77	0,01	0,00	0,0261	1126
04:30	43,77	0,72	6,19	12,62	0,59	41,62	0,19	0,00	0,85	1,88	0,03	0,27	0,54	0,03	1,78	0,01	0,00	0,0365	1101
05:00	1,68	0,32	5,34	3,11	0,62	55,66	0,22	0,00	1,10	0,07	0,01	0,23	0,13	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0472	1114
05:30	1,55	0,33	4,50	2,12	0,62	57,31	0,17	0,00	0,62	0,07	0,01	0,19	0,09	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0270	1109
06:00	2,61	0,30	6,16	4,28	0,65	59,30	0,21	0,00	0,68	0,11	0,01	0,26	0,18	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0288	1118
06:30	1,94	0,26	5,64	3,10	0,62	59,00	0,19	0,00	0,56	0,09	0,01	0,25	0,14	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0247	1119
07:00	2,38	0,24	5,88	4,91	0,63	59,49	0,19	0,00	0,35	0,10	0,01	0,26	0,21	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0152	1114
07:30	4,09	0,22	4,78	4,74	0,64	67,56	0,10	0,00	0,45	0,17	0,01	0,20	0,20	0,03	2,88	0,00	0,00	0,0190	1101
08:00	3,04	0,23	5,13	4,72	0,64	61,36	0,15	0,00	0,48	0,14	0,01	0,23	0,21	0,03	2,74	0,01	0,00	0,0217	1115
08:30	2,90	0,27	5,80	2,89	0,66	58,98	0,16	0,00	0,24	0,13	0,01	0,26	0,13	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0106	1097
09:00	4,54	0,29	5,89	2,85	0,66	59,13	0,18	0,00	0,44	0,20	0,01	0,26	0,13	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0195	1085
09:30	4,85	0,28	4,73	0,49	0,67	53,51	0,16	0,00	0,58	0,22	0,01	0,21	0,02	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0256	1093
10:00	4,16	0,30	5,95	3,67	0,67	60,00	0,18	0,00	0,50	0,18	0,01	0,26	0,16	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0222	1088
10:30	4,89	0,31	5,52	4,74	0,67	56,39	0,14	0,00	0,53	0,22	0,01	0,24	0,21	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0234	1075
11:00	3,76	0,29	6,87	9,23	0,66	51,11	0,15	0,00	0,59	0,17	0,01	0,31	0,41	0,03	2,28	0,01	0,00	0,0264	1075
11:30	3,88	0,32	7,10	5,18	0,63	57,66	0,13	0,00	0,45	0,16	0,01	0,30	0,22	0,03	2,42	0,01	0,00	0,0188	1055
12:00	2,39	0,30	4,25	1,25	0,62	55,91	0,11	0,00	0,48	0,10	0,01	0,18	0,05	0,03	2,38	0,00	0,00	0,0205	1102
12:30	4,12	0,30	7,03	7,70	0,60	55,76	0,16	0,00	0,39	0,18	0,01	0,30	0,33	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0166	1100
13:00	2,72	0,32	5,06	2,38	0,62	58,85	0,13	0,00	0,57	0,12	0,01	0,22	0,10	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0241	1092
13:30	2,80	0,31	4,21	0,26	0,63	56,14	0,18	0,00	0,79	0,12	0,01	0,18	0,01	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0334	1107
14:00	5,92	0,35	6,26	5,72	0,62	47,59	0,17	0,00	0,94	0,26	0,01	0,27	0,25	0,03	2,05	0,01	0,00	0,0403	1112
14:30	3,92	0,32	4,67	1,27	0,62	53,78	0,20	0,00	1,32	0,17	0,01	0,21	0,06	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0588	1117
15:00	11,38	0,31	7,32	8,33	0,63	16,20	0,16	0,00	0,78	0,49	0,01	0,32	0,36	0,03	0,70	0,01	0,00	0,0338	1077
15:30	2,15	0,30	5,22	1,48	0,63	36,61	0,15	0,00	0,69	0,09	0,01	0,22	0,06	0,03	1,55	0,01	0,00	0,0293	1092
16:00	2,53	0,27	5,92	5,27	0,62	53,17	0,20	0,00	0,90	0,11	0,01	0,25	0,23	0,03	2,27	0,01	0,00	0,0386	1127
16:30	5,40	0,25	6,65	6,27	0,60	52,78	0,16	0,00	0,35	0,23	0,01	0,28	0,26	0,03	2,21	0,01	0,00	0,0148	1113
17:00	2,33	0,25	4,44	0,65	0,62	55,33	0,13	0,00	0,19	0,09	0,01	0,18	0,03	0,02	2,18	0,01	0,00	0,0074	1108
17:30	3,01	0,24	4,80	4,38	0,58	54,34	0,18	0,00	0,46	0,12	0,01	0,19	0,18	0,02	2,19	0,01	0,00	0,0184	1131
18:00	1,20	0,25	5,42	3,57	0,59	58,42	0,13	0,00	0,37	0,05	0,01	0,22	0,14	0,02	2,37	0,01	0,00	0,0148	1140
18:30	1,40	0,26	5,31	2,36	0,61	57,30	0,17	0,00	0,66	0,06	0,01	0,22	0,10	0,03	2,37	0,01	0,00	0,0274	1149
19:00	1,84	0,25	6,00	4,78	0,60	62,59	0,16	0,00	0,96	0,08	0,01	0,25	0,20	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0405	1156
19:30	1,67	0,25	5,47	5,12	0,62	67,33	0,09	0,00	1,15	0,07	0,01	0,23	0,21	0,03	2,81	0,00	0,00	0,0478	1128
20:00	2,60	0,31	4,69	4,33	0,62	61,97	0,17	0,00	1,40	0,11	0,01	0,20	0,19	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0600	1122
20:30	1,98	0,41	4,59	2,95	0,64	60,80	0,22	0,00	1,92	0,09	0,02	0,20	0,13	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0836	1121
21:00	2,61	0,37	5,85	5,94	0,63	54,37	0,17	0,00	0,54	0,12	0,02	0,26	0,27	0,03	2,43	0,01	0,00	0,0242	1102
21:30	5,12	0,33	5,40	2,59	0,63	58,53	0,22	0,00	0,27	0,23	0,01	0,24	0,11	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0120	1104
22:00	3,16	0,31	5,33	2,91	0,64	56,44	0,22	0,00	0,41	0,14	0,01	0,24	0,13	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0182	1109
22:30	2,28	0,29	5,17	2,19	0,63	58,90	0,22	0,00	0,41	0,10	0,01	0,23	0,10	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0183	1103
23:00	2,49	0,30	5,53	2,28	0,65	59,56	0,18	0,00	0,41	0,11	0,01	0,24	0,10	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0179	1090
23:30	4,00	0,30	6,44	4,20	0,65	57,36	0,21	0,00	0,57	0,18	0,01	0,29	0,19	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0253	1095
00:00	2,84	0,28	5,40	3,71	0,64	52,93	0,22	0,00	0,41	0,13	0,01	0,24	0,17	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0187	1101
Min	**1,20**	**0,22**	**4,21**	**0,26**	**0,58**	**16,20**	**0,09**	**0,00**	**0,19**	**0,05**	**0,01**	**0,18**	**0,01**	**0,02**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**1055**
Max	**45,92**	**0,72**	**7,32**	**12,62**	**0,67**	**67,56**	**0,22**	**0,00**	**1,92**	**1,99**	**0,03**	**0,32**	**0,54**	**0,03**	**2,88**	**0,01**	**0,00**	**0,08**	**1156**
Moyenne jour /Flux jour	**4,92**	**0,31**	**5,54**	**4,26**	**0,63**	**55,34**	**0,18**	**0,00**	**0,66**	**10,23**	**0,64**	**11,54**	**8,88**	**1,31**	**115,12**	**0,37**	**0,00**	**1,38**	**1109**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,97									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.