Rapport DREAL journalier: **25.09.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,40	0,27	4,79	10,07	0,46	55,93	0,25	0,00	2,95	0,20	0,01	0,21	0,45	0,02	2,49	0,01	0,00	0,1312	1111
01:00	4,64	0,28	5,91	12,76	0,44	58,08	0,28	0,00	2,43	0,21	0,01	0,27	0,57	0,02	2,62	0,01	0,00	0,1095	1120
01:30	3,95	0,26	5,32	10,11	0,44	55,97	0,28	0,00	2,54	0,18	0,01	0,24	0,46	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1158	1137
02:00	3,31	0,27	6,19	13,83	0,44	54,37	0,24	0,00	2,28	0,15	0,01	0,28	0,62	0,02	2,42	0,01	0,00	0,1016	1130
02:30	4,29	0,29	5,70	14,41	0,42	60,90	0,24	0,00	2,38	0,18	0,01	0,24	0,62	0,02	2,61	0,01	0,00	0,1021	1127
03:00	3,88	0,26	6,45	23,77	0,40	56,18	0,25	0,00	1,82	0,17	0,01	0,29	1,06	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0811	1141
03:30	3,01	0,26	4,34	7,79	0,43	59,58	0,31	0,00	1,57	0,13	0,01	0,19	0,34	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0689	1138
04:00	3,37	0,28	4,99	11,60	0,42	58,25	0,28	0,00	1,52	0,15	0,01	0,22	0,52	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0680	1143
04:30	3,47	0,26	5,30	8,47	0,44	57,54	0,30	0,00	1,41	0,16	0,01	0,24	0,39	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0648	1156
05:00	6,02	0,29	5,89	6,21	0,42	54,84	0,30	0,00	1,35	0,27	0,01	0,26	0,28	0,02	2,44	0,01	0,00	0,0599	1129
05:30	4,23	0,27	6,08	4,60	0,44	60,10	0,33	0,00	1,31	0,19	0,01	0,27	0,21	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0588	1143
06:00	3,87	0,30	6,52	11,89	0,45	51,65	0,26	0,00	0,76	0,17	0,01	0,28	0,52	0,02	2,25	0,01	0,00	0,0333	1106
06:30	2,95	0,28	4,83	9,35	0,42	59,64	0,23	0,00	0,45	0,13	0,01	0,21	0,40	0,02	2,55	0,01	0,00	0,0191	1115
07:00	2,55	0,24	5,20	12,92	0,42	63,31	0,21	0,00	0,93	0,11	0,01	0,22	0,55	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0395	1133
07:30	4,01	0,22	6,50	14,29	0,43	66,19	0,20	0,00	0,75	0,17	0,01	0,27	0,60	0,02	2,79	0,01	0,00	0,0314	1130
08:00	3,24	0,24	4,84	10,96	0,44	60,32	0,21	0,00	1,88	0,14	0,01	0,21	0,48	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0820	1129
08:30	6,18	0,28	7,27	14,90	0,41	57,03	0,22	0,00	1,75	0,27	0,01	0,32	0,65	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0768	1128
09:00	3,77	0,28	4,11	2,57	0,41	59,75	0,20	0,00	0,82	0,16	0,01	0,18	0,11	0,02	2,57	0,01	0,00	0,0352	1119
09:30	3,08	0,26	4,58	9,07	0,44	56,70	0,26	0,00	0,73	0,14	0,01	0,20	0,40	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0322	1129
10:00	3,18	0,26	4,94	4,94	0,44	59,27	0,23	0,00	0,65	0,14	0,01	0,22	0,22	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0288	1134
10:30	5,10	0,28	4,94	3,76	0,44	58,61	0,23	0,00	0,60	0,23	0,01	0,22	0,17	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0269	1132
11:00	4,07	0,27	6,83	6,06	0,47	59,21	0,22	0,00	0,61	0,18	0,01	0,31	0,27	0,02	2,66	0,01	0,00	0,0276	1132
11:30	4,47	0,27	7,30	9,48	0,45	55,42	0,23	0,00	0,50	0,20	0,01	0,33	0,43	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0226	1115
12:00	4,73	0,28	5,96	5,11	0,46	59,83	0,26	0,00	0,75	0,21	0,01	0,27	0,23	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0336	1118
12:30	5,33	0,27	5,08	3,98	0,47	56,19	0,26	0,00	1,43	0,24	0,01	0,23	0,18	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0644	1117
13:00	3,82	0,27	6,71	6,13	0,45	57,23	0,22	0,00	1,51	0,17	0,01	0,30	0,27	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0672	1105
13:30	4,48	0,26	4,61	3,62	0,47	57,55	0,21	0,00	2,20	0,20	0,01	0,20	0,16	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0966	1112
14:00	4,71	0,28	5,23	6,28	0,47	58,06	0,27	0,00	3,29	0,21	0,01	0,23	0,28	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1445	1135
14:30	5,55	0,28	3,83	4,47	0,44	56,23	0,23	0,00	3,10	0,24	0,01	0,16	0,19	0,02	2,41	0,01	0,00	0,1327	1114
15:00	6,06	0,27	4,64	8,24	0,45	57,21	0,23	0,00	3,10	0,27	0,01	0,21	0,37	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1377	1125
15:30	4,93	0,30	5,77	10,71	0,44	55,75	0,24	0,00	3,32	0,22	0,01	0,26	0,48	0,02	2,51	0,01	0,00	0,1496	1112
16:00	5,65	0,30	4,96	3,66	0,43	58,80	0,21	0,00	3,62	0,25	0,01	0,22	0,16	0,02	2,56	0,01	0,00	0,1581	1104
16:30	5,09	0,29	6,60	6,75	0,45	54,56	0,17	0,00	2,93	0,22	0,01	0,29	0,30	0,02	2,40	0,01	0,00	0,1293	1095
17:00	4,05	0,30	6,05	7,73	0,45	58,12	0,19	0,00	2,23	0,18	0,01	0,26	0,34	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0974	1097
17:30	5,40	0,30	5,14	5,67	0,44	58,54	0,22	0,00	2,31	0,24	0,01	0,23	0,26	0,02	2,64	0,01	0,00	0,1041	1115
18:00	4,54	0,24	4,06	0,14	0,45	58,63	0,25	0,00	2,50	0,20	0,01	0,18	0,01	0,02	2,64	0,01	0,00	0,1127	1136
18:30	4,76	0,25	5,33	4,14	0,46	54,05	0,19	0,00	2,18	0,21	0,01	0,24	0,18	0,02	2,40	0,01	0,00	0,0966	1106
19:00	5,45	0,22	6,75	8,59	0,45	67,38	0,21	0,00	1,40	0,24	0,01	0,30	0,38	0,02	2,98	0,01	0,00	0,0619	1124
19:30	4,44	0,18	4,22	4,96	0,46	67,00	0,18	0,00	1,54	0,19	0,01	0,18	0,21	0,02	2,89	0,01	0,00	0,0664	1131
20:00	7,69	0,24	6,49	10,85	0,45	58,21	0,20	0,00	1,32	0,33	0,01	0,28	0,47	0,02	2,52	0,01	0,00	0,0572	1109
20:30	5,36	0,26	5,92	11,57	0,43	60,16	0,30	0,00	1,57	0,24	0,01	0,26	0,52	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0703	1123
21:00	4,91	0,25	4,64	2,15	0,46	55,20	0,30	0,00	1,28	0,22	0,01	0,21	0,10	0,02	2,45	0,01	0,00	0,0570	1117
21:30	3,69	0,26	4,92	2,54	0,45	59,09	0,27	0,00	1,13	0,16	0,01	0,22	0,11	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0497	1122
22:00	4,59	0,25	5,36	3,29	0,43	58,15	0,30	0,00	1,02	0,21	0,01	0,24	0,15	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0457	1145
22:30	4,06	0,25	6,04	4,11	0,45	57,49	0,29	0,00	0,75	0,18	0,01	0,27	0,18	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0338	1136
23:00	4,77	0,25	5,95	6,02	0,46	56,59	0,26	0,00	1,23	0,21	0,01	0,27	0,27	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0550	1121
23:30	5,10	0,26	6,15	8,88	0,46	55,36	0,25	0,00	1,46	0,23	0,01	0,27	0,40	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0653	1119
00:00	3,81	0,26	5,20	7,72	0,43	59,23	0,24	0,00	1,45	0,17	0,01	0,23	0,34	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0636	1126
Min	**2,55**	**0,18**	**3,83**	**0,14**	**0,40**	**51,65**	**0,17**	**0,00**	**0,45**	**0,11**	**0,01**	**0,16**	**0,01**	**0,02**	**2,25**	**0,01**	**0,00**	**0,0191**	**1095**
Max	**7,69**	**0,30**	**7,30**	**23,77**	**0,47**	**67,38**	**0,33**	**0,00**	**3,62**	**0,33**	**0,01**	**0,33**	**1,06**	**0,02**	**2,98**	**0,01**	**0,00**	**0,1581**	**1156**
Moyenne jour /Flux jour	**4,46**	**0,27**	**5,51**	**7,94**	**0,44**	**58,20**	**0,24**	**0,00**	**1,68**	**9,47**	**0,56**	**11,70**	**16,83**	**0,94**	**123,50**	**0,52**	**0,00**	**3,5674**	**1124**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	98,75									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.