Rapport DREAL journalier: 28/09/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,90	0,26	4,48	2,76	0,43	56,01	0,26	0,00	3,54	0,26	0,01	0,20	0,12	0,02	2,48	0,01	0,00	0,1565	1109
01:00	6,14	0,27	5,54	3,89	0,45	58,76	0,28	0,00	4,70	0,27	0,01	0,25	0,17	0,02	2,62	0,01	0,00	0,2099	1116
01:30	5,52	0,25	5,12	3,84	0,42	57,29	0,28	0,00	7,48	0,25	0,01	0,23	0,17	0,02	2,59	0,01	0,00	0,3379	1129
02:00	5,12	0,25	4,96	2,79	0,45	54,69	0,25	0,00	8,03	0,23	0,01	0,22	0,12	0,02	2,42	0,01	0,00	0,3556	1140
02:30	6,20	0,26	5,95	4,36	0,42	59,70	0,27	0,00	6,19	0,28	0,01	0,27	0,20	0,02	2,68	0,01	0,00	0,2773	1138
03:00	5,37	0,25	5,72	3,47	0,44	57,02	0,29	0,00	4,18	0,24	0,01	0,26	0,16	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1871	1139
03:30	5,92	0,28	4,48	1,37	0,44	54,28	0,26	0,00	4,42	0,25	0,01	0,19	0,06	0,02	2,28	0,01	0,00	0,1855	1108
04:00	6,61	0,26	6,14	3,98	0,44	55,67	0,28	0,00	3,76	0,29	0,01	0,27	0,18	0,02	2,47	0,01	0,00	0,1666	1139
04:30	7,35	0,24	5,67	5,32	0,43	54,90	0,28	0,00	3,91	0,33	0,01	0,26	0,24	0,02	2,48	0,01	0,00	0,1765	1145
05:00	5,22	0,27	5,27	5,31	0,43	57,75	0,26	0,00	4,02	0,23	0,01	0,23	0,23	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1772	1132
05:30	4,74	0,27	5,11	3,59	0,43	57,86	0,28	0,00	4,65	0,21	0,01	0,22	0,16	0,02	2,53	0,01	0,00	0,2032	1121
06:00	4,76	0,26	5,12	3,95	0,42	59,15	0,29	0,00	3,60	0,21	0,01	0,23	0,18	0,02	2,64	0,01	0,00	0,1610	1156
06:30	3,69	0,25	6,42	6,08	0,41	57,77	0,28	0,00	2,64	0,17	0,01	0,29	0,27	0,02	2,60	0,01	0,00	0,1185	1163
07:00	4,72	0,23	5,50	4,87	0,43	60,94	0,26	0,00	2,10	0,20	0,01	0,24	0,21	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0899	1150
07:30	5,78	0,22	6,14	7,44	0,43	67,13	0,24	0,00	2,66	0,24	0,01	0,25	0,30	0,02	2,74	0,01	0,00	0,1088	1129
08:00	3,52	0,24	3,84	1,77	0,43	60,43	0,26	0,00	2,81	0,14	0,01	0,16	0,07	0,02	2,47	0,01	0,00	0,1145	1146
08:30	4,06	0,27	5,64	6,67	0,43	56,09	0,17	0,00	2,73	0,17	0,01	0,23	0,28	0,02	2,33	0,01	0,00	0,1136	1147
09:00	4,12	0,27	6,67	15,88	0,40	57,07	0,20	0,00	2,07	0,18	0,01	0,29	0,70	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0907	1146
09:30	4,42	0,26	5,75	8,35	0,43	59,35	0,20	0,00	2,67	0,20	0,01	0,26	0,37	0,02	2,65	0,01	0,00	0,1192	1156
10:00	3,56	0,27	6,30	7,46	0,42	54,26	0,20	0,00	1,98	0,16	0,01	0,28	0,33	0,02	2,38	0,01	0,00	0,0867	1118
10:30	4,14	0,27	5,96	10,83	0,38	58,25	0,18	0,00	1,60	0,18	0,01	0,26	0,47	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0699	1128
11:00	3,47	0,26	4,31	2,46	0,40	59,21	0,21	0,00	1,99	0,15	0,01	0,19	0,11	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0868	1158
11:30	2,74	0,25	4,80	4,86	0,40	56,11	0,22	0,00	2,76	0,12	0,01	0,21	0,21	0,02	2,45	0,01	0,00	0,1206	1156
12:00	3,14	0,25	5,38	4,88	0,39	59,96	0,20	0,00	2,46	0,14	0,01	0,24	0,22	0,02	2,67	0,01	0,00	0,1094	1154
12:30	2,95	0,24	6,10	5,29	0,40	57,11	0,18	0,00	2,50	0,13	0,01	0,27	0,24	0,02	2,57	0,01	0,00	0,1123	1152
13:00	4,85	0,23	5,21	3,74	0,41	58,46	0,23	0,00	2,09	0,22	0,01	0,24	0,17	0,02	2,66	0,01	0,00	0,0950	1161
13:30	3,59	0,25	6,76	6,94	0,42	55,96	0,18	0,00	1,88	0,16	0,01	0,30	0,31	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0839	1129
14:00	4,01	0,26	4,58	2,81	0,42	57,71	0,21	0,00	2,20	0,18	0,01	0,20	0,13	0,02	2,57	0,01	0,00	0,0979	1156
14:30	3,56	0,24	5,17	7,55	0,43	41,48	0,18	0,00	1,84	0,16	0,01	0,23	0,34	0,02	1,87	0,01	0,00	0,0829	1146
15:00	4,21	0,23	5,35	8,25	0,41	58,30	0,21	0,00	1,36	0,19	0,01	0,25	0,38	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0625	1168
15:30	4,14	0,25	5,65	6,46	0,43	57,28	0,18	0,00	1,27	0,18	0,01	0,25	0,29	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0565	1147
16:00	5,25	0,27	4,79	5,62	0,43	57,76	0,21	0,00	1,48	0,22	0,01	0,20	0,23	0,02	2,39	0,01	0,00	0,0613	1123
16:30	2,88	0,28	5,08	4,22	0,43	56,74	0,18	0,00	1,43	0,11	0,01	0,20	0,16	0,02	2,21	0,01	0,00	0,0555	1116
17:00	2,65	0,26	5,47	6,76	0,41	58,95	0,17	0,00	1,16	0,10	0,01	0,21	0,26	0,02	2,30	0,01	0,00	0,0452	1144
17:30	2,30	0,29	9,77	97,76	0,78	127,11	0,20	0,00	1,06	0,09	0,01	0,37	3,67	0,03	4,78	0,01	0,00	0,0400	1142
18:00	2,84	0,23	2,57	0,00	0,43	51,62	0,18	0,00	0,08	0,11	0,01	0,10	0,00	0,02	2,00	0,01	0,00	0,0033	1148
18:30	2,61	0,25	3,18	2,47	0,42	55,36	0,17	0,00	0,61	0,10	0,01	0,12	0,10	0,02	2,14	0,01	0,00	0,0237	1147
19:00	3,20	0,21	5,85	15,31	0,42	62,22	0,18	0,00	1,52	0,13	0,01	0,24	0,62	0,02	2,51	0,01	0,00	0,0613	1160
19:30	3,01	0,18	5,43	14,16	0,40	69,05	0,18	0,00	1,84	0,12	0,01	0,22	0,57	0,02	2,79	0,01	0,00	0,0742	1153
20:00	3,46	0,25	5,08	10,26	0,42	60,23	0,17	0,00	1,35	0,14	0,01	0,20	0,41	0,02	2,42	0,01	0,00	0,0543	1148
20:30	3,64	0,26	6,43	21,93	0,41	58,76	0,16	0,00	1,38	0,16	0,01	0,28	0,95	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0596	1158
21:00	2,49	0,28	5,17	9,25	0,42	56,13	0,12	0,00	1,14	0,11	0,01	0,22	0,39	0,02	2,39	0,01	0,00	0,0484	1134
21:30	2,47	0,27	5,79	16,44	0,40	56,86	0,11	0,00	1,36	0,10	0,01	0,25	0,70	0,02	2,42	0,00	0,00	0,0577	1127
22:00	4,38	0,27	4,82	7,36	0,43	59,44	0,12	0,00	1,16	0,19	0,01	0,21	0,32	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0507	1139
22:30	3,47	0,29	4,68	8,46	0,43	58,61	0,14	0,00	0,96	0,16	0,01	0,21	0,38	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0430	1145
23:00	4,00	0,41	5,18	9,47	0,46	57,20	0,12	0,00	0,86	0,18	0,02	0,23	0,42	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0385	1146
23:30	4,67	0,42	5,55	8,16	0,45	59,67	0,10	0,00	0,93	0,21	0,02	0,24	0,36	0,02	2,63	0,00	0,00	0,0411	1127
00:00	3,82	0,31	5,31	7,70	0,44	55,59	0,13	0,00	0,88	0,17	0,01	0,24	0,34	0,02	2,48	0,01	0,00	0,0394	1116
Min	**2,30**	**0,18**	**2,57**	**0,00**	**0,38**	**41,48**	**0,10**	**0,00**	**0,08**	**0,09**	**0,01**	**0,10**	**0,00**	**0,02**	**1,87**	**0,00**	**0,00**	**0,0033**	**1108**
Max	**7,35**	**0,42**	**9,77**	**97,76**	**0,78**	**127,11**	**0,29**	**0,00**	**8,03**	**0,33**	**0,02**	**0,37**	**3,67**	**0,03**	**4,78**	**0,01**	**0,00**	**0,3556**	**1168**
Moyenne jour Flux jour	**4,18**	**0,26**	**5,40**	**8,60**	**0,43**	**59,11**	**0,21**	**0,00**	**2,49**	**8,71**	**0,54**	**11,19**	**17,28**	**0,89**	**121,97**	**0,43**	**0,00**	**5,2112**	**1141**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	98,75									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.