Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: août 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramétre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/08/2024	3,28	0,26	5,42	15,68	0,57	61,53	0,31	0,00	0,44	6,82	0,54	11,27	32,58	1,19	127,48	0,63	0,00	0,9246	1119
02/08/2024	4,10	0,25	5,37	10,63	0,67	58,23	0,19	0,00	0,32	8,68	0,53	11,38	22,51	1,43	123,32	0,40	0,00	0,6810	1116
03/08/2024	2,98	0,24	5,57	7,81	0,65	58,16	0,25	0,00	0,29	6,36	0,51	11,88	16,62	1,39	123,90	0,53	0,00	0,6266	1115
04/08/2024	3,26	0,23	5,51	6,09	0,66	57,99	0,20	0,00	0,15	6,98	0,48	11,76	13,01	1,40	123,53	0,43	0,00	0,3123	1115
05/08/2024	4,24	0,23	5,62	6,24	0,67	58,05	0,18	0,00	0,28	8,90	0,50	11,90	13,23	1,41	122,81	0,38	0,00	0,5954	1111
06/08/2024	4,00	0,22	5,36	5,58	0,66	59,75	0,22	0,00	0,16	8,42	0,47	11,29	11,71	1,40	125,52	0,46	0,00	0,3365	1119
07/08/2024	3,58	0,25	5,54	6,85	0,65	56,98	0,24	0,00	0,54	7,60	0,52	11,70	14,41	1,38	120,51	0,51	0,00	1,1552	1111
08/08/2024	4,20	0,26	5,52	7,49	0,67	57,86	0,20	0,00	0,58	8,86	0,55	11,59	15,72	1,41	121,43	0,43	0,00	1,2145	1113
09/08/2024	4,31	0,28	5,51	6,32	0,66	57,47	0,24	0,00	0,66	8,50	0,55	11,11	12,83	1,34	115,90	0,47	0,00	1,3706	1113
10/08/2024	3,56	0,27	5,48	7,82	0,66	57,62	0,23	0,00	0,50	7,55	0,57	11,61	16,58	1,40	122,00	0,49	0,00	1,0503	1131
11/08/2024	3,22	0,28	5,48	6,78	0,66	58,25	0,26	0,00	0,88	6,66	0,58	11,24	14,00	1,35	119,35	0,53	0,00	1,8071	1127
12/08/2024	3,89	0,29	5,93	6,06	0,66	58,15	0,19	0,00	0,65	8,01	0,59	12,06	12,28	1,36	118,62	0,39	0,00	1,3366	1126
13/08/2024	4,37	0,25	6,14	6,06	0,66	58,32	0,25	0,00	0,19	9,27	0,52	13,05	12,94	1,39	123,92	0,53	0,00	0,4005	1118
14/08/2024	4,46	0,29	5,47	6,35	0,66	58,09	0,20	0,00	0,47	9,37	0,62	11,50	13,38	1,39	121,98	0,42	0,00	0,9830	1117
15/08/2024	3,38	0,27	5,54	8,04	0,65	58,35	0,27	0,00	0,94	7,14	0,56	11,69	17,00	1,37	123,16	0,57	0,00	1,9846	1115
16/08/2024	3,22	0,24	5,57	6,59	0,64	57,58	0,22	0,00	1,22	6,77	0,50	11,61	13,63	1,34	119,97	0,46	0,00	2,5641	1113
17/08/2024	3,41	0,24	5,45	3,98	0,66	58,29	0,21	0,00	0,81	7,18	0,50	11,46	8,38	1,38	122,52	0,44	0,00	1,7017	1114
18/08/2024	3,18	0,32	5,50	8,20	0,65	58,95	0,18	0,00	1,07	6,63	0,67	11,56	17,19	1,38	123,92	0,39	0,00	2,2587	1116
19/08/2024	3,78	0,26	5,50	6,90	0,66	58,22	0,27	0,00	1,20	7,95	0,55	11,59	14,58	1,39	122,75	0,57	0,00	2,5433	1112
20/08/2024	4,27	0,26	5,52	7,26	0,66	57,62	0,22	0,00	1,36	8,89	0,54	11,44	15,10	1,36	119,30	0,45	0,00	2,8567	1109
21/08/2024	3,61	0,27	5,52	11,78	0,64	57,92	0,20	0,00	3,18	7,64	0,57	11,66	24,80	1,35	122,30	0,43	0,00	6,7134	1099
22/08/2024	3,66	0,26	5,55	16,59	0,65	57,99	0,25	0,00	1,29	7,69	0,55	11,63	34,81	1,36	121,36	0,51	0,00	2,6991	1109
23/08/2024	5,11	0,27	5,49	12,19	0,66	59,47	0,24	0,00	1,10	10,81	0,56	11,61	25,91	1,39	125,59	0,52	0,00	2,3141	1113
24/08/2024	3,78	0,24	5,51	15,33	0,64	61,12	0,25	0,00	1,02	7,95	0,50	11,62	32,34	1,35	129,12	0,52	0,00	2,1642	1121
25/08/2024	3,39	0,25	5,47	11,18	0,65	58,34	0,23	0,00	1,28	7,16	0,53	11,50	23,59	1,36	122,48	0,48	0,00	2,6850	1109
26/08/2024	4,75	0,27	5,55	6,08	0,66	57,48	0,18	0,00	0,99	9,95	0,56	11,66	12,81	1,38	120,67	0,37	0,00	2,0718	1106
27/08/2024	4,56	0,29	5,53	5,59	0,64	58,33	0,23	0,00	0,62	9,62	0,62	11,76	11,90	1,36	123,95	0,50	0,00	1,3214	1115
28/08/2024	4,94	0,31	5,54	4,26	0,63	55,34	0,18	0,00	0,66	10,23	0,64	11,54	8,88	1,31	115,12	0,37	0,00	1,3835	1109
29/08/2024	3,64	0,32	5,53	3,99	0,64	58,21	0,23	0,00	0,82	7,68	0,68	11,58	8,37	1,33	121,83	0,48	0,00	1,7254	1095
30/08/2024	4,27	0,26	6,18	5,48	0,64	58,08	0,19	0,00	2,56	9,03	0,54	13,04	11,53	1,34	122,45	0,40	0,00	6,6013	1100
31/08/2024	4,52	0,28	5,59	7,29	0,63	57,45	0,19	0,00	1,26	9,41	0,58	11,70	15,20	1,31	120,11	0,39	0,00	2,6235	1100
Min	2,98	0,22	5,36	3,98	0,57	55,34	0,18	0,00	0,15	6,36	0,47	11,11	8,37	1,19	115,12	0,37	0,00	0,31	1095
Max	5,11	0,32	6,18	16,59	0,67	61,53	0,31	0,00	3,18	10,81	0,68	13,05	34,81	1,43	129,12	0,63	0,00	6,71	1131
Moyenne mois /Flux mois	3,90	0,26	5,56	7,95	0,65	58,23	0,22	0,00	0,89	253,7	17,2	362,0	517,8	42,3	3786,9	14,4	0,0	59,0061	1113
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: août 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:00**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:10**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**99,97**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**99,97**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	