



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique								Process		
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
Min	<b>1,77</b>	<b>0,42</b>	<b>1,38</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50,61</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0017</b>	<b>1083</b>
Max	<b>6,15</b>	<b>0,77</b>	<b>6,54</b>	<b>37,45</b>	<b>3,94</b>	<b>70,53</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,12</b>	<b>0,28</b>	<b>0,03</b>	<b>0,29</b>	<b>1,74</b>	<b>0,18</b>	<b>2,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2692</b>	<b>1158</b>
Surpassé	<b>3,55</b>	<b>0,60</b>	<b>3,83</b>	<b>13,01</b>	<b>1,80</b>	<b>58,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>7,57</b>	<b>1,27</b>	<b>8,21</b>	<b>27,92</b>	<b>3,79</b>	<b>123,29</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,7651</b>	<b>1120</b>
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				02:20				00:00		08:30
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,96						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.