Rapport DREAL journalier: 20/11/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,15	0,24	2,67	9,56	0,00	63,14	0,39	0,00	0,27	0,14	0,01	0,12	0,44	0,00	2,90	0,02	0,00	0,0123	1127
01:00	4,09	0,29	2,53	13,09	0,00	54,34	0,37	0,00	0,23	0,19	0,01	0,12	0,60	0,00	2,48	0,02	0,00	0,0107	1108
01:30	2,75	0,25	2,60	15,30	0,00	59,32	0,38	0,00	0,14	0,12	0,01	0,11	0,66	0,00	2,57	0,02	0,00	0,0061	1103
02:00	2,42	0,24	2,34	8,54	0,00	57,38	0,35	0,00	0,13	0,10	0,01	0,10	0,37	0,00	2,48	0,02	0,00	0,0054	1128
02:30	3,10	0,30	2,28	9,61	0,00	56,00	0,36	0,00	0,10	0,14	0,01	0,10	0,42	0,00	2,46	0,02	0,00	0,0044	1123
03:00	2,96	0,24	2,00	9,47	0,00	58,46	0,39	0,00	0,23	0,13	0,01	0,09	0,42	0,00	2,59	0,02	0,00	0,0102	1124
03:30	10,48	0,29	1,68	2,37	0,00	44,84	0,37	0,00	0,13	0,40	0,01	0,06	0,09	0,00	1,71	0,01	0,00	0,0049	1073
04:00	3,77	0,29	1,90	8,71	0,00	56,84	0,37	0,00	0,44	0,17	0,01	0,08	0,39	0,00	2,51	0,02	0,00	0,0194	1121
04:30	3,09	0,25	4,40	21,15	0,00	53,84	0,40	0,00	1,39	0,14	0,01	0,20	0,96	0,00	2,44	0,02	0,00	0,0629	1128
05:00	3,67	0,26	4,75	10,44	0,00	66,84	0,47	0,00	0,67	0,16	0,01	0,21	0,47	0,00	3,00	0,02	0,00	0,0302	1123
05:30	3,60	0,25	5,02	14,10	0,00	55,11	0,50	0,00	0,55	0,17	0,01	0,23	0,65	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0255	1130
06:00	5,98	0,30	5,10	12,27	0,00	60,85	0,64	0,00	0,44	0,27	0,01	0,23	0,56	0,00	2,78	0,03	0,00	0,0202	1127
06:30	6,05	0,30	5,44	16,34	0,00	66,83	0,64	0,00	0,48	0,28	0,01	0,26	0,77	0,00	3,14	0,03	0,00	0,0228	1119
07:00	4,77	0,26	5,07	11,67	0,00	64,12	0,49	0,00	0,60	0,22	0,01	0,23	0,54	0,00	2,96	0,02	0,00	0,0275	1119
07:30	4,27	0,28	6,20	10,90	0,00	54,52	0,43	0,00	0,48	0,19	0,01	0,28	0,50	0,00	2,49	0,02	0,00	0,0219	1101
08:00	4,18	0,31	4,81	7,56	0,00	59,04	0,46	0,00	0,58	0,19	0,01	0,22	0,35	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0268	1132
08:30	4,65	0,27	5,82	13,54	0,00	55,93	0,49	0,00	0,59	0,22	0,01	0,27	0,64	0,00	2,63	0,02	0,00	0,0278	1129
09:00	4,05	0,29	5,01	7,19	0,00	58,48	0,44	0,00	0,49	0,19	0,01	0,23	0,33	0,00	2,68	0,02	0,00	0,0223	1112
09:30	5,16	0,35	4,40	2,76	0,00	60,17	0,45	0,00	0,45	0,24	0,02	0,20	0,13	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0207	1135
10:00	4,30	0,33	4,21	6,61	0,00	56,74	0,48	0,00	0,40	0,20	0,02	0,20	0,31	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0188	1142
10:30	5,44	0,32	5,49	9,95	0,00	53,91	0,43	0,00	0,31	0,25	0,01	0,25	0,46	0,00	2,48	0,02	0,00	0,0143	1110
11:00	8,21	0,37	8,65	27,74	0,00	50,90	0,38	0,00	0,47	0,37	0,02	0,39	1,24	0,00	2,28	0,02	0,00	0,0211	1102
11:30	15,57	0,29	5,24	13,03	0,00	64,83	0,36	0,00	0,51	0,71	0,01	0,24	0,59	0,00	2,94	0,02	0,00	0,0233	1126
12:00	3,23	0,27	3,57	11,49	0,00	42,91	0,35	0,00	0,56	0,14	0,01	0,15	0,49	0,00	1,82	0,01	0,00	0,0239	1097
12:30	5,81	0,28	7,98	12,41	0,00	57,78	0,34	0,00	0,52	0,25	0,01	0,34	0,53	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0222	1103
13:00	5,84	0,31	6,35	13,77	0,00	51,40	0,30	0,00	0,23	0,25	0,01	0,27	0,59	0,00	2,21	0,01	0,00	0,0100	1110
13:30	5,02	0,26	6,31	12,02	3,47	62,96	0,26	0,00	0,10	0,21	0,01	0,27	0,51	0,15	2,67	0,01	0,00	0,0043	1101
14:00	3,30	0,29	4,77	10,18	4,24	61,06	0,24	0,00	0,04	0,14	0,01	0,20	0,43	0,18	2,60	0,01	0,00	0,0018	1112
14:30	3,87	0,29	4,33	12,70	0,00	56,81	0,26	0,00	0,10	0,17	0,01	0,19	0,56	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0042	1110
15:00	2,74	0,26	4,63	19,75	0,00	61,28	0,24	0,00	0,44	0,12	0,01	0,20	0,86	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0190	1110
15:30	2,91	0,27	6,67	31,18	0,00	59,93	0,23	0,00	0,66	0,13	0,01	0,29	1,35	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0284	1092
16:00	3,22	0,29	5,95	28,68	0,00	63,42	0,29	0,00	0,68	0,15	0,01	0,27	1,30	0,00	2,88	0,01	0,00	0,0309	1104
16:30	3,00	0,24	5,33	34,35	0,00	54,81	0,28	0,00	0,78	0,14	0,01	0,25	1,61	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0367	1121
17:00	4,00	0,24	4,93	19,98	0,00	59,47	0,29	0,00	0,64	0,19	0,01	0,23	0,93	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0295	1116
17:30	5,97	0,29	5,15	16,46	0,00	54,36	0,31	0,00	0,51	0,28	0,01	0,24	0,76	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0237	1108
18:00	4,87	0,23	4,12	14,11	0,00	59,47	0,42	0,00	0,33	0,23	0,01	0,20	0,67	0,00	2,84	0,02	0,00	0,0158	1136
18:30	5,22	0,26	5,34	11,94	0,00	71,79	0,45	0,00	0,29	0,24	0,01	0,24	0,54	0,00	3,24	0,02	0,00	0,0129	1108
19:00	5,45	0,30	5,82	16,33	0,00	62,60	0,41	0,00	0,51	0,25	0,01	0,27	0,76	0,00	2,93	0,02	0,00	0,0240	1104
19:30	3,99	0,27	6,49	33,58	0,00	55,29	0,37	0,00	0,88	0,18	0,01	0,30	1,55	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0407	1085
20:00	4,13	0,26	4,72	19,97	0,00	54,83	0,35	0,00	0,71	0,19	0,01	0,22	0,92	0,00	2,52	0,02	0,00	0,0328	1082
20:30	4,08	0,33	5,26	21,12	0,00	59,36	0,36	0,00	0,58	0,18	0,01	0,24	0,95	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0262	1076
21:00	2,78	0,27	6,82	25,83	0,00	57,60	0,37	0,00	0,54	0,13	0,01	0,31	1,18	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0245	1086
21:30	2,78	0,27	4,96	21,78	0,00	56,49	0,36	0,00	0,56	0,13	0,01	0,22	0,99	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0255	1092
22:00	3,48	0,26	5,07	24,32	0,00	56,96	0,34	0,00	0,53	0,16	0,01	0,23	1,12	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0245	1105
22:30	2,58	0,31	5,22	26,01	0,00	58,14	0,35	0,00	0,44	0,12	0,01	0,23	1,16	0,00	2,60	0,02	0,00	0,0196	1098
23:00	2,13	0,27	6,47	25,66	0,00	58,20	0,31	0,00	0,46	0,10	0,01	0,29	1,15	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0203	1107
23:30	2,12	0,27	6,30	22,34	0,00	56,14	0,32	0,00	0,45	0,09	0,01	0,28	1,00	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0202	1105
00:00	3,11	0,31	4,91	18,52	0,00	59,45	0,30	0,00	0,20	0,14	0,01	0,22	0,82	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0090	1100
Min	**2,12**	**0,23**	**1,68**	**2,37**	**0,00**	**42,91**	**0,23**	**0,00**	**0,04**	**0,09**	**0,01**	**0,06**	**0,09**	**0,00**	**1,71**	**0,01**	**0,00**	**0,0018**	**1073**
Max	**15,57**	**0,37**	**8,65**	**34,35**	**4,24**	**71,79**	**0,64**	**0,00**	**1,39**	**0,71**	**0,02**	**0,39**	**1,61**	**0,18**	**3,24**	**0,03**	**0,00**	**0,0629**	**1142**
Moyenne jour Flux jour	**4,40**	**0,28**	**4,90**	**15,97**	**0,16**	**58,02**	**0,38**	**0,00**	**0,45**	**9,48**	**0,61**	**10,60**	**34,60**	**0,33**	**125,35**	**0,82**	**0,00**	**0,9903**	**1111**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:30							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.