Rapport DREAL journalier: 24/11/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,27	0,25	5,19	12,71	0,00	57,05	0,66	0,00	0,04	0,24	0,01	0,24	0,58	0,00	2,60	0,03	0,00	0,0019	1131
01:00	2,74	0,28	5,92	11,95	0,00	58,41	0,63	0,00	0,06	0,13	0,01	0,27	0,55	0,00	2,67	0,03	0,00	0,0027	1133
01:30	1,95	0,23	5,84	14,56	0,00	57,61	0,69	0,00	0,08	0,09	0,01	0,27	0,67	0,00	2,64	0,03	0,00	0,0039	1130
02:00	2,37	0,24	5,24	12,25	0,00	57,87	0,66	0,00	0,06	0,11	0,01	0,24	0,56	0,00	2,62	0,03	0,00	0,0029	1125
02:30	3,06	0,29	6,00	17,79	0,00	57,48	0,63	0,00	0,37	0,14	0,01	0,27	0,80	0,00	2,60	0,03	0,00	0,0165	1119
03:00	2,50	0,23	5,65	17,25	0,00	58,66	0,67	0,00	0,10	0,12	0,01	0,26	0,81	0,00	2,74	0,03	0,00	0,0045	1126
03:30	1,95	0,25	4,96	11,40	0,00	56,92	0,66	0,00	0,04	0,09	0,01	0,23	0,52	0,00	2,59	0,03	0,00	0,0019	1115
04:00	2,82	0,29	5,91	11,71	0,00	58,61	0,68	0,00	0,09	0,13	0,01	0,27	0,54	0,00	2,69	0,03	0,00	0,0043	1122
04:30	1,80	0,24	5,88	10,42	0,00	57,73	0,68	0,00	0,06	0,08	0,01	0,27	0,48	0,00	2,64	0,03	0,00	0,0026	1118
05:00	2,32	0,24	6,53	11,34	0,00	57,91	0,72	0,00	0,09	0,11	0,01	0,30	0,52	0,00	2,67	0,03	0,00	0,0041	1113
05:30	2,63	0,24	6,54	9,87	0,00	58,98	0,70	0,00	0,15	0,12	0,01	0,30	0,45	0,00	2,72	0,03	0,00	0,0071	1101
06:00	7,36	0,28	2,33	2,54	0,00	59,38	0,58	0,00	0,07	0,33	0,01	0,10	0,11	0,00	2,67	0,03	0,00	0,0029	1107
06:30	3,83	0,22	1,95	4,65	0,00	67,94	0,45	0,00	0,03	0,17	0,01	0,09	0,21	0,00	3,05	0,02	0,00	0,0015	1130
07:00	3,85	0,24	2,55	11,08	0,00	61,03	0,42	0,00	0,05	0,17	0,01	0,11	0,49	0,00	2,72	0,02	0,00	0,0022	1112
07:30	4,22	0,27	3,83	14,82	0,00	59,74	0,46	0,00	0,05	0,19	0,01	0,17	0,66	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0022	1138
08:00	3,21	0,23	5,65	34,08	0,00	56,08	0,45	0,00	0,35	0,15	0,01	0,26	1,59	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0162	1143
08:30	3,51	0,23	5,27	24,90	0,00	59,71	0,47	0,00	0,26	0,16	0,01	0,24	1,15	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0119	1125
09:00	4,73	0,26	4,25	13,66	0,00	56,84	0,54	0,00	0,12	0,22	0,01	0,20	0,64	0,00	2,66	0,03	0,00	0,0057	1141
09:30	3,11	0,24	5,05	16,62	0,00	56,27	0,52	0,00	0,05	0,14	0,01	0,23	0,75	0,00	2,54	0,02	0,00	0,0024	1094
10:00	3,00	0,23	4,89	18,27	0,00	57,58	0,48	0,00	0,05	0,14	0,01	0,22	0,82	0,00	2,59	0,02	0,00	0,0025	1125
10:30	4,19	0,26	3,88	5,72	0,00	57,42	0,52	0,00	0,04	0,19	0,01	0,17	0,26	0,00	2,57	0,02	0,00	0,0019	1119
11:00	2,87	0,22	2,98	2,63	0,00	53,88	0,51	0,00	0,05	0,13	0,01	0,13	0,12	0,00	2,37	0,02	0,00	0,0020	1121
11:30	2,47	0,21	2,58	5,91	0,00	60,10	0,52	0,00	0,07	0,11	0,01	0,12	0,27	0,00	2,76	0,02	0,00	0,0033	1132
12:00	3,47	0,23	2,54	3,35	0,00	57,94	0,51	0,00	0,12	0,15	0,01	0,11	0,15	0,00	2,57	0,02	0,00	0,0053	1115
12:30	2,83	0,24	2,29	3,77	0,00	58,29	0,48	0,00	0,28	0,12	0,01	0,09	0,16	0,00	2,41	0,02	0,00	0,0117	1107
13:00	3,16	0,27	4,27	9,47	0,00	58,07	0,53	0,00	0,20	0,14	0,01	0,19	0,41	0,00	2,53	0,02	0,00	0,0085	1127
13:30	3,36	0,22	4,81	10,14	2,79	57,24	0,56	0,00	0,05	0,15	0,01	0,22	0,46	0,13	2,59	0,03	0,00	0,0023	1128
14:00	2,88	0,24	4,75	6,85	5,80	66,23	0,60	0,00	0,04	0,13	0,01	0,21	0,31	0,26	2,99	0,03	0,00	0,0018	1129
14:30	3,49	0,27	5,20	14,68	5,56	59,31	0,53	0,00	0,06	0,16	0,01	0,24	0,67	0,25	2,70	0,02	0,00	0,0028	1116
15:00	3,22	0,24	5,06	9,01	5,50	57,62	0,46	0,00	0,08	0,14	0,01	0,22	0,40	0,24	2,55	0,02	0,00	0,0037	1093
15:30	4,00	0,24	5,09	8,25	5,41	59,32	0,50	0,00	0,04	0,18	0,01	0,22	0,36	0,24	2,62	0,02	0,00	0,0017	1088
16:00	4,33	0,29	5,47	9,91	5,47	58,51	0,49	0,00	0,04	0,19	0,01	0,24	0,44	0,24	2,60	0,02	0,00	0,0017	1091
16:30	4,71	0,22	5,00	8,15	5,43	54,39	0,52	0,00	0,06	0,21	0,01	0,23	0,37	0,25	2,46	0,02	0,00	0,0026	1119
17:00	3,61	0,23	5,29	8,78	5,30	59,72	0,52	0,00	0,10	0,16	0,01	0,24	0,40	0,24	2,70	0,02	0,00	0,0044	1112
17:30	4,02	0,29	4,36	5,75	4,28	58,25	0,54	0,00	0,07	0,18	0,01	0,19	0,25	0,19	2,54	0,02	0,00	0,0033	1089
18:00	3,67	0,24	4,68	8,14	0,00	59,74	0,52	0,00	0,16	0,16	0,01	0,20	0,35	0,00	2,54	0,02	0,00	0,0066	1084
18:30	4,10	0,23	4,73	9,55	0,00	67,64	0,54	0,00	0,23	0,18	0,01	0,20	0,41	0,00	2,92	0,02	0,00	0,0098	1100
19:00	4,26	0,29	4,89	7,97	0,00	63,68	0,51	0,00	0,62	0,19	0,01	0,21	0,35	0,00	2,79	0,02	0,00	0,0271	1097
19:30	4,05	0,26	5,02	6,63	0,00	56,44	0,56	0,00	0,89	0,17	0,01	0,22	0,29	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0381	1069
20:00	4,12	0,28	4,78	4,80	0,00	52,92	0,52	0,00	0,67	0,16	0,01	0,19	0,19	0,00	2,10	0,02	0,00	0,0264	1050
20:30	5,03	0,32	4,19	4,27	0,00	61,96	0,53	0,00	0,61	0,21	0,01	0,18	0,18	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0257	1075
21:00	3,05	0,27	3,56	1,09	0,00	57,79	0,53	0,00	0,15	0,12	0,01	0,14	0,04	0,00	2,23	0,02	0,00	0,0058	1057
21:30	2,35	0,22	3,74	4,73	0,00	58,63	0,54	0,00	0,13	0,10	0,01	0,17	0,21	0,00	2,60	0,02	0,00	0,0056	1123
22:00	3,72	0,26	4,24	6,54	0,00	55,65	0,59	0,00	0,19	0,17	0,01	0,20	0,30	0,00	2,59	0,03	0,00	0,0088	1165
22:30	2,37	0,21	4,96	12,22	0,00	61,00	0,54	0,00	0,14	0,11	0,01	0,23	0,58	0,00	2,87	0,03	0,00	0,0064	1146
23:00	2,19	0,23	5,00	7,26	0,00	58,88	0,53	0,00	0,08	0,10	0,01	0,23	0,33	0,00	2,68	0,02	0,00	0,0039	1118
23:30	2,50	0,27	5,69	8,73	0,00	55,08	0,53	0,00	0,07	0,11	0,01	0,26	0,40	0,00	2,52	0,02	0,00	0,0033	1125
00:00	1,66	0,23	6,03	14,63	0,00	59,87	0,52	0,00	0,08	0,07	0,01	0,27	0,64	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0037	1119
Min	**1,66**	**0,21**	**1,95**	**1,09**	**0,00**	**52,92**	**0,42**	**0,00**	**0,03**	**0,07**	**0,01**	**0,09**	**0,04**	**0,00**	**2,10**	**0,02**	**0,00**	**0,0015**	**1050**
Max	**7,36**	**0,32**	**6,54**	**34,08**	**5,80**	**67,94**	**0,72**	**0,00**	**0,89**	**0,33**	**0,01**	**0,30**	**1,59**	**0,26**	**3,05**	**0,03**	**0,00**	**0,0381**	**1165**
Moyenne jour Flux jour	**3,37**	**0,25**	**4,68**	**10,22**	**0,95**	**58,70**	**0,55**	**0,00**	**0,16**	**7,22**	**0,53**	**10,06**	**22,18**	**2,04**	**125,94**	**1,19**	**0,00**	**0,3284**	**1114**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:30							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.