Rapport DREAL journalier: 12/03/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,73	0,26	4,91	9,17	0,32	52,65	0,52	0,00	2,70	0,17	0,01	0,22	0,42	0,01	2,41	0,02	0,00	0,1235	1072
01:00	3,16	0,35	5,29	12,58	0,31	60,37	0,42	0,00	2,09	0,14	0,02	0,24	0,57	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0941	1093
01:30	1,84	0,25	5,20	9,33	0,31	58,34	0,43	0,00	1,67	0,08	0,01	0,23	0,41	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0740	1086
02:00	2,75	0,24	5,42	12,42	0,32	58,35	0,39	0,00	1,76	0,12	0,01	0,24	0,55	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0781	1092
02:30	4,03	0,37	5,69	11,90	0,31	56,51	0,40	0,00	1,59	0,18	0,02	0,26	0,54	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0719	1091
03:00	2,63	0,25	5,27	10,19	0,30	62,22	0,41	0,00	1,71	0,12	0,01	0,24	0,46	0,01	2,83	0,02	0,00	0,0779	1103
03:30	3,63	0,24	5,11	5,36	0,32	59,34	0,45	0,00	2,71	0,17	0,01	0,24	0,25	0,01	2,75	0,02	0,00	0,1256	1106
04:00	5,59	0,35	5,95	8,99	0,33	58,49	0,56	0,00	3,44	0,27	0,02	0,28	0,43	0,02	2,79	0,03	0,00	0,1638	1121
04:30	3,47	0,25	6,24	14,10	0,33	55,33	0,60	0,00	3,52	0,16	0,01	0,29	0,66	0,02	2,58	0,03	0,00	0,1644	1093
05:00	4,10	0,24	6,35	11,31	0,32	57,27	0,55	0,00	1,40	0,19	0,01	0,29	0,52	0,01	2,65	0,03	0,00	0,0647	1067
05:30	2,47	0,24	4,48	4,66	0,31	56,72	0,48	0,00	1,08	0,11	0,01	0,20	0,21	0,01	2,52	0,02	0,00	0,0480	1078
06:00	4,30	0,33	4,87	9,88	0,06	62,86	0,55	0,00	1,35	0,19	0,01	0,21	0,43	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0586	1085
06:30	2,68	0,21	5,47	13,19	0,00	67,33	0,51	0,00	0,82	0,11	0,01	0,23	0,56	0,00	2,86	0,02	0,00	0,0349	1090
07:00	2,38	0,22	4,79	10,73	0,22	61,74	0,36	0,00	0,56	0,10	0,01	0,21	0,47	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0246	1090
07:30	2,69	0,31	5,18	10,98	0,29	56,57	0,38	0,00	0,83	0,12	0,01	0,24	0,50	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0376	1121
08:00	1,81	0,22	5,58	9,10	0,31	60,13	0,40	0,00	0,88	0,08	0,01	0,26	0,42	0,01	2,78	0,02	0,00	0,0406	1112
08:30	2,69	0,24	6,59	11,77	0,30	45,43	0,40	0,00	0,91	0,12	0,01	0,30	0,54	0,01	2,10	0,02	0,00	0,0421	1083
09:00	2,84	0,36	16,04	37,94	0,31	65,62	0,38	0,00	1,11	0,13	0,02	0,72	1,70	0,01	2,94	0,02	0,00	0,0499	1084
09:30	3,61	0,28	30,40	30,51	0,34	137,24	0,39	0,00	2,07	0,16	0,01	1,37	1,38	0,02	6,20	0,02	0,00	0,0937	1100
10:00	1,83	0,22	3,47	0,36	0,31	42,94	0,43	0,00	0,73	0,08	0,01	0,16	0,02	0,01	1,93	0,02	0,00	0,0326	1123
10:30	2,68	0,34	5,41	6,74	0,30	57,05	0,47	0,00	0,93	0,12	0,02	0,25	0,31	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0423	1113
11:00	1,90	0,25	7,52	11,80	0,31	49,84	0,50	0,00	0,49	0,08	0,01	0,33	0,52	0,01	2,22	0,02	0,00	0,0220	1080
11:30	2,71	0,22	3,85	5,77	0,29	51,33	0,40	0,00	0,14	0,12	0,01	0,17	0,25	0,01	2,21	0,02	0,00	0,0062	1093
12:00	1,31	0,21	5,14	8,42	0,28	62,61	0,40	0,00	0,50	0,06	0,01	0,22	0,37	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0219	1137
12:30	2,33	0,22	5,61	10,28	0,29	58,69	0,38	0,00	0,41	0,10	0,01	0,25	0,45	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0182	1121
13:00	3,33	0,32	5,89	9,41	0,32	58,10	0,45	0,00	0,56	0,15	0,01	0,27	0,44	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0261	1122
13:30	3,55	0,23	5,28	7,39	0,32	56,89	0,43	0,00	0,48	0,16	0,01	0,24	0,34	0,01	2,63	0,02	0,00	0,0223	1095
14:00	3,29	0,24	5,01	5,28	0,37	59,74	0,57	0,00	0,95	0,15	0,01	0,23	0,24	0,02	2,73	0,03	0,00	0,0435	1102
14:30	4,40	0,36	6,49	20,35	0,32	52,48	0,52	0,00	0,42	0,20	0,02	0,29	0,91	0,01	2,36	0,02	0,00	0,0189	1065
15:00	4,20	0,24	6,76	34,24	0,31	61,72	0,47	0,00	0,53	0,18	0,01	0,29	1,49	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0232	1088
15:30	2,13	0,24	5,24	27,90	0,32	56,40	0,41	0,00	0,42	0,09	0,01	0,23	1,22	0,01	2,46	0,02	0,00	0,0184	1092
16:00	16,34	0,36	6,07	27,17	0,29	50,26	0,39	0,00	0,52	0,73	0,02	0,27	1,21	0,01	2,24	0,02	0,00	0,0230	1084
16:30	9,46	0,23	6,77	22,12	0,29	58,87	0,37	0,00	0,48	0,42	0,01	0,30	0,98	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0210	1086
17:00	3,06	0,22	3,97	5,91	0,30	59,02	0,39	0,00	0,44	0,13	0,01	0,17	0,26	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0190	1093
17:30	4,33	0,33	6,72	14,12	0,30	57,53	0,35	0,00	0,39	0,19	0,01	0,29	0,62	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0171	1094
18:00	8,51	0,22	3,24	3,30	0,05	64,50	0,35	0,00	0,57	0,37	0,01	0,14	0,14	0,00	2,83	0,02	0,00	0,0252	1111
18:30	3,84	0,19	3,69	5,47	0,00	63,05	0,32	0,00	0,68	0,17	0,01	0,16	0,24	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0296	1114
19:00	3,19	0,32	5,44	7,18	0,23	62,71	0,40	0,00	1,26	0,15	0,01	0,25	0,33	0,01	2,91	0,02	0,00	0,0585	1101
19:30	3,39	0,23	5,81	5,02	0,31	59,11	0,46	0,00	1,44	0,16	0,01	0,27	0,23	0,01	2,75	0,02	0,00	0,0668	1087
20:00	3,13	0,24	4,77	4,41	0,30	58,14	0,46	0,00	0,80	0,14	0,01	0,22	0,20	0,01	2,65	0,02	0,00	0,0363	1091
20:30	3,42	0,32	4,93	4,09	0,31	59,07	0,47	0,00	0,75	0,16	0,01	0,23	0,19	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0347	1108
21:00	3,66	0,22	6,35	6,83	0,32	57,54	0,50	0,00	1,00	0,17	0,01	0,30	0,32	0,02	2,74	0,02	0,00	0,0475	1117
21:30	2,20	0,24	6,27	7,15	0,34	54,24	0,48	0,00	0,54	0,10	0,01	0,29	0,33	0,02	2,50	0,02	0,00	0,0249	1090
22:00	2,49	0,34	4,79	6,63	0,33	56,89	0,47	0,00	0,34	0,11	0,02	0,22	0,30	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0154	1109
22:30	2,14	0,23	4,96	8,64	0,31	61,66	0,45	0,00	0,19	0,10	0,01	0,23	0,39	0,01	2,81	0,02	0,00	0,0086	1112
23:00	2,39	0,23	5,63	8,94	0,32	59,55	0,42	0,00	0,23	0,11	0,01	0,25	0,40	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0104	1110
23:30	3,99	0,33	6,45	8,49	0,31	53,26	0,48	0,00	0,46	0,19	0,02	0,30	0,40	0,01	2,50	0,02	0,00	0,0218	1119
00:00	4,30	0,24	5,71	11,09	0,32	59,47	0,55	0,00	0,67	0,20	0,01	0,26	0,51	0,01	2,76	0,03	0,00	0,0312	1089
Min	**1,31**	**0,19**	**3,24**	**0,36**	**0,00**	**42,94**	**0,32**	**0,00**	**0,14**	**0,06**	**0,01**	**0,14**	**0,02**	**0,00**	**1,93**	**0,01**	**0,00**	**0,0062**	**1065**
Max	**16,34**	**0,37**	**30,40**	**37,94**	**0,37**	**137,24**	**0,60**	**0,00**	**3,52**	**0,73**	**0,02**	**1,37**	**1,70**	**0,02**	**6,20**	**0,03**	**0,00**	**0,1644**	**1137**
Moyenne jour Flux jour	**3,62**	**0,27**	**6,17**	**11,43**	**0,28**	**59,48**	**0,44**	**0,00**	**1,03**	**7,84**	**0,58**	**13,37**	**24,64**	**0,62**	**128,78**	**0,96**	**0,00**	**2,2545**	**1098**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	04:50							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.