



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,04	0,35	4,85	5,11	0,32	57,70	0,46	7,59	0,62	0,09	0,02	0,22	0,23	0,01	2,64	0,02	0,71	0,0285	1097
01:00	3,60	0,45	6,32	9,10	0,32	59,85	0,52	7,58	0,58	0,17	0,02	0,29	0,42	0,02	2,78	0,02	0,72	0,0272	1109
01:30	1,94	0,31	4,74	3,60	0,34	58,67	0,52	7,43	0,29	0,09	0,01	0,22	0,17	0,02	2,75	0,02	0,72	0,0137	1100
02:00	2,19	0,30	5,82	6,45	0,33	54,83	0,65	7,37	0,26	0,10	0,01	0,27	0,30	0,02	2,57	0,03	0,72	0,0124	1089
02:30	2,67	0,41	6,10	9,15	0,32	56,26	0,63	7,47	0,27	0,12	0,02	0,27	0,41	0,01	2,52	0,03	0,69	0,0122	1079
03:00	7,71	0,28	5,56	9,12	0,30	61,66	0,60	7,69	0,51	0,35	0,01	0,25	0,41	0,01	2,80	0,03	0,70	0,0233	1109
03:30	1,59	0,25	5,28	7,42	0,31	59,07	0,63	7,64	0,51	0,07	0,01	0,24	0,34	0,01	2,69	0,03	0,71	0,0234	1123
04:00	3,03	0,34	5,45	8,81	0,31	54,67	0,68	7,67	0,50	0,14	0,02	0,26	0,42	0,01	2,59	0,03	0,74	0,0234	1114
04:30	2,05	0,33	5,45	10,39	0,32	58,92	0,70	7,49	0,39	0,09	0,02	0,25	0,48	0,01	2,72	0,03	0,71	0,0180	1096
05:00	2,40	0,33	6,46	11,13	0,32	58,83	0,77	7,50	0,40	0,11	0,02	0,30	0,52	0,01	2,74	0,04	0,72	0,0186	1091
05:30	2,71	0,42	4,94	6,58	0,13	63,00	0,86	5,40	0,31	0,12	0,02	0,22	0,30	0,01	2,86	0,04	0,51	0,0139	1101
06:00	5,18	0,60	5,92	16,49	0,00	60,50	0,96	5,32	0,36	0,23	0,03	0,26	0,72	0,00	2,63	0,04	0,49	0,0155	1077
06:30	3,68	0,40	4,75	11,24	0,00	66,79	0,95	3,87	0,36	0,16	0,02	0,21	0,50	0,00	2,97	0,04	0,36	0,0160	1096
07:00	2,86	0,35	4,90	10,96	0,00	63,71	0,89	2,96	0,30	0,12	0,02	0,21	0,48	0,00	2,77	0,04	0,27	0,0132	1089
07:30	3,86	0,45	5,19	12,08	0,00	72,14	0,87	4,01	0,22	0,17	0,02	0,22	0,52	0,00	3,08	0,04	0,36	0,0094	1093
08:00	2,85	0,29	5,14	11,03	0,23	58,67	0,81	6,95	0,24	0,13	0,01	0,23	0,50	0,01	2,68	0,04	0,65	0,0110	1091
08:30	3,15	0,31	6,05	14,48	0,32	58,68	0,77	7,65	0,20	0,15	0,01	0,28	0,67	0,01	2,71	0,04	0,72	0,0095	1078
09:00	13,27	0,50	5,66	11,84	0,35	58,71	0,81	7,67	0,43	0,61	0,02	0,26	0,54	0,02	2,68	0,04	0,72	0,0196	1088
09:30	5,96	0,31	6,63	14,89	0,33	54,11	0,91	7,78	1,14	0,28	0,01	0,31	0,69	0,02	2,51	0,04	0,74	0,0529	1066
10:00	5,64	0,65	4,76	6,59	0,14	65,61	0,94	7,35	0,83	0,26	0,03	0,22	0,30	0,01	2,98	0,04	0,68	0,0379	1107
10:30	4,43	0,35	4,95	4,42	0,31	52,92	0,97	7,68	0,69	0,21	0,02	0,24	0,21	0,01	2,53	0,05	0,75	0,0329	1108
11:00	4,09	0,24	6,74	6,10	0,35	62,92	1,01	7,33	0,60	0,19	0,01	0,31	0,28	0,02	2,90	0,05	0,72	0,0278	1106
11:30	5,17	0,25	5,84	5,69	0,37	54,11	1,08	7,22	0,60	0,23	0,01	0,26	0,26	0,02	2,45	0,05	0,71	0,0272	1093
12:00	3,74	0,00	13,52	23,77	1,46	60,37	1,02	6,13	0,91	0,12	0,00	0,45	0,79	0,05	2,00	0,03	0,59	0,0302	1074
12:30	3,60	0,27	7,33	63,37	0,34	45,59	0,88	7,39	0,33	0,17	0,01	0,34	2,93	0,02	2,11	0,04	0,70	0,0152	1070
13:00	3,78	0,35	5,27	41,18	0,32	57,55	0,89	7,42	0,58	0,18	0,02	0,25	1,93	0,01	2,70	0,04	0,70	0,0273	1072
13:30	2,87	0,24	8,23	25,57	0,32	52,22	0,92	7,60	0,48	0,13	0,01	0,38	1,19	0,01	2,43	0,04	0,70	0,0224	1070
14:00	2,90	0,24	8,62	31,70	0,32	62,25	0,86	7,53	0,38	0,14	0,01	0,40	1,48	0,02	2,91	0,04	0,70	0,0179	1090
14:30	3,26	0,33	4,80	16,03	0,31	57,10	0,75	7,50	0,12	0,15	0,01	0,22	0,72	0,01	2,57	0,03	0,67	0,0054	1082
15:00	2,95	0,23	2,23	0,00	0,33	57,87	0,69	6,91	0,45	0,13	0,01	0,10	0,00	0,01	2,54	0,03	0,64	0,0200	1067
15:30	3,00	0,21	1,62	0,20	0,30	60,28	0,72	7,19	1,85	0,14	0,01	0,07	0,01	0,01	2,73	0,03	0,67	0,0839	1091
16:00	4,14	0,34	4,77	11,33	0,31	55,67	0,74	7,39	2,29	0,19	0,02	0,22	0,53	0,01	2,58	0,03	0,69	0,1064	1094
16:30	1,91	0,22	6,89	11,39	0,31	56,96	0,83	7,37	1,90	0,09	0,01	0,33	0,54	0,01	2,69	0,04	0,70	0,0897	1065
17:00	1,68	0,32	6,10	8,65	0,31	47,94	0,72	7,45	0,26	0,08	0,01	0,28	0,39	0,01	2,16	0,03	0,66	0,0117	1060
17:30	0,78	0,20	6,35	8,88	0,29	64,48	0,66	7,77	0,04	0,03	0,01	0,28	0,40	0,01	2,87	0,03	0,66	0,0017	1095
18:00	1,24	0,39	4,26	3,59	0,25	54,68	0,59	6,95	0,07	0,06	0,02	0,20	0,17	0,01	2,59	0,03	0,60	0,0033	1162
18:30	4,23	1,06	4,31	6,26	0,19	68,30	0,47	5,30	0,05	0,21	0,05	0,21	0,31	0,01	3,34	0,02	0,45	0,0024	1139
19:00	3,06	0,77	6,35	12,42	0,21	67,54	0,49	5,26	0,14	0,15	0,04	0,32	0,62	0,01	3,36	0,02	0,46	0,0070	1158
19:30	1,34	0,21	5,36	6,19	0,30	51,71	0,54	7,74	0,05	0,06	0,01	0,25	0,29	0,01	2,39	0,02	0,70	0,0021	1101
20:00	2,28	0,31	5,49	5,19	0,29	61,87	0,54	7,69	0,04	0,10	0,01	0,25	0,24	0,01	2,85	0,03	0,70	0,0019	1094
20:30	2,61	0,21	5,26	4,05	0,30	59,43	0,58	7,56	0,05	0,12	0,01	0,25	0,19	0,01	2,82	0,03	0,73	0,0023	1103
21:00	1,79	0,23	5,20	4,76	0,32	59,37	0,58	7,35	0,05	0,08	0,01	0,24	0,22	0,01	2,72	0,03	0,70	0,0023	1097
21:30	2,92	0,23	6,27	5,73	0,33	57,22	0,63	7,41	0,04	0,14	0,01	0,29	0,27	0,02	2,68	0,03	0,72	0,0021	1112
22:00	2,96	0,26	5,44	3,39	0,32	55,79	0,71	7,35	0,04	0,14	0,01	0,26	0,16	0,01	2,62	0,03	0,72	0,0019	1108
22:30	2,54	0,29	5,59	7,15	0,31	59,58	0,70	7,46	0,05	0,12	0,01	0,27	0,34	0,01	2,82	0,03	0,73	0,0024	1087
23:00	3,77	0,24	6,79	8,97	0,30	57,51	0,68	7,43	0,05	0,18	0,01	0,32	0,42	0,01	2,68	0,03	0,71	0,0025	1080
23:30	3,15	0,29	4,96	6,46	0,31	57,24	0,66	7,52	0,04	0,15	0,01	0,23	0,30	0,01	2,66	0,03	0,72	0,0018	1094
00:00	2,59	0,23	5,76	5,77	0,31	60,64	0,71	7,55	0,04	0,12	0,01	0,27	0,27	0,01	2,86	0,03	0,73	0,0018	1103
Min	0,78	0,00	1,62	0,00	0,00	45,59	0,46	2,96	0,04	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	2,00	0,02	0,27	0,0017	1060
Max	13,27	1,06	13,52	63,37	1,46	72,14	1,08	7,78	2,29	0,61	0,05	0,45	2,93	0,05	3,36	0,05	0,75	0,1064	1162
Moyenne	3,36	0,34	5,71	11,14	0,30	58,78	0,74	7,02	0,44	7,37	0,75	12,49	24,36	0,65	129,27	1,62	31,58	0,9530	1095

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:10				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:10				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,96						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.