



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	22.90	0.93	6.15	7.80	0.31	56.93	0.71	7.56	0.08	1.08	0.04	0.29	0.37	0.01	2.69	0.03	0.73	0.0040	1099
01:00	4.16	0.28	4.98	5.08	0.31	59.49	0.82	7.61	0.09	0.20	0.01	0.24	0.24	0.02	2.84	0.04	0.75	0.0044	1118
01:30	3.49	0.23	5.79	10.10	0.31	58.39	0.91	7.65	0.04	0.17	0.01	0.28	0.48	0.01	2.79	0.04	0.75	0.0019	1105
02:00	3.17	0.22	5.33	10.92	0.31	57.09	0.87	7.60	0.04	0.15	0.01	0.25	0.51	0.01	2.65	0.04	0.73	0.0018	1086
02:30	3.39	0.29	5.54	14.00	0.30	56.65	0.87	7.79	0.04	0.16	0.01	0.26	0.65	0.01	2.64	0.04	0.74	0.0020	1089
03:00	3.17	0.22	5.22	13.57	0.31	58.65	0.92	7.74	0.05	0.15	0.01	0.25	0.65	0.01	2.80	0.04	0.75	0.0025	1125
03:30	3.32	0.21	5.11	15.47	0.31	57.28	0.95	7.72	0.05	0.16	0.01	0.25	0.74	0.01	2.75	0.05	0.75	0.0026	1118
04:00	3.78	0.31	5.17	12.57	0.30	57.44	0.93	7.57	0.14	0.18	0.01	0.24	0.59	0.01	2.68	0.04	0.72	0.0067	1096
04:30	2.25	0.23	5.74	10.23	0.31	59.98	0.89	7.50	0.28	0.10	0.01	0.27	0.48	0.01	2.80	0.04	0.72	0.0129	1104
05:00	1.95	0.22	5.62	7.08	0.32	55.69	0.87	7.47	0.06	0.09	0.01	0.26	0.33	0.01	2.59	0.04	0.72	0.0027	1088
05:30	3.00	0.23	6.00	8.38	0.31	53.50	0.81	7.50	0.04	0.14	0.01	0.27	0.38	0.01	2.43	0.04	0.70	0.0018	1077
06:00	2.61	0.39	6.00	8.07	0.28	64.06	0.78	7.12	0.04	0.12	0.02	0.27	0.36	0.01	2.89	0.04	0.66	0.0018	1101
06:30	4.88	0.81	5.29	10.52	0.24	68.64	0.72	5.28	0.04	0.23	0.04	0.25	0.49	0.01	3.19	0.03	0.49	0.0019	1112
07:00	5.60	0.65	4.66	6.55	0.27	60.28	0.85	6.00	0.06	0.26	0.03	0.21	0.30	0.01	2.77	0.04	0.58	0.0026	1100
07:30	6.41	0.36	5.95	10.02	0.34	53.59	0.89	7.24	0.04	0.30	0.02	0.27	0.46	0.02	2.47	0.04	0.71	0.0019	1118
08:00	4.24	0.29	5.54	9.36	0.34	58.81	0.92	7.21	0.04	0.19	0.01	0.25	0.43	0.02	2.70	0.04	0.71	0.0019	1103
08:30	3.21	0.27	7.61	15.17	0.32	57.71	0.85	7.54	0.04	0.15	0.01	0.36	0.72	0.02	2.73	0.04	0.73	0.0018	1087
09:00	2.71	0.34	12.14	31.63	0.32	54.66	0.72	7.51	0.07	0.12	0.02	0.54	1.42	0.01	2.45	0.03	0.69	0.0029	1075
09:30	2.29	0.25	6.02	3.31	0.31	60.87	0.65	7.67	0.04	0.10	0.01	0.27	0.15	0.01	2.76	0.03	0.70	0.0018	1101
10:00	2.58	0.24	2.91	1.99	0.32	56.57	0.62	7.57	0.04	0.11	0.01	0.13	0.09	0.01	2.52	0.03	0.68	0.0017	1106
10:30	2.91	0.31	3.89	6.75	0.31	58.57	0.66	7.64	0.05	0.13	0.01	0.18	0.31	0.01	2.65	0.03	0.69	0.0022	1101
11:00	3.82	0.46	6.28	10.10	0.09	59.56	0.56	6.94	0.10	0.17	0.02	0.28	0.45	0.00	2.66	0.03	0.61	0.0045	1094
11:30	3.80	0.71	5.22	3.34	0.00	58.48	0.47	3.84	0.04	0.16	0.03	0.22	0.14	0.00	2.42	0.02	0.34	0.0018	1105
12:00	4.24	0.68	4.88	4.93	0.00	61.87	0.57	4.38	0.04	0.18	0.03	0.21	0.21	0.00	2.69	0.02	0.40	0.0018	1112
12:30	4.88	0.69	8.69	6.30	0.00	69.52	0.68	4.94	0.05	0.21	0.03	0.37	0.27	0.00	2.96	0.03	0.45	0.0019	1088
13:00	5.47	0.74	4.25	1.67	0.00	65.48	0.73	5.67	0.06	0.24	0.03	0.19	0.07	0.00	2.92	0.03	0.53	0.0025	1131
13:30	4.55	0.65	3.30	2.97	0.00	63.77	0.70	4.60	0.04	0.20	0.03	0.14	0.13	0.00	2.79	0.03	0.43	0.0019	1115
14:00	4.56	0.70	6.18	5.29	0.00	62.61	0.82	4.46	0.04	0.20	0.03	0.26	0.23	0.00	2.68	0.03	0.43	0.0019	1088
14:30	5.18	0.76	4.54	4.69	0.00	62.56	0.77	5.13	0.05	0.22	0.03	0.20	0.20	0.00	2.69	0.03	0.49	0.0023	1076
15:00	8.45	0.65	5.76	8.43	0.00	68.36	0.68	8.65	0.08	0.35	0.03	0.24	0.35	0.00	2.83	0.03	0.76	0.0033	1071
15:30	4.16	0.65	4.30	9.09	0.00	67.84	0.61	4.23	0.04	0.17	0.03	0.17	0.37	0.00	2.76	0.02	0.37	0.0017	1076
16:00	4.62	0.76	4.99	15.43	0.00	65.10	0.55	4.65	0.04	0.19	0.03	0.20	0.63	0.00	2.65	0.02	0.41	0.0018	1073
16:30	3.49	0.61	6.03	18.00	0.00	69.71	0.52	3.57	0.06	0.14	0.02	0.24	0.73	0.00	2.82	0.02	0.31	0.0024	1074
17:00	3.41	0.59	6.29	17.13	0.00	60.11	0.50	3.56	0.12	0.14	0.02	0.26	0.70	0.00	2.45	0.02	0.30	0.0050	1077
17:30	3.42	0.69	4.29	14.11	0.00	64.07	0.41	3.60	0.05	0.14	0.03	0.17	0.57	0.00	2.58	0.02	0.30	0.0020	1081
18:00	2.46	0.61	5.21	15.04	0.00	65.59	0.41	2.57	0.08	0.10	0.02	0.21	0.60	0.00	2.64	0.02	0.22	0.0031	1078
18:30	5.41	0.62	5.70	17.75	0.00	71.57	0.43	5.64	0.07	0.22	0.03	0.24	0.74	0.00	2.98	0.02	0.49	0.0029	1068
19:00	4.93	0.77	5.04	22.77	0.02	56.01	0.49	6.35	0.05	0.21	0.03	0.21	0.97	0.00	2.38	0.02	0.56	0.0021	1057
19:30	3.67	0.80	5.78	28.32	0.28	50.50	0.57	7.77	0.05	0.17	0.04	0.26	1.30	0.01	2.31	0.03	0.69	0.0025	1057
20:00	14.68	0.80	5.84	23.72	0.29	56.69	0.53	7.82	0.07	0.66	0.04	0.26	1.07	0.01	2.55	0.02	0.68	0.0031	1072
20:30	4.06	0.84	5.83	27.33	0.28	56.11	0.49	7.91	0.04	0.19	0.04	0.27	1.24	0.01	2.56	0.02	0.69	0.0019	1073
21:00	1.95	0.75	4.93	19.75	0.30	59.90	0.49	7.68	0.05	0.09	0.03	0.22	0.90	0.01	2.72	0.02	0.69	0.0021	1075
21:30	2.22	0.74	5.15	22.58	0.30	60.91	0.49	7.62	0.04	0.10	0.03	0.24	1.05	0.01	2.83	0.02	0.70	0.0018	1072
22:00	3.95	0.82	5.93	22.87	0.29	51.87	0.50	7.61	0.04	0.19	0.04	0.28	1.08	0.01	2.46	0.02	0.72	0.0018	1073
22:30	4.51	0.71	5.68	25.85	0.29	57.10	0.48	7.70	0.04	0.21	0.03	0.27	1.22	0.01	2.70	0.02	0.72	0.0019	1052
23:00	2.99	0.69	5.82	28.14	0.29	55.66	0.45	7.68	0.06	0.14	0.03	0.27	1.28	0.01	2.53	0.02	0.69	0.0026	1053
23:30	3.11	0.84	4.87	22.47	0.29	59.27	0.44	7.63	0.04	0.14	0.04	0.22	1.01	0.01	2.67	0.02	0.68	0.0019	1064
00:00	2.27	0.73	6.73	33.66	0.28	58.04	0.43	7.79	0.04	0.10	0.03	0.31	1.55	0.01	2.67	0.02	0.70	0.0019	1069
Min	1.95	0.21	2.91	1.67	0.00	50.50	0.41	2.57	0.04	0.09	0.01	0.13	0.07	0.00	2.31	0.02	0.22	0.0017	1052
Max	22.90	0.93	12.14	33.66	0.34	71.57	0.95	8.65	0.28	1.08	0.04	0.54	1.55	0.02	3.19	0.05	0.76	0.0129	1131
Moyenne	4.42	0.55	5.59	13.55	0.20	60.06	0.67	6.55	0.06	9.51	1.17	12.01	29.20	0.44	128.68	1.44	29.07	0.1281	1088

Synthèse des dépassements & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:10				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				97,40						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.