



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.91	0.69	5.11	17.42	0.30	60.33	0.44	7.68	0.09	0.09	0.03	0.23	0.80	0.01	2.77	0.02	0.69	0.0043	1083
01:00	3.34	0.76	5.37	17.54	0.29	59.49	0.45	7.68	0.18	0.16	0.04	0.25	0.82	0.01	2.79	0.02	0.71	0.0083	1081
01:30	3.69	0.63	6.58	17.63	0.30	58.67	0.41	7.67	0.08	0.18	0.03	0.32	0.86	0.01	2.85	0.02	0.73	0.0039	1086
02:00	3.00	0.61	4.98	15.11	0.30	55.77	0.44	7.62	0.10	0.15	0.03	0.24	0.73	0.01	2.71	0.02	0.73	0.0049	1093
02:30	4.79	0.65	4.68	18.95	0.31	50.99	0.42	7.34	0.06	0.22	0.03	0.22	0.88	0.01	2.37	0.02	0.69	0.0030	1034
03:00	2.74	0.71	6.03	20.12	0.29	60.18	0.45	7.61	0.18	0.13	0.03	0.28	0.92	0.01	2.75	0.02	0.68	0.0082	1068
03:30	2.44	0.62	7.17	18.83	0.29	56.41	0.44	7.60	0.21	0.11	0.03	0.33	0.87	0.01	2.60	0.02	0.69	0.0098	1058
04:00	2.53	0.71	4.63	9.37	0.29	62.28	0.41	7.61	0.19	0.12	0.03	0.21	0.43	0.01	2.86	0.02	0.69	0.0089	1086
04:30	1.60	0.59	5.45	18.21	0.29	59.15	0.43	7.73	0.25	0.07	0.03	0.25	0.85	0.01	2.75	0.02	0.70	0.0116	1097
05:00	1.57	0.58	6.70	18.08	0.29	55.19	0.42	7.77	0.19	0.07	0.03	0.31	0.85	0.01	2.59	0.02	0.71	0.0089	1096
05:30	2.17	0.59	5.67	11.49	0.29	62.53	0.42	7.54	0.16	0.10	0.03	0.27	0.54	0.01	2.95	0.02	0.71	0.0077	1079
06:00	3.19	0.66	4.43	9.01	0.23	58.61	0.54	7.30	0.65	0.15	0.03	0.21	0.43	0.01	2.78	0.03	0.70	0.4099	1101
06:30	4.51	0.54	6.78	17.19	0.00	66.13	0.69	4.90	6.61	0.20	0.02	0.31	0.78	0.00	3.00	0.03	0.45	0.2999	1073
07:00	3.18	0.54	5.40	11.41	0.03	64.55	0.63	4.84	4.82	0.14	0.02	0.24	0.51	0.00	2.91	0.03	0.44	0.2171	1062
07:30	3.44	0.67	4.34	7.46	0.30	59.09	0.42	7.55	3.98	0.16	0.03	0.21	0.35	0.01	2.80	0.02	0.71	0.1887	1087
08:00	2.64	0.54	5.35	9.98	0.30	57.19	0.48	7.74	3.23	0.13	0.03	0.26	0.49	0.01	2.82	0.02	0.75	0.1593	1120
08:30	2.99	0.54	6.43	10.44	0.30	55.46	0.51	7.70	2.38	0.15	0.03	0.31	0.51	0.01	2.71	0.03	0.74	0.1163	1106
09:00	3.49	0.65	5.01	5.59	0.30	59.88	0.51	7.60	1.66	0.17	0.03	0.24	0.26	0.01	2.84	0.02	0.71	0.0784	1095
09:30	1.50	0.55	5.96	10.39	0.30	56.86	0.50	7.55	1.78	0.07	0.03	0.28	0.49	0.01	2.65	0.02	0.70	0.0832	1092
10:00	1.82	0.53	5.13	8.95	0.29	56.54	0.48	7.61	2.11	0.08	0.02	0.24	0.41	0.01	2.62	0.02	0.70	0.0975	1102
10:30	27.76	0.92	6.93	19.81	0.29	44.36	0.47	7.86	1.77	1.31	0.04	0.33	0.94	0.01	2.10	0.02	0.70	0.0834	1100
11:00	16.20	0.87	7.43	26.68	0.28	62.67	0.50	7.74	1.10	0.76	0.04	0.35	1.25	0.01	2.93	0.02	0.71	0.0515	1104
11:30	2.42	0.50	4.43	7.13	0.30	54.99	0.50	7.65	1.34	0.12	0.02	0.21	0.34	0.01	2.64	0.02	0.73	0.0643	1106
12:00	2.15	0.51	5.52	12.87	0.29	58.02	0.51	7.54	0.91	0.10	0.02	0.26	0.61	0.01	2.74	0.02	0.71	0.0427	1080
12:30	2.55	0.48	7.89	10.31	0.29	58.23	0.52	7.68	0.73	0.12	0.02	0.36	0.47	0.01	2.64	0.02	0.68	0.0330	1073
13:00	3.01	0.57	5.50	3.69	0.28	62.24	0.49	7.81	0.56	0.14	0.03	0.25	0.17	0.01	2.87	0.02	0.70	0.0256	1102
13:30	3.38	0.45	5.12	2.10	0.29	52.96	0.56	7.77	0.92	0.16	0.02	0.24	0.10	0.01	2.53	0.03	0.73	0.0442	1141
14:00	2.42	0.47	3.75	0.24	0.31	62.98	0.64	7.34	0.95	0.11	0.02	0.18	0.01	0.01	2.99	0.03	0.71	0.0452	1134
14:30	5.24	0.56	5.30	9.43	0.30	54.87	0.68	7.56	0.47	0.26	0.03	0.26	0.46	0.01	2.69	0.03	0.74	0.0229	1119
15:00	3.96	0.48	5.33	4.09	0.31	60.57	0.70	7.31	0.59	0.19	0.02	0.25	0.19	0.01	2.88	0.03	0.72	0.0281	1098
15:30	4.35	0.49	4.84	3.26	0.31	57.92	0.75	7.29	0.32	0.21	0.02	0.23	0.16	0.01	2.76	0.04	0.72	0.0154	1087
16:00	3.49	0.62	7.35	6.75	0.30	52.77	0.75	7.44	0.25	0.16	0.03	0.35	0.32	0.01	2.48	0.04	0.71	0.0120	1066
16:30	2.51	0.49	7.34	13.50	0.29	52.82	0.69	7.76	0.30	0.11	0.02	0.34	0.62	0.01	2.41	0.03	0.69	0.0138	1075
17:00	1.75	0.47	6.04	18.25	0.29	61.59	0.58	7.68	0.34	0.08	0.02	0.27	0.82	0.01	2.75	0.03	0.68	0.0151	1091
17:30	3.13	0.57	5.41	64.26	0.29	55.54	0.53	7.81	0.44	0.14	0.03	0.25	2.93	0.01	2.53	0.02	0.69	0.0202	1100
18:00	2.72	0.46	4.84	30.62	0.21	63.70	0.57	6.90	0.87	0.13	0.02	0.22	1.41	0.01	2.93	0.03	0.63	0.0399	1108
18:30	3.77	0.44	4.41	42.74	0.00	65.47	0.76	4.14	0.97	0.17	0.02	0.20	1.91	0.00	2.93	0.03	0.37	0.0433	1099
19:00	4.53	0.55	4.71	32.80	0.02	69.18	0.65	6.31	0.82	0.21	0.03	0.22	1.52	0.00	3.20	0.03	0.58	0.0381	1085
19:30	2.66	0.48	6.67	15.41	0.31	57.65	0.54	7.45	0.57	0.13	0.02	0.32	0.74	0.01	2.75	0.03	0.72	0.0273	1086
20:00	3.43	0.48	4.81	6.81	0.31	55.18	0.64	7.44	0.64	0.17	0.02	0.23	0.33	0.01	2.68	0.03	0.73	0.0309	1112
20:30	3.97	0.56	5.27	11.27	0.30	58.06	0.71	7.50	0.49	0.19	0.03	0.26	0.55	0.01	2.83	0.03	0.74	0.0238	1115
21:00	2.80	0.50	5.48	11.79	0.32	58.90	0.68	7.32	0.70	0.13	0.02	0.26	0.56	0.02	2.81	0.03	0.72	0.0333	1083
21:30	2.28	0.50	5.95	9.83	0.31	59.84	0.70	7.38	0.53	0.11	0.02	0.29	0.47	0.02	2.87	0.03	0.72	0.0252	1098
22:00	3.81	0.60	5.89	7.25	0.31	54.56	0.75	7.31	0.37	0.18	0.03	0.28	0.34	0.01	2.59	0.04	0.71	0.0175	1088
22:30	2.99	0.49	6.10	4.97	0.32	59.53	0.76	7.47	0.29	0.14	0.02	0.29	0.24	0.02	2.85	0.04	0.73	0.0138	1099
23:00	2.91	0.48	5.17	8.18	0.30	55.58	0.81	7.45	0.59	0.14	0.02	0.25	0.40	0.01	2.69	0.04	0.73	0.0286	1099
23:30	3.40	0.59	5.86	10.24	0.32	62.12	0.77	7.44	0.82	0.16	0.03	0.28	0.49	0.02	2.96	0.04	0.72	0.0389	1095
00:00	3.09	0.50	6.46	12.14	0.30	55.34	0.79	7.49	0.72	0.15	0.02	0.31	0.59	0.01	2.67	0.04	0.73	0.0348	1088
Min	1.50	0.44	3.75	0.24	0.00	44.36	0.41	4.14	0.06	0.07	0.02	0.18	0.01	0.00	2.10	0.02	0.37	0.0030	1034
Max	27.76	0.92	7.89	64.26	0.32	69.18	0.81	7.86	8.65	1.31	0.04	0.36	2.93	0.02	3.20	0.04	0.75	0.4099	1141
Moyenne	3.82	0.57	5.65	14.16	0.27	58.39	0.57	7.34	1.17	8.63	1.29	12.75	31.70	0.62	131.82	1.30	33.05	2.6426	1092

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	CO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				05:10				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:10				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.