

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,94	0,58	5,99	7,39	0,33	54,91	0,80	7,45	0,05	0,14	0,03	0,29	0,36	0,02	2,64	0,04	0,73	0,0026	1088
01:00	4,27	0,66	5,58	5,93	0,33	59,18	0,80	7,48	0,06	0,21	0,03	0,27	0,29	0,02	2,85	0,04	0,73	0,0028	1122
01:30	3,54	0,47	5,20	6,30	0,33	57,56	0,86	7,53	0,09	0,17	0,02	0,25	0,31	0,02	2,79	0,04	0,74	0,0042	1111
02:00	3,69	0,43	5,10	6,62	0,33	58,00	0,88	7,53	0,32	0,18	0,02	0,25	0,32	0,02	2,83	0,04	0,74	0,0157	1125
02:30	4,49	0,50	5,75	6,65	0,35	57,10	0,85	7,46	0,48	0,22	0,02	0,28	0,32	0,02	2,77	0,04	0,73	0,0230	1130
03:00	3,07	0,48	4,88	1,60	0,36	55,81	0,86	6,62	0,11	0,13	0,02	0,21	0,07	0,02	2,38	0,04	0,63	0,0045	1063
03:30	8,58	0,60	4,67	1,04	0,38	33,96	0,73	5,63	0,05	0,28	0,02	0,15	0,03	0,01	1,11	0,02	0,47	0,0016	970
04:00	6,88	0,68	4,52	1,66	0,32	42,42	0,66	7,14	0,06	0,25	0,02	0,17	0,06	0,01	1,57	0,02	0,56	0,0023	1080
04:30	2,08	0,54	5,63	4,30	0,32	56,66	0,61	7,45	0,05	0,08	0,02	0,22	0,17	0,01	2,26	0,02	0,61	0,0019	1122
05:00	1,46	0,62	5,35	3,86	0,30	59,43	0,61	7,56	0,10	0,06	0,03	0,22	0,16	0,01	2,48	0,03	0,63	0,0042	1147
05:30	2,20	0,55	5,50	4,62	0,31	60,51	0,59	7,61	0,04	0,10	0,02	0,24	0,20	0,01	2,62	0,03	0,66	0,0016	1160
06:00	3,27	0,58	5,60	5,48	0,22	57,27	0,66	7,43	0,04	0,15	0,03	0,26	0,25	0,01	2,62	0,03	0,68	0,0017	1151
06:30	2,89	0,50	6,13	10,33	0,00	70,33	0,75	3,19	0,05	0,13	0,02	0,28	0,47	0,00	3,18	0,03	0,29	0,0021	1140
07:00	2,59	0,48	5,51	8,50	0,03	64,69	0,70	4,10	0,06	0,12	0,02	0,25	0,39	0,00	2,97	0,03	0,38	0,0026	1129
07:30	3,51	0,58	5,12	4,59	0,33	59,36	0,54	7,49	0,04	0,17	0,03	0,25	0,22	0,02	2,86	0,03	0,73	0,0021	1121
08:00	2,86	0,49	5,27	6,66	0,34	55,73	0,61	7,58	0,04	0,14	0,02	0,26	0,32	0,02	2,71	0,03	0,73	0,0018	1120
08:30	2,12	0,56	6,04	11,03	0,32	58,20	0,68	7,47	0,04	0,10	0,03	0,29	0,52	0,02	2,75	0,03	0,71	0,0018	1108
09:00	3,09	0,77	5,48	9,34	0,34	58,76	0,66	7,54	0,05	0,15	0,04	0,26	0,44	0,02	2,78	0,03	0,72	0,0026	1118
09:30	2,45	0,64	6,33	9,33	0,33	58,27	0,69	7,50	0,04	0,12	0,03	0,30	0,44	0,02	2,77	0,03	0,72	0,0018	1107
10:00	2,93	0,55	4,56	7,13	0,34	56,70	0,77	7,57	0,04	0,14	0,03	0,22	0,34	0,02	2,74	0,04	0,73	0,0018	1119
10:30	3,25	0,58	6,30	9,57	0,34	59,91	0,78	7,60	0,04	0,16	0,03	0,31	0,47	0,02	2,93	0,04	0,74	0,0020	1113
11:00	2,02	0,47	6,13	6,69	0,31	57,02	0,78	7,53	0,05	0,10	0,02	0,29	0,32	0,01	2,71	0,04	0,72	0,0024	1110
11:30	1,73	0,43	5,30	6,00	0,32	57,98	0,74	7,57	0,08	0,08	0,02	0,25	0,29	0,02	2,76	0,04	0,72	0,0038	1124
12:00	1,64	0,42	5,23	4,54	0,32	57,92	0,75	7,41	0,04	0,08	0,02	0,24	0,21	0,01	2,70	0,04	0,70	0,0018	1100
12:30	2,48	0,40	6,09	8,06	0,32	55,21	0,74	7,48	0,04	0,12	0,02	0,29	0,38	0,02	2,59	0,03	0,71	0,0019	1098
13:00	2,47	0,47	5,84	6,91	0,31	58,95	0,76	7,58	0,06	0,12	0,02	0,28	0,33	0,01	2,78	0,04	0,71	0,0030	1096
13:30	2,02	0,38	5,94	8,58	0,31	58,09	0,72	7,47	0,13	0,09	0,02	0,28	0,40	0,01	2,69	0,03	0,70	0,0060	1091
14:00	1,54	0,39	4,92	8,15	0,35	55,74	0,70	7,37	0,33	0,07	0,02	0,23	0,38	0,02	2,57	0,03	0,69	0,0152	1109
14:30	2,52	0,48	6,65	19,94	0,33	57,99	0,65	7,64	0,47	0,12	0,02	0,31	0,94	0,02	2,73	0,03	0,71	0,0222	1098
15:00	2,12	0,37	4,99	10,71	0,30	62,72	0,65	7,66	0,13	0,10	0,02	0,24	0,51	0,01	2,97	0,03	0,72	0,0060	1105
15:30	1,95	0,38	5,57	9,35	0,33	56,75	0,64	7,49	0,08	0,09	0,02	0,26	0,44	0,02	2,65	0,03	0,70	0,0039	1100
16:00	3,75	0,46	4,79	4,82	0,33	55,81	0,74	7,44	0,09	0,18	0,02	0,23	0,23	0,02	2,64	0,03	0,72	0,0043	1126
16:30	1,52	0,36	5,06	10,61	0,33	59,06	0,72	7,75	0,09	0,07	0,02	0,25	0,52	0,02	2,89	0,04	0,74	0,0042	1125
17:00	2,14	0,38	6,38	8,86	0,33	58,03	0,70	7,49	0,11	0,10	0,02	0,30	0,42	0,02	2,73	0,03	0,72	0,0052	1111
17:30	2,56	0,44	5,26	5,43	0,33	56,37	0,72	7,58	0,10	0,12	0,02	0,25	0,26	0,02	2,71	0,03	0,73	0,0046	1112
18:00	2,04	0,36	5,60	8,98	0,22	57,16	0,72	6,39	0,04	0,09	0,02	0,26	0,42	0,01	2,64	0,03	0,59	0,0018	1104
18:30	3,32	0,36	5,16	10,01	0,00	73,13	0,71	3,63	0,04	0,14	0,02	0,22	0,43	0,00	3,17	0,03	0,31	0,0018	1105
19:00	3,40	0,47	5,25	9,37	0,03	64,17	0,71	5,36	0,14	0,15	0,02	0,24	0,43	0,00	2,91	0,03	0,48	0,0063	1123
19:30	1,99	0,38	5,71	8,03	0,31	57,95	0,69	7,73	0,11	0,09	0,02	0,27	0,38	0,01	2,75	0,03	0,73	0,0052	1114
20:00	22,66	0,43	6,22	13,52	0,31	51,96	0,72	7,78	0,14	1,08	0,02	0,30	0,65	0,01	2,48	0,03	0,73	0,0065	1099
20:30	3,21	0,53	5,36	13,36	0,31	57,09	0,72	7,73	0,18	0,15	0,02	0,25	0,63	0,01	2,69	0,03	0,72	0,0083	1104
21:00	2,03	0,42	5,64	8,62	0,30	57,55	0,69	7,70	0,08	0,09	0,02	0,26	0,40	0,01	2,66	0,03	0,70	0,0039	1105
21:30	1,82	0,39	4,83	8,27	0,31	61,21	0,66	7,74	0,10	0,08	0,02	0,22	0,38	0,01	2,84	0,03	0,71	0,0048	1114
22:00	3,09	0,48	5,19	9,82	0,32	54,68	0,74	7,66	0,05	0,14	0,02	0,24	0,46	0,01	2,55	0,03	0,71	0,0024	1125
22:30	20,67	0,56	6,16	13,00	0,33	58,26	0,70	7,70	0,05	0,98	0,03	0,29	0,62	0,02	2,77	0,03	0,72	0,0022	1110
23:00	3,89	0,38	6,15	12,47	0,31	54,62	0,68	7,67	0,07	0,18	0,02	0,29	0,58	0,01	2,54	0,03	0,71	0,0034	1082
23:30	4,18	0,49	5,34	11,09	0,31	59,20	0,61	7,67	0,07	0,19	0,02	0,24	0,50	0,01	2,68	0,03	0,68	0,0030	1098
00:00	5,44	0,36	6,21	11,94	0,29	55,92	0,58	7,90	0,06	0,25	0,02	0,29	0,56	0,01	2,62	0,03	0,71	0,0028	1102
Min	1,46	0,36	4,52	1,04	0,00	33,96	0,54	3,19	0,04	0,06	0,02	0,15	0,03	0,00	1,11	0,02	0,29	0,0016	970
Max	22,66	0,77	6,65	19,94	0,38	73,13	0,88	7,90	0,48	1,08	0,04	0,31	0,94	0,02	3,18	0,04	0,74	0,0230	1160
	3,76	0,49	5,53	8,11	0,29	57,61	0,71	7,19	0,10	8,28	1,07	12,28	18,19	0,65	128,04	1,57	32,12	0,2218	1109
Données moyennes																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.