

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,27	0,37	4,99	9,57	0,30	62,60	0,56	7,76	0,07	0,11	0,02	0,23	0,45	0,01	2,92	0,03	0,71	0,0032	1099
01:00	3,15	0,49	6,29	11,41	0,33	60,80	0,56	7,60	0,09	0,15	0,02	0,29	0,53	0,02	2,82	0,03	0,70	0,0044	1096
01:30	2,07	0,38	5,53	14,84	0,31	56,34	0,55	7,64	0,11	0,10	0,02	0,26	0,70	0,01	2,66	0,03	0,72	0,0053	1092
02:00	3,66	0,39	5,49	12,72	0,32	52,92	0,56	7,64	0,09	0,17	0,02	0,26	0,59	0,02	2,48	0,03	0,71	0,0041	1072
02:30	25,92	0,70	5,88	17,24	0,30	61,84	0,55	7,81	0,13	1,23	0,03	0,28	0,82	0,01	2,93	0,03	0,72	0,0064	1100
03:00	2,48	0,40	6,51	24,10	0,32	56,95	0,57	7,66	0,24	0,12	0,02	0,31	1,13	0,02	2,67	0,03	0,71	0,0111	1085
03:30	1,91	0,39	4,87	12,94	0,31	57,81	0,53	7,62	0,36	0,09	0,02	0,22	0,60	0,01	2,66	0,02	0,70	0,0165	1085
04:00	3,28	0,51	5,62	13,56	0,31	56,64	0,52	7,73	0,25	0,15	0,02	0,26	0,63	0,01	2,61	0,02	0,70	0,0116	1094
04:30	6,33	0,41	5,18	13,25	0,30	58,31	0,48	7,75	0,30	0,29	0,02	0,24	0,61	0,01	2,68	0,02	0,70	0,0137	1090
05:00	3,34	0,39	5,86	11,95	0,29	58,04	0,48	7,73	0,18	0,15	0,02	0,27	0,55	0,01	2,69	0,02	0,70	0,0083	1096
05:30	3,05	0,39	6,51	12,50	0,31	59,10	0,50	7,72	0,10	0,14	0,02	0,31	0,59	0,01	2,79	0,02	0,72	0,0048	1101
06:00	22,54	0,51	4,85	10,02	0,22	56,33	0,49	26,81	0,10	1,03	0,02	0,22	0,46	0,01	2,58	0,02	2,44	0,0048	1091
06:30	8,65	0,38	5,20	12,85	0,00	63,00	0,54	9,49	0,09	0,37	0,02	0,22	0,55	0,00	2,72	0,02	0,81	0,0039	1086
07:00	15,16	0,39	7,41	11,91	0,03	62,38	0,51	17,46	0,19	0,69	0,02	0,34	0,54	0,00	2,83	0,02	1,54	0,0086	1106
07:30	4,20	0,49	4,83	1,94	0,33	56,94	0,39	7,63	0,95	0,20	0,02	0,23	0,09	0,02	2,68	0,02	0,71	0,0448	1103
08:00	3,32	0,40	4,30	6,77	0,31	60,64	0,42	7,62	0,88	0,15	0,02	0,20	0,32	0,01	2,82	0,02	0,70	0,0410	1089
08:30	5,41	0,41	6,21	8,75	0,31	59,92	0,45	7,71	0,83	0,26	0,02	0,30	0,42	0,01	2,86	0,02	0,72	0,0394	1105
09:00	3,22	0,50	6,02	8,48	0,33	55,95	0,43	7,60	0,18	0,15	0,02	0,28	0,40	0,02	2,61	0,02	0,70	0,0083	1097
09:30	2,59	0,39	5,62	7,60	0,31	57,57	0,44	7,74	0,04	0,12	0,02	0,27	0,36	0,02	2,76	0,02	0,72	0,0021	1101
10:00	2,32	0,39	5,26	9,34	0,32	59,79	0,44	7,79	0,04	0,11	0,02	0,25	0,44	0,01	2,79	0,02	0,71	0,0019	1100
10:30	3,62	0,48	5,41	10,38	0,31	57,09	0,43	7,76	0,05	0,17	0,02	0,25	0,48	0,01	2,65	0,02	0,70	0,0022	1106
11:00	1,88	0,37	5,79	11,92	0,31	60,68	0,47	7,81	0,15	0,09	0,02	0,27	0,56	0,01	2,88	0,02	0,72	0,0070	1115
11:30	2,43	0,38	5,57	8,52	0,32	56,49	0,47	7,63	0,07	0,12	0,02	0,26	0,40	0,01	2,67	0,02	0,71	0,0032	1097
12:00	4,38	0,38	5,69	14,63	0,32	56,04	0,50	7,68	0,06	0,21	0,02	0,27	0,71	0,02	2,71	0,02	0,72	0,0027	1103
12:30	2,46	0,39	5,73	14,26	0,32	62,63	0,50	7,53	0,09	0,11	0,02	0,27	0,66	0,01	2,92	0,02	0,70	0,0043	1096
13:00	2,60	0,45	5,51	17,04	0,32	56,00	0,53	7,77	0,19	0,13	0,02	0,27	0,82	0,02	2,71	0,03	0,74	0,0092	1107
13:30	3,75	0,37	5,88	16,70	0,32	56,43	0,51	7,62	0,06	0,17	0,02	0,27	0,78	0,01	2,63	0,02	0,71	0,0027	1079
14:00	2,09	0,38	6,24	28,83	0,35	57,64	0,54	7,54	0,12	0,10	0,02	0,28	1,32	0,02	2,63	0,02	0,70	0,0055	1117
14:30	3,33	0,46	5,41	38,09	0,31	60,24	0,49	7,71	0,09	0,15	0,02	0,25	1,74	0,01	2,76	0,02	0,69	0,0040	1093
15:00	4,81	0,35	5,04	34,34	0,31	55,23	0,52	7,88	0,44	0,23	0,02	0,24	1,62	0,01	2,61	0,02	0,72	0,0208	1121
15:30	3,40	0,36	5,51	33,48	0,31	62,68	0,49	7,82	0,41	0,15	0,02	0,25	1,52	0,01	2,85	0,02	0,69	0,0186	1106
16:00	3,46	0,45	5,13	31,26	0,30	55,59	0,45	8,02	0,40	0,16	0,02	0,23	1,42	0,01	2,53	0,02	0,70	0,0184	1105
16:30	4,34	0,36	5,31	26,38	0,30	58,54	0,43	7,97	0,39	0,20	0,02	0,24	1,20	0,01	2,67	0,02	0,70	0,0178	1103
17:00	2,76	0,37	5,63	23,05	0,29	56,14	0,43	7,92	0,33	0,13	0,02	0,26	1,05	0,01	2,55	0,02	0,69	0,0152	1096
17:30	4,00	0,46	6,10	22,91	0,30	60,95	0,38	7,93	0,20	0,19	0,02	0,28	1,06	0,01	2,82	0,02	0,71	0,0092	1093
18:00	3,82	0,35	5,09	17,52	0,23	55,82	0,42	7,50	0,15	0,18	0,02	0,24	0,82	0,01	2,61	0,02	0,69	0,0069	1069
18:30	4,06	0,32	5,47	17,44	0,00	71,54	0,48	4,43	0,10	0,18	0,01	0,25	0,79	0,00	3,23	0,02	0,40	0,0045	1074
19:00	8,07	0,44	5,18	12,97	0,03	64,71	0,45	9,79	0,19	0,37	0,02	0,24	0,60	0,00	2,98	0,02	0,91	0,0089	1073
19:30	35,43	0,99	5,96	14,76	0,32	52,43	0,51	7,59	0,12	1,72	0,05	0,29	0,72	0,02	2,55	0,02	0,73	0,0057	1072
20:00	4,50	0,36	5,60	12,99	0,33	59,37	0,52	7,53	0,13	0,22	0,02	0,27	0,63	0,02	2,90	0,03	0,73	0,0063	1077
20:30	5,57	0,48	5,59	14,06	0,34	60,66	0,52	7,35	0,16	0,27	0,02	0,27	0,67	0,02	2,90	0,02	0,72	0,0076	1072
21:00	3,38	0,37	5,68	16,02	0,33	55,49	0,57	7,41	0,17	0,16	0,02	0,27	0,78	0,02	2,69	0,03	0,73	0,0082	1082
21:30	2,60	0,38	6,54	16,80	0,32	57,83	0,57	7,44	0,14	0,13	0,02	0,32	0,81	0,02	2,80	0,03	0,73	0,0066	1079
22:00	8,09	0,50	4,95	16,54	0,31	51,35	0,59	7,68	0,39	0,38	0,02	0,23	0,78	0,01	2,41	0,03	0,72	0,0183	1083
22:30	2,49	0,38	5,32	19,47	0,30	62,97	0,53	7,91	0,68	0,11	0,02	0,24	0,88	0,01	2,84	0,02	0,70	0,0307	1085
23:00	2,44	0,37	6,25	18,04	0,30	57,89	0,53	7,87	0,20	0,11	0,02	0,29	0,84	0,01	2,69	0,02	0,71	0,0095	1112
23:30	3,13	0,45	5,88	31,03	0,30	59,13	0,54	7,81	0,16	0,15	0,02	0,28	1,47	0,01	2,79	0,03	0,72	0,0077	1111
00:00	2,80	0,34	5,10	20,82	0,30	56,98	0,56	7,89	0,16	0,14	0,02	0,25	1,00	0,01	2,74	0,03	0,74	0,0075	1112
Min	1,88	0,32	4,30	1,94	0,00	51,35	0,38	4,43	0,04	0,09	0,01	0,20	0,09	0,00	2,41	0,02	0,40	0,0019	1069
Max	35,43	0,99	7,41	38,09	0,35	71,54	0,59	26,81	0,95	1,72	0,05	0,34	1,74	0,02	3,23	0,03	2,44	0,0448	1121
Moyenne	5,43	0,43	5,60	16,50	0,28	58,59	0,50	7,93	0,23	12,19	0,95	12,57	36,91	0,64	131,27	1,12	36,68	0,5132	1094

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des