



mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	8.14	0.36	5.05	17.91	0.32	58.68	0.56	7.70	0.16	0.40	0.02	0.25	0.87	0.02	2.86	0.03	0.74	0.0078	1094
01:00	3.67	0.46	5.55	16.86	0.34	60.18	0.59	7.60	0.15	0.18	0.02	0.27	0.82	0.02	2.93	0.03	0.74	0.0071	1098
01:30	2.33	0.36	6.81	23.90	0.31	57.58	0.61	7.66	0.05	0.11	0.02	0.33	1.17	0.02	2.82	0.03	0.75	0.0023	1103
02:00	2.25	0.35	4.81	14.10	0.30	57.90	0.61	7.79	0.04	0.11	0.02	0.23	0.67	0.01	2.74	0.03	0.72	0.0019	1105
02:30	3.13	0.44	5.67	17.09	0.30	58.96	0.65	7.89	0.04	0.15	0.02	0.27	0.81	0.01	2.78	0.03	0.72	0.0020	1123
03:00	1.93	0.35	6.20	18.30	0.31	58.69	0.65	8.08	0.12	0.09	0.02	0.30	0.90	0.02	2.87	0.03	0.75	0.0058	1130
03:30	1.76	0.35	5.46	14.53	0.31	54.18	0.68	7.83	0.11	0.08	0.02	0.26	0.70	0.01	2.61	0.03	0.73	0.0052	1117
04:00	2.81	0.46	5.88	13.20	0.31	63.19	0.67	7.75	0.10	0.14	0.02	0.28	0.64	0.02	3.04	0.03	0.73	0.0049	1111
04:30	2.00	0.35	6.35	13.74	0.31	55.30	0.68	7.81	0.10	0.10	0.02	0.31	0.68	0.02	2.73	0.03	0.75	0.0049	1132
05:00	1.93	0.35	5.17	8.22	0.32	60.86	0.72	7.69	0.13	0.09	0.02	0.25	0.40	0.02	2.98	0.04	0.74	0.0065	1110
05:30	2.37	0.36	5.25	12.69	0.31	57.89	0.78	7.70	0.11	0.12	0.02	0.26	0.63	0.02	2.86	0.04	0.75	0.0053	1125
06:00	3.76	0.42	5.43	15.63	0.23	57.37	0.78	7.47	0.04	0.18	0.02	0.26	0.75	0.01	2.76	0.04	0.72	0.0020	1113
06:30	4.90	0.35	5.49	18.55	0.00	67.08	0.77	5.44	0.04	0.23	0.02	0.26	0.87	0.00	3.16	0.04	0.50	0.0018	1110
07:00	4.08	0.32	5.51	14.36	0.03	66.20	0.73	5.43	1.83	0.19	0.02	0.26	0.67	0.00	3.09	0.03	0.50	0.0855	1108
07:30	4.02	0.43	5.05	12.47	0.31	56.34	0.62	7.75	0.11	0.20	0.02	0.25	0.62	0.02	2.80	0.03	0.75	0.0052	1151
08:00	2.28	0.38	5.61	11.85	0.30	60.46	0.63	7.64	0.05	0.11	0.02	0.27	0.57	0.01	2.92	0.03	0.73	0.0022	1128
08:30	3.22	0.36	5.52	14.61	0.32	57.12	0.63	7.72	0.06	0.16	0.02	0.27	0.72	0.02	2.80	0.03	0.74	0.0029	1114
09:00	3.54	0.45	4.98	8.96	0.33	60.10	0.66	7.50	0.08	0.17	0.02	0.24	0.43	0.02	2.86	0.03	0.72	0.0036	1122
09:30	3.50	0.38	6.79	9.86	0.31	56.27	0.68	7.65	0.04	0.17	0.02	0.33	0.48	0.02	2.73	0.03	0.73	0.0020	1124
10:00	3.32	0.37	7.92	21.23	0.33	59.56	0.70	7.53	0.04	0.16	0.02	0.38	1.03	0.02	2.89	0.03	0.73	0.0020	1119
10:30	3.76	0.44	5.32	14.40	0.30	54.55	0.70	7.45	0.05	0.18	0.02	0.26	0.70	0.01	2.63	0.03	0.73	0.0026	1094
11:00	5.16	0.36	6.64	18.66	0.30	54.78	0.69	7.88	0.14	0.25	0.02	0.32	0.91	0.01	2.68	0.03	0.75	0.0066	1091
11:30	4.60	0.35	3.90	1.01	0.29	61.29	0.65	7.44	0.06	0.22	0.02	0.18	0.05	0.01	2.89	0.03	0.71	0.0027	1123
12:00	3.40	0.36	4.08	2.09	0.31	60.51	0.73	7.24	0.16	0.16	0.02	0.19	0.10	0.01	2.79	0.03	0.69	0.0075	1103
12:30	3.02	0.37	7.14	4.54	0.29	50.54	0.67	7.31	0.07	0.13	0.02	0.32	0.20	0.01	2.25	0.03	0.67	0.0033	1082
13:00	4.81	0.44	5.70	3.98	0.28	61.97	0.56	7.62	0.07	0.22	0.02	0.26	0.18	0.01	2.78	0.03	0.68	0.0033	1124
13:30	2.95	0.33	5.16	1.28	0.29	57.70	0.59	7.54	0.18	0.14	0.02	0.24	0.06	0.01	2.67	0.03	0.69	0.0082	1157
14:00	5.02	0.36	6.78	5.89	0.30	54.99	0.64	7.41	0.16	0.24	0.02	0.32	0.28	0.01	2.59	0.03	0.71	0.0074	1125
14:30	4.08	0.44	5.98	4.53	0.29	64.39	0.60	7.53	0.08	0.20	0.02	0.29	0.22	0.01	3.10	0.03	0.72	0.0036	1106
15:00	2.84	0.34	4.63	5.23	0.29	53.96	0.63	7.32	0.10	0.13	0.02	0.22	0.25	0.01	2.55	0.03	0.70	0.0045	1075
15:30	2.55	0.33	4.61	4.54	0.31	59.07	0.59	7.51	0.17	0.12	0.02	0.22	0.22	0.01	2.81	0.03	0.71	0.0080	1098
16:00	63.84	0.50	5.71	16.94	0.28	31.98	0.56	7.58	0.15	3.07	0.02	0.27	0.81	0.01	1.54	0.03	0.70	0.0072	1073
16:30	5.12	0.35	5.59	4.78	0.30	54.06	0.54	7.39	0.10	0.24	0.02	0.27	0.23	0.01	2.57	0.03	0.70	0.0050	1050
17:00	4.28	0.35	7.07	5.24	0.31	60.20	0.55	7.37	0.15	0.20	0.02	0.34	0.25	0.02	2.88	0.03	0.72	0.0072	1070
17:30	6.36	0.44	5.57	4.22	0.31	55.07	0.53	7.37	0.26	0.31	0.02	0.27	0.20	0.02	2.66	0.03	0.72	0.0126	1069
18:00	3.97	0.33	4.77	3.69	0.21	62.98	0.55	6.82	0.33	0.19	0.02	0.23	0.18	0.01	3.02	0.03	0.66	0.0157	1077
18:30	4.90	0.31	5.15	9.82	0.00	62.90	0.50	5.28	0.15	0.23	0.01	0.24	0.45	0.00	2.89	0.02	0.49	0.0069	1082
19:00	4.52	0.40	5.23	8.78	0.03	64.49	0.51	6.24	0.38	0.21	0.02	0.25	0.41	0.00	3.02	0.02	0.58	0.0177	1108
19:30	3.99	0.34	5.21	4.73	0.30	60.43	0.59	7.65	0.33	0.19	0.02	0.25	0.23	0.01	2.94	0.03	0.74	0.0159	1124
20:00	3.24	0.39	6.43	8.89	0.29	55.45	0.63	7.60	0.21	0.16	0.02	0.31	0.43	0.01	2.68	0.03	0.74	0.0100	1092
20:30	3.24	0.54	5.22	5.55	0.29	59.80	0.65	7.69	0.20	0.16	0.03	0.25	0.27	0.01	2.89	0.03	0.74	0.0099	1093
21:00	3.52	0.50	5.82	9.18	0.29	56.13	0.65	7.74	0.18	0.17	0.02	0.28	0.44	0.01	2.72	0.03	0.74	0.0086	1105
21:30	2.99	0.41	5.45	5.77	0.29	62.36	0.69	7.66	0.21	0.14	0.02	0.26	0.28	0.01	2.99	0.03	0.73	0.0100	1103
22:00	3.31	0.53	7.51	10.01	0.30	49.25	0.69	7.48	0.16	0.16	0.03	0.36	0.47	0.01	2.33	0.03	0.71	0.0076	1085
22:30	2.19	0.50	4.93	1.80	0.30	67.72	0.63	7.64	0.11	0.10	0.02	0.23	0.09	0.01	3.22	0.03	0.72	0.0053	1104
23:00	2.68	0.51	4.37	3.95	0.29	57.21	0.64	7.68	0.14	0.13	0.02	0.21	0.19	0.01	2.78	0.03	0.74	0.0069	1107
23:30	4.08	0.59	6.40	10.36	0.30	56.14	0.67	7.71	0.06	0.20	0.03	0.31	0.50	0.01	2.70	0.03	0.73	0.0029	1083
00:00	3.72	0.45	4.95	6.02	0.29	57.53	0.66	7.83	0.04	0.18	0.02	0.24	0.29	0.01	2.79	0.03	0.75	0.0019	1089
Min	1.76	0.31	3.90	1.01	0.00	31.98	0.50	5.28	0.04	0.08	0.01	0.18	0.05	0.00	1.54	0.02	0.49	0.0018	1050
Max	63.84	0.59	7.92	23.90	0.34	67.72	0.78	8.08	1.83	3.07	0.03	0.38	1.17	0.02	3.22	0.04	0.75	0.0855	1157
Moyenne	4.86	0.40	5.62	10.08	0.28	58.15	0.64	7.43	0.16	11.16	0.92	12.92	23.29	0.64	133.60	1.47	33.93	0.3699	1105

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.