



mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	3.84	0.42	6.30	9.77	0.29	55.77	0.65	7.84	0.07	0.18	0.02	0.29	0.46	0.01	2.61	0.03	0.73	0.0033	1077
01:00	6.95	0.55	6.26	9.86	0.29	56.45	0.59	7.96	0.45	0.32	0.03	0.29	0.45	0.01	2.59	0.03	0.71	0.0208	1082
01:30	2.19	0.41	5.70	6.20	0.29	64.65	0.56	7.86	1.93	0.10	0.02	0.26	0.29	0.01	2.99	0.03	0.71	0.0895	1111
02:00	3.22	0.38	4.18	1.08	0.30	54.81	0.60	7.50	2.69	0.15	0.02	0.19	0.05	0.01	2.52	0.03	0.70	0.1234	1132
02:30	3.42	0.49	5.54	9.01	0.29	58.30	0.60	7.80	2.07	0.17	0.02	0.27	0.44	0.01	2.83	0.03	0.74	0.1006	1141
03:00	2.57	0.39	8.41	15.42	0.30	60.15	0.62	7.67	1.01	0.12	0.02	0.40	0.74	0.01	2.88	0.03	0.73	0.0486	1111
03:30	3.45	0.39	4.87	8.87	0.30	56.47	0.63	7.69	0.94	0.17	0.02	0.23	0.43	0.01	2.72	0.03	0.74	0.0454	1113
04:00	4.57	0.48	4.92	13.57	0.30	56.98	0.70	7.69	0.80	0.22	0.02	0.24	0.65	0.01	2.73	0.03	0.74	0.0381	1103
04:30	3.13	0.39	5.53	12.93	0.31	57.34	0.71	7.63	0.56	0.15	0.02	0.26	0.60	0.01	2.67	0.03	0.71	0.0262	1083
05:00	3.14	0.40	6.46	9.18	0.29	56.69	0.64	7.74	0.52	0.14	0.02	0.30	0.42	0.01	2.60	0.03	0.71	0.0237	1080
05:30	2.93	0.43	5.08	7.42	0.29	60.91	0.64	7.74	0.53	0.13	0.02	0.23	0.34	0.01	2.76	0.03	0.70	0.0239	1105
06:00	10.44	0.53	5.64	9.63	0.21	55.58	0.66	7.47	0.58	0.48	0.02	0.26	0.44	0.01	2.53	0.03	0.69	0.0265	1105
06:30	4.35	0.38	5.96	12.00	0.00	70.74	0.63	4.79	0.43	0.19	0.02	0.27	0.53	0.00	3.15	0.03	0.42	0.0192	1104
07:00	4.23	0.36	4.79	6.17	0.03	66.42	0.60	5.55	0.49	0.19	0.02	0.22	0.28	0.00	2.99	0.03	0.50	0.0221	1094
07:30	4.27	0.51	12.86	15.99	0.30	54.48	0.60	7.63	0.39	0.20	0.02	0.60	0.75	0.01	2.54	0.03	0.71	0.0184	1087
08:00	2.81	0.41	4.07	0.03	0.29	61.18	0.54	7.50	0.15	0.13	0.02	0.19	0.00	0.01	2.81	0.02	0.70	0.0069	1084
08:30	2.61	0.41	3.25	1.13	0.31	53.58	0.55	7.53	0.44	0.12	0.02	0.15	0.05	0.01	2.52	0.03	0.71	0.0208	1087
09:00	4.09	0.49	4.77	2.73	0.31	62.78	0.60	7.52	0.29	0.19	0.02	0.22	0.13	0.01	2.94	0.03	0.71	0.0138	1086
09:30	3.84	0.40	5.35	3.87	0.30	56.20	0.57	7.68	0.19	0.18	0.02	0.25	0.18	0.01	2.68	0.03	0.72	0.0089	1106
10:00	5.84	0.39	7.79	10.39	0.34	55.18	0.58	7.67	0.15	0.28	0.02	0.37	0.49	0.02	2.62	0.03	0.73	0.0072	1076
10:30	12.57	0.44	6.97	3.02	0.29	51.10	0.56	7.59	0.19	0.61	0.02	0.34	0.15	0.01	2.46	0.03	0.72	0.0093	1100
11:00	4.91	0.36	2.31	0.00	1.45	59.58	0.47	7.64	0.04	0.24	0.02	0.11	0.00	0.07	2.87	0.02	0.73	0.0022	1098
11:30	4.27	0.34	2.55	0.03	8.00	62.78	0.55	7.60	0.06	0.21	0.02	0.12	0.00	0.39	3.07	0.03	0.74	0.0030	1125
12:00	3.90	0.34	3.41	1.24	10.97	55.17	0.58	7.53	0.12	0.19	0.02	0.17	0.06	0.53	2.68	0.03	0.74	0.0060	1117
12:30	4.83	0.35	4.67	2.75	4.67	48.50	0.53	7.47	0.23	0.23	0.02	0.22	0.13	0.22	2.33	0.03	0.73	0.0112	1077
13:00	3.27	0.44	6.58	4.32	4.38	61.10	0.48	7.57	0.13	0.15	0.02	0.31	0.20	0.21	2.88	0.02	0.71	0.0061	1095
13:30	4.01	0.33	5.38	2.09	15.60	61.05	0.57	7.57	0.04	0.19	0.02	0.26	0.10	0.75	2.94	0.03	0.73	0.0020	1122
14:00	3.61	0.37	4.75	2.28	18.84	60.93	0.61	6.96	0.10	0.16	0.02	0.21	0.10	0.85	2.75	0.03	0.68	0.0047	1103
14:30	3.83	0.43	7.26	11.40	5.46	63.30	0.54	7.70	0.30	0.18	0.02	0.35	0.55	0.26	3.05	0.03	0.73	0.0147	1123
15:00	6.66	0.35	6.35	8.71	0.43	57.81	0.50	7.49	0.11	0.31	0.02	0.29	0.40	0.02	2.68	0.02	0.70	0.0052	1078
15:30	9.87	0.35	6.44	6.20	0.42	42.43	0.45	7.47	0.04	0.45	0.02	0.29	0.28	0.02	1.92	0.02	0.67	0.0018	1073
16:00	2.61	0.43	3.48	0.87	0.42	48.18	0.41	7.45	0.04	0.12	0.02	0.16	0.04	0.02	2.28	0.02	0.70	0.0019	1083
16:30	4.42	0.36	6.78	7.98	0.39	55.91	0.44	7.33	0.05	0.20	0.02	0.31	0.37	0.02	2.58	0.02	0.69	0.0021	1052
17:00	3.25	0.34	5.18	3.30	0.42	61.95	0.41	7.39	0.09	0.15	0.02	0.24	0.15	0.02	2.86	0.02	0.70	0.0041	1074
17:30	2.98	0.41	4.78	1.94	0.41	58.16	0.44	7.42	0.05	0.14	0.02	0.23	0.09	0.02	2.80	0.02	0.72	0.0022	1091
18:00	3.50	0.33	4.90	3.97	0.31	62.21	0.49	6.37	0.05	0.17	0.02	0.23	0.19	0.01	2.93	0.02	0.62	0.0024	1070
18:30	3.78	0.29	5.37	6.10	0.00	64.18	0.44	4.04	0.05	0.18	0.01	0.25	0.28	0.00	2.98	0.02	0.38	0.0021	1086
19:00	3.22	0.42	5.33	5.36	0.04	64.08	0.45	4.88	0.10	0.15	0.02	0.25	0.25	0.00	3.03	0.02	0.46	0.0046	1089
19:30	2.12	0.35	5.59	4.40	0.40	59.95	0.51	7.63	0.22	0.11	0.02	0.28	0.22	0.02	2.98	0.03	0.74	0.0111	1100
20:00	2.85	0.37	5.85	3.23	0.37	58.13	0.56	7.56	0.24	0.14	0.02	0.29	0.16	0.02	2.86	0.03	0.74	0.0118	1110
20:30	4.28	0.48	5.17	3.54	0.43	57.88	0.64	7.64	0.18	0.21	0.02	0.26	0.18	0.02	2.90	0.03	0.75	0.0092	1117
21:00	3.03	0.40	6.24	5.46	0.45	58.32	0.66	7.54	0.07	0.15	0.02	0.31	0.27	0.02	2.88	0.03	0.74	0.0033	1099
21:30	2.92	0.38	6.06	6.07	0.40	58.23	0.69	7.44	0.04	0.14	0.02	0.30	0.30	0.02	2.84	0.03	0.73	0.0019	1087
22:00	4.43	0.45	5.73	5.75	0.41	59.16	0.76	7.60	0.04	0.22	0.02	0.28	0.28	0.02	2.93	0.04	0.75	0.0019	1113
22:30	10.00	0.40	5.47	7.70	0.41	58.53	0.81	7.69	0.04	0.49	0.02	0.27	0.38	0.02	2.90	0.04	0.75	0.0019	1135
23:00	2.87	0.39	4.96	5.77	0.38	55.79	0.83	7.48	0.05	0.14	0.02	0.24	0.28	0.02	2.67	0.04	0.72	0.0026	1109
23:30	6.07	0.47	5.80	6.94	0.43	58.90	0.86	7.59	0.05	0.30	0.02	0.28	0.34	0.02	2.88	0.04	0.74	0.0022	1104
00:00	4.57	0.37	5.61	7.66	0.42	59.66	0.88	7.73	0.05	0.22	0.02	0.28	0.38	0.02	2.94	0.04	0.76	0.0024	1114
Min	2.12	0.29	2.31	0.00	0.00	42.43	0.41	4.04	0.04	0.10	0.01	0.11	0.00	0.00	1.92	0.02	0.38	0.0018	1052
Max	12.57	0.55	12.86	15.99	18.84	70.74	0.88	7.96	2.69	0.61	0.03	0.60	0.75	0.85	3.15	0.04	0.76	0.1234	1141
Moyenne	4.39	0.40	5.56	6.11	1.71	58.28	0.59	7.33	0.36	0.97	0.02	0.22	0.13	0.01	2.85	0.03	0.73	0.0022	1098

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.