



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	4.15	0.37	5.18	7.52	0.43	57.48	0.94	7.63	0.07	0.20	0.02	0.25	0.36	0.02	2.79	0.05	0.75	0.0032	1111
01:00	4.15	0.48	6.37	12.81	0.44	55.46	0.96	7.70	0.12	0.20	0.02	0.31	0.62	0.02	2.68	0.05	0.74	0.0060	1101
01:30	2.47	0.39	5.36	10.34	0.43	62.28	0.90	7.67	0.16	0.12	0.02	0.25	0.48	0.02	2.91	0.04	0.72	0.0074	1089
02:00	2.55	0.38	6.13	13.79	0.44	53.73	0.87	7.71	0.35	0.12	0.02	0.29	0.64	0.02	2.50	0.04	0.72	0.0164	1085
02:30	3.81	0.47	4.91	9.20	0.42	60.27	0.89	7.67	0.47	0.18	0.02	0.23	0.43	0.02	2.84	0.04	0.72	0.0219	1100
03:00	3.05	0.36	4.97	8.11	0.42	59.39	0.85	7.62	0.10	0.15	0.02	0.24	0.39	0.02	2.84	0.04	0.73	0.0050	1105
03:30	3.88	0.38	5.31	10.22	0.48	56.80	0.90	7.71	0.04	0.19	0.02	0.26	0.50	0.02	2.75	0.04	0.75	0.0021	1098
04:00	4.16	0.50	6.81	14.29	0.44	54.04	0.96	7.74	0.04	0.20	0.02	0.33	0.68	0.02	2.59	0.05	0.74	0.0020	1081
04:30	3.35	0.41	4.99	10.75	0.45	61.78	0.88	7.85	0.04	0.16	0.02	0.23	0.50	0.02	2.89	0.04	0.73	0.0018	1089
05:00	3.45	0.41	8.13	26.02	0.44	54.20	0.80	7.87	0.04	0.16	0.02	0.37	1.19	0.02	2.49	0.04	0.71	0.0018	1089
05:30	2.68	0.39	4.68	9.81	0.44	61.11	0.76	7.90	0.04	0.13	0.02	0.22	0.46	0.02	2.85	0.04	0.72	0.0018	1099
06:00	3.62	0.47	3.32	4.07	0.95	60.78	0.82	7.57	0.04	0.17	0.02	0.16	0.19	0.04	2.84	0.04	0.71	0.0019	1125
06:30	3.76	0.33	3.94	14.18	2.39	65.37	0.79	4.17	0.04	0.17	0.02	0.18	0.65	0.11	3.01	0.04	0.38	0.0017	1126
07:00	3.56	0.38	8.11	27.30	1.91	62.19	0.68	4.91	0.04	0.16	0.02	0.36	1.21	0.09	2.76	0.03	0.44	0.0016	1073
07:30	3.54	0.53	4.24	6.82	0.42	59.32	0.72	7.72	0.04	0.17	0.02	0.20	0.32	0.02	2.78	0.03	0.72	0.0021	1097
08:00	2.38	0.42	5.25	8.55	0.41	50.56	0.74	7.68	0.04	0.11	0.02	0.25	0.40	0.02	2.37	0.03	0.71	0.0018	1084
08:30	2.50	0.40	5.02	4.26	0.47	60.25	0.69	7.58	0.04	0.12	0.02	0.24	0.20	0.02	2.85	0.03	0.71	0.0021	1094
09:00	3.47	0.50	3.96	2.47	0.44	41.62	0.73	7.53	0.09	0.16	0.02	0.18	0.12	0.02	1.95	0.03	0.71	0.0042	1104
09:30	4.25	0.48	3.38	3.38	0.46	41.12	0.89	7.58	0.16	0.20	0.02	0.16	0.16	0.02	1.96	0.04	0.73	0.0078	1105
10:00	5.77	0.38	3.48	7.33	0.45	32.52	1.34	7.54	0.16	0.28	0.02	0.17	0.35	0.02	1.56	0.06	0.72	0.0078	1085
10:30	4.91	0.46	3.89	5.81	0.43	44.68	1.31	7.46	0.08	0.23	0.02	0.18	0.27	0.02	2.10	0.06	0.71	0.0036	1085
11:00	3.37	0.35	4.01	5.43	0.44	32.26	1.31	7.53	0.30	0.16	0.02	0.19	0.26	0.02	1.55	0.06	0.72	0.0142	1080
11:30	4.22	0.35	5.05	6.58	0.43	41.36	1.33	7.63	0.67	0.20	0.02	0.24	0.31	0.02	1.96	0.06	0.72	0.0317	1083
12:00	2.51	0.35	6.99	9.17	0.38	41.60	1.21	7.62	0.79	0.12	0.02	0.32	0.42	0.02	1.92	0.06	0.69	0.0363	1089
12:30	2.58	0.33	3.41	0.24	0.42	42.28	1.17	7.62	1.17	0.12	0.02	0.16	0.01	0.02	1.94	0.05	0.69	0.0535	1105
13:00	3.06	0.39	2.30	0.02	0.37	38.46	1.59	7.71	2.34	0.15	0.02	0.11	0.00	0.02	1.83	0.08	0.72	0.1113	1121
13:30	3.32	0.32	1.89	0.94	0.42	42.51	2.02	7.63	2.93	0.16	0.02	0.09	0.05	0.02	2.03	0.10	0.73	0.1402	1132
14:00	3.63	0.34	2.84	20.83	0.45	37.11	2.38	7.51	2.60	0.18	0.02	0.14	1.01	0.02	1.79	0.12	0.73	0.1255	1142
14:30	3.66	0.42	4.21	14.91	0.41	34.10	2.43	7.59	1.34	0.18	0.02	0.20	0.72	0.02	1.65	0.12	0.73	0.0647	1116
15:00	21.40	0.49	4.34	9.21	0.41	40.38	2.03	7.14	0.93	0.94	0.02	0.19	0.41	0.02	1.78	0.09	0.66	0.0409	1066
15:30	12.34	0.33	5.24	19.02	0.00	42.91	1.64	4.93	0.74	0.54	0.01	0.23	0.84	0.00	1.89	0.07	0.44	0.0325	1086
16:00	3.57	0.35	2.67	5.32	0.00	49.92	1.53	3.91	0.71	0.16	0.02	0.12	0.23	0.00	2.18	0.07	0.34	0.0310	1097
16:30	2.99	0.26	2.23	6.61	0.00	46.63	1.31	3.24	0.45	0.13	0.01	0.10	0.29	0.00	2.04	0.06	0.28	0.0195	1105
17:00	2.92	0.27	3.76	8.40	0.00	48.68	1.37	3.16	0.22	0.13	0.01	0.17	0.37	0.00	2.14	0.06	0.28	0.0097	1086
17:30	3.64	0.36	4.17	7.70	0.00	45.84	1.33	4.05	0.19	0.17	0.02	0.19	0.35	0.00	2.08	0.06	0.36	0.0087	1095
18:00	3.58	0.28	4.66	7.42	0.00	53.48	1.28	3.89	0.12	0.16	0.01	0.21	0.33	0.00	2.37	0.06	0.35	0.0052	1089
18:30	4.04	0.26	3.43	3.72	0.00	46.04	1.53	4.42	0.07	0.18	0.01	0.16	0.17	0.00	2.11	0.07	0.40	0.0031	1115
19:00	3.02	0.35	2.48	3.16	0.04	43.61	1.67	4.69	0.60	0.14	0.02	0.11	0.15	0.00	2.01	0.08	0.43	0.0275	1104
19:30	2.17	0.34	4.14	4.60	0.40	61.24	1.46	7.42	0.89	0.10	0.02	0.20	0.22	0.02	2.95	0.07	0.72	0.0430	1109
20:00	2.73	0.37	5.27	4.62	0.44	58.00	1.36	7.37	1.00	0.13	0.02	0.25	0.22	0.02	2.79	0.07	0.72	0.0480	1105
20:30	3.37	0.47	6.55	7.53	0.42	56.99	1.38	7.45	1.11	0.16	0.02	0.32	0.36	0.02	2.76	0.07	0.73	0.0538	1097
21:00	2.49	0.35	4.98	5.55	0.42	55.97	1.25	7.34	0.22	0.12	0.02	0.24	0.27	0.02	2.71	0.06	0.72	0.0104	1077
21:30	1.44	0.37	5.28	8.08	0.43	57.05	0.98	7.35	0.06	0.07	0.02	0.25	0.38	0.02	2.70	0.05	0.70	0.0027	1079
22:00	8.84	0.44	5.36	11.34	0.39	50.40	0.79	7.46	0.04	0.42	0.02	0.25	0.54	0.02	2.38	0.04	0.70	0.0020	1086
22:30	8.89	0.41	6.30	11.18	0.39	53.11	0.69	7.60	0.04	0.42	0.02	0.29	0.52	0.02	2.48	0.03	0.70	0.0019	1087
23:00	18.52	0.38	5.28	13.47	0.38	60.53	0.67	7.46	0.09	0.86	0.02	0.24	0.62	0.02	2.81	0.03	0.69	0.0042	1085
23:30	9.04	0.44	6.65	14.58	0.41	52.47	0.60	7.62	0.04	0.42	0.02	0.31	0.68	0.02	2.44	0.03	0.70	0.0018	1089
00:00	17.28	0.40	6.45	17.74	0.41	54.33	0.58	7.62	0.04	0.79	0.02	0.29	0.81	0.02	2.48	0.03	0.69	0.0018	1082
Min	1.44	0.26	1.89	0.02	0.00	32.26	0.58	3.16	0.04	0.07	0.01	0.09	0.00	0.00	1.55	0.03	0.28	0.0016	1066
Max	21.40	0.53	8.13	27.30	2.39	65.37	2.43	7.90	2.93	0.94	0.02	0.37	1.21	0.11	3.01	0.12	0.75	0.1402	1142
Moyenne	4.88	0.39	4.74	9.26	0.44	50.88	1.15	6.87	0.46	10.85	0.87	10.63	20.69	0.98	114.09	2.58	30.91	1.0293	1096

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	CO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				94,95						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.