



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5.83	0.46	6.31	7.64	0.43	54.51	0.64	7.65	0.08	0.28	0.02	0.30	0.37	0.02	2.64	0.03	0.73	0.0038	1097
01:00	3.58	0.47	5.12	4.13	0.39	61.41	0.63	7.59	0.54	0.17	0.02	0.25	0.20	0.02	2.98	0.03	0.73	0.0260	1105
01:30	3.47	0.53	5.30	4.09	0.39	59.77	0.70	7.55	0.71	0.17	0.03	0.26	0.20	0.02	2.90	0.03	0.73	0.0347	1107
02:00	3.55	0.42	6.30	5.63	0.44	54.60	0.72	7.58	0.75	0.17	0.02	0.31	0.28	0.02	2.68	0.04	0.74	0.0368	1112
02:30	3.96	0.44	5.13	4.12	0.41	56.85	0.70	7.49	0.73	0.19	0.02	0.25	0.20	0.02	2.77	0.03	0.73	0.0354	1086
03:00	4.21	0.48	5.43	3.72	0.42	62.27	0.72	7.45	0.46	0.20	0.02	0.26	0.18	0.02	3.02	0.03	0.73	0.0222	1090
03:30	3.16	0.35	5.99	3.20	0.39	55.31	0.73	7.52	0.04	0.15	0.02	0.29	0.16	0.02	2.69	0.04	0.73	0.0018	1091
04:00	2.98	0.43	6.17	4.12	0.42	60.32	0.72	7.53	0.04	0.14	0.02	0.29	0.20	0.02	2.86	0.03	0.72	0.0017	1090
04:30	3.41	0.55	5.79	5.82	0.40	53.95	0.71	7.62	0.05	0.16	0.03	0.28	0.28	0.02	2.61	0.03	0.73	0.0022	1096
05:00	2.26	0.52	5.37	4.99	0.43	60.99	0.74	7.67	0.40	0.11	0.03	0.26	0.24	0.02	2.95	0.04	0.73	0.0194	1118
05:30	2.57	0.54	5.17	5.65	0.42	57.41	0.69	7.58	0.43	0.12	0.03	0.25	0.27	0.02	2.73	0.03	0.72	0.0205	1099
06:00	2.79	0.53	6.06	7.27	0.82	57.58	0.75	6.62	0.46	0.13	0.02	0.28	0.33	0.04	2.64	0.03	0.62	0.0213	1100
06:30	3.82	0.57	5.31	8.10	2.08	69.28	0.71	4.15	0.72	0.17	0.03	0.24	0.36	0.09	3.07	0.03	0.37	0.0318	1090
07:00	3.15	0.40	5.47	7.40	1.67	63.06	0.73	4.52	0.69	0.14	0.02	0.25	0.33	0.08	2.85	0.03	0.41	0.0313	1108
07:30	2.91	0.40	5.36	5.04	0.40	60.50	0.72	7.60	0.44	0.14	0.02	0.25	0.24	0.02	2.86	0.03	0.72	0.0209	1103
08:00	1.90	0.39	5.41	4.78	0.41	57.76	0.77	7.65	0.47	0.09	0.02	0.26	0.23	0.02	2.82	0.04	0.74	0.0231	1122
08:30	2.23	0.36	5.45	3.51	0.42	57.15	0.81	7.41	0.40	0.11	0.02	0.26	0.17	0.02	2.70	0.04	0.71	0.0189	1097
09:00	1.99	0.37	5.60	3.91	0.44	58.01	0.84	7.59	0.54	0.10	0.02	0.27	0.19	0.02	2.78	0.04	0.72	0.0258	1122
09:30	1.95	0.39	5.64	4.15	0.40	58.29	0.83	7.55	0.39	0.09	0.02	0.27	0.20	0.02	2.75	0.04	0.71	0.0186	1106
10:00	1.85	0.33	6.08	4.12	0.42	57.53	0.82	7.57	0.36	0.09	0.02	0.29	0.20	0.02	2.73	0.04	0.72	0.0169	1106
10:30	2.72	0.35	5.53	3.29	0.41	57.93	0.85	7.72	0.43	0.13	0.02	0.27	0.16	0.02	2.79	0.04	0.73	0.0208	1116
11:00	4.31	0.38	6.96	9.11	0.40	55.49	0.82	7.85	0.76	0.21	0.02	0.33	0.44	0.02	2.66	0.04	0.73	0.0363	1107
11:30	5.95	0.32	5.57	2.61	0.38	60.77	0.79	7.79	0.87	0.29	0.02	0.27	0.13	0.02	2.93	0.04	0.73	0.0418	1115
12:00	1.77	0.33	4.87	6.48	0.43	56.53	0.78	7.76	0.86	0.08	0.02	0.23	0.31	0.02	2.71	0.04	0.72	0.0414	1124
12:30	1.81	0.35	5.86	6.55	0.39	59.41	0.77	7.68	0.67	0.08	0.02	0.27	0.31	0.02	2.77	0.04	0.71	0.0314	1120
13:00	1.91	0.44	6.51	13.62	0.38	58.95	0.77	7.73	0.53	0.09	0.02	0.30	0.63	0.02	2.73	0.04	0.70	0.0247	1115
13:30	1.16	0.34	5.33	9.18	0.40	55.10	0.76	7.71	0.47	0.05	0.02	0.25	0.43	0.02	2.55	0.04	0.70	0.0217	1105
14:00	2.12	0.33	5.73	7.57	0.42	57.57	0.77	7.51	0.61	0.10	0.02	0.26	0.35	0.02	2.65	0.04	0.69	0.0279	1118
14:30	2.81	0.40	6.19	16.15	0.39	61.67	0.72	7.77	0.52	0.13	0.02	0.29	0.76	0.02	2.90	0.03	0.71	0.0244	1122
15:00	1.84	0.29	4.97	8.34	0.41	58.14	0.74	7.69	0.62	0.09	0.01	0.24	0.40	0.02	2.76	0.04	0.71	0.0295	1116
15:30	1.58	0.30	7.17	9.95	0.43	57.55	0.74	7.54	0.41	0.07	0.01	0.34	0.47	0.02	2.72	0.03	0.71	0.0195	1089
16:00	2.50	0.39	5.00	4.98	0.42	58.00	0.76	7.65	0.43	0.12	0.02	0.24	0.24	0.02	2.77	0.04	0.72	0.0208	1104
16:30	1.90	0.29	5.28	8.94	0.41	59.46	0.78	7.63	1.00	0.09	0.01	0.25	0.42	0.02	2.81	0.04	0.71	0.0474	1104
17:00	2.55	0.30	5.51	7.35	0.45	57.51	0.80	7.56	0.95	0.12	0.01	0.26	0.35	0.02	2.75	0.04	0.72	0.0455	1102
17:30	3.49	0.39	6.81	7.46	0.41	58.68	0.85	7.67	0.59	0.17	0.02	0.33	0.36	0.02	2.87	0.04	0.74	0.0289	1099
18:00	2.71	0.28	5.90	7.26	0.48	56.86	0.88	6.46	0.48	0.13	0.01	0.28	0.34	0.02	2.68	0.04	0.61	0.0225	1086
18:30	3.46	0.24	5.39	9.38	0.63	69.90	0.92	3.80	0.36	0.15	0.01	0.24	0.42	0.03	3.12	0.04	0.34	0.0159	1096
19:00	3.81	0.36	5.49	8.44	0.44	63.02	0.89	5.50	0.30	0.17	0.02	0.25	0.39	0.02	2.88	0.04	0.49	0.0139	1097
19:30	2.44	0.30	5.04	6.72	0.38	56.08	0.69	7.80	0.21	0.12	0.01	0.24	0.32	0.02	2.68	0.03	0.72	0.0099	1115
20:00	2.48	0.29	5.35	6.68	0.39	61.83	0.70	7.85	0.12	0.12	0.01	0.26	0.32	0.02	3.00	0.03	0.73	0.0057	1133
20:30	3.84	0.39	5.61	8.63	0.37	54.84	0.73	7.83	0.38	0.19	0.02	0.27	0.42	0.02	2.69	0.04	0.74	0.0185	1120
21:00	2.65	0.30	5.87	6.39	0.43	55.11	0.68	7.64	1.04	0.13	0.01	0.28	0.31	0.02	2.65	0.03	0.72	0.0498	1093
21:30	5.06	0.29	5.97	6.21	0.37	61.85	0.68	7.88	0.93	0.24	0.01	0.29	0.30	0.02	2.99	0.03	0.73	0.0449	1119
22:00	2.85	0.33	4.81	3.02	0.42	59.73	0.70	7.75	0.97	0.14	0.02	0.24	0.15	0.02	2.93	0.03	0.74	0.0477	1137
22:30	2.64	0.35	5.69	7.17	0.37	58.56	0.71	7.76	0.79	0.13	0.02	0.28	0.35	0.02	2.90	0.04	0.74	0.0393	1120
23:00	3.63	0.30	5.90	5.39	0.44	57.70	0.71	7.60	0.96	0.18	0.01	0.29	0.27	0.02	2.84	0.04	0.74	0.0475	1108
23:30	3.63	0.36	6.02	6.41	0.39	57.33	0.74	7.71	0.74	0.18	0.02	0.30	0.32	0.02	2.86	0.04	0.74	0.0368	1109
00:00	3.43	0.31	5.68	5.14	0.38	59.39	0.75	7.65	0.88	0.17	0.02	0.28	0.26	0.02	2.96	0.04	0.75	0.0437	1115
Min	1.16	0.24	4.81	2.61	0.37	53.95	0.63	3.80	0.04	0.05	0.01	0.23	0.13	0.02	2.55	0.03	0.34	0.0017	1086
Max	5.95	0.57	7.17	16.15	2.08	69.90	0.92	7.88	1.04	0.29	0.03	0.34	0.76	0.09	3.12	0.04	0.75	0.0498	1137
Moyenne	2.97	0.38	5.68	6.45	0.48	58.78	0.75	7.34	0.55	6.82	0.87	13.01	14.72	1.10	134.57	1.72	33.25	1.2713	1107

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	CO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.