



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400		25											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	25		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,78	0,30	5,74	4,69	0,42	58,44	0,76	7,50	1,01	0,14	0,01	0,28	0,23	0,02	2,86	0,04	0,73	0,0493	1103
01:00	3,36	0,36	5,49	6,19	0,41	58,43	0,80	7,80	0,63	0,17	0,02	0,28	0,31	0,02	2,95	0,04	0,76	0,0316	1132
01:30	4,67	0,31	7,11	7,87	0,40	55,37	0,78	7,64	0,27	0,23	0,02	0,35	0,39	0,02	2,73	0,04	0,73	0,0132	1097
02:00	2,44	0,30	4,72	2,87	0,40	58,62	0,76	7,59	0,26	0,12	0,01	0,23	0,14	0,02	2,84	0,04	0,72	0,0127	1097
02:30	3,32	0,38	6,79	6,97	0,41	55,94	0,72	7,60	0,13	0,16	0,02	0,32	0,33	0,02	2,68	0,03	0,71	0,0062	1095
03:00	2,22	0,31	5,39	4,05	0,38	58,30	0,65	7,77	0,26	0,11	0,01	0,26	0,19	0,02	2,79	0,03	0,71	0,0124	1108
03:30	2,81	0,30	5,38	5,32	0,39	56,91	0,61	7,74	0,13	0,13	0,01	0,26	0,25	0,02	2,70	0,03	0,71	0,0060	1098
04:00	12,18	0,39	5,96	9,98	0,38	53,24	0,59	7,95	0,09	0,58	0,02	0,28	0,47	0,02	2,53	0,03	0,71	0,0045	1104
04:30	1,70	0,31	5,28	6,68	0,39	61,39	0,55	7,95	0,07	0,08	0,01	0,25	0,32	0,02	2,90	0,03	0,71	0,0033	1120
05:00	2,05	0,29	5,59	6,89	0,40	57,52	0,54	7,85	0,22	0,10	0,01	0,27	0,33	0,02	2,78	0,03	0,72	0,0106	1128
05:30	2,35	0,29	5,74	6,07	0,42	60,39	0,59	7,72	0,20	0,11	0,01	0,28	0,30	0,02	2,93	0,03	0,73	0,0098	1121
06:00	3,15	0,27	5,59	8,20	0,73	59,66	0,63	7,06	0,18	0,16	0,01	0,28	0,41	0,04	2,96	0,03	0,68	0,0088	1142
06:30	5,40	0,33	5,27	9,89	1,70	65,53	0,59	5,95	0,22	0,25	0,02	0,24	0,46	0,08	3,04	0,03	0,55	0,0102	1107
07:00	4,76	0,26	6,23	8,74	1,44	58,89	0,55	5,27	0,33	0,22	0,01	0,29	0,41	0,07	2,77	0,03	0,49	0,0155	1090
07:30	4,84	0,34	6,06	6,71	0,40	60,05	0,58	7,69	0,19	0,23	0,02	0,29	0,32	0,02	2,90	0,03	0,72	0,0093	1089
08:00	3,60	0,36	6,16	6,47	0,41	59,14	0,53	7,85	0,11	0,17	0,02	0,29	0,30	0,02	2,79	0,03	0,71	0,0050	1092
08:30	2,32	0,29	5,10	4,71	0,40	59,64	0,50	7,81	0,10	0,11	0,01	0,24	0,22	0,02	2,84	0,02	0,72	0,0048	1103
09:00	9,23	0,34	6,24	8,04	0,40	51,96	0,51	7,89	0,22	0,44	0,02	0,30	0,39	0,02	2,49	0,02	0,72	0,0105	1096
09:30	2,30	0,36	4,92	3,71	0,41	61,28	0,53	7,65	0,30	0,11	0,02	0,24	0,18	0,02	2,96	0,03	0,73	0,0145	1111
10:00	7,34	0,31	7,52	6,88	0,40	57,07	0,59	7,71	0,23	0,36	0,02	0,37	0,34	0,02	2,79	0,03	0,74	0,0110	1097
10:30	3,76	0,34	5,12	2,91	0,40	54,92	0,62	7,62	0,25	0,18	0,02	0,25	0,14	0,02	2,68	0,03	0,74	0,0122	1087
11:00	3,45	0,37	4,81	3,22	0,43	60,95	0,67	7,60	0,53	0,17	0,02	0,24	0,16	0,02	3,01	0,03	0,74	0,0260	1088
11:30	3,37	0,32	7,57	7,14	0,43	58,01	0,66	7,43	0,24	0,16	0,02	0,37	0,35	0,02	2,81	0,03	0,73	0,0117	1071
12:00	3,48	0,31	5,30	4,63	0,41	57,59	0,66	7,46	0,14	0,17	0,02	0,26	0,22	0,02	2,77	0,03	0,72	0,0067	1073
12:30	3,59	0,31	5,53	6,30	0,41	61,70	0,67	7,61	0,12	0,17	0,01	0,27	0,30	0,02	2,96	0,03	0,72	0,0056	1087
13:00	4,11	0,38	6,48	7,67	0,42	53,27	0,62	7,59	0,17	0,20	0,02	0,31	0,37	0,02	2,57	0,03	0,73	0,0082	1084
13:30	10,77	0,32	5,77	9,74	0,41	61,01	0,60	7,50	0,06	0,52	0,02	0,28	0,47	0,02	2,93	0,03	0,72	0,0028	1080
14:00	2,31	0,30	4,43	3,58	0,39	57,35	0,67	7,39	0,13	0,11	0,01	0,21	0,17	0,02	2,75	0,03	0,72	0,0061	1107
14:30	3,78	0,40	6,00	12,87	0,39	59,99	0,69	7,55	0,05	0,18	0,02	0,29	0,62	0,02	2,88	0,03	0,72	0,0023	1086
15:00	3,90	0,30	5,59	8,85	0,39	53,53	0,66	7,46	0,14	0,18	0,01	0,26	0,42	0,02	2,53	0,03	0,70	0,0067	1073
15:30	2,34	0,30	5,25	7,57	0,38	61,90	0,65	7,51	0,10	0,11	0,01	0,25	0,36	0,02	2,91	0,03	0,71	0,0047	1095
16:00	4,60	0,40	5,58	12,14	0,37	54,15	0,66	7,75	0,14	0,22	0,02	0,27	0,59	0,02	2,61	0,03	0,73	0,0066	1086
16:30	2,54	0,29	5,36	8,87	0,40	61,36	0,66	7,67	0,09	0,12	0,01	0,26	0,43	0,02	2,98	0,03	0,73	0,0045	1105
17:00	2,96	0,30	5,30	9,20	0,38	53,83	0,64	7,62	0,27	0,14	0,01	0,25	0,43	0,02	2,54	0,03	0,71	0,0129	1086
17:30	3,46	0,41	5,75	7,10	0,40	58,25	0,61	7,66	0,26	0,16	0,02	0,27	0,33	0,02	2,70	0,03	0,70	0,0120	1088
18:00	2,82	0,29	5,72	7,32	0,36	62,20	0,63	6,92	0,20	0,13	0,01	0,26	0,34	0,02	2,87	0,03	0,62	0,0091	1094
18:30	3,74	0,25	5,35	7,70	0,45	67,59	0,65	4,15	0,12	0,17	0,01	0,24	0,35	0,02	3,06	0,03	0,37	0,0054	1107
19:00	3,94	0,36	5,53	6,60	0,49	65,03	0,64	5,51	0,14	0,18	0,02	0,26	0,31	0,02	3,04	0,03	0,51	0,0066	1100
19:30	9,79	0,31	6,33	11,20	0,39	51,96	0,60	7,77	0,10	0,48	0,02	0,31	0,55	0,02	2,57	0,03	0,74	0,0048	1086
20:00	47,08	2,02	5,06	16,02	0,30	69,62	0,54	7,25	0,11	2,21	0,10	0,24	0,75	0,01	3,27	0,03	0,66	0,0050	1080
20:30	4,88	0,32	5,01	11,68	0,52	68,02	0,44	5,58	0,06	0,22	0,01	0,23	0,52	0,02	3,06	0,02	0,48	0,0027	1083
21:00	2,77	0,22	5,13	9,78	1,22	63,20	0,41	3,15	0,06	0,12	0,01	0,22	0,42	0,05	2,71	0,02	0,26	0,0025	1110
21:30	2,90	0,22	5,40	9,75	1,42	69,40	0,37	3,26	0,06	0,13	0,01	0,24	0,43	0,06	3,04	0,02	0,28	0,0027	1106
22:00	11,43	0,27	5,35	8,02	1,85	64,32	0,44	12,42	0,15	0,52	0,01	0,24	0,36	0,08	2,91	0,02	1,12	0,0070	1096
22:30	3,82	0,34	4,98	8,10	1,96	64,17	0,38	4,20	0,08	0,17	0,02	0,23	0,37	0,09	2,92	0,02	0,38	0,0035	1103
23:00	12,45	0,24	7,22	9,47	2,01	60,97	0,38	13,95	0,07	0,56	0,01	0,32	0,43	0,09	2,74	0,02	1,22	0,0032	1083
23:30	3,44	0,23	4,91	5,99	2,06	66,71	0,38	3,84	0,05	0,15	0,01	0,22	0,27	0,09	2,97	0,02	0,33	0,0023	1108
00:00	3,54	0,34	5,00	7,46	2,14	59,75	0,36	3,94	0,05	0,16	0,02	0,22	0,33	0,10	2,67	0,02	0,34	0,0022	1091
Min	1,70	0,22	4,43	2,87	0,30	51,96	0,36	3,15	0,05	0,08	0,01	0,21	0,14	0,01	2,49	0,02	0,26	0,0022	1071
Max	47,08	2,02	7,57	16,02	2,14	69,62	0,80	13,95	1,01	2,21	0,10	0,37	0,75	0,10	3,27	0,04	1,22	0,0493	1142
Moyenne	5,29	0,35	5,65	7,54	0,66	59,76	0,59	7,19	0,19	11,99	0,80	12,85	17,08	1,48	135,66	1,35	32,13	0,4354	1097

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	CO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.