



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,19	0,25	6,08	17,75	0,30	57,70	0,80	7,64	0,06	0,05	0,01	0,28	0,80	0,01	2,61	0,04	0,71	0,0027	1126
01:00	1,79	0,27	5,97	13,15	0,30	58,35	0,78	7,67	0,95	0,08	0,01	0,27	0,60	0,01	2,64	0,04	0,71	0,0430	1138
01:30	20,23	0,95	5,25	11,87	0,30	53,47	0,68	7,64	1,28	0,93	0,04	0,24	0,54	0,01	2,45	0,03	0,71	0,0587	1121
02:00	7,36	0,24	5,07	11,24	0,29	63,15	0,71	7,71	1,20	0,34	0,01	0,23	0,52	0,01	2,91	0,03	0,72	0,0555	1121
02:30	1,72	0,26	6,49	13,45	0,30	57,53	0,71	7,67	1,06	0,08	0,01	0,30	0,62	0,01	2,64	0,03	0,71	0,0487	1142
03:00	2,19	0,30	5,00	7,00	0,30	57,36	0,67	7,65	0,14	0,10	0,01	0,23	0,33	0,01	2,67	0,03	0,72	0,0065	1137
03:30	0,77	0,23	6,24	8,67	0,31	56,64	0,68	7,48	0,04	0,04	0,01	0,29	0,40	0,01	2,59	0,03	0,71	0,0020	1120
04:00	1,02	0,26	5,48	4,45	0,29	57,86	0,65	7,47	0,04	0,05	0,01	0,24	0,20	0,01	2,56	0,03	0,68	0,0019	1114
04:30	2,02	0,29	5,79	5,85	0,30	57,41	0,64	7,71	0,04	0,09	0,01	0,26	0,27	0,01	2,61	0,03	0,70	0,0019	1121
05:00	1,28	0,23	6,41	5,20	0,30	57,46	0,58	7,61	0,04	0,06	0,01	0,29	0,23	0,01	2,56	0,03	0,69	0,0019	1118
05:30	1,12	0,22	4,62	3,58	0,11	63,04	0,58	4,52	0,04	0,05	0,01	0,20	0,15	0,00	2,72	0,02	0,40	0,0018	1130
06:00	2,80	0,22	5,12	7,91	0,00	68,17	0,60	2,94	0,04	0,12	0,01	0,23	0,35	0,00	3,05	0,03	0,27	0,0018	1131
06:30	3,79	0,34	5,06	7,59	0,00	69,16	0,74	3,96	0,05	0,17	0,02	0,23	0,34	0,00	3,13	0,03	0,37	0,0024	1137
07:00	4,53	0,22	5,22	13,07	0,00	65,87	0,81	4,71	2,20	0,21	0,01	0,24	0,60	0,00	3,02	0,04	0,45	0,1009	1134
07:30	3,54	0,24	5,10	10,94	0,00	65,66	0,77	3,64	1,73	0,16	0,01	0,23	0,49	0,00	2,92	0,03	0,34	0,0770	1127
08:00	2,67	0,33	5,14	7,71	0,24	60,89	0,82	7,04	0,04	0,12	0,01	0,24	0,35	0,01	2,80	0,04	0,69	0,0020	1143
08:30	2,72	0,27	6,43	8,52	0,33	58,83	0,89	7,17	0,13	0,12	0,01	0,29	0,39	0,01	2,69	0,04	0,70	0,0057	1124
09:00	2,12	0,30	7,60	5,73	0,32	55,46	0,79	7,33	0,07	0,10	0,01	0,34	0,26	0,01	2,51	0,04	0,70	0,0032	1105
09:30	3,02	0,41	4,57	1,81	0,32	61,26	0,75	7,47	0,04	0,13	0,02	0,20	0,08	0,01	2,67	0,03	0,69	0,0018	1093
10:00	2,93	0,27	4,59	6,76	0,31	55,53	0,81	7,82	0,04	0,13	0,01	0,21	0,31	0,01	2,54	0,04	0,73	0,0019	1112
10:30	2,50	0,27	7,19	12,64	0,30	59,83	0,80	7,59	0,06	0,11	0,01	0,32	0,57	0,01	2,68	0,04	0,70	0,0026	1109
11:00	2,28	0,37	5,79	6,49	0,31	54,49	0,80	7,57	0,14	0,10	0,02	0,26	0,29	0,01	2,46	0,04	0,71	0,0061	1106
11:30	1,36	0,26	5,26	3,59	0,31	61,03	0,81	7,50	0,10	0,06	0,01	0,23	0,16	0,01	2,64	0,04	0,68	0,0042	1108
12:00	6,89	0,26	6,54	5,43	0,31	60,60	0,87	7,70	0,55	0,33	0,01	0,31	0,26	0,01	2,87	0,04	0,74	0,0263	1135
12:30	4,34	0,23	4,83	2,96	0,31	56,29	1,00	7,54	2,18	0,21	0,01	0,23	0,14	0,01	2,67	0,05	0,74	0,1031	1131
13:00	3,72	0,34	6,57	5,72	0,30	55,08	1,00	7,39	1,91	0,17	0,02	0,30	0,26	0,01	2,51	0,05	0,71	0,0873	1067
13:30	2,04	0,23	5,35	1,95	0,30	58,43	0,88	7,55	1,59	0,09	0,01	0,24	0,09	0,01	2,60	0,04	0,70	0,0708	1081
14:00	2,03	0,23	4,86	0,83	0,31	58,18	0,89	7,49	2,78	0,09	0,01	0,22	0,04	0,01	2,63	0,04	0,71	0,1258	1108
14:30	3,66	0,34	4,54	6,38	0,31	60,18	0,89	7,60	2,08	0,17	0,02	0,20	0,29	0,01	2,72	0,04	0,71	0,0939	1091
15:00	3,63	0,25	5,95	11,16	0,30	57,55	0,90	7,56	1,36	0,17	0,01	0,27	0,51	0,01	2,62	0,04	0,72	0,0619	1096
15:30	4,62	0,26	5,84	12,06	0,31	57,59	0,95	7,48	1,10	0,21	0,01	0,26	0,55	0,01	2,61	0,04	0,71	0,0500	1096
16:00	4,70	0,35	4,10	3,57	0,32	56,92	1,06	7,38	1,26	0,22	0,02	0,19	0,16	0,01	2,61	0,05	0,72	0,0579	1102
16:30	3,28	0,25	4,94	7,07	0,32	59,68	1,00	7,40	0,91	0,15	0,01	0,22	0,32	0,01	2,71	0,05	0,72	0,0412	1091
17:00	29,67	0,36	9,04	14,58	0,34	49,76	0,96	7,46	0,70	1,37	0,02	0,42	0,67	0,02	2,29	0,04	0,71	0,0320	1059
17:30	2,56	0,33	5,15	3,92	0,29	62,64	0,84	7,65	0,27	0,11	0,01	0,23	0,18	0,01	2,81	0,04	0,70	0,0120	1090
18:00	1,82	0,21	4,33	4,33	0,30	60,59	0,73	7,59	0,36	0,08	0,01	0,20	0,20	0,01	2,75	0,03	0,69	0,0165	1111
18:30	3,91	0,21	5,46	5,38	0,30	58,86	0,83	7,61	0,45	0,18	0,01	0,26	0,25	0,01	2,78	0,04	0,74	0,0212	1139
19:00	3,00	1,49	7,54	15,41	0,08	54,45	0,72	4,42	0,25	0,13	0,06	0,33	0,67	0,00	2,37	0,03	0,40	0,0107	1079
19:30	4,48	1,18	4,05	6,05	0,00	65,96	0,66	4,73	0,10	0,19	0,05	0,17	0,25	0,00	2,75	0,03	0,41	0,0041	1085
20:00	10,62	0,38	4,46	7,60	0,21	58,67	0,61	6,87	0,17	0,47	0,02	0,20	0,33	0,01	2,58	0,03	0,60	0,0073	1093
20:30	4,27	0,33	6,33	9,92	0,29	54,83	0,59	7,81	0,24	0,19	0,01	0,28	0,44	0,01	2,45	0,03	0,69	0,0109	1113
21:00	0,88	0,23	7,45	14,25	0,30	57,55	0,55	7,70	0,22	0,04	0,01	0,33	0,62	0,01	2,52	0,02	0,67	0,0096	1107
21:30	1,14	0,21	4,80	7,30	0,30	57,27	0,50	7,73	0,04	0,05	0,01	0,21	0,32	0,01	2,53	0,02	0,68	0,0018	1107
22:00	2,64	0,28	5,98	15,70	0,30	58,31	0,51	7,73	0,23	0,12	0,01	0,27	0,70	0,01	2,60	0,02	0,69	0,0102	1115
22:30	3,96	0,27	6,57	23,89	0,30	59,22	0,51	7,80	0,17	0,18	0,01	0,30	1,09	0,01	2,70	0,02	0,71	0,0079	1084
23:00	5,76	0,23	3,63	3,71	0,32	55,32	0,49	7,52	0,27	0,26	0,01	0,17	0,17	0,01	2,54	0,02	0,70	0,0126	1080
23:30	2,00	0,39	5,42	14,60	0,30	53,53	0,44	7,51	0,11	0,09	0,02	0,24	0,64	0,01	2,35	0,02	0,67	0,0050	1075
00:00	27,64	0,76	6,30	12,32	0,30	58,63	0,48	7,82	0,29	1,26	0,03	0,29	0,56	0,01	2,67	0,02	0,71	0,0130	1115
Min	0,77	0,21	3,63	0,83	0,00	49,76	0,44	2,94	0,04	0,04	0,01	0,17	0,04	0,00	2,29	0,02	0,27	0,0018	1059
Max	29,67	1,49	9,04	23,89	0,34	69,16	1,06	7,82	2,78	1,37	0,06	0,42	1,09	0,02	3,13	0,05	0,74	0,1258	1143
Commentaire	4,55	0,35	5,61	8,56	0,26	58,80	0,74	7,05	0,61	9,92	0,74	12,17	18,56	0,57	127,33	1,62	31,42	1,3271	1110
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,96						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	