Rapport DREAL journalier: 15/04/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,17	0,38	9,49	32,42	0,38	51,06	0,61	7,79	0,11	0,15	0,02	0,45	1,52	0,02	2,40	0,03	0,71	0,0053	1084
01:00	2,51	0,35	4,01	3,03	0,41	60,56	0,55	7,64	0,05	0,12	0,02	0,19	0,14	0,02	2,84	0,03	0,71	0,0024	1078
01:30	3,59	0,41	5,47	9,00	0,40	57,32	0,57	7,77	0,04	0,17	0,02	0,25	0,41	0,02	2,64	0,03	0,70	0,0018	1073
02:00	2,43	0,35	6,97	14,19	0,42	54,61	0,52	7,66	0,04	0,11	0,02	0,33	0,66	0,02	2,55	0,02	0,71	0,0018	1071
02:30	2,45	0,32	5,40	10,55	0,40	58,63	0,49	7,74	0,04	0,11	0,01	0,25	0,49	0,02	2,72	0,02	0,70	0,0018	1072
03:00	3,53	0,39	6,55	11,84	0,41	63,30	0,47	7,75	0,05	0,17	0,02	0,31	0,57	0,02	3,02	0,02	0,72	0,0023	1070
03:30	3,12	0,29	4,51	2,57	0,41	57,37	0,48	7,62	0,07	0,15	0,01	0,22	0,12	0,02	2,78	0,02	0,73	0,0034	1093
04:00	3,71	0,31	7,77	10,58	0,41	51,55	0,51	7,65	0,07	0,18	0,01	0,37	0,51	0,02	2,47	0,02	0,72	0,0035	1054
04:30	6,24	0,40	4,79	5,06	0,42	59,45	0,48	7,71	0,06	0,30	0,02	0,23	0,24	0,02	2,81	0,02	0,71	0,0027	1068
05:00	3,59	0,30	5,33	6,25	0,41	54,57	0,45	7,64	0,06	0,17	0,01	0,25	0,29	0,02	2,55	0,02	0,71	0,0027	1070
05:30	9,50	0,34	5,59	7,46	0,41	58,37	0,48	7,74	0,04	0,45	0,02	0,26	0,35	0,02	2,75	0,02	0,71	0,0019	1077
06:00	5,12	0,28	4,53	2,33	0,42	63,37	0,49	6,78	0,04	0,24	0,01	0,22	0,11	0,02	3,02	0,02	0,64	0,0020	1112
06:30	4,19	0,34	5,57	8,26	0,33	63,19	0,50	4,59	0,04	0,19	0,02	0,26	0,38	0,02	2,91	0,02	0,42	0,0020	1083
07:00	3,90	0,25	5,58	10,99	0,35	56,75	0,48	5,73	0,08	0,18	0,01	0,25	0,50	0,02	2,58	0,02	0,51	0,0037	1069
07:30	1,95	0,31	5,74	8,30	0,41	65,00	0,44	7,89	0,07	0,09	0,01	0,27	0,38	0,02	3,01	0,02	0,69	0,0034	1101
08:00	2,03	0,33	5,51	8,81	0,36	50,67	0,44	8,09	0,06	0,10	0,02	0,26	0,42	0,02	2,39	0,02	0,71	0,0026	1130
08:30	3,68	0,26	5,14	4,41	0,38	62,25	0,44	7,88	0,07	0,18	0,01	0,25	0,21	0,02	3,00	0,02	0,72	0,0031	1128
09:00	4,02	0,29	3,73	0,51	0,38	57,71	0,44	7,76	0,05	0,19	0,01	0,18	0,02	0,02	2,79	0,02	0,71	0,0025	1156
09:30	4,18	0,33	3,75	0,77	0,41	60,36	0,43	7,52	0,06	0,20	0,02	0,18	0,04	0,02	2,86	0,02	0,70	0,0027	1155
10:00	4,03	0,29	4,62	3,71	0,41	53,21	0,44	7,51	0,19	0,20	0,01	0,23	0,18	0,02	2,63	0,02	0,72	0,0094	1118
10:30	3,14	0,39	3,96	0,82	0,40	58,51	0,46	7,34	0,35	0,15	0,02	0,19	0,04	0,02	2,77	0,02	0,69	0,0167	1086
11:00	3,06	0,27	4,19	1,62	0,37	60,65	0,46	7,46	0,08	0,14	0,01	0,20	0,08	0,02	2,87	0,02	0,69	0,0037	1101
11:30	4,50	0,27	4,47	1,73	0,40	57,57	0,50	7,51	0,04	0,22	0,01	0,22	0,08	0,02	2,82	0,02	0,72	0,0019	1137
12:00	2,86	0,27	3,76	0,32	0,41	61,29	0,55	7,31	0,04	0,14	0,01	0,18	0,02	0,02	2,95	0,03	0,70	0,0019	1117
12:30	4,39	0,30	5,24	4,37	0,42	54,59	0,54	7,49	0,04	0,21	0,01	0,25	0,21	0,02	2,64	0,03	0,72	0,0020	1103
13:00	3,29	0,33	6,83	7,88	0,39	58,13	0,52	7,46	0,05	0,15	0,02	0,32	0,37	0,02	2,72	0,02	0,69	0,0024	1089
13:30	3,04	0,27	6,48	22,74	0,38	62,84	0,56	7,49	0,06	0,14	0,01	0,31	1,07	0,02	2,96	0,03	0,70	0,0027	1115
14:00	2,80	0,28	5,17	12,58	0,40	53,01	0,70	7,34	0,08	0,13	0,01	0,25	0,60	0,02	2,54	0,03	0,71	0,0037	1113
14:30	26,31	0,43	5,73	24,43	0,39	59,88	0,66	7,53	0,55	1,27	0,02	0,28	1,17	0,02	2,88	0,03	0,72	0,0266	1088
15:00	3,92	0,27	4,95	13,66	0,41	55,38	0,66	7,68	0,14	0,19	0,01	0,24	0,66	0,02	2,69	0,03	0,73	0,0066	1095
15:30	4,69	0,36	4,06	5,78	0,37	55,79	0,79	7,43	0,09	0,23	0,02	0,20	0,28	0,02	2,71	0,04	0,73	0,0043	1128
16:00	3,78	0,30	7,80	15,62	0,43	58,07	0,91	7,27	0,06	0,18	0,01	0,38	0,75	0,02	2,80	0,04	0,71	0,0030	1104
16:30	3,23	0,29	5,17	6,56	0,41	49,55	0,86	7,45	0,05	0,15	0,01	0,25	0,31	0,02	2,38	0,04	0,71	0,0022	1065
17:00	2,94	0,38	4,95	8,48	0,41	60,67	0,68	7,52	0,04	0,13	0,02	0,23	0,39	0,02	2,77	0,03	0,69	0,0020	1095
17:30	2,51	0,28	7,35	11,69	0,38	58,20	0,61	7,57	0,04	0,11	0,01	0,34	0,53	0,02	2,66	0,03	0,68	0,0019	1095
18:00	2,56	0,27	5,28	15,47	0,39	58,24	0,59	6,69	0,04	0,12	0,01	0,24	0,71	0,02	2,67	0,03	0,60	0,0018	1094
18:30	4,60	0,35	4,66	7,34	0,22	67,62	0,63	5,04	0,04	0,20	0,02	0,21	0,33	0,01	3,01	0,03	0,45	0,0018	1126
19:00	2,61	0,26	4,93	4,89	0,40	64,37	0,64	4,24	0,06	0,12	0,01	0,23	0,22	0,02	2,94	0,03	0,38	0,0028	1113
19:30	2,16	0,28	5,58	2,94	0,44	57,13	0,67	7,40	0,04	0,10	0,01	0,26	0,14	0,02	2,70	0,03	0,71	0,0020	1101
20:00	3,00	0,37	5,96	3,95	0,36	59,24	0,69	7,56	0,04	0,14	0,02	0,29	0,19	0,02	2,86	0,03	0,72	0,0020	1108
20:30	3,97	0,28	5,83	6,23	0,38	56,88	0,68	7,44	0,05	0,19	0,01	0,27	0,29	0,02	2,68	0,03	0,70	0,0022	1082
21:00	2,85	0,28	7,22	31,16	0,42	57,14	0,65	7,56	0,09	0,13	0,01	0,34	1,47	0,02	2,69	0,03	0,71	0,0042	1098
21:30	3,94	0,39	4,51	31,30	0,40	57,30	0,66	7,56	0,12	0,19	0,02	0,21	1,48	0,02	2,70	0,03	0,71	0,0056	1094
22:00	2,28	0,29	5,69	47,18	0,40	53,76	0,69	7,36	0,39	0,11	0,01	0,26	2,19	0,02	2,49	0,03	0,70	0,0181	1083
22:30	3,11	0,29	4,49	32,25	0,38	59,89	0,64	7,51	0,35	0,14	0,01	0,21	1,48	0,02	2,74	0,03	0,69	0,0161	1085
23:00	3,05	0,39	6,72	26,62	0,36	58,82	0,63	7,55	0,24	0,14	0,02	0,31	1,23	0,02	2,72	0,03	0,69	0,0109	1092
23:30	2,06	0,28	6,14	15,83	0,36	59,75	0,62	7,63	0,04	0,10	0,01	0,29	0,74	0,02	2,80	0,03	0,70	0,0019	1106
00:00	3,30	0,29	7,89	30,73	0,37	55,26	0,63	7,59	0,08	0,16	0,01	0,37	1,45	0,02	2,60	0,03	0,71	0,0039	1102
Min	**1,95**	**0,25**	**3,73**	**0,32**	**0,22**	**49,55**	**0,43**	**4,24**	**0,04**	**0,09**	**0,01**	**0,18**	**0,02**	**0,01**	**2,38**	**0,02**	**0,38**	**0,0018**	**1054**
Max	**26,31**	**0,43**	**9,49**	**47,18**	**0,44**	**67,62**	**0,91**	**8,09**	**0,55**	**1,27**	**0,02**	**0,45**	**2,19**	**0,02**	**3,02**	**0,04**	**0,73**	**0,0266**	**1156**
Moyenne jour Flux jour	**3,98**	**0,32**	**5,52**	**11,57**	**0,39**	**58,10**	**0,57**	**7,32**	**0,10**	**9,04**	**0,72**	**12,49**	**26,05**	**0,89**	**131,47**	**1,30**	**32,74**	**0,2163**	**1097**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	05:20							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,76									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.