



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,28	0,28	5,25	3,82	0,42	58,47	0,59	7,51	0,16	0,11	0,01	0,25	0,18	0,02	2,83	0,03	0,73	0,0077	1109
01:00	2,62	0,29	6,24	4,91	0,42	55,75	0,56	7,43	0,06	0,13	0,01	0,30	0,24	0,02	2,69	0,03	0,73	0,0029	1092
01:30	2,16	0,38	5,60	4,50	0,40	60,94	0,61	7,56	0,04	0,11	0,02	0,28	0,22	0,02	2,99	0,03	0,74	0,0019	1112
02:00	3,91	0,29	5,81	4,87	0,44	55,39	0,64	7,55	0,04	0,19	0,01	0,28	0,24	0,02	2,68	0,03	0,73	0,0018	1093
02:30	2,04	0,29	5,48	4,44	0,40	57,35	0,61	7,60	0,04	0,10	0,01	0,26	0,21	0,02	2,73	0,03	0,72	0,0018	1107
03:00	2,75	0,36	5,74	4,52	0,41	60,19	0,61	7,59	0,04	0,13	0,02	0,28	0,22	0,02	2,93	0,03	0,73	0,0018	1113
03:30	1,82	0,29	5,50	4,13	0,44	56,77	0,63	7,47	0,04	0,09	0,01	0,27	0,20	0,02	2,77	0,03	0,73	0,0018	1116
04:00	5,89	0,29	6,40	8,19	0,39	53,67	0,63	7,50	0,04	0,28	0,01	0,31	0,39	0,02	2,59	0,03	0,72	0,0019	1092
04:30	2,24	0,37	5,09	4,54	0,40	64,91	0,61	7,52	0,04	0,10	0,02	0,24	0,21	0,02	3,02	0,03	0,69	0,0018	1112
05:00	1,14	0,28	5,46	4,28	0,40	51,73	0,56	7,53	0,07	0,05	0,01	0,26	0,20	0,02	2,44	0,03	0,70	0,0031	1108
05:30	2,91	0,29	6,23	6,55	0,85	64,13	0,61	6,07	0,09	0,13	0,01	0,29	0,30	0,04	2,95	0,03	0,55	0,0041	1101
06:00	3,25	0,33	5,24	7,65	1,85	65,29	0,69	3,50	0,29	0,14	0,01	0,23	0,34	0,08	2,89	0,03	0,31	0,0127	1101
06:30	2,90	0,51	7,30	13,09	1,80	66,59	0,69	3,16	0,48	0,13	0,02	0,32	0,58	0,08	2,93	0,03	0,28	0,0213	1087
07:00	2,25	0,34	4,57	4,45	1,18	64,75	0,65	3,95	0,11	0,10	0,01	0,20	0,20	0,05	2,86	0,03	0,35	0,0047	1096
07:30	2,23	0,30	5,40	7,62	0,42	58,52	0,58	7,66	0,05	0,11	0,01	0,25	0,36	0,02	2,76	0,03	0,72	0,0022	1106
08:00	2,38	0,39	5,12	4,63	0,40	58,38	0,59	7,58	0,04	0,11	0,02	0,24	0,22	0,02	2,77	0,03	0,72	0,0019	1108
08:30	1,28	0,29	5,46	4,63	0,42	51,77	0,61	7,54	0,04	0,06	0,01	0,26	0,22	0,02	2,47	0,03	0,71	0,0020	1093
09:00	2,13	0,29	5,47	4,41	0,44	62,13	0,61	7,65	0,08	0,10	0,01	0,26	0,21	0,02	2,94	0,03	0,71	0,0039	1113
09:30	1,58	0,37	5,35	4,68	0,42	54,65	0,63	7,65	0,04	0,08	0,02	0,26	0,22	0,02	2,61	0,03	0,72	0,0020	1132
10:00	5,84	0,28	5,68	6,70	0,41	57,65	0,66	7,53	0,08	0,28	0,01	0,27	0,32	0,02	2,78	0,03	0,72	0,0037	1119
10:30	2,62	0,37	5,22	6,27	0,41	57,47	0,65	7,59	0,08	0,13	0,02	0,26	0,31	0,02	2,84	0,03	0,74	0,0038	1124
11:00	32,11	0,63	5,74	6,26	0,45	53,31	0,62	7,43	0,05	1,54	0,03	0,28	0,30	0,02	2,56	0,03	0,72	0,0023	1080
11:30	2,20	0,27	8,40	8,18	0,41	59,17	0,58	7,61	0,04	0,10	0,01	0,40	0,39	0,02	2,81	0,03	0,72	0,0021	1095
12:00	2,62	0,26	3,95	0,10	0,43	58,48	0,61	7,41	0,07	0,12	0,01	0,19	0,00	0,02	2,78	0,03	0,72	0,0033	1100
12:30	2,69	0,26	5,15	8,83	0,45	58,81	0,71	7,50	0,08	0,13	0,01	0,25	0,43	0,02	2,86	0,03	0,74	0,0038	1120
13:00	3,28	0,37	6,08	12,88	0,45	56,63	0,76	7,27	0,06	0,15	0,02	0,29	0,61	0,02	2,66	0,04	0,71	0,0026	1089
13:30	2,89	0,28	6,46	36,56	0,45	55,92	0,77	7,37	0,05	0,14	0,01	0,31	1,74	0,02	2,65	0,04	0,72	0,0025	1106
14:00	3,02	0,30	4,86	21,33	0,52	59,43	0,84	7,23	0,05	0,14	0,01	0,23	1,00	0,02	2,80	0,04	0,71	0,0025	1115
14:30	5,00	0,43	4,63	19,45	0,47	57,06	0,92	6,86	0,06	0,22	0,02	0,21	0,88	0,02	2,57	0,04	0,67	0,0025	1075
15:00	2,75	0,33	5,75	27,14	0,48	57,32	0,85	6,81	0,18	0,12	0,01	0,25	1,18	0,02	2,48	0,04	0,64	0,0077	1055
15:30	3,26	0,38	4,76	18,11	0,00	64,50	0,94	3,58	0,06	0,13	0,02	0,19	0,71	0,00	2,54	0,04	0,30	0,0024	1069
16:00	4,21	0,38	4,04	9,22	0,00	68,92	0,79	4,43	0,05	0,17	0,02	0,16	0,37	0,00	2,79	0,03	0,37	0,0020	1119
16:30	3,79	0,27	3,81	10,24	0,00	57,17	0,76	4,07	0,08	0,16	0,01	0,16	0,43	0,00	2,39	0,03	0,35	0,0035	1143
17:00	1,84	0,28	3,95	7,94	0,00	71,74	0,75	1,92	0,15	0,07	0,01	0,16	0,32	0,00	2,86	0,03	0,16	0,0060	1094
17:30	3,50	0,39	3,53	5,39	0,00	64,74	0,63	3,70	0,22	0,14	0,02	0,14	0,22	0,00	2,61	0,03	0,31	0,0088	1095
18:00	2,69	0,27	3,41	4,60	0,00	66,42	0,59	2,82	0,52	0,11	0,01	0,14	0,18	0,00	2,67	0,02	0,24	0,0210	1100
18:30	2,59	0,26	4,13	6,62	0,00	62,15	0,63	2,77	0,76	0,11	0,01	0,17	0,27	0,00	2,57	0,03	0,23	0,0313	1102
19:00	3,26	0,36	4,64	7,10	0,05	71,93	0,59	4,83	0,12	0,14	0,02	0,20	0,30	0,00	3,07	0,03	0,42	0,0051	1109
19:30	1,60	0,27	5,50	6,13	0,40	58,09	0,51	7,39	0,04	0,07	0,01	0,24	0,27	0,02	2,59	0,02	0,67	0,0019	1109
20:00	1,67	0,26	5,24	5,96	0,37	58,99	0,54	7,50	0,04	0,08	0,01	0,24	0,28	0,02	2,75	0,03	0,70	0,0019	1136
20:30	2,87	0,37	6,13	7,02	0,36	59,17	0,59	7,42	0,05	0,13	0,02	0,29	0,33	0,02	2,78	0,03	0,71	0,0022	1109
21:00	2,36	0,27	5,38	5,23	0,40	54,73	0,60	7,40	0,11	0,11	0,01	0,26	0,25	0,02	2,61	0,03	0,71	0,0054	1082
21:30	1,78	0,28	5,71	5,05	0,42	60,77	0,65	7,35	0,04	0,09	0,01	0,27	0,24	0,02	2,91	0,03	0,72	0,0020	1099
22:00	2,59	0,28	5,34	4,74	0,40	54,54	0,71	7,22	0,04	0,12	0,01	0,25	0,22	0,02	2,58	0,03	0,70	0,0020	1093
22:30	3,64	0,37	7,53	9,48	0,37	61,07	0,73	7,50	0,60	0,17	0,02	0,36	0,45	0,02	2,92	0,03	0,72	0,0290	1094
23:00	2,12	0,28	5,73	8,37	0,41	58,91	0,76	7,50	0,13	0,10	0,01	0,27	0,40	0,02	2,82	0,04	0,72	0,0065	1101
23:30	2,52	0,37	5,05	10,83	0,41	50,63	0,76	7,48	0,04	0,12	0,02	0,24	0,51	0,02	2,39	0,04	0,70	0,0018	1084
00:00	45,60	0,37	6,99	29,44	0,39	46,68	0,65	7,82	0,12	2,09	0,02	0,32	1,35	0,02	2,14	0,03	0,68	0,0054	1079
Min	1,14	0,26	3,41	0,10	0,00	46,68	0,51	1,92	0,04	0,05	0,01	0,14	0,00	0,00	2,14	0,02	0,16	0,0018	1055
Max	45,60	0,63	8,40	36,56	1,85	71,93	0,94	7,82	0,76	2,09	0,03	0,40	1,74	0,08	3,07	0,04	0,74	0,0313	1143
Commentaires	4,26	0,33	5,41	8,77	0,43	59,25	0,66	6,53	0,12	9,46	0,72	12,02	19,23	0,97	130,59	1,46	29,50	0,2557	1102
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				05:20				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,76						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	